

Balanta apei pentru Localitatea

FACAENI- aferent anului 2025

Volum apa introdus in sistem (SIV)	Consum autorizat 264.000 (cf.debit .maxim autorizat) marja eroare(+/-) - 2%	Consum autorizat facturat	Consum contorizat facturat		Apa facturată 199.746mc/an
			Consum necontorizat facturat	Consum contorizat nefacturat	
328.133mc/an	Pierderi apa 128.387mc/an 39.13%mc/an marja eroare(+/- 5%)	Pierderi aparente 656,26mc/an 0,2% din SIV marja eroare (+/- 10%)	Consum autorizat nefacturat 0 mc/an marja eroare(+/- 0,0%)	Consum necontorizat nefacturat 0 mc/an	Apă nefacturată 128.387mc/an-39,13 %din SIV
			Consum neautorizat 328,133mc/an - 0,1 % din SIV	Consum contorizat nefacturat	
				Consum necontorizat nefacturat	
				Consum necontorizat nefacturat	
	Pierderi reale 127.730,74mc/an 38,93 %mc/an din SIV marja eroare (+/- 10%)	Pierderi pe rețeaua de distribuție și aducțiune 50.174 mc/an- 15,29 % din SIV	Erori de măsurare apometre și prelucrare date 328,127 mc/an- 0,1% din SIV marja eroare (+/- 10 %)	Pierderi pe conducte până la contorul clientului 28.336,74 mc/an-8,63 % din SIV	
				Consum tehnologic(goliri rețele , bazine stocare, spalare filtre,consum propriu etc.) 49.220mc/an-15 ,01 % din SIV	

Nota:Pentru U.A.T. Facaeni,funcție de analiza balantei apei, a presiunii medii in rețea, a lungimii rețelei de distribuție (37,980 km) si a numarului de bransamente (2.000) , indicatorii de pierdere ai întregului sistem de alimentare cu apă,la nivelul anului 2025,dar și în perspectivă ,previzionează o diminuare de la 39,13 % la 26,63 %(inclusiv cons. tehnologic) pt. perioada 2026-2030, a pierderilor aparente și reale din rețea,având în vedere gradul mic al uzurii rețelelor și întreținerea conforma și eficientă a acestora
% Pierderi apa = 1-(Consum autorizat facturat/Volum apa introdus in sistem)*100

SERVICIUL PUBLIC GOSLOC FACAENI

Sef Serviciu

ADRIANA CULEA

