

CAIET DE SARCINI
al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov

CUPRINS:

CAP. I - Obiectul caietului de sarcini	3
CAP. II - Cerințe organizatorice minimale	9
CAP. III - Serviciul de alimentare cu apă	10
SECȚIUNEA 1 – Captarea apei brute	11
SECȚIUNEA a 2-a - Tratarea apei brute	14
SECȚIUNEA a 3-a - Transportul apei potabile și/sau industriale	17
SECȚIUNEA a 4-a - Înmagazinarea apei	19
SECȚIUNEA a 5-a - Distribuția apei potabile și/sau industriale	21
CAP. IV - Serviciul de canalizare	24
SECȚIUNEA 1 - Colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori	25
SECȚIUNEA a 2-a - Epurarea apelor uzate	28
ANEXE CAIET DE SARCINI	31
Anexa nr. 1 - Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservește sistemul de alimentare cu apă	31
Anexa nr. 2 - Rețelele electrice de forță și de iluminat	32
Anexa nr. 3 - Caracteristicile centralelor termice ce deservește componentele sistemului de alimentare cu apă	33
Anexa nr. 4 - Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov	34
Anexa nr. 5 - Inventarul puțurilor de adâncime	35
Anexa nr. 5 - Planul de situație cu amplasarea tuturor puțurilor	41
Anexa nr. 6 - Instalațiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare	42
Anexa nr. 7 - Locații privind amplasarea stațiilor de tratare a apei brute	43
Anexa nr. 8 - Planul de situație cu amplasarea zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona	44
Anexa nr. 9 - Instalațiile electrice aferente stației de tratare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control	45
Anexa nr. 10 - Tratarea apei brute	46
Anexa nr. 11 - Planul de situație cu amplasarea aducțiunii, zonele de protecție sanitară, lucrările hidrotehnice aferente și construcțiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona	61
Anexa nr. 12 - Transportul apei potabile și/sau industriale	62
Anexa nr. 13 - Locațiile în care sunt amplasate Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile	63
Anexa nr. 14 - Planul de situație cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona	64
Anexa nr. 15 - Instalațiile electrice aferente stației de înmagazinare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control	65
Anexa nr. 16 - Înmagazinarea apei	66

Anexa nr. 17 – Utilizatorii serviciului de distribuția apei potabile și/sau industriale.....	70
Anexa nr. 18 - Contoarele de apa montate la utilizatorii serviciului de distribuție a apei potabile și/sau industriale.....	79
Anexa nr. 19 - Datele aferente utilizatorilor necontorizati ai serviciului de distribuție a apei potabile și/sau industriale.....	80
Anexa nr. 20 - Stațiile de pompare, repompare și de hidrofor aparținând sistemului de distribuție a apei brute și potabile	81
Anexa nr. 21 - Caracteristicile rețelei de distribuție a apei brute și potabile	89
Anexa nr. 22 – Principalele date aferente bransamentelor	207
Anexa nr. 23 – Planul reprezentând rețeaua de distribuție a apei	208
Anexa nr. 24 – Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservește sistemul de canalizare	209
Anexa nr. 25 – Datele privind rețelele electrice de forță și de iluminat	210
Anexa nr. 26 – Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor uzate:	211
Anexa nr. 27 – Principalele date caracteristice racordurilor.....	219
Anexa nr. 28 – Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate și ale gurilor de scurgere	220
Anexa nr. 29 – Planul reprezentând sistemul de canalizare.....	293
Anexa nr. 30 – Profilurile longitudinale ale rețelei de canalizare, pe tronsoane	294
Anexa nr. 31 – Instalațiile electrice aferente stației de epurare cu schemele monofilare, bransamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control	295
Anexa nr. 32 – Componenta părții mecanice a stației de epurare a apei uzate	296
Anexa nr. 33 – Componenta părții biologice a stației de epurare a apei uzate	300

CAP. I - Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al operatorului regional Apă-Canal Ilfov S.A., stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale care au atribuit gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare operatorului regional Apă-Canal Ilfov S.A.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce deriva din actele normative și reglementările în vigoare, în legătura cu desfășurarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și care sunt în vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând pentru toți utilizatorii din aria de prestare o presiune de serviciu minimă de 12 mcA și un debit mediu după cum urmează:

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	$Q_{\max}$ l/s apă	$Q_{\max}$ l/s evacuare	
1	Oraș Bragadiru	52,46	52,46	
2	Oraș Măgurele Dumitrana (Măgurele)	29,08 1,11	29,08	
3	Oraș Pantelimon	45,27	43,65	
4	Comuna Afumați			
5	Comuna Balotești	10,6	7,67	

	Săftica (Balotești)	1,57	0,89	
6	Comuna Brănești	14,61	14,61	
7	Comuna Cernica	8,02	8,02	
8	Comuna Ciorogârla	5,70	5,13	
9	Comuna Ciolpani Piscu (Ciolpani)	6,38 1,64	Nu exista canalizare	
10	Comuna Clinceni	11,36	3,82	
11	Comuna Cornetu	8,77	8,77	
12	Comuna Dobroești	-	-	
13	Comuna Domnești	21,26	18,13	
14	Comuna Dragomirești Vale	7,24	7,24	
15	Comuna Găneasa			
16	Comuna Glina	-	-	
17	Comuna Grădiștea	5,53	Nu exista canalizare	
18	Comuna Gruiu			
19	Comuna Jilava	2,99	5,8	
20	Comuna Mogoșoaia	33,60	20,66	
21	Comuna Moara Vlăsiei	5,384	2,84	
22	Comuna Petrăchioaia			
23	Comuna Periş	16,07	3,61	
24	Comuna Tunari	4,49	11,99	
25	Comuna Vidra	5,75	Nu exista canalizare	
26	Comuna Snagov	6,80	6,80	
28	Săftica (Balotești)	1,57	0,89	

ART. 6

Operatorul se angajează sa contacteze și să mențină următoarele tipuri de asigurări:

- a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare;
- b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligațiile generale fata de terți în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietății);
- c) asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajați și pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare al operatorului regional Apă-Canal Ilfov S.A, după cum urmează:

7.1. apă potabilă - apă care îndeplinește indicatorii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare;

7.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman și din activități menajere și igienico-sanitare;

7.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activități economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;

7.4. ape uzate orășenești - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum și apele care provin din stropirea și spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor și a curților imobilelor;

7.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitații atmosferice;

7.6. autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - denumită în continuare A.N.R.S.C.;

7.7. acces la rețea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare de a se branșa/racorda și de a folosi, în condițiile legii, rețelele de distribuție/colectare;

7.8. acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabilește condițiile de furnizare pentru utilizator și definește parametrii cantitativi și calitativi ai serviciului la branșamentul utilizatorului și prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă;

7.9. aviz de branșare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prin care se stabilesc condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea și execuția branșamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, și prin care se stabilește punctul de delimitare dintre rețelele publice și instalațiile de utilizare;

7.10. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare și care definește condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate menajere și/sau industriale preluate la canalizarea publică;

7.11. arie de operare - arie geografică ce cuprinde unitatea/unitățile administrativ-teritoriale membră/membre a/ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare în care operatorul/operatorul regional primește dreptul de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

7.12. aglomerare umană - zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate și dirijarea lor spre o stație de epurare sau spre un punct final de evacuare, calculată în locuitori echivalenți, care poate cuprinde mai multe unități administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare cu prevederile din master planul județean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

7.13. branșament de apă - partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul deservește un singur utilizator. În cazuri bine justificate și atunci când condițiile tehnice nu permit altă soluție se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin același branșament. Părțile componente ale unui branșament se precizează în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției. Finanțarea execuției branșamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalațiilor. Amplasamentul căminului de branșament se stabilește la punctul de delimitare al instalațiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietății și numai în baza unei documentații avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea și individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligația montării contorului principal de branșament la nivelul limitei de proprietate.

7.14. caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalație;

7.15. cămin de branșament - construcție componentă a sistemului de distribuție a apei, aparținând sistemului public de alimentare cu apă, care adăpostește contorul de branșament, cu montajul aferent acestuia;

7.16. contor de branșament - aparatul de măsurare a cantității de apă consumată de utilizator, care se montează pe branșament între două vane-robinete, la limita proprietății utilizatorului; contorul este ultima componentă a rețelei publice de distribuție în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantității de apă consumată, în vederea facturării.

7.17. contor de rețea - aparatul de măsurare a cantității de apă transportată dintr-o zonă în alta a rețelei publice. Contorul de rețea nu poate fi utilizat la determinarea și facturarea cantității de apă consumată de unul sau mai mulți utilizatori;

7.18. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabilește condițiile minimale pentru relațiile comerciale dintre operator și utilizator;

7.19. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public național;

7.20. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului și presiunii apei necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

7.21. imobil - orice clădire sau teren, cu destinație social-culturală, administrativă, de producție industrială, comercială, de prestări servicii sau de locuință, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuințe, la care terenul aferent nu este delimitat, se consideră imobile toate acele blocuri care au adrese poștale distincte;

7.22. indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;

7.23. indicatori de performanță garantați - parametri ai serviciului de furnizare a căror niveluri minime de calitate se stabilesc și pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare/prestare, în cazul nerealizării lor;

7.24. infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice; infrastructura tehnico-edilitară aparține domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

7.25. instalații interioare de apă - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei, și care asigură transportul apei preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare;

7.26. instalații interioare de canalizare - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică;

7.27. licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin care se recunoaște calitatea de operator de servicii de utilități publice într-un domeniu reglementat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilități publice;

7.28. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional și urgent prin care, în cazul apariției unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determină, se înlătură cauzele care au condus la apariția incidentului sau se asigură o funcționare alternativă, se repară sau se înlocuiește instalația, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabilește funcționarea în condiții normale sau cu parametrii reduși, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcționări normale;

7.29. operator de servicii de utilități publice, denumit și operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor de utilități publice

operator/operator regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - operatorul regional definit conform art. 2 lit. g) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de delegare a gestiunii serviciului. Operatori pot fi:

7.30. operator de servicii de utilități publice, denumit și operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenți deținut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare

7.31. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurată de operator, în punctul de branșare, astfel încât să se asigure debitul normat de apă, la utilizatorul amplasat în poziția cea mai dezavantajoasă;

7.32. punct de delimitare - locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branșează la instalațiile aflate în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator. Punctul de delimitare a instalațiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branșament, precizează poziția de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenței instalațiilor, precum și precizarea drepturilor, respectiv a obligațiilor ce revin părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor. Delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin/la căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate;

7.33. racord de canalizare - partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și rețeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord; părțile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord, aparține rețelei publice de canalizare;

7.34. repartitor de costuri - aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalații interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor și repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branșamentului imobilului;

7.35. rețea publică de transport al apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită din rețeaua de conducte cuprinsă între captare și rețeaua de distribuție;

7.36. rețea publică de distribuție a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din rețeaua de conducte, armături și construcții-anexe, care asigură distribuția apei la 2 sau la mai mulți utilizatori independenți;

7.37. rețea publică de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, cămine, guri de scurgere și construcții-anexe care asigură preluarea,

evacuarea și transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai mulți utilizatori independenți;

Nu constituie rețele publice:

- rețelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;

- rețelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituții publice pe care se află mai multe imobile, indiferent de destinație, despărțite de zone verzi și alei interioare private;

- rețelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces și spațiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

7.38. secțiune de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

- pentru apa potabilă și industrială: căminul de branșament;

- pentru apa uzată: căminul de racord;

7.39. serviciu de alimentare cu apă și de canalizare - totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din intravilanul acesteia;

a) serviciu de alimentare cu apă - totalitatea activităților necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane;

- tratarea apei brute;

- transportul apei potabile și/sau industriale;

- înmagazinarea apei;

- distribuția apei potabile și/sau industriale;

b) serviciul de canalizare - totalitatea activităților necesare pentru:

- colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare;

- epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar;

- colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora;

- evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus;

- evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților;

7.40. sistem public de alimentare cu apă - ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemele publice de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente:

- captări;

- aducțiuni;

- stații de tratare;

- stații de pompare cu sau fără hidrofor;

- rezervoare de înmagazinare;

- rețele de transport și distribuție;

- branșamente, până la punctul de delimitare;

7.41. sistem public de canalizare - ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente:

- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare și preluare;

- rețele de canalizare;

- stații de pompare;

- stații de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de vărsare în emisar;
- depozite de nămol deshidratat;

7.42. utilaj de bază - totalitatea aparatelor și mașinilor necesare asigurării procesului tehnologic și a căror oprire sau scoatere din funcțiune afectează sau poate afecta esențial desfășurarea activității;

7.43. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

CAP. II - Cerințe organizatorice minimale

ART. 8

Operatorul regional Apă-Canal Ilfov S.A.al serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare din aria de operare a Asociației va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;

d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apa și de canalizare, în condițiile legii;

e) producerea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile, respectiv preluarea, epurarea și evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea și întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitară, a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate;

h) monitorizarea strictă a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare;

i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orășenești în receptorii naturali, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele și autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor;

j) întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare;

k) contorizarea cantităților de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite și, respectiv, facturate;

l) creșterea eficienței și a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie electrică și prin reechiparea, reutilizarea și re tehnologizarea acestora;

m) limitarea cantităților de apă potabilă distribuită prin rețelele publice, utilizată în procesele industriale, și diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea și reutilizarea acesteia în cadrul stațiilor de tratare și epurare;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;

- o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la toți utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- p) aplicarea de metode performanțe de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- q) elaborarea planurilor anuale de întreținere, revizii, reparații capitale și modernizări, executate cu forțe proprii și cu terți;
- r) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- s) evidență orelor de funcționare a utilajelor;
- t) ținerea unei evidențe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu și/sau localitate de operare în parte;
- u) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul;
- v) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- w) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;
- x) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART. 9

Obligațiile și răspunderile personalului de operare al operatorului regional Apă-Canal Ilfov S.A. sunt cuprinse în regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

ART. 10

În vederea asigurării continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de siguranță și la parametri ceruți prin normele și prescripțiile tehnice, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov, are responsabilitatea planificării și urmăririi execuției lucrărilor de investiții, în corelare cu propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și planurile de urbanism general. În acest scop vor întocmi programe de investiții multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă și de canalizare existente, precum și de înființare de noi sisteme la nivelul unității administrativ-teritoriale bazate pe planificarea multianuală a investițiilor și ținându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale, corelate cu planurile de investiții din master planurile județene/zonale.

Realizarea investițiilor precum și alte cheltuieli pe care le va angaja operatorul, se va face cu respectarea prevederilor Contractului de delegare, contractelor de finanțare a investițiilor realizate din fonduri nerambursabile, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și prevederile legale aplicabile proiectelor de investiții derulate.

CAP. III - Serviciul de alimentare cu apă

ART. 11

Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă sunt prezentate în **Anexa nr. 1**

ART. 12

Datele privind rețelele electrice de forță și de iluminat sunt prezentate în **Anexa nr. 2**.

ART. 13

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare cu apă sunt prezentate în **Anexa nr. 3**.

ART. 14

Caracteristicile rețelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apa-canalizare – nu sunt elemente definitorii pentru rețelele de aer comprimat și utilități.

ART. 15

Programul de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă este prezentat în master planul județean, programele de investiții și strategia de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare întocmită la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov.

SECȚIUNEA 1 – Captarea apei brute

ART. 16

Operatorul regional Apă-Canal Ilfov S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de captare a apei, în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov, conform zonelor prevăzute în contractul de delegare.

Aria delegării cuprinde la data elaborării prezentului caiet de sarcini următoarele unități administrativ-teritoriale:

Nr. crt.	Membrii ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov	OBSERVAȚII
1	Județul Ilfov	
2	Oraș Bragadiru	
3	Oraș Măgurele	
4	Oraș Pantelimon	
5	Comuna Afumați	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini.
6	Comuna Balotești	
7	Comuna Brănești	
8	Comuna Cernica	
9	Comuna Ciorogârla	
10	Comuna Ciolpani	
11	Comuna Clinceni	
12	Comuna Cornetu	
13	Comuna Dobroești	
14	Comuna Domnești	
15	Comuna Dragomirești Vale	
16	Comuna Găneasa	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
17	Comuna Glina	
18	Comuna Grădiștea	
19	Comuna Gruiu	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
20	Comuna Jilava	
21	Comuna Mogoșoaia	
22	Comuna Moara Vlăsiei	
23	Comuna Petrăchioaia	Nepreluat în operare la data

		elaborării caietului de sarcini
24	Comuna Periș	
25	Comuna Tunari	
26	Comuna Vidra	
27	Comuna Snagov	

ART. 17

Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă sunt situate în locațiile prezentate în **Anexa nr. 4.**

ART. 18

Situația surselor de apă de adâncime este cea prezentată în **Anexa nr. 5.** la prezentul caiet de sarcini.

ART. 19

Situația surselor de apă de suprafață - în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov sistemul administrat de operator nu cuprinde surse de suprafață.

ART. 20

Planul de situație cu amplasarea tuturor puțurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în **Anexa nr. 5**.

ART. 21

Instalațiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare: branșamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsura și control, sunt prezentate în **Anexa nr. 6**.

ART. 22

În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, operatorul Apă-Canal Ilfov S.A., va întocmi situații, schițe, scheme tehnologice și va ține evidențe, defalcate pe fiecare captare, după caz, care vor fi puse la dispoziția Asociației, proiectanților etc, pentru următoarele capitole:

- a) consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea captării apei la debitul nominal;
- b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora ;
- c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza, variația consumului specific, în funcție de debit;
- d) diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apă vehiculate;
- e) aparatele de măsură pentru determinarea cantității de apă captată și a cantității de apă livrată și caracteristicile acestora;
- f) aparatele de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din stația de captare;
- g) schema stației de captare a apei, cu poziționarea utilajelor, construcțiilor și echipamentelor, planul de amplasare și poziția armaturilor în schema normală de funcționare;
- h) schema instalației electrice de îmbunătățire a factorului de putere;
- i) indicatorii tehnico-economici ai investiției, aprobați și realizați;
- j) în specificațiile tehnice vor fi enumerate informații, referitor la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce deriva din actele normative și reglementările în vigoare, în legătură cu desfășurarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului;
- k) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.

ART. 23

Prestarea activității de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei;
- d) întreținerea instalațiilor din stația de captare;
- e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- i) gradul de utilizare a capacității totale a stației de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuității și calității apei potabile furnizate;

j) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;

l) reabilitarea și re tehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării calității apei brute și potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 2-a - Tratarea apei brute

ART. 24

Operatorul regional Apă Canal Ilfov S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de tratare a apei, în aria administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov conform zonelor prevăzute în contractul de delegare.

Aria delegării cuprinde la data elaborării prezentului caiet de sarcini următoarele unități administrativ-teritoriale:

Nr. crt.	Membrii ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov	OBSERVAȚII
1	Județul Ilfov	
2	Oraș Bragadiru	
3	Oraș Măgurele	
4	Oraș Pantelimon	
5	Comuna Afumați	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini.
6	Comuna Balotești	
7	Comuna Brănești	
8	Comuna Cernica	
9	Comuna Ciorogârla	
10	Comuna Ciolpani	
11	Comuna Clinceni	
12	Comuna Cornetu	
13	Comuna Dobroești	
14	Comuna Domnești	
15	Comuna Dragomirești Vale	
16	Comuna Găneasa	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
17	Comuna Glina	
18	Comuna Grădiștea	
19	Comuna Gruiu	Nepreluat în operare la data

		elaborării caietului de sarcini
20	Comuna Jilava	
21	Comuna Mogoșoaia	
22	Comuna Moara Vlăsiei	
23	Comuna Petrăchioaia	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
24	Comuna Periș	
25	Comuna Tunari	
26	Comuna Vidra	
27	Comuna Snagov	

ART. 25

Stațiile de tratare a apei brute sunt amplasate în locațiile prezentate în **Anexa nr. 7**.

ART. 26

Planul de situație cu amplasarea zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în **Anexa nr. 8**.

ART. 27

Instalațiile electrice aferente stației de tratare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsura și control, sunt prezentate în **Anexa nr. 9**.

ART. 28

Componenta obiectelor stației de tratare este prezentată în **Anexa nr. 10**.

ART. 29

În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, operatorul Apă-Canal Ilfov S.A., va întocmi situații, schițe, scheme tehnologice și va ține evidențe, defalcate pe fiecare captare, după caz, care vor fi puse la dispoziția Asociației, proiectanților etc, pentru următoarele capitole:

- a) consumul propriu tehnologic de energie electrică și de reactivi, de proiect, pentru asigurarea tratării apei brute, la debitul nominal (se va identifica indicatorul pentru energia electrică și cei pentru reactivi, defalcați pentru fiecare reactiv în parte);
- b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora;
- c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza și variația consumului specific, în funcție de debit;

- d) diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apă vehiculate;
- e) diagramele de variație a cantității de reactiv utilizat, în funcție de debitul de apă tratată;
- f) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantității și calității apei brute și tratate, precum și caracteristicile acestora;
- g) lista dotărilor laboratorului chimic și metodele de analiză necertificate;
- h) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din stația de tratare a apei brute;
- i) schema stației de tratare a apei, cu poziționarea utilajelor și poziția armaturilor în schema normală de funcționare;
- j) schema instalației electrice de îmbunătățire a factorului de putere;
- k) indicatorii tehnico-economici ai investiției, aprobați și realizați;
- l) în specificațiile tehnice vor fi enumerate informații, referitor la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce deriva din actele normative și reglementările în vigoare, în legătura cu desfășurarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului;
- m) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.

ART. 30

Prestarea activității de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei;
- d) întreținerea instalațiilor din stația de tratare;
- e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- i) gradul de utilizare a capacității totale a stației de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuității și calității apei potabile furnizate;
- j) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
- k) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;
- l) reabilitarea și re tehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și a asigurării calității apei brute și potabile;
- m) executarea, numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente;
- n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
- o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 3-a - Transportul apei potabile și/sau industriale

ART. 31

Operatorul regional Apă Canal Ilfov S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de transport a apei potabile și/sau industriale, în aria administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov conform zonelor prevăzute în contractul de delegare.

Aria delegării cuprinde la data elaborării prezentului caiet de sarcini următoarele unități administrativ-teritoriale:

Nr. crt.	Membrii ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov	OBSERVAȚII
1	Județul Ilfov	
2	Oraș Bragadiru	
3	Oraș Măgurele	
4	Oraș Pantelimon	
5	Comuna Afumați	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini.
6	Comuna Balotești	
7	Comuna Brănești	
8	Comuna Cernica	
9	Comuna Ciorogârla	
10	Comuna Ciolpani	
11	Comuna Clinceni	
12	Comuna Cornetu	
13	Comuna Dobroești	
14	Comuna Domnești	
15	Comuna Dragomirești Vale	
16	Comuna Găneasa	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
17	Comuna Glina	
18	Comuna Grădiștea	
19	Comuna Gruiu	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
20	Comuna Jilava	
21	Comuna Mogoșoaia	
22	Comuna Moara Vlăsiei	
23	Comuna Petrăchioaia	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
24	Comuna Periş	
25	Comuna Tunari	
26	Comuna Vidra	
27	Comuna Snagov	

ART. 32

Planul de situație cu amplasarea aducțiunii, zonele de protecție sanitară, lucrările hidrotehnice aferente și construcțiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în **Anexa nr. 11**.

ART. 33

Caracteristicile aducțiunii sunt prezentate în **Anexa nr. 12**.

ART. 34

În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, operatorul Apă-Canal Ilfov S.A., va întocmi situații, schițe, scheme tehnologice și va ține evidențe, defalcate pe fiecare captare, după caz, care vor fi puse la dispoziția Asociației, proiectanților etc, pentru următoarele capitole, după caz:

- a) consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea transportului apei brute, la debitul nominal;
- b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora
- c) diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apă vehiculate;
- d) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantității apei potabile/brute transportate, precum și caracteristicile acestora;
- e) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică aferente transportului apei potabile/brute;
- f) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice și funcționale;
- g) indicatorii tehnico-economici ai investiției, aprobați și realizați;
- h) în specificațiile tehnice vor fi enumerate informații, referitor la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în vigoare, în legătură cu desfășurarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului;
- i) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.

ART. 35

Prestarea activității de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei;
- d) întreținerea conductelor de transport;
- e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- i) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
- j) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;
- k) reabilitarea și re tehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării calității apei brute și potabile;

l) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente;

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 4-a - Înmagazinarea apei

ART. 36

Operatorul regional Apă Canal Ilfov S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de înmagazinare a apei, în aria administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov conform zonelor prevăzute în contractul de delegare.

Aria delegării cuprinde la data elaborării prezentului caiet de sarcini următoarele unități administrativ-teritoriale:

Nr. crt.	Membrii ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov	OBSERVAȚII
1	Județul Ilfov	
2	Oraș Bragadiru	
3	Oraș Măgurele	
4	Oraș Pantelimon	
5	Comuna Afumați	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini.
6	Comuna Balotești	
7	Comuna Brănești	
8	Comuna Cernica	
9	Comuna Ciorogârla	
10	Comuna Ciolpani	
11	Comuna Clinceni	
12	Comuna Cornetu	
13	Comuna Dobroești	
14	Comuna Domnești	
15	Comuna Dragomirești Vale	
16	Comuna Găneasa	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
17	Comuna Glina	
18	Comuna Grădiștea	
19	Comuna Gruiu	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
20	Comuna Jilava	
21	Comuna Mogoșoaia	
22	Comuna Moara Vlăsiei	
23	Comuna Petrăchioaia	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
24	Comuna Periș	
25	Comuna Tunari	
26	Comuna Vidra	
27	Comuna Snagov	

ART. 37

Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate în locațiile prezentate la **Anexa nr.13**.

ART. 38

Planul de situație cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în **Anexa nr. 14**.

ART. 39

Instalațiile electrice aferente stației de înmagazinare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsura și control, sunt prezentate în **Anexa nr. 15**.

ART. 40

Componenta obiectelor stației de înmagazinare a apei sunt prezentate în **Anexa nr. 16**

ART. 41

În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, operatorul Apă-Canal Ilfov S.A., va întocmi situații, schițe, scheme tehnologice și va ține evidențe, defalcate pe fiecare captare, după caz:

- a) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora;
- b) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantității și calității apei înmagazinate, precum și caracteristicile acestora;
- c) schema stației de înmagazinare a apei, cu poziționarea rezervoarelor și poziția armaturilor în schema normală de funcționare;
- d) indicatorii tehnico-economici ai investiției, aprobați și realizați;
- e) în specificațiile tehnice vor fi enumerate informații, referitor la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în vigoare, în legătură cu desfășurarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului;
- f) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.

ART. 42

Prestarea activității de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei;
- d) întreținerea instalațiilor;
- e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;
- j) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
- k) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora,

planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;

l) reabilitarea și re tehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și a asigurării calității apei brute și potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 5-a - Distribuția apei potabile și/sau industriale

ART. 43

Operatorul regional APĂ CANAL ILFOV S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de distribuire a apei potabile și/sau industriale, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor din aria administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov conform zonelor prevăzute în contractul de delegare.

Aria delegării cuprinde la data elaborării prezentului caiet de sarcini următoarele unități administrativ-teritoriale:

Nr. crt.	Membrii ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov	OBSERVAȚII
1	Județul Ilfov	
2	Oraș Bragadiru	
3	Oraș Măgurele	
4	Oraș Pantelimon	
5	Comuna Afumați	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini.
6	Comuna Balotești	
7	Comuna Brănești	
8	Comuna Cernica	
9	Comuna Ciorogârla	
10	Comuna Ciolpani	
11	Comuna Clinceni	
12	Comuna Cornetu	
13	Comuna Dobroești	
14	Comuna Domnești	
15	Comuna Dragomirești Vale	
16	Comuna Găneasa	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
17	Comuna Glina	
18	Comuna Grădiștea	
19	Comuna Gruiu	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
20	Comuna Jilava	
21	Comuna Mogoșoaia	

22	Comuna Moara Vlăsiei	
23	Comuna Petrăchioaia	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
24	Comuna Periș	
25	Comuna Tunari	
26	Comuna Vidra	
27	Comuna Snagov	

ART. 44

(1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuție a apei potabile și/sau industriale sunt cele din **Anexa nr. 17**.

(2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza cărora se face facturarea cantității de apa furnizate sunt cele din **Anexa nr. 18**.

(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizați sunt cele din **Anexa nr. 19**.

ART. 45

Inventarul stațiilor de pompare, repompare și a stațiilor de pompare cu hidrofor amplasate în rețeaua de distribuție a apei este prezentat în **Anexa nr. 20**.

ART. 46

Inventarul hidranților și conductelor componente ale rețelei de distribuție a apei potabile și sau industriale este prezentat în **Anexa nr. 21**.

ART. 47

Branșamentele și elementele componente ale acestora sunt prezentate în **Anexa nr. 22**.

ART. 48

Planul reprezentând rețeaua de distribuție a apei este prezentat în **Anexa nr. 23**.

ART. 49

În vederea determinării costurilor de furnizare și a personalului necesar, operatorul Apă-Canal Ilfov S.A., va întocmi situații, schițe, scheme tehnologice și va ține evidențe, defalcate pe fiecare captare, după caz:

- descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare ale acestora;
- graficul privind numărul de utilizatori bransați în ultimii 5 ani;
- graficele de variație a consumului de apa minim, mediu și maxim, aferent utilizatorilor care au montat repartitoare de costuri în ultimii 10 ani;
- variația prețului de vânzare a apei în ultimii 5 ani;
- variația gradului de încălzire în ultimii 5 ani;
- graficul de variație a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculată conform prevederilor pct. 6.3.5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- în specificațiile tehnice vor fi enumerate informații, referitor la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în vigoare, în legătura cu desfășurarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului;
- alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.

ART. 50

Prestarea activității de distribuție a apei potabile și/sau industriale se va efectua astfel încât să se realizeze:

- a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
- b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
- c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;
- d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;
- f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
- g) măsurarea cantității de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;
- h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul;
- i) furnizarea continuă a apei către următoarele instituții publice:
 - spitale;
 - policlinici;
 - cămine de bătrâni;
 - leagane de copii;
 - grădinițe;
 - creșe;
 - cămine pentru persoane cu handicap;
 - centre de resocializare a minorilor;
 - școli.

ART. 51

În activitatea sa operatorul va asigura:

- a) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de distribuție a apei potabile și/sau industriale aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
- b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanța și informații privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranța, funcționalitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului;
- c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantității de apă furnizate, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritățile competente. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți, acestea facturându-se separat;
- d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei și modificările survenite la actele normative din domeniu;
- e) informarea utilizatorilor și a consumatorilor:
 - planificarea anuală a lucrărilor de reparații capitale și modernizări ce se vor efectua la instalațiile de distribuție a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuției apei potabile;
 - data și ora întreruperii furnizării apei;
 - data și ora reluării furnizării apei;
- f) verificarea și certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametri calitativi și cantitativi stabiliți în contract, după:
 - reparații planificate;
 - reparații accidentale;

g) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legătura cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului;

h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigura existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice;

i) bilanțul de apă la intrarea și la ieșirea din sistemul de distribuție.

CAP. IV - Serviciul de canalizare

ART. 52

Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservește sistemul de canalizare sunt prezentate în **Anexa nr. 24**.

Date cu privire la caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservește sistemul de canalizare vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativ teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat.

ART. 53

Datele privind rețelele electrice de forță și de iluminat sunt prezentate în **Anexa nr. 25**.

Datele privind rețelele electrice de forță și de iluminat vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativ teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat.

ART. 54

Caracteristicile centralelor termice ce deservește componentele sistemului de canalizare sunt prezentate în **Anexa nr. 26**.

Caracteristicile centralelor termice ce deservește componentele sistemului de canalizare vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativ teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat.

ART. 55

Caracteristicile rețelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apă canalizare ce deservește componentele sistemului de canalizare vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativ teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat, iar operatorul va ține evidențe și actualiza aceste evidențe permanent.

ART. 56

Programul de reabilitare a sistemului de canalizare este prezentat în:

- strategia asociației de dezvoltare intercomunitară privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare - document de politici publice elaborat și aprobat de asociația de dezvoltare intercomunitară în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare curentă sau posibilă a operatorului regional căruia asociația de dezvoltare intercomunitară i-a delegat gestiunea serviciului în baza contractului de delegare a gestiunii.
- strategie locală a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - document de politici publice adoptat la nivelul unei unități administrativ-teritoriale prin care se stabilesc obiectivele și modul de furnizare/prestare și dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, detaliat prin programe de investiții multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă și de canalizare existente, precum și obiectivele înființării de noi sisteme la nivelul unității administrativ-

teritoriale, corelat cu prevederile master planului județean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare elaborat cu respectarea prevederilor planului urbanistic general.

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare elaborează și aprobă propriile strategii doar pentru aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, chiar atunci când județul este membru al asociației, fără a afecta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare al acelor unități administrativ-teritoriale din județ care nu sunt membre ale asociației, însă luând în considerare master planul județean/zonal privind acest serviciu, pentru a asigura coerența dezvoltării serviciului și a investițiilor în infrastructura aferentă serviciului

Strategia asociației de dezvoltare intercomunitară este elaborată în conformitate cu master planul județean/zonal și conține planul de investiții și lista investițiilor prioritare;

Aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului este de competență exclusivă a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora.

În vederea asigurării continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de siguranță și la parametri ceruți prin normele și prescripțiile tehnice, autoritățile administrației publice locale, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, au responsabilitatea planificării și urmăririi execuției lucrărilor de investiții, în corelare cu propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și planurile de urbanism general.

În acest scop vor întocmi programe de investiții multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă și de canalizare existente, precum și de înființare de noi sisteme la nivelul unității administrativ-teritoriale bazate pe planificarea multianuală a investițiilor și ținându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale, corelate cu planurile de investiții din master planurile județene/zonale.

SECȚIUNEA 1 - Colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 57

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatori în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor din aria administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov conform zonelor prevăzute în contractul de delegare.

Aria delegării cuprinde la data elaborării prezentului caiet de sarcini următoarele unități administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Membrii ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov	OBSERVAȚII
1	Județul Ilfov	
2	Oraș Bragadiru	
3	Oraș Măgurele	
4	Oraș Pantelimon	
5	Comuna Afumați	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini.
6	Comuna Balotești	

7	Comuna Brănești	
8	Comuna Cernica	
9	Comuna Ciorogârla	
10	Comuna Ciolpani	
11	Comuna Clinceni	
12	Comuna Cornetu	
13	Comuna Dobroești	
14	Comuna Domnești	
15	Comuna Dragomirești Vale	
16	Comuna Găneasa	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
17	Comuna Glina	
18	Comuna Grădișteea	Nu este preluat serviciul de canalizare
19	Comuna Gruiu	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
20	Comuna Jilava	
21	Comuna Mogoșoaia	
22	Comuna Moara Vlăsiei	
23	Comuna Petrăchioaia	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
24	Comuna Periș	
25	Comuna Tunari	
26	Comuna Vidra	Nu este preluat serviciul de canalizare
27	Comuna Snagov	

ART. 58

Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor uzate sunt cele din **Anexa nr. 26**.

Acestea vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativă teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat.

ART. 59

Racordurile și elementele componente ale acestora sunt prezentate în **Anexa nr. 27**.

ART. 60

Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate și ale gurilor de scurgere sunt prezentate în **Anexa nr. 28**.

ART. 61

Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în **Anexa nr. 29**.

ART. 62

Profilurile longitudinale ale rețelei de canalizare, pe tronsoane, este prezentată în **Anexa nr. 30**.

Planurile de situație se vor preda operatorului Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativă teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat.

ART. 63

În vederea determinării costurilor de furnizare și a personalului necesar, operatorul Apă-Canal Ilfov S.A., va întocmi situații, schițe, scheme tehnologice și va ține evidențe, defalcat pe fiecare captare, după caz:

- a) graficul privind situația numărului de utilizatori racordati în ultimii 7 ani;
- b) graficul de variație a cantității de ape uzate colectate de la populație în ultimii 7 ani;
- c) variația tarifului în ultimii 6 ani;
- d) variația gradului de încasare (perioada de încasare a creanțelor) în ultimii 7 ani.

ART. 64

Prestarea activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât să se realizeze:

- a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
- b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
- c) respectarea contractelor - cadru de furnizare / prestare, aprobate de autoritatea competentă;
- d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;
- f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
- g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților, inclusiv a personalului de specialitate și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

ART. 65

În activitatea sa Apă-Canal Ilfov S.A. va asigura:

- a) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de canalizare aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
- b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanța și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, funcționalitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului;
- c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritățile competente. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți; acestea se vor factura separat;
- d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea și modificările survenite la actele normative din domeniu;
- e) informarea utilizatorilor cu care se afla în relații contractuale despre:
 - planificarea anuală a lucrărilor de reparații capitale și modernizare ce se vor efectua la instalațiile de colectare, transport și evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
 - data și ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;
 - data și ora reluării serviciului;
- f) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;
- g) bilanțul de ape uzate la intrarea și la ieșirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.

SECȚIUNEA a 2-a - Epurarea apelor uzate

ART. 66

Apă-Canal Ilfov S.A. are permisiunea de a desfășura activitatea de epurare a apelor uzate, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasați pe teritoriul din aria administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov conform zonelor prevăzute în contractul de delegare sau care urmează să adere la Asociație și în care urmează să se realizeze stații de epurare.

Aria delegării cuprinde la data elaborării prezentului caiet de sarcini următoarele unități administrativ-teritoriale:

Nr. crt.	Membrii ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov	OBSERVAȚII
1	Județul Ilfov	
2	Oraș Bragadiru	
3	Oraș Măgurele	
4	Oraș Pantelimon	
5	Comuna Afumați	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini.
6	Comuna Balotești	
7	Comuna Brănești	
8	Comuna Cernica	
9	Comuna Ciorogârla	
10	Comuna Ciolpani	
11	Comuna Clinceni	
12	Comuna Cornetu	
13	Comuna Dobroești	
14	Comuna Domnești	
15	Comuna Dragomirești Vale	
16	Comuna Găneasa	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
17	Comuna Glina	
18	Comuna Grădiștea	Nu este preluat serviciul de canalizare
19	Comuna Gruiu	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
20	Comuna Jilava	
21	Comuna Mogoșoaia	
22	Comuna Moara Vlăsiei	
23	Comuna Petrăchioaia	Nepreluat în operare la data elaborării caietului de sarcini
24	Comuna Periș	
25	Comuna Tunari	
26	Comuna Vidra	Nu este preluat serviciul de canalizare
27	Comuna Snagov	

ART. 67

Instalațiile electrice aferente stației de epurare cu schemele monofilare, bransamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control sunt prezentate în **Anexa nr. 31**.

Acestea vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativă teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat.

ART. 68

Componenta părții mecanice a stației de epurare a apei uzate este prezentată în **Anexa nr. 32**.

ART. 69

Componenta părții biologice a stației de epurare a apei uzate este prezentată în **Anexa nr. 33**.

ART. 70

Componenta stației de pompare a apelor uzate este prezentată în **Anexa nr. 34**.

ART. 71

Caracteristicile bazinelor de retenție sunt prezentate ce deservește componentele sistemului de canalizare vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativă teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat, iar operatorul va ține evidențe și actualiza aceste evidențe permanent.

ART. 72

Caracteristicile colectoarelor și gurilor de deversare în emisar a apelor convențional curate și a celor epurate vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativă teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat, iar operatorul va ține evidențe și actualiza aceste evidențe permanent.

ART. 73

În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, operatorul Apă-Canal Ilfov S.A., va întocmi situații, schițe, scheme tehnologice și va ține evidențe, defalcate pe fiecare captare, după caz, care vor fi puse la dispoziția Asociației, proiectanților etc, pentru următoarele capitole:

- a) consumul propriu tehnologic de energie electrică și de reactivi, de proiect, pentru asigurarea tratării apei brute, la debitul nominal (se va identifica indicatorul pentru energia electrică și cea pentru reactivi, defalcați pentru fiecare reactiv în parte);
- b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora;
- c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bază și variația consumului specific, în funcție de debit;
- d) diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apă vehiculate;
- e) diagramele de variație a cantității de reactiv utilizat, în funcție de debitul de apă tratată;
- f) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantității și calității apei brute și tratate, precum și caracteristicile acestora;
- g) lista dotărilor laboratorului chimic și metodele de analiză necertificate;
- h) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din stația de tratare a apei brute;
- i) schema stației de tratare a apei, cu poziționarea utilajelor și poziția armaturilor în schema normală de funcționare;

- j) schema instalației electrice de îmbunătățire a factorului de putere;
- k) indicatorii tehnico-economici ai investiției, aprobați și realizați;
- l) în specificațiile tehnice vor fi enumerate informații, referitor la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce deriva din actele normative și reglementările în vigoare, în legatura cu desfășurarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului;
- m) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.

ART. 74

Prestarea activității de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei epurate și a namolurilor supuse valorificării;
- d) întreținerea instalațiilor din stația de epurare;
- e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- i) gradul de utilizare a capacității totale a stației de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuității și calității deversate în emisar, a namolurilor supuse valorificării sau depozitării;
- j) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
- k) menținerea capacităților de epurare și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;
- l) reabilitarea și re tehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare și încadrării în normele naționale privind emisiile poluante;
- m) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări, la instalații și echipamente;
- n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
- o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

ANEXE CAIET DE SARCINI

Anexa nr. 1 - Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă **Operatorul va întocmi și actualiza situații cu următoarele informații**

- ✓ amplasarea fiecărei stații
- ✓ tensiunea la intrarea în stație
- ✓ tensiunea la ieșirea din stație
- ✓ tipul transformatoarelor
- ✓ puterea fiecărui transformator
- ✓ tipul și puterea de rupere a intrerupatoarelor, schema monofilara
- ✓ schema de măsură, automatizare și protecție
- ✓ anul punerii în funcțiune
- ✓ ultima reparație capitală
- ✓ ultima verificare profilactică
- ✓ utilajele alimentate din stație, sursa de rezervă

Anexa nr. 2 - Rețelele electrice de forță și de iluminat

Operatorul va întocmi și actualiza situații cu următoarele informații

- descriere rețelele de forță și de iluminat, inclusiv cele de joasă tensiune, aferente sistemului de alimentare cu apă;
- amplasarea fiecărui obiectiv, schemele monofilare defalcate pe obiective,
- tipul conductoarelor,
- secțiunea,
- lungimea,
- tipul circuitului,
- instalațiile de legare la pământ,
- numărul contactoarelor, intrerupatoarelor, celulelor, punctelor de iluminat,
- puterea deservita de fiecare circuit

Anexa nr. 3 - Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare cu apă

Alimentarea cu energie termică este asigurată, după caz, prin intermediile centralelor termice proprii, sistemul centralizat cu energie termică, sau prin surse electrice.

Anexa nr. 4 - Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Ilfov–ADIA Ilfov

– PALNȘE ATAȘATE, corelat cu Inventarul puțurilor de adâncime din Anexa nr. 5

Anexa nr. 5 - Inventarul puțurilor de adâncime

Tabelul nr. 1

Nr. crt		Siste m tubaj	Debitul maxim exploatabil (l/s)	Gradul de asigurare	Diametru put (mm)	Adânci mea (m)	Ultimul RK*1)	Tipul putului *2)
BALOTESTI	F1	coloana	3.30	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	2.50	100 %		85	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	1.00	100 %		102	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4	coloana	2.50	100 %		75	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F5	coloana	3.00	100 %		110	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F6	coloana	3.30	100 %		115	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F7	coloana	3.30	100 %		110	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F8	coloana	3.30	100 %		115	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F9	coloana	2.80	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F10	coloana	2.80	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F11	coloana	2.20	100 %		105	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F12	coloana	2.00	100 %		105	Conform Program mentenanță	Exploatare
BRAGADIRU	F1	coloana	4.00	100 %		165	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	5.55	100 %		177	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	5.55	100 %		165	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4	coloana	5.55	100 %		172	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F5	coloana	5.00	100 %		175	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F6	coloana	5.30	100 %		150	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F7	coloana	5.00	100 %		155	Conform Program mentenanță	Exploatare

	F8	coloana	6.95	100 %		153	Conform Program mentenanță	Exploatare
BRANESTI	F1	coloana	5.50	100 %		200	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	5.50	100 %		185	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	5.50	100 %		175	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4	coloana	5.50	100 %		180	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	-	100 %		180	Conform Program mentenanță	Conservare
CERNICA	F1	coloana	6.00	100 %		170	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	6.10	100 %		170	Conform Program mentenanță	Exploatare
CIOLPANI	F1	coloana	7.40	100 %		138	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	3.20	100 %		60	Conform Program mentenanță	Exploatare
CIROGARLA	F1	coloana	4.40	100 %		190	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	5.00	100 %		190	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	4.40	100 %		190	Conform Program mentenanță	Exploatare
CLINCENI	F1	coloana	5.50	100 %		140	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	5.50	100 %		140	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	8.50	100 %		140	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4	coloana	8.50	100 %		140	Conform Program mentenanță	Exploatare
COR NETU	F1	coloana	3.80	100 %		180	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	8.00	100 %		150	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	3.70	100 %		180	Conform Program mentenanță	Exploatare

	F4	coloana	3.80	100 %		175	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F5	coloana	6.00	100 %		150	Conform Program mentenanță	Exploatare
DOMNEȘTI	F1	coloana	6.00	100 %		170	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	6.00	100 %		170	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	6.00	100 %		170	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4	coloana	6.00	100 %		170	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F5	coloana	6.00	100 %		170	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F1	coloana	5.77	100 %		195	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	5.38	100 %		220	Conform Program mentenanță	Exploatare
DRAGOMIREȘTI VALE	F3	coloana	5.25	100 %		195	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4	coloana	5.38	100 %		220	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F1	coloana	2.00	100 %		130	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	3.00	100 %		130	Conform Program mentenanță	Exploatare
GRADISTEA	F1	coloana	4.50	100 %		95	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	1.50	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	4.20	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare

GHERMANESTI	P2	coloana	5.00	100 %		80	Conform Program mentenanță	Exploatare
	P4	coloana	2.40	100 %		80	Conform Program mentenanță	Exploatare
	P1	coloana	-	100 %		80	Conform Program mentenanță	Conservare
	P3	coloana	-	100 %		80	Conform Program mentenanță	Conservare
MOARA VLASIEI	F1	coloana	1.60	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	1.80	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	1.55	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
MAGURELE	P5	coloana	5.50	100 %		40	Conform Program mentenanță	Exploatare
	P2	coloana	3.80	100 %		40	Conform Program mentenanță	Exploatare
	P6	coloana	5.60	100 %		40	Conform Program mentenanță	Exploatare
	H4	coloana	4.40	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	H3	coloana	7.50	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	H2	coloana	6.90	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	P1	coloana	4.10	100 %		40	Conform Program mentenanță	Exploatare
	H1	coloana	5.50	100 %		100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	H5	coloana	-	100 %		175	Conform Program mentenanță	Conservare

	P4	coloana	-	100 %		40	Conform Program mentenanță	Conservare
	P3	coloana	-	100 %		30	Conform Program mentenanță	Conservare
	P2	coloana	-	100 %		40	Conform Program mentenanță	Conservare
MOGOSOIA	F1	coloana	5.10	100 %		250	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	3.20	100 %		250	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	5.10	100 %		250	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4	coloana	6.50	100 %		250	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F5	coloana	6.50	100 %		250	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F6	coloana	2.80	100 %		250	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F7	coloana	4.20	100 %		250	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F8	coloana	4.50	100 %		250	Conform Program mentenanță	Exploatare

PANTELIMON	F1	coloana	3.00			230	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	3.00			249	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	4.40			255	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4	coloana	3.80			235	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F5	coloana	3.80			125	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F6	coloana	2.70			70	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F7	coloana	2.70			70	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F9	coloana	3.50			163	Conform Program mentenanță	Exploatare
PERIS	F1	coloana	3.88			103	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2	coloana	3.88			100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3	coloana	3.88			100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4	coloana	4.72			100	Conform Program mentenanță	Exploatare

	F5		4.72			100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F6		4.72			100	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F7		3.88			62	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F8		3.88			62	Conform Program mentenanță	Exploatare
PISCU	F1		7.20			150	Conform Program mentenanță	Exploatare
POSTA	F1		4.00			180	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2		3.80			170	Conform Program mentenanță	Exploatare
SNAGOV	P2		5.00			80	Conform Program mentenanță	Exploatare
	P4		2.40			80	Conform Program mentenanță	Exploatare
	P3		-			100	Conform Program mentenanță	Conservare
TUNARI	F1		3.14			243	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2		4.50			244	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3		3.88			247	Conform Program mentenanță	Exploatare
VIDRA	F1		4.50			77	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F2		4.50			85	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F3		4.50			85	Conform Program mentenanță	Exploatare
	F4		5.00			85	Conform Program mentenanță	Exploatare

1) reparație capitala

*2) *1) reparație capitală

* 2) put de investigatie, supraveghere, exploatare

Anexa nr. 5 - Planul de situație cu amplasarea tuturor puțurilor

Planul de situație cu amplasarea tuturor puțurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona – **PLANȘE ATAȘATE**

Anexa nr. 6 - Instalațiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare

PLANȘE ATAȘATE (branșamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsura și control)

Anexa nr. 7 - Locații privind amplasarea stațiilor de tratare a apei brute

UAT Bragadiru
UAT Cornetu
UAT Ciorogârla
UAT Domnești
UAT Clinceni
UAT Dragomirești Vale
UAT Măgurele
UAT Vidra
UAT Pantelimon
UAT Brănești
UAT Cernica
UAT Mogoșoaia
UAT Balotești
UAT Tunari
UAT Ciolpani
UAT Moara Vlăsiei
UAT Grădiștea
UAT Periș
UAT Snagov

Anexa nr. 8 - Planul de situație cu amplasarea zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona

– PLANȘE ATAȘATE

Anexa nr. 9 - Instalațiile electrice aferente stației de tratare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control

– PLANȘE ATAȘATE

Anexa nr. 10 - Tratarea apei brute

Tabelul nr. 3

Nr. crt	Deznizipator				Coagulare		Decantoare		Filtru		Dezinfectare		Corectare caracter chimic	
	Tip*1)	Debit*2)	Debit*3)	reactiv	camera de amestec	tip bazin de reactie	Tip*1)	Debit*2)	tip*3)	debit	debit	Metoda*4)	debit	Metoda*5)
UAT Bragadiru														
Bragadiru oxidare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Clor gazos 1000g/h	Oxidare
Bragadiru filtre carbune	-	-	-	-	-	-	-	-	Rapid 10 buc	10mc/h*10	-	-	Clor gazos 2000g/h	Reducere amoniu
Bragadiru filtre Pyrolox	-	-	-	-	-	-	-	-	Rapid 16 buc	10mc/h*16	-	-	-	Deferizare si Demanganizare
Bragadiru Dezinfectie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hipoclorit de sodiu 1,45 l/h	Clorinare	-	Dezinfectie
UAT Cornetu														
Cornetu Filtre Nisip									Rapid 5 buc.	10mc/h*5			Clor gazos 1500 g /h	Deferizare si Demanganizare
Cornetu Filtre Carbune									Rapid 5 buc.	10mc/h*5				Reducere amoniu

Cornetu Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 1000 g / h			Dezinfectie
UAT Ciorogarla														
Ciorogarla Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,300ml/h	Clorinare		Dezinfectie
UAT Domnesti														
Domnesti filtre nisip									Rapid 4 buc	30mc/h*4			Clor gazos 50g/h	Deferizare si Demanganizare
Domnesti filtre carbune									Rapid 3 buc	26mc/h*3			Clor gazos 350g/h	Reducere amoniu
Domnesti Dezinfectie											Clor gazos 60g/h	Clorinare		Dezinfectie
UAT Clinceni														
Clinceni Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,230ml/h			Dezinfectie
UAT Dragomiresti Vale														
Dragomiresti Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,800ml/h			Dezinfectie

UAT Magurele														
Dumitrana Filtre Pyrolox									Rapid 2 buc	4mc/h*2			clor gazos 500g/h	Deferizare si Demanganizare
Dumitrana filtre carbune									Rapid 2 buc	4mc/h*2			Clor gazos 500g/h	Reducere amoniu
Dumitrana dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,12 l/h	Clorinare		Dezinfectie
Magurele													Clor gazos 300g/h	Reducere amoniu
UAT Vidra														
Vidra filtre Pyrolox									Rapid 15 buc	10mc/h*15			Clor gazos 450g/h	Deferizare si Demanganizare
Vidra filtre carbune									Rapid 10 buc	5mc/h*10				Reducere amoniu
Vidra Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,343ml/h	Clorinare		
UAT Pantelimon														
Pantelimon Filtre cu rasina									Rapid 12buc	7mc/h*12			clor gazos 300g/h	Deferizare si Demanganizare
Pantelimon									Rapid	7mc/h*9			Clor	Reducere

filtre carbune									9 buc				gazos 300g/h	amoniu
Pantelimon Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 300g/h	Clorinare		
UAT Branesti														
Branesti Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 50g/h	Clorinare		Dezinfectie
UAT Cernica														
Cernica filtre nisip									Rapid 3 buc	20mc/h*3			clor gazos 50g/h	Deferizare si Demanganizare
Cernica filtre carbune									Rapid 2 buc	30mc/h*3			Clor gazos 500g/h	Reducere amoniu
Cernica dezinfecție											Clor gazos 50g/h	Clorinare		Dezinfectie
Posta – Balaceanca filtre Pyrolox									Rapid 5 buc	4mc/h*5			Clor gazos 450g/h	Deferizare si Demanganizare
Posta – Balaceanca filtre carbune									Rapid 4 buc	5mc/h*4				Reducere amoniu
Posta – Balaceanca dezinfecție											Hipoclorit de sodiu 0,12 l/h	Clorinare		
UAT Mogosoia														

Mogosoia STATIA I dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0.125l/h	Clorinare		
Mogosoia STATIA II filtre cu rasina									Rapid 10buc	12mc/h*10				Deferizare si Demanganizare Reducere amoniu
Mogosoia STATIA II dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0.75l/h	Clorinare		
Mogosoia STATIA III dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0.25l/h	Clorinare		
UAT Balotesti														
Balotesti Filtre Pyrolox									Rapid 12 buc	10mc/h*12				Deferizare si Demanganizare
Balotesti Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,20 l/h	Clorinare		Dezinfectie
UAT Tunari														
Tunari Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,2 l/h	Clorinare		
UAT Ciolpani														
Ciolpani Filtru ciclotronic	V	30mc/h	100%	rapid 1 buc										Denisipare
Ciolpani									Rapid	6 mc/h			Hipocl	Demanganizare

filtre pyrolox									5 buc	100%			600ml/h	& Deferizare
Ciolpani Recipienti reactie									Lent 2 buc	15 mc/h 100%			Hipocl 500 ml/h	Reducere amoniu
Ciolpani Filtre carbune activ									Lent 4 buc	10 mc/h 100%				Filtrare generală
Ciolpani Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 500 ml/h	Clorinare	Hipocl 300 ml/h	Reducere Amoniu & filtrare generală
Piscu Filtre multimedia									Lent 2 buc	5 mc/h 100%			Hipocl 250 ml/h	Reducere amoniu & filtru general
Piscu Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 250 ml/h	Clorinare		Dezinfectie
UAT Moara Vlasiei														
Moara Vlasiei Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 70 ml/h	Clorinare		Dezinfectie
UAT Gradistea														
Dezinfectie											Clor gazos 50g/h	Clorinare		Dezinfectie
UAT Peris														

Peris filtre nisip									Rapid 3 buc	20mc/h*3			clor gazos 50g/h	Deferizare si Demanganizare
Peris filtre carbune									Rapid 2 buc	30mc/h*2			Clor gazos 500g/h	Reducere amoniu
Peris Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 50mg/h	Clorinare		Dezinfectie
Peris filtre Pyrolox									Rapid 5 buc	4mc/h*5			Clor gazos 450g/h	Deferizare si Demanganizare
Peris filtre carbune									Rapid 4 buc	5mc/h*4				Reducere amoniu
Dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,12 ml/h	Clorinare		Dezinfectie
UATSnagov														
Snagov filtre Pyrolox									Rapid 4 buc	9mc/h*4			Hipoclorit de sodiu 500ml/h	Deferizare si Demanganizare
Snagov filtre carbune									Rapid 5 buc	8mc/h*5				Reducere amoniu
Snagov dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,2 ml/h	Clorinare		Dezinfectie
Ghermanesti filtre Pyrolox									Rapid 4 buc	10mc/h*4			Hipoclorit de sodiu 450g/h	Deferizare si Demanganizare
Ghermanesti filtre carbune									Rapid 5 buc	5mc/h*5				Reducere amoniu
Ghermanesti dezinfectie											Hipoclorit de sodiu 0,2m l/h	Clorinare		Dezinfectie

Caracteristicile statiei de pompare

U.A.T.	Grad de asigurare	Tip pompă	debit nominal	înălțimea de pompare	puterea electrică		Randament	Turație	Ultimul RK
UAT BRAGADIRU									
Bragadiru F1	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	61 m	7,5 kw		95%	2900	-
Bragadiru F2	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	61 m	7,5 kw		95%	2900	-
Bragadiru F3	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	61 m	7,5 kw		95%	2900	-
Bragadiru F4	-	Submersibila multietajata	17m3/h	70m	3,7 kw		95%	2900	-
Bragadiru F5	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	61 m	7,5 kw		95%	2900	-
Bragadiru F6	-	Submersibila multietajata	17m3/h	70m	3,7 kw		95%	2900	-
Bragadiru F7	-	Submersibila multietajata	17m3/h	70m	5,5 kw		95%	2900	-
Bragadiru F8	-	Submersibila multietajata	17m3/h	61 m	5,5 kw		95%	2900	-
UAT CORNETU									
Cornetu F1	-	Submersibila multietajata	27 m3/h	42 m	2.2 kw		85%	2840	-
Cornetu F2	-	Submersibila multietajata	27 m3/h	42 m	2.2 kw		85%	2840	-
Cornetu F3	-	Submersibila	27 m3/h	42 m	2.2 kw		85%	2840	-

		multietajata						
Cornetu F4	-	Submersibila multietajata	27 m3/h	42 m	2.2 kw	85%	2840	-
Cornetu F5	-	Submersibila multietajata	27 m3/h	42 m	2.2 kw	85%	2840	-
UAT CIOROGARLA								
Ciorogarla F1	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	61 m	7,5 kw	80%	2900	-
Ciorogarla F2	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	61 m	7,5 kw	80%	2900	-
Ciorogarla F 3	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	53 m	7,5 kw	80%	2900	-
UAT DOMNESTI								
Domnesti F1	-	Submersibila multietajata	18 m3/h	60 m	3 kw	85%	2900	-
Domnesti F2	-	Submersibila multietajata	17 m3/h	57 m	4 kw	95%	2900	-
Domnesti F3	-	Submersibila multietajata	8 m3/h	64 m	2,2 kw	85%	2900	-
Domnesti F4	-	Submersibila multietajata	30m3/h	38 m	5,5 kw	95%	2900	-
Domnesti F5	-	Submersibila multietajata	30m3/h	38 m	5.5 kw	95%	2900	-
UAT CLINCENI								
Clinceni F3	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	60 m	7,5 kw	95%	3000	-
Clinceni F4	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	60 m	7,5 kw	95 %	3000	-
UAT JILAVA								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

UAT DRAGOMIRESTI								
Dragomiresti Foraj 1	-	Submersibila multietajata	20 mc/h	65,33m	5,174 kw	68,58%	2900	-
Dragomiresti Foraj 2	-	Submersibila multietajata	20 mc/h	65,33m	5,174kw	68,58%	2900	-
Dragomiresti Foraj 3	-	Submersibila multietajata	20 mc/h	65,33m	5,174kw	68,58%	2900	-
Dragomiresti Foraj 4	-	Submersibila multietajata	20 mc/h	65,33m	5,174kw	68,58%	2900	-
UAT MAGURELE								
Magurele H2	-	Submersibila multietajata	16.5 mc/h	62 m	5.5 kw	70%	2900	-
Magurele H3	-	Submersibila multietajata	17 mc/h	57 m	4 kw	80%	2900	-
Magurele P1	-	Submersibila multietajata	14 mc/h	40m	3 kw	85%	2900	-
Magurele P2	-	Submersibila multietajata	4,8 mc/h	36 m	1,5 kw	92%	2850	-
Magurele P5		Submersibila multietajata	30 mc/h	61 m	7,5 kw	95%	2900	-
Dumitrana F1	-	Submersibila multietajata	8 mc/h	68 m	4 kw	70 %	2900	-
Dumitrana F2	-	Submersibila multietajata	9 mc/h	57.5 m	2.2 kw	69.5%	2900	-
UAT VIDRA								
Vidra F1	-	Submersibila multietajata	17 m3/h	81m	7.5kw	95%	2900	-
Vidra F2	-	Submersibila multietajata	17 m3/h	68 m	5,5 kw	95%	2900	-
Vidra F3	-	Submersibila multietajata	15 m3/h	56 m	5.5 kw	95%	2900	-

Vidra F4	-	Submersibila multietajata	7m3/h	42 m	3.1 kw	80%	2900	-
UAT PANTELIMON								
Pantelimon F1	-	Submersibila multietajata	14m3/h	65m	4 kw	69.8%	2900	-
Pantelimon F2	-	Submersibila multietajata	9 m3/h	84.1 m	3 kw	69.8%	2900	-
Pantelimon F3	-	Submersibila multietajata	17 m3/h	81m	5.5 kw	70.2%	2900	-
Pantelimon F4	-	Submersibila multietajata	14m3/h	73.8m	4.0 kw	69.8%	2900	-
Pantelimon F5	-	Submersibila multietajata	17 m3/h	81m	5.5 kw	70.2%	2900	-
Pantelimon F6	-	Submersibila multietajata	8.3m3/h	39.15m	1.5 kw	69.8%	2830	-
Pantelimon F7	-	Submersibila multietajata	8.3m3/h	39.15m	1.5 kw	69.8%	2830	-
UAT DOBROESTI								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
UAT BRANESTI								
Branesti F1	-	Submersibila multietajata	15 m3/h	53.7 m	5.5 kw	95%	2800	-
Branesti F2	-	Submersibila multietajata	14 m3/h	117.9 m	7,5 kw	95%	2900	-
Branesti F3	-	Submersibila multietajata	15 m3/h	53.7 m	5,5 kw	95%	2800	-
Branesti F4	-	Submersibila multietajata	14 m3/h	117.9 m	7,5 kw	95%	2900	-
UAT GLINA								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

UAT CERNICA								
Cernica F1	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	61 m	7,5kw	95%	2900	-
Cernica F2	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	61 m	7,5kw	98%	2900	-
Posta - Balaceanca F1	-	Submersibila multietajata	14 m3/h	56,2 m	3kw	95%	2900	-
Posta - Balaceanca F2	-	Submersibila multietajata	14 m3/h	56,2 m	3kw	90%	2900	-
UAT MOGOSOAIA								
Mogosoia F1	-	Submersibila multietajata	19 m3/h	70 m	6 kw	95%	2900	-
Mogosoia F2	-	Submersibila multietajata	14 m3/h	100 m	5,5 kw	95%	2900	-
Mogosoia F3	-	Submersibila multietajata	14 m3/h	87 m	5,5 kw	95%	2900	-
Mogosoia F4	-	Submersibila multietajata	15 m3/h	80 m	5.5 kw	95%	2900	-
Mogosoia F5	-	Submersibila multietajata	13m3/h	75 m	5.5 kw	95%	2900	-
Mogosoia F6	-	Submersibila multietajata	13m3/h	75 m	5,5 kw	95%	2900	-
Mogosoia F7	-	Submersibila multietajata	25m3/h	75 m	7,5 kw	95%	2900	-
Mogosoia F8	-	Submersibila multietajata	30m3/h	90 m	7,5 kw	95%	2900	-
UAT BALOTESTI								
Balotesti F1	-	Submersibila multietajata	10 m3/h	82 m	2,2 KW	95%	2900	-
Balotesti F2	-	Submersibila	7 m3/h	77 m	2,2 KW	95%	2900	-

		multietajata						
Balotesti F3	-	Submersibila multietajata	7 m3/h	70 m	1,5 kw	95%	2900	-
Balotesti F4	-	Submersibila multietajata	10 m3/h	82 m	2,2 KW	95%	2900	-
Balotesti F5	-	Submersibila multietajata	10 m3/h	82 m	2,2 KW	95%	2900	-
Balotesti F6	-	Submersibila multietajata	10 m3/h	82 m	2,2 KW	95%	2900	-
Balotesti F7	-	Submersibila multietajata	10 m3/h	82 m	2,2 KW	95%	2900	-
Balotesti F8	-	Submersibila multietajata	10 m3/h	82 m	2,2 KW	95%	2900	-
Balotesti F9	-	Submersibila multietajata	7 m3/h	82 m	1,5 kw	95%	2900	-
Balotesti F10	-	Submersibila multietajata	16 m3/h	82 m	2,2 KW	95%	2900	-
Balotesti F11	-	Submersibila multietajata	10 m3/h	82 m	2,2 KW	95%	2900	-
Balotesti F12	-	Submersibila multietajata	10 m3/h	82 m	2,2 KW	95%	2900	-
UAT TUNARI								
Tunari F1	-	Sumersibila multietajata	14 m3/h	65 m	4 kw	70%	2900	-
Tunari F2	-	Sumersibila multietajata	14 m3/h	65 m	4 kw	70%	2900	-
Tunari F3	-	Sumersibila multietajata	14 m3/h	65 m	4 kw	70%	2900	-
UAT CIOLPANI								
Ciolpani F1	-	Submersibila multietajata	30 m3/h	38 m	5,5 kw	80%	2900	-
Ciolpani F2	-	Submersibila	14 m3/h	50 m	3 kw	75%	2900	-

		multietajata						
Piscu F1	-	Submersibila Multietajata	7,2 m3/h	53 m	1,5 kw	70%	2900	-
UAT MOARA VLASIEI								
Moara Vlasiei F1	-	Submersibila multietajata	16 m3/h	60 m	2,2 kw	95%	2850	-
Moara Vlasiei F2		Submersibila multietajata	16 m3/h	60 m	2,2 kw	95%	2850	-
Moara Vlasiei F3		Submersibila multietajata	16 m3/h	60 m	2,2 kw	95%	2850	-
UAT GRADISTEA								
Gradistea F1	-	Submersibila multietajata	12 m3/h	22 m	2,2 kw	80%	2850	-
Gradis tea F3	-	Submersibila multietajata	11 m3/h	20 m	1.5 kw	80%	2850	-
UAT PERIS								
Peris F1		Submersibila multietajata	17m3/h	57m	5.5kw	70%	2900	-
Peris F2	-	Submersibila multietajata	17m3/h	57m	5.5kw	70%	2900	-
Peris F3	-	Submersibila multietajata	17m3/h	57m	5.5kw	70%	2900	-
Peris F4	-	Submersibila multietajata	17m3/h	57m	5.5kw	70%	2900	-
Peris F5	-	Submersibila multietajata	17m3/h	57m	5.5kw	70%	2900	-
Peris F6	-	Submersibila multietajata	17m3/h	57m	5.5kw	70%	2900	-
Peris F7	-	Submersibila multietajata	17m3/h	57m	5.5kw	70%	2900	-

Peris F8	-	Submersibila multietajata	17m3/h	57m	5.5kw	70%	2900	-
UAT SNAGOV								
Snagov F1	-	Submersibila multietajata	15 m3/h	48 m	4 kw	70%	2900	-
Snagov F2	-	Submersibila multietajata	15 m3/h	48 m	4 kw	70%	2900	-
Snagov F4	-	Submersibila multietajata	15 m3/h	48 m	4 kw	70%	2900	-
Snagov F5	-	Submersibila multietajata	11 m3/h	68 m	3 kw	95%	2900	-
Ghermanesti F2	-	Submersibila multietajata	15 m3/h	48 m	4 kw	70%	2900	-
Ghermanesti F4	-	Submersibila multietajata	15 m3/h	48 m	4 kw	70%	2900	-
Ghermanesti F5	-	Submersibila multietajata	9 m3/h	68 m	3 kw	95%	2900	-

Anexa nr. 11 - Planul de situație cu amplasarea aducțiunii, zonele de protecție sanitară, lucrările hidrotehnice aferente și construcțiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona

– PLANȘE ATAȘATE

Anexa nr. 12 - Transportul apei potabile si/sau industriale

Tabelul nr. 4

Nr. crt	Denumire tronson	Mater./Dext/gros	Debitul nominal	Lungime	ΔH	Ultimul RK	Presiune nominala	Pierdere apă exploatare
UAT DOBROESTI								
1	Aninului - DC3A-DE57	PEHD DE225	PN10	3358m	1.30m		3	0
UAT GLINA								
2	Libertatii	PEHD D225	PN10	1938m	1.20		3	0
3	Independentei	PEHD D225	PN10	1131m	1.20		3	0
4	Trandafirilor	PEHD D225	PN10	694m	1.20		3	0
5	Caminului	PEHD D225	PN10	857m	1.20		3	0

Anexa nr. 13 - Locațiile în care sunt amplasate Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile

Nr. crt.	U.A.T.
1.	Oraș Bragadiru
2.	Oraș Măgurele
3.	Oraș Pantelimon
4.	Comuna Afumați
5.	Comuna Balotești
6.	Comuna Brănești
7.	Comuna Cernica
8.	Comuna Ciorogârla
9.	Comuna Ciolpani
10.	Comuna Clinceni
11.	Comuna Cornetu
12.	Comuna Dobroești
13.	Comuna Domnești
14.	Comuna Dragomirești Vale
15.	Comuna Găneasa
16.	Comuna Glina
17.	Comuna Grădiștea
18.	Comuna Gruiu
19.	Comuna Jilava
20.	Comuna Mogoșoaia
21.	Comuna Moara Vlăsiei
22.	Comuna Petrăchioaia
23.	Comuna Periș
24.	Comuna Tunari
25.	Comuna Vidra
26.	Comuna Snagov

Anexa nr. 14 - Planul de situație cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona

– PLANȘE ATAȘATE

Anexa nr. 15 - Instalațiile electrice aferente stației de înmagazinare a apei cu schemele monofilare: branșamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsura și control

– PLANȘE ATAȘATE

Anexa nr. 16 - Înmagazinarea apei

Tabelul nr. 5

Nr. crt.	Tip rezervor	Capacitatea de înmagazinare	Grad de asigurare	Rezerva intangibilă	Data ultimului RK	Număr compartiment e
UAT Bragadiru						
	Cilindric semiîngropat	500 mc		100 mc	-	1
	Cilindric suprateran	300 mc		50 mc	-	1
	Cilindric suprateran	1000 mc		200 mc	-	1
UAT Cornetu						
	Cilindric suprateran	500 mc		100 mc	-	1
	Cilindric suprateran	500 mc		100 mc	-	1
UAT Ciorogarla						
	Cub suprateran	360 mc		60 mc	-	1
UAT Domnesti						
	Cilindric suprateran	1000 mc		200 mc	-	1
UAT Clinceni						
	Cilindric suprateran	300 mc		50 mc	-	1
	Cilindric suprateran	300 mc		50 mc	-	1
UAT						

Dragomiresti Vale	Cilindric suprateran	500 mc		100 mc	-	1
	Cilindric suprateran	500 mc		100 mc	-	1
UAT Magurele Magurele Dumitrana						
	Dreptunghiular Semingropat	3500 mc		500 mc	-	1
	Cilindric Suprateran	300 mc		20 mc	-	1
UAT Vidra						
	Cilindric suprateran	1000 mc		200 mc	-	1
	Cilindric Semingropat	1000 mc		200 mc	-	1
UAT Pantelimon						
	Metalic suprateran	1000 mc		200 mc	-	1
	Beton suprateran	300 mc		100mc	-	1
	Beton suprateran	300 mc		100 mc	-	1
UAT Dobroesti						
	Cilindric suprateran	2450 mc		200 mc	-	1
UAT Branesti						
	Cilindric suprateran	1000 mc		200 mc	-	1
UAT Glina						

Glina	Cubic Suprateran	156.6 mc		25 mc	-	1
Catelu	Cubic Suprateran	58 mc		20 mc	-	1
Manolache	Cubic Suprateran	58 mc		20 mc	-	1
UAT Cernica						
Cernica	Cilindric suprateran	550 mc		100 mc	-	1
Posta - Balaceanca	Cilindric Semiingropat	300 mc		50mc	-	1
Posta - Balaceanca	Cilindric Semiingropat	300 mc		50mc	-	1
UAT Mogoșoaia						
Statia Plantelor	Cilindric suprateran	80 mc		10 mc	-	1
Statia Agricultorilor	Cilindric suprateran	1000 mc		200 mc	-	1
Statia Vanatori	Cilindric suprateran	100 mc		10 mc	-	1
	Cilindric suprateran	200 mc		20 mc	-	1
UAT Balotesti						
	Cilindric suprateran	500 mc		100 mc	-	1
	Cilindric Suprateran	500 mc		100 mc	-	1
	Cilindric Semiingropat	500 mc		100 mc	-	1
UAT Tunari						

	Cilindric Semîngropat	300 mc		50 mc	-	1
	Cilindric Semîngropat	300 mc		50 mc	-	1
UAT Ciolpani						
Ciolpani	Paralelipipedic Suprateran	400 mc		50 mc	-	1
Piscu	Cilindric Suprateran	100 mc		20 mc	-	1
UAT Moara Vlasiei						
	Cilindric suprateran	600 mc		100 mc		1
UAT Gradistea						
	Cilindric suprateran	500 mc		100 mc	-	1
	Cilindric suprateran	500 mc		100 mc	-	1
UAT Peris	Paralelipipedic	1000 mc		200 mc		
Snagov	Cilindric Semiîngropat	400 mc		100 mc	-	1
Ghermănești	Cilindric Semiîngropat	300 mc		50 mc	-	1

Anexa nr. 17 – Utilizatorii serviciului de distribuția apei potabile și/sau industriale

Tabelul nr.6

Nr. crt	Denumire utilizator	Categorie utilizator	Adresa	Tip apă	Debit nomin.	Presiune	Dn branșament
Centru Vest				Potabila	-	1ba	Dela25-32,40, 63
	Uat Bragadiru	-196 Agenti economici -5283Case/vile/blocuri/condominii -55 Institutii publice					
	Client:82981-Arian top Construct -	agent economic	Str. Mugurelui, nr. 47B	Potabila		1ba	Dn40
	client:37254-Chirea Mirela	case	Granitului, nr.5, bl. vila 2	Potabila		1ba	Dn.32
	client : 10975 - PrimariaBragadiru pentru Gradinita Griviteinr.41	Instituție publica	Grivitei, nr. 41	Potabila		1ba	Dn32
	Uat Domnesti	24 Agenti econ 1931Case/vile/blocuri/condominii 15I nstitutiipublice					
	81256-Creative	agent economic	Alexandru Ioan	Potabila		1ba	Dn.25
	Credits Solution S.R.L.		Cuza, nr.55				
	88319-Mircea Alexandra	case	Garii, nr.12	Potabila		1ba	Dn.25
	87276 - Directia Generala de Asist. Sociala si Protectia Copilului	Institutie publica	Curtea Domneasca,nr. 2 a.	Potabila		1ba	Dn.32

	Uat Clinceni	- 9Agentieco -601 Case/vile/blocuri/condominii - 6 Institutiipublice					
	83807-Mxv Democonstruct S.R.L.	Agent economic	Clinceni str. Int. Drumul Mare, nr. 7	potabila		1ba	dn32
	90599-Nacu Stefan- Emil	case	Crizantemelor nr. 6 a	Potabila		1ba	Dn.25
	80401-Parohia Caltuna	Institutiepublica	Sabarului nr. 158	Potabila		1ba	Dn.25
	Uat Cornetu	48 Agenti eco 1489 Case/vile/blocuri/condominii 9 Institutii publice					
	client : 77418 - AndreeaTransCom srl	agent economic	Str.Alexandriei, nr. 194,	Potabila		1ba	Dn.25
	client:90023-Boicu Anisoara	Persoana fizica	Scolii,nr. 36	Potabila		1ba	Dn.25
	client : 42372 Primaria Cornetu- ScoalaGimnazialanr. 1	Institutie publica	Cornetu,str. livezi,nr.11,	Potabila		1ba	Dn32
	UatJilava	6 Agenti economic 407 case/vile/blocuri/condominii 14 Institutii publice					

	Client:75703-Adco Food	agent economic	Stadionului,nr. 4,	Potabila		1ba	Dn.25
	Client:37932-Visan Ioana	Persoana fizica	Jilava, Odai,nr. 127,	Potabila		1ba	Dn.25

	Client :75275 - ParohiaMierlari-BisericaMierlari	Institutie publica	Jilava, Mierlari, nr. 89,	potabila		1ba	Dn.25
	Uat Magurele	71Agenti eco 1354 Case/vile/blocuri/condominii 66 Institutii publice					
	32316 - Rewe Projektentwicklung Romania SRL-Penny Market	Agent economic	Magurele – Atomistilor nr. 373	Potabila		1ba	Dn.32
	88977-Stoian Petre	Case	Alunis nr. 185	Potabila		1ba	Dn.25
	75755-Parohia Dumitrana -	Institutie publica	Morii nr. 2a	Potabila		1ba	Dn.32
	Uat Ciorogarla	14 Agenti economici 943Case/vile/blocuri/condominii 10 Institutii publice					
	79495-Agromec Ciorogirla S.A.	Agent economic	Scolii,nr. 13	Potabila		1ba	Dn.25
	88970-Blaj Lenuta	Case	-Ana Ipatescu, nr. 11	Potabila		1ba	Dn.25
	29677-Inspectoratul de Politie Judeteana Ilfov	Institutie publica	Sos. Bucuresti, nr. 121	Potabila		1ba	Dn.32
	Uat Dragomiresti Vale	12 Agenti econ 718 Case/vile/blocuri/condominii 1 Institutii publice					
	76211-Flowers Impex	Agent economic	Garofitei nr. 66A	Potabila		1ba	Dn.63
	90429-Gheorghe Nicolae -	Case	Salcamilor nr. 26	Potabila		1ba	Dn.25

	70156 - Comuna Dragomiresti-Vale-Dispensar Uman	Institutii publice	Ghiocelor, nr . 38	Potabila		1ba	Dn.32
	Uat Vidra	5 Agenti econ 130 Case/vile/blocuri/condominii 21 Institutii publice					
	Client: 89765 - Agroprest&Ceausu S.R.L.	Persoanejuridice	Viilor,nr.19 CAM. 3,	Potabila		1ba	Dn.25
	Client : 91339 - MihaiuCristiana-	Case	Vidra, Principala, nr. 174	potabila		1ba	Dn.25
	Client: 39864 – Primaria Vidra-Scoala Gim.nr.3	Institutie publica	Principala, nr. 169,	Potabila		1ba	DN.32
Centru Est							
							Dn 25,32,40, 63.
	Uat Branesti	42 Agenti economici 2554 Case/vile/blocuri/condominii 28 Institutii publice					
	19752 - Coral Internationalsr	Agent economic	Petrelonel, nr.1	Potabila		1ba	Dn.25
	61410 - Nita ConstantinCristian	case	Calea Bucuresti, nr. 22	Potabila		1ba	Dn.32
	26867-Scoala Generala nr.1	Institutii publice	Petrelonel, nr. 147	Potabila		1ba	Dn.32
	UatCernica	- 40 Agentieconomici -1469					

		Case/vile/blocuri/condominii -10Institutii publice					
--	--	---	--	--	--	--	--

	30342-Romimo Invest s.r.l.	Agent economic	Oxigenului, nr. 2c	Potabila		1ba	Dn.32
	89422 Voicu AlexandruViorel-	Case	Cernica, Int.Oltului, nr.2,	potabila		1ba	Dn25
	39416-Spitalulde Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca	Institutie publica	Cernica, Garii, nr. 56	potabila		1ba	Dn.32
	Uat Dobroesti	94 agenti econimici 3894 Case/vile/blocuri/condominii 25 Institutii publice					
	26251-Italinvest 2000 srl-	Agent economic	Sos Fundeni nr. 39	potabila		1ba	Dn.32
	47672 - Chisis Constantin-Dobroesti	Persoana fizica	Sos.Fundeni nr. 202	potabila		1ba	Dn.32
	79792 - Primaria Comunei Dobroesti Ecosal	Instituție publica	Dobroesti-Fundeni nr.5A,	Potabila		1ba	Dn.32
	Uat Glina	30 Agenti eco 1828 Case/vile/blocuri/condominii 29 Institutii publice					
	25066-CreativeBags srl	agent economic	Caminului nr. 71	Potabila		1ba	Dn.32
	80935-Popa Ecaterina	Case	IntrareaVaii nr. 5,	Potabila		1ba	Dn.32
	51398-Primaria Glina-Clinica Veterinara	Institutii publice	Parcului, nr.33	Potabila		1ba	Dn.32

	UatPantelimon	- 89 Agenti econ -5867Case/vile/blocuri/condominii - 18Institutii publice					
--	----------------------	---	--	--	--	--	--

	08844–SelgrosCash & Carry srl	Agent economic	Pantelimon, Str. Biruintei, nr. 90	Potabila			Dn.32
	88038-Mihai Alexandru	Case	Pantelimon, Condorului nr. 11	Potabila		1ba	Dn.25
	Client: 11840 – Biserica Crestina Baptista Speranta	Institutie publica	Pantelimon, Revolutiei nr.6	Potabila		1ba	Dn.32
	81202 - Dansim Constructin vest srl	Agent economic	Pantelimon, Binelui nr.20	Potabila		1ba	Dn25
Centru Nord							Dn 25,32,40, 63.
	Uat Balotesti	-61Agenti economici -1496Case/vile/blocuri/condominii -23 Institutii publice					
	client:79594-Good to Go srl	Agent economic	Soseaua Unirii, nr. 206 A	Potabila		1ba	Dn.25
	90296-Iacovoiu Ana	Case	Balotesti, Crangului, nr. 16,	Potabila		1ba	Dn.25
	61576-Parohia Balotesti-Biserica Sf Nicolae	Institutie publica	Trifoistei, nr.8,-	Potabila		1ba	Dn.32
	Uat Ciolpani	13 Agenti econ 817 Case/vile/blocuri/condominii 13 Institutii publice					
	Parohia Piscu	Institutii publice	Bisericii, nr. 1			1ba	Dn.25

	84327 - Andrei Madalina Viorica	Case	Hanului, nr.19			1ba	Dn.25
	Gloria Marketsrl	Agent economic	Calea Bucuresti-Ploiesti, nr. 3			1ba	Dn.32
	Uat Gradistea	5 Agenti economici 562 Case/vile/blocuri/condominii 9 Institutii publice					
	59878-RovianPro Invest Srl	Agent economic	Libertatii, nr.2a			1ba	Dn.25
	76280-Andrei Marioara	case	Libertatii, nr. 88,			1ba	Dn.25
	83333-Societatea Cooperativa de ConsumGradistea	Instititii publice	Libertatii,nr. 110			1ba	Dn.25
	Uat MoaraVlasiei	6 Agenti economic 324 Case/vile/blocuri/condominii 11 Institutii publice					
	42057-BrutariaDin Rai Srl	Agent economic	Soseaua Eroilor, nr. 138			1ba	Dn.32
	77016-Radu Vasile	case	Drumul Mare, nr. 68			1ba	Dn.25
	77011-Parohia Caciulati	Instititii publice	Soseaua Unirii, nr. 89			1ba	Dn.25
	Uat Mogosoaia	95 Agenti economic 3054Case/vile/blocuri/condominii 14 Institutii publice					
	30518-GroupAllio Romania Srl	Agent Economic	Garii, nr.19,			1ba	Dn.25
	72218-Canuta Gheorghe	Persoană fizică	Martha Bibescu nr. 122c, bl. Casa1			1ba	Dn.25

	30710 - Primaria Mogosoia-Parc Intrarea Principala-	Institutie publica	ValeaParcului, nr. 1A			1ba	Dn.63
	Uat Peris	26 Agentieco 2606 Case/vile/blocuri/condominii 30 Institutii publice					
	64041-Latino srl	Agent Economic	Principala ,nr. 137			1ba	Dn.25
	83103-Stan Florin	Persoana fizica	Principala, nr. 627			1ba	Dn.25
	81436-PrimariaPeris	Institutie publica	Zaharia Stancu, nr. 2			1ba	Dn.25
	91194-GradinitaNr.3 Peris	Institutie publica	Peris, Grigore Alexandrescu, nr. 53A,	potabila		1ba	Dn.32
	Uat Snagov	106 Agenți economici 2407 Case/vile/blocuri/condominii 36Institutii publice					
	88347-Cbf Optim Trading	Agent Economic	Soseaua Ghermanesti,n r. 18bis			1ba	Dn.25
	87189-Voicu Florin	Persoana fizica	Snagov, Plevnei, nr. 19			1ba	Dn.25
	85370 - Comuna Snagov- Gradinita Mihai Eminescu Ghermănești - Program Prelungit	Institutie publica	Snagov, Posada,			1ba	Dn.25
	Uat Tunari	65 Agenti econ 712Case/vile/blocuri/condominii 12 Institutii publice					

	76381-Land&House Estate Srl	Agent economic	Tunari, Stefan cel Mare, nr. 42C	potabila		1ba	Dn.63
	78947-Cosmogrillkbz Srl	Agent economic	Stefan cel Mare, nr. 122	potabila		1ba	Dn.25
	34804-Craciun Iuliana Denisa	Persoana fizica	1 Decembrie, nr. 86A	potabila		1ba	Dn.25
	66279-Comuna Tunari Pentru Gradinita Nr 1	Institutie publica	Intrarea1 Decembrie, nr.2	potabila		1ba	Dn.25

Anexa nr. 18 - Contoarele de apa montate la utilizatorii serviciului de distribuție a apei potabile și/sau industriale

Tabelul nr. 7

Nr. crt	Denumire utilizator	Adresa	Tip contor	Serie contor	Data punerii în funcțiune	Data scadentă	Serie sigiliu
Centru Vest		Buc	Itron, Apator, Bmeters, Zenner, Contor grup,Fgh				
	U.A.T. Bragadiru	2608					
	U.A.T. Domnesti	1306					
	U.A.T. Clinceni	533					
	U.A.T. Cornetu	1058					
	U.A.T. Jilava	430					
	U.A.T. Magurele	1492					
	U.A.T. Ciorogarla	889					
	U.A.T. Dragomiresti Vale	706					
	U.A.T. Vidra	149					
Centru Est		Buc	Itron, Apator, Bmeters, Zenner, Contor grup,Fgh,Timely				
	U.A.T. Branesti	2550					
	U.A.T. Cernica	1514					
	U.A.T. Dobroesti	3676					
	U.A.T. Glina	1863					
	U.A.T. Pantelimon	4619					
Centru Nord		Buc	Itron, Apator, Bmeters, Zenner, Contor grup,Fgh				
	U.A.T. Balotesti	1709					
	U.A.T. Ciolpani	833					
	U.A.T. Gradistea	685					
	U.A.T. Moara Vlasiei	339					
	U.A.T. Mogosoaia	3072					
	U.A.T. Peris	2506					
	U.A.T. Snagov	2313					
	U.A.T. Tunari	656					

Anexa nr. 19 - Datele aferente utilizatorilor necontorizati ai serviciului de distribuție a apei potabile și/sau industriale

Tabelul nr. 8

Nr. crt	Denumire utilizator	Adresa Nr. Br. necontorizate	Tip apă	Număr de locatari	Unitatea comercială	Branșament	
Centru Vest							
	U.A.T. Bragadiru	34	Potabila				
	U.A.T. Domnesti	4	Potabila				
	U.A.T. Clinceni	7	Potabila				
	U.A.T. Cornetu	9	Potabila				
	U.A.T. Jilava	0	Potabila				
	U.A.T. Magurele	1	Potabila				
	U.A.T. Ciorogarla	1	Potabila				
	U.A.T. Dragomiresti Vale	1	Potabila				
	U.A.T. Vidra	0	Potabila				
Centru Est							
	U.A.T. Branesti	20	Potabila				
	U.A.T. Cernica	4	Potabila				
	U.A.T. Dobroesti	1	Potabila				
	U.A.T. Glina	14	Potabila				
	U.A.T. Pantelimon	66	Potabila				
Centru Nord							
	U.A.T. Balotesti	13	Potabila				
	U.A.T. Ciolpani	0	Potabila				
	U.A.T. Gradistea	0	Potabila				
	U.A.T. Moara Vlasiei	0	Potabila				
	U.A.T. Mogosoaia	23	Potabila				
	U.A.T. Peris	16	Potabila				
	U.A.T. Snagov	14	Potabila				
	U.A.T. Tunari	0	Potabila				

Anexa nr. 20 - Stațiile de pompare, repompare și de hidrofor aparținând sistemului de distribuție a apei brute și potabile

Tabelul nr. 9

POMPARE / REPOMPARE							HIDROFOR				
Nr. crt	Denumire stație	Tip pompă	Debit nominal	Înălțime de pompare	Puterea electrică	Randament	Tip de hidrofor	Volum rezervor hidrofor	Putere compresor	Presiune asigurată	randament
U.A.T. Bragadiru											
Bragadiru P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	210 mc/h	24,5 m	22kw	90 %					
Bragadiru P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	210 mc/h	24,5 m	22kw	90 %					
Bragadiru P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	210 mc/h	24,5 m	22kw	90 %					
U.A.T. CORNETU											
Cornetu P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	54 mc / h	31.5 m	9.2 kW	90 %					
Cornetu P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	54 mc / h	31.5 m	9.2 kW	90 %					
Cornetu P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	54 mc / h	31.5 m	9.2 kW	90 %					
U.A.T. Ciorogarla											
Ciorogarla P1	Pompare	Centrifuga verticala	45 mc/h	41,4m	5,5 kw	90 %					
Ciorogarla P2	Pompare	Centrifuga verticala	45 mc/h	41,4 m	5,5 kw	90 %					

Ciorogarla P3	Pompare	Centrifuga verticala	45 mc/h	41,4 m	5,5 kw	90 %					
Ciorogarla P4	Pompare	Centrifuga verticala	45 mc/h	41,4 m	5,5 kw	90 %					
U.A.T. DOMNESTI											
Domnesti P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	45 mc/h	16,8m	11 kw	90 %					
Domnesti P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	45 mc/h	16,8 m	11 kw	90 %					
Domnesti P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	45 mc/h	16,8 m	11 kw	90 %					
U.A.T. CLINCENI											
Clinceni P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	72 mc/h	71 m	15 KW	91, 9 %					
Clinceni P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	72 mc/h	71 m	15 KW	91, 9 %					
Clinceni P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	72 mc/h	71 m	15 KW	91, 9 %					
U.A.T. MAGURELE											
Magurele P1	Pompare	Centrifuga VERTICALA	95 mc/h	78 m	18,5 kw	92.4 %					
Magurele P1	Pompare	Centrifuga VERTICALA	95 mc/h	78 m	18,5 kw	92.4 %					
Magurele P2	Pompare	Centrifuga	95 mc/h	78 m	18,5 kw	92.4 %					
		VERTICALA									
Magurele P3	Pompare	Centrifuga VERTICALA	95 mc/h	78 m	18,5 kw	92.4 %					
Dumitrana P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	25 mc/h	53 m	3 kw	90 %					

Dumitrana P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	25 mc/h	53 m	3 kw	90 %					
Dumitrana P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	25 mc/h	53 m	3 kw	90 %					
Dumitrana P4	Pompare	Centrifuga Orizontala	25 mc/h	53 m	3 kw	90 %					
Dumitrana P5	Pompare	Centrifuga Orizontala	20 mc/h	60 m	11 kW	89,6					
U.A.T. VIDRA											
Vidra P1	Pompare	Centrifuga verticala	54mc/h	44.5 m	11 kw	95 %					
Vidra P2	Pompare	Centrifuga verticala	54 mc/h	44.5 m	11kw	95 %					
Vidra P3	Pompare	Centrifuga verticala	54mc/h	44.5m	11kw	95 %					
U.A.T. Pantelimon Apa											
Pantelimon P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	67mc/h	30m	9.2kw	89%					
Pantelimon P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	67mc/h	30m	9.2kw	89%					
Pantelimon P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	67mc/h	30m	9.2kw	89%					
Pantelimon P4	Pompare	Centrifuga Orizontala	130mc/h	58m	18.5KW	89%					
Pantelimon	Pompare	Centrifuga	70mc/h	53m	9.2KW	89%					

P5		Orizontala									
U.A.T. DOBROESTI											

Dobroesti P1	Repompare	Centrifuga Orizontala	101 mc/h	25,2m	15 kw	87,7 %					
Dobroesti P2	Repompare	Centrifuga Orizontala	101 mc/h	25,2m	15 kw	87,7 %					
Dobroesti P3	Repompare	Centrifuga Orizontala	101 mc/h	25,2m	15 kw	87,7 %					
U.A.T. BRANESTI											
Branesti P1	Pompare	Centrifuga verticala	60-160 mc/h	44.4m	15 kw	90%					
Branesti P2	Pompare	Centrifuga verticala	60-160 mc/h	44.4m	15 kw	90%					
Branesti P3	Pompare	Centrifuga verticala	60-160 mc/h	44.4m	15 kw	90%					
U.A.T. GLINA											
Catelu P1	Repompare	Centrifuga Orizontala	27.5mc/h	50 m	11 kw	90 %					
Catelu P2	Repompare	Centrifuga Orizontala	27.5mc/h	50m	11kw	90 %					
Glina P1	Repompare	Centrifuga Orizontala	78.3mc/h	50m	15kw	90 %					
Glina P2	Repompare	Centrifuga Orizontala	78.3mc/h	50m	15 kw	90 %					
Manolache P1	Repompare	Centrifuga Verticala	4.45mc/h	50m	2.2kw	90 %					
Manolache P2	Repompare	Centrifuga Verticala	4.45mc/h	50 m	2.2kw	90 %					
Glina pompa incendiu	Repompare Glina pompa incendiu	Centrifuga Verticala	27.5mc/h	50 m	11KW	90 %					
U.A.T. CERNICA											

Cernica P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	30 mc/h	28 m	7,5 kw	90 %					
Cernica P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	30 mc/h	28 m	7,5 kw	90 %					
Cernica P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	30 mc/h	28 m	7,5 kw	90 %					
Posta – Balacenca P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	10 mc/h	53 m	3,2 kw	90 %					
Posta – Balacenca P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	10 mc/h	53 m	3,2 kw	90 %					
Posta – Balacenca P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	10 mc/h	53 m	3,2 kw	90 %					
Posta – Balacenca P4	Pompare	Centrifuga Orizontala	10 mc/h	53 m	3,2 kw	90 %					
Posta – Balacenca P5	Pompare	Centrifuga Orizontala	10 mc/h	53 m	3,2 kw	90 %					
U.A.T. MOGOSOAIA											
St.Plantelor- P1	Pompare	Centrifuga Verticala	30 mc/h	59 m	7.5 kw	76.1%					
St.Plantelor- P2	Pompare	Centrifuga Verticala	30 mc/h	59 m	7.5 kw	76.1%					
St.Agricultori- P1	Pompare	Centrifuga Verticala	95 mc/h	45.7m	15 kw	80.1%					
St.Agricultori- P2	Pompare	Centrifuga Verticala	95 mc/h	45.7m	15 kw	80.1%					
St.Agricultori- P2	Pompare	Centrifuga Verticala	95 mc/h	5.7m	15 kw	80.1%					
St.Vanatori- P1	Pompare	Centrifuga Verticala	45 mc/h	59.4 m	11 kw	73.3%					
St.Vanatori- P2	Pompare	Centrifuga Verticala	45 mc/h	59.4m	11 kw	73.3%					
U.A.T. BALOTESTI											

Balotesti P1	Pompare	Centrifuga Verticala	45 mc/h	72 m	15 kw	92 %					
Balotesti P2	Pompare	Centrifuga Verticala	45 mc/h	72 m	15 kw	92 %					
Balotesti P3	Pompare	Centrifuga Verticala	45 mc/h	72 m	15 kw	92 %					
Balotesti P4	Pompare	Centrifuga Verticala	45 mc/h	72 m	15 kw	92 %					
Balotesti P5	Pompare	Centrifuga Verticala	45 mc/h	72 m	15 kw	92 %					
U.A.T. TUNARI											
Tunari P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	45 mc/h	77m	11 kw	85%					
Tunari P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	45 mc/h	77m	11 kw	85%					
Tunari P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	45 mc/h	77m	11 kw	85%					
Tunari pompa incendiu p1	Pompare	Centrifuga Orizontala	17 mc/h	70.6m	4 kw	85%					
Tunari pompa incendiu p2	Pompare	Centrifuga Orizontala	17 mc/h	70.6m	4 kw	85%					
U.A.T.											

CIOLPANI											
Ciolpani P1	Pompare	Centrifuga Verticala	63 mc/h	59 m	5,5 kw	85 %					
Ciolpani P2	Pompare	Centrifuga Verticala	63 mc/h	59 m	5,5 kw	85 %					
Ciolpani P3	Pompare	Centrifuga Verticala	63 mc/h	59 m	5,5 kw	85 %					

Ciolpani pompa incendiu	Pompare	Centrifuga Verticala	21 mc/h	44 m	4,0 kw	85 %					
Piscu P1	Pompare	Centrifuga Verticala	66 mc/h	49 m	5,8 kw	87 %					
Piscu P2	Pompare	Centrifuga Verticala	66 mc/h	49 m	5,8 kw	87 %					
Piscu P3	Pompare	Centrifuga Verticala	66 mc/h	49 m	5,8 kw	87 %					
U.A.T. MOARA VLASIEI											
Moara Vlasiei P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	81 mc/h	46 m	15 kw	76,7 %					
Moara Vlasiei P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	81 mc/h	46 m	15 kw	76,7 %					
Moara Vlasiei P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	81 mc/h	46 m	15 kw	76,7 %					
Moara Vlasiei pompa incendiu	Pompare	Centrifuga verticala	30 mc/h	77.8 m	7.5 kw	76,1%					
U.A.T. GRADISTEA											
Gradistea P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	54 mc/h	60 m	15 kw	75 %					
Gradistea P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	54 mc/h	60 m	15 kw	75 %					
Gradistea P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	54 mc/h	60 m	15 kw	75 %					
U.A.T. PERIS											
Peris P1	Pompare	Centrifuga verticala	50 mc/h	35 m	11 kw	90 %					

Peris P2	Pompare	Centrifuga Verticala	50 mc/h	35 m	11 kw	90 %					
Peris P3	Pompare	Centrifuga Verticala	50 mc/h	35 m	11 kw	90 %					
Burias P1	Pompare	Centrifuga Verticala	30 mc/h	35 m	5.5 kw	90 %					
Burias P2	Pompare	Centrifuga Verticala	30 mc/h	35 m	5.5 kw	90 %					
Burias P3	Pompare	Centrifuga Verticala	30 mc/h	35 m	5.5 kw	90 %					
U.A.T. SNAGOV											
Snagov P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	64 mc/h	44,3 m	11 kw	99 %					
Snagov P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	64 mc/h	44,3 m	11 kw	99 %					
Snagov P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	64 mc/h	44,3 m	11 kw	99 %					
Ghermanesti P1	Pompare	Centrifuga Orizontala	64 mc/h	44,3 m	11 kw	99 %					
Ghermanesti P2	Pompare	Centrifuga Orizontala	64 mc/h	44,3 m	11 kw	99 %					
Ghermanesti P3	Pompare	Centrifuga Orizontala	64 mc/h	44,3 m	11 kw	99 %					

Anexa nr. 21 - Caracteristicile rețelei de distribuție a apei brute și potabile

Tabelul nr. 10

Nr. crt	Denumire tronson	Tip apă	M/Dext/s *1	Q n* 2	L*3	Δ H* 4	P N*5	Δ Q* 6	Tip hidrant*7	Diamet ru hidrant*	Pozitiona re hidrant
	ZONA VEST										
	Bragadiru										
1	Aleea Codrului	Apa potabila	PEHD D110		131ml		PN 10				
2	Aleea Crinului	Apa potabila	PEHD D160		142 ml		PN 10		1 subteran	DN80	
3	Aleea Ficusului	Apa potabila	PEHD D160		29 ml		P 10				
4	Aleea Orhideelor	Apa potabila	PEHD D110		114 ml		P 10				
5	Alexandriei	Apa potabila	PEHD D110/160/250		9872 ml		PN 10		13 subterani	DN80	
6	Arges	Apa potabila	PEHD D110		259 ml		P N 10		2 subterani	DN80	
7	Artarului	Apa potabila	PEHD D110		33 ml		P N 10		1 subteran	DN80	

8	Bradului	Apa potabila	PEHD D110		371 ml		P N 10		3 subterani	DN80	
9	Bujorului	Apa potabila	PEHD D160		166 ml		P N10		1 subteran	DN80	
10	Celofibreii	Apa potabila	PEHD D110		1625 ml		P N 10		1 subteran	DN80	
11	Cetatea Deva	Apa potabila	PEHD D110		563 ml		P N 10		1 subteran	DN80	
12	Ciocarliei	Apa potabila	PEHD D250		646 ml		PN 10		2 subterani	DN80	
13	Clinceni	Apa potabila	PEHD D110/160		2289 ml		P N 10		2 subterani	DN80	
14	Cristalului	Apa potabila	PEHD D160		793 ml		P N 10		1 subteran	DN80	
15	Dantelei	Apa potabila	PEHD D110		962 ml		PN 10		3 subterani	DN80 DN80	
16	Diamantului	Apa potabila	PEHD D110		653 ml		P N 10		2 subterani	DN80	
17	Dorului	Apa potabila	PEHD D110		364 ml		P N 10		1 subteran	DN80	
18	Drumul de sonde	Apa potabila	PEHD D110		493 ml		P N 10		3 subterani	DN80	

19	Dumbravei	Apa potabila	PEHD D110		1477 ml		P N 10		5 subterani	DN80	
20	Epigonilor	Apa potabila	PEHD D110		29 ml		P N 10		1 subteran	DN80	
21	Ficusului	Apa potabila	PEHD D110		183 ml		P N 10		2 subterani	DN80	
22	Florilor	Apa potabila	PEHD D110/160/250		659 ml		P N 10		2 subterani	DN80	
23	FN	Apa potabila	PEHD D110/250		310 ml		P N 10				
24	Garofitei	Apa potabila	PEHD D110		429ml		P N 10				
25	Grivitei	Apa potabila	PEHD D110/160		968ml		P N 10		1 supraterran/ 3 subterani	DN80	
26	Iederei	Apa potabila	PEHD D110		159ml		P N 10				
27	Inclinata	Apa potabila	PEHD D110		495ml		P N 10				
28	Intrarea Povernei	Apa potabila	PEHD D110		301ml		P N 10		2 subterani	DN80	

29	Intrarea Salcamilor	Apa potabila	PEHD D110		98ml		P N 10		1 subteran	DN80	
30	Intrarea Unirii	Apa potabila	PEHD D110		154ml		P N10				
31	Intrarea Vioarelor	Apa potabila	PEHD D110		107ml		P N 10		1 subteran	DN80	
32	Intrarea Zorelelor	Apa potabila	PEHD D110		49ml		P N 10				
33	Izvorului	Apa potabila	PEHD D110		319ml		P N10		1 subteran	DN80	
34	Lacramioarelor	Apa potabila	PEHD D32		34ml		P N 10				
35	Lacului	Apa potabila	PEHD D110/250		280ml		P N 10		2 subterani	DN80	
36	Lalelelor	Apa potabila	PEHD D110/160/250		503ml		P N10		7 subterani	DN80	
37	Laurului	Apa potabila	PEHD D110		467ml		P N 10				
38	Leordeni	Apa potabila	PEHD D110		447ml		P N		3 subterani	DN80	
							10				

39	Libertatii	Apa potabila	PEHD D110		570ml		P N 10		2 subterani	DN80	
40	Luceafarului	Apa potabila	PEHD D110		390ml		P N 10		2 subterani	DN80	
41	Marasti	Apa potabila	PEHD D110		420ml		PN 10		3 subterani	DN80	
42	Monumentului	Apa potabila	PEHD D110/160/250		573ml		P N 10		1 subteran	DN80	
43	Narciselor	Apa potabila	PEHD D160		263ml		P N 10		1 subteran	DN80	
44	Odei	Apa potabila	PEHD D110		225ml		P N 10		1 subteran	DN80	
45	Orhideelor	Apa potabila	PEHD D160		381ml		P N 10		1 subteran	DN80	
46	Paunilor	Apa potabila	PEHD D110		735ml		P N 10		1 subteran	DN80	
47	Plopului	Apa potabila	PEHD D110		376ml		PN 10		2 subterani	DN80	
48	Povernei	Apa potabila	PEHD D110/160/250		1322ml		P N 10		6 subterani	DN80	
49	Rozelor	Apa	PEHD D110		97ml		P				

		potabila					N 10				
50	Safirului	Apa potabila	PEHD D110/160		1690 ml		P N 10				
51	Salciei	Apa potabila	PEHD D110		703ml		P N 10		3 subterani	DN80	
52	Sarmis	Apa potabila	PEHD D110		230ml		P N 10		2 subterani	DN80	
53	Smardan	Apa potabila	PEHD D110		2306ml		P N 10		2 subterani	DN80	
54	Sperantei	Apa potabila	PEHD D110/160		1045ml		P N 10		3 subterani	DN80	
55	Targului	Apa potabila	PEHD D110		245ml		P N 10				
56	Teiului	Apa potabila	PEHD D110		335ml		P N 10		2 subterani	DN80	
57	Trandafirilor	Apa potabila	PEHD D110		316ml		P N 10		1 subteran	DN80	
58	Tuberozelor	Apa potabila	PEHD D110		305ml		P N 10				
59	Unirii	Apa potabila	PEHD D110/160		2065ml		P N 10		1 subteran	DN80	

60	Verii	Apa potabila	PEHD D110		570ml		P N 10		1 subteran	DN80	
61	Vrabiei	Apa potabila	PEHD D110		223ml		P N 10				
62	Lalelelor	Apa bruta	PEHD D250		479ml		P N10				
63	Intrarea Panselelor	Apa bruta	PEHD D250		208ml		P N 10				
64	Lacramioarelor	Apa bruta	PEHD D110/250		2140ml		P N 10				
65	Grivitei	Apa bruta	PEHD D110		712ml		P N10				
	Cornetu										
1	Aeroportului	Apa potabila	PEHD D110		1828ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
2	Barajului	Apa potabila	PEHD D110		505ml		P N 10				
3	Bujorului	Apa potabila	PEHD D90		966ml		PN 10		2 subterani	DN 80	
4	Constructorilor	Apa potabila	PEHD D90		256ml		P N 10				
5	Cornilor	Apa	PEHD		1671		P		3 subterani	DN 80	

		potabila	D90/110		ml		N 10				
6	Crinului	Apa potabila	PEHD D63/90/110		1346ml		P N 10		2 subterani	DN 80	
7	Crizantemelor	Apa potabila	PEHD D110		577ml		P N 10				
8	Daliilor	Apa potabila	PEHD D90		793ml		P N 10				
9	DN6	Apa potabila	PEHD D63/110		6417ml		P N 10		2 supratrani/ 8 subterani	DN 80	
10	Bradului	Apa potabila	PEHD D110		258ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
11	Flacara	Apa potabila	PEHD D90		516ml		P N 10		2 subterani	DN 80	
12	Galbenelelor	Apa potabila	PEHD D110		256ml		P N 10				
13	Garoafei	Apa potabila	PEHD D90/110		1231ml		P N 10		4 supratrani/ 1 subteran	DN 80	
14	Gladiolelor	Apa potabila	PEHD D200		579ml		P N 10		3 subterani	DN 80	
15	Intrarea Daliilor	Apa potabila	PEHD D63		77ml		P N 10				

16	Intrarea Zavoiului	Apa potabila	PEHD D90		40ml		P N 10				
17	Islazului	Apa potabila	PEHD D90		322ml		P N 10				
18	Lalelelor	Apa potabila	PEHD D63/90		646ml		P N10				
19	Levantica	Apa potabila	PEHD D110		176ml		P N 10				
20	Livezi	Apa potabila	PEHD D75		749ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
21	Lt. Stanciu	Apa potabila	PEHD D110		594ml		P N10		1 subteran	DN 80	
22	Lujerului	Apa potabila	PEHD D63		144ml		P N 10				
23	Macesului	Apa potabila	PEHD D90/110		278ml		P N 10				
24	Panselelor	Apa potabila	PEHD D90/110		1013ml		P N10				
25	Pinului	Apa potabila	PEHD D63/110		337ml		P N 10				
26	Podisor	Apa potabila	PEHD D90/110		527ml		P N				

						10				
27	Salcamilor	Apa potabila	PEHD D110		581ml	P N 10				
28	Salciei	Apa potabila	PEHD D110/200		534ml	P N 10				
29	Scolii	Apa potabila	PEHD D110		702ml	PN 10		1 subteran	DN 80	
30	Stejarului	Apa potabila	PEHD D63		87ml	P N 10				
31	Taberei	Apa potabila	PEHD D90/110		1303ml	P N 10		1 subteran	DN 80	
32	Trandafirilor	Apa potabila	PEHD D90/110		1079ml	P N 10		2 subterani	DN 80	
33	Zavoiului	Apa potabila	PEHD D63/90		546ml	P N 10				
34	Salciei	Apa bruta	PEHD D110		3246ml	P N 10				
	Ciorogarla					PN 10				
1	DJ 602	Apa potabila	PEHD D110		877ml	P N 10				
2	Calea	Apa	PEHD D110		3500	P		3 subterani	DN 80	

	Bucuresti	potabila			ml		N 10				
3	Fierarii	Apa potabila	PEHD D110		811ml		P N 10				
4	Viitorului	Apa potabila	PEHD D110		135ml		P N 10				
5	Policlinicii	Apa potabila	PEHD D110		206ml		P N 10				
6	Primaverii	Apa potabila	PEHD D110		282 ml		P N 10				
7	Ghiocelor	Apa potabila	PEHD D110		148m		P N 10				
8	Dacia	Apa potabila	PEHD D110		71ml		P N 10				
9	Privighetorilor	Apa potabila	PEHD D110		140ml		P N 10				
10	Narciselor	Apa potabila	PEHD D110		563ml		P N 10		3 subterani	DN 80	
11	Salcamilor	Apa potabila	PEHD D110		117ml		P N 10				
12	Pamfil Seicaru	Apa potabila	PEHD D110		438ml		P N 10				

13	Cartonari	Apa potabila	PEHD D110		386ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
14	Gheorghe Doja	Apa potabila	PEHD D110		715ml		P N 10				
15	George Cosbuc	Apa potabila	PEHD D110		287ml		P N10				
16	Ana Ipatescu	Apa potabila	PEHD D110		1178ml		P N 10		3 subterani	DN 80	
17	Linia Mica	Apa potabila	PEHD D110		192ml		P N 10				
18	Toamnei	Apa potabila	PEHD D110		279ml		P N10				
19	Gradinari	Apa potabila	PEHD D110		915ml		P N 10				
20	Lacului	Apa potabila	PEHD D110		646ml		P N 10				
21	Magnoliei	Apa potabila	PEHD D110		58ml		P N10				
22	Horia	Apa potabila	PEHD D110		709ml		P N 10				
23	Gorunului	Apa potabila	PEHD D110		204m		P N				

							10				
24	Mare	Apa potabila	PEHD D110		1365ml		P N 10				
25	Legumelor	Apa potabila	PEHD D110		267ml		P N 10				
26	Tudor Vladimirescu	Apa potabila	PEHD D110		418ml		PN 10				
27	Fermei	Apa potabila	PEHD D110		190ml		P N 10				
28	Zoe Samurcasi	Apa potabila	PEHD D110		266ml		P N 10				
29	Niculescu Dorobantu	Apa potabila	PEHD D110		355ml		P N 10				
30	DJ 602	Apa potabila	PEHD D110		1847 ml		P N 10				
31	1 Martie	Apa potabila	PEHD D110		1281ml		P N 10				
32	Dealului	Apa potabila	PEHD D110		942ml		PN 10				
33	DJ 401A	Apa potabila	PEHD D110		1306ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
34	1 Mai	Apa potabila	PEHD D110		249ml		PN 10				

35	Narciselor	Apa bruta	PEHD D110		471ml		P N 10				
	Domnesti										
1	Str. Argesului	Apa potabila	PEHD D315	-	5588ml		P N 6	-	1 Subteran	DN 80	
2	Str Transilvaniei	Apa potabila	PEHD D110	-	777ml		P N 6	-	1 Subteran	DN 80	
3	Str Primaverii	apa potabil a	PEHD D110	-	267ml		P N 6	-	1 SUBTERAN	DN 80	
4	Str Alexandru Ioan Cuza	apa potabila	PEHD D110/125/160/200/150	-	4834ml		P N 6	-	4 SUBTERAN 1 SUPRATER AN	DN 80	
5	Str. Pescarusilor	apa potabila	PEHD D90	-	254ml		P N 6	-	-	-	
6	Str. Baboi	apa potabila	PEHD D125	-	1539ml		P N 6	-	-	-	
7	Str. Toamnei	apa potabila	PEHD D125	-	808ml		P N 6	-	-	-	
8	Str. Tudor Vladimirescu	apa potabila	PEHD D125/160	-	4299ml		P N 6	-	3 SUBTERAN	DN 80	
9	Str. Foisorului	apa potabila	PEHD D110	-	1204 ml		P N 6	-	-		

10	Str. Fortului	apa potabila	PEHD D110	-	1262ml		P N 6	-	1 SUBTERAN	DN 80	
11	Str. MIMOZEI	Apa potabila	PEHD D110	-	553ml		P N6	-	-	-	
12	Str. Radului	apa potabila	PEHD D90	-	347ml		P N 6				
13	Str. Crengutei	apa potabila	PEHD D110	-	482ml		P N 6				
14	Str. Ghiocilor	apa potabila	PEHD D90	-	833ml		P N6				
15	Str. Bubica	apa potabila	PEHD D90/110	-	636ml		P N 6				
16	Str. Ulita Morii	apa potabila	PEHD D90	-	547ml		P N 6				
17	Str. Zavoiului	apa potabila	PEHD D90	-	129ml		P N6				
18	Str. Fagetului	apa potabila	PEHD D90	-	129ml		P N 6				
19	Str. Duculescu	apa potabilă	PEHD D90	-	780m		P N				
20	Str. Garii	apa potabila	PEHD D90	-	370ml		P N 6				

21	Str Drumu Targului	apa potabila	PEHD D125	-	1793 ml		P N 6				
23	Str Privighetor Ilor	apa potabila	PEHD D90	-	525ml		PN 6				
24	Str Ciutaci	apa potabila	PEHD D160/200/225/250/125/110	-	3273ml		P N 6		1 SUBTERAN	DN 80	
25	Str.. Valea Prahovei	apa potabila	PEHD D110	-	957ml		P N 6				
26	Str. Craitei	apa potabila	PEHD D110	-	444ml		P N 6		1 SUPRATERAN	DN 80	
27	Str. Ciocarliei	apa potabil	PEHD D110	-	817ml		P N 6				
28	Str. Occidentului	apa potabila	PEHD D90	-	499ml		P N 6				
29	Str. Cartierul Nou	apa potabila	PEHD D125	-	915ml		P N 6				
30	Str. Branduselor	apa potabila	PEHD D90	-	250ml		P N 6				
31	Str. Floare de Colt	APA POTABIL A	PEHD D90	-	238m		P N 6				
	Jilava										

1	Odai	Apa potabila	PEHD D280		1933m ş		P N 10				
2	Mierlari	Apa potabila	PEHD D280		1673ml		P N 10				
3	Morii	Apa potabila	PEHD D110		1000 ml		P N 10				
4	Salcamilor	Apa potabile	PEHD D110		478ml		P N 10				
5	Nicolae Simionescu	Apa potabile	PEHD D110		615ml		P N 10				
6	Tineretului	Apa potabile	PEHD D110		810ml		P N 10				
7	Giurgiului	Apa potabile	PEHD D180/225/11 0		3699ml		P N 10				
8	DNCB	Apa potabile	PEHD D280		452ml		P N 10				
9	Solarului	Apa potabile	PEHD D280		110ml		P N 10				
10	Piersicilor	Apa potabila	PEHD D110		950ml		PN10				
11	Steaua Sudului	Apa potabile	PEHD D180		338ml		P N 10				

12	Stadionului	Apa potabile	PEHD D110		600m		P N 10				
13	Garii	Apa potabile	PEHD D280		3681ml		P N 10				
14	Gabrului	Apa potabile	PEHD D110		545m		P N 10				
15	Ungureni	Apa potabile	PEHD D180/280		2189 ml		P N 10				
16	Pantei	Apa potabile	PEHD D110		164m		P N 10				
17	Sabarului	Apa potabile	PEHD D110		550ml		P N 10				
18	FN	Apa potabile	PEHD D110		960ml		P N 10				
	Climeni										
1	Arcului	Apa potabila	PEHD D75	-	255ml		P N 6	-			
2	Berzei T1	Apa potabila	PEHD D63		390ml		P N				
3	Berzei T2	Apa potabila	PEHD D63		30ml		P N 6				

4	Carierei	Apa potabila	PEHD D75		41ml		P N 6				
5	Ciocarliei	Apa potabila	PEHD D180		1605ml		P N 6				
6	Ciorogarlei	Apa potabila	PEHD D125		1224ml		P N 6				
7	Ciresica	Apa potabila	PEHD D125		698ml		P N 6				
8	Ciurari	Apa potabila	PEHD D110		1313 ml		P N 6				
9	Cocorului	Apa potabila	PEHD D110		251ml		P N 6				
10	Crizantem elor T1	Apa potabila	PEHD D75		380ml		P N 6				
11	Crizantem elor T2	Apa potabila	PEHD D75		159ml		P N 6				
12	Cuibul cu Dor	Apa potabila	PEHD D90		351m		P N 6				
13	Drumul Mare	Apa potabila	PEHD D110		2537ml		PN6				

14	Garoafei	Apa potabila	PEHD D110		1021 mL		P N 6				
15	Hotarului	Apa potabila	PEHD D90		596mL		P N 6				
16	Int. Ciorogarlei	Apa potabila	PEHD D63		229ml		P N 6				
17	Int. Hotarului	Apa potabila	PEHD D63		96ml		P N 6				
18	Int. Primaverii	Apa potabila	PEHD D75		443ml		P N 6				
19	Int. Privighetorii	Apa potabila	PEHD D90/75		449ml		P N 6				
20	Int. Solarilor	Apa potabila	PEHD D90		1040ml		P N 6				
21	Int. Viilor	Apa potabila	PEHD D75		367ml		P N 6				
22	Mierlei T1	Apa potabila	PEHD D110		943ml		P N 6				
23	Mierlei T2	Apa potabila	PEHD D110		779ml		P N				

24	Moara cu Noroc	Apa potabila	PEHD D90		617ml		P N 6		1 Suprateran	DN80	
25	Monumentul Eroilor T1	Apa potabila	PEHD D110		755ml		P N 6				
26	Monumentul Eroilor T2	Apa potabila	PEHD D125 X 2		886ml		P N 6				
27	Monumentul Eroilor T3	Apa potabila	PEHD D110		205ml		P N 6				
28	Ortansei	Apa potabila	PEHD D110		2131ml		P N 6				
29	Primaverii	Apa potabila	PEHD D75		434ml		P N 6				
30	Principala	Apa potabila	PEHD D75		617ml		P N 6		2 Subterani	DN80	
31	Privighetorii	Apa potabila	PEHD D225		706ml		P N 6				
32	Putul Olteni	Apa potabila	PEHD D110		1436ml		P N 6				
33	Randunicii	Apa potabila	PEHD D63		562ml		P N 6				
34	Rasaritului	Apa potabila	PEHD D75		243ml		PN6				

35	Rozelor	Apa potabila	PEHD D63		638ml		P N 6				
36	Sabarului	Apa potabila	PEHD D90		534ml		P N 6				
37	Solariilor	Apa potabila	PEHD D90		1214ml		P N 6				
38	Toamnei	Apa potabila	PEHD D90		611ml		P N 6				
39	Viilor	Apa potabila	PEHD D75		712ml		P N 6				
40	Trandafirilor	Apa potabila	PEHD D90		417ml		P N 6				
41	Ortansei 2	Apa potabila	PEHD D110		307ml		P N 6				
42	Int. Ciurari	Apa potabila	PEHD D63		252ml		P N 6				
43	Rozelor 2	Apa potabila	PEHD D63		89ml		P N 6				
44	Dispensarului	Apa potabila	PEHD D110		439ml		P N 6				

45	Sos. Clinceni	Apa potabila	PEHD D110 X 2		1460ml		PN 6		1 Subteran	DN80	
46	Principala T1	Apa potabila	PEHD D225/110; 180/75		2251ml		PN 6				
47	Sabarului T1	Apa potabila	PEHD D110/75		1637ml		PN 6				
48	Casa Noua	Apa potabila	PEHD D90		617ml		PN 6				
49	Sos. Ordoreanu	Apa bruta	PEHD D200		2029ml		PN 6				
	Dragomiresti										
1	Ghiocelilor	Apa potabila	PEHD D50		182ml		PN 10				
2	Gladiolelor	Apa potabila	PEHD D50		1038ml		PN 10				
3	Zorelelor	Apa potabila	PEHD D50		992ml		PN 10				
4	Rozelor	Apa potabila	PEHD D50 / 63		1049ml		PN 10				
5	Albastrelelor	Apa potabila	PEHD D50 / 63		2823ml		PN 10				
6	Ficusului	Apa	PEHD D63		352ml		P				

		potabila			I		N 10				
7	Nuferilor	Apa potabila	PEHD D50 / 63		502ml		P N 10				
8	Rozmarinului	Apa potabila	PEHD D50		820m		P N 10				
9	Dafinului	Apa potabila	PEHD D50		260ml		P N 10				
10	Ghiocelor / DC143	Apa potabila	PEHD D50 / 63		3901ml		P N 10				
11	Duzilor	Apa potabila	PEHD D50		161ml		P N 10				
12	FN	Apa potabila	PEHD D63		291ml		P N 10				
13	FN	Apa potabila	PEHD D63		609ml		P N 10				
14	Perilor	Apa potabila	PEHD D50 / 63		776ml		P N 10				
15	Nucilor	Apa potabila	PEHD D50 / 63		2074ml		P N 10				
16	Visinilor	Apa potabila	PEHD D50 / 75		1124 ml		P N 10				

17	Sanzienelor	Apa potabila	PEHD D50 / 125 / 180		1486 ml		P N 10				
18	Begonie	Apa potabila	PEHD D50 /125 / 180		1592 ml		P N 10				
19	Lalelelor	Apa potabila	PEHD D50 / 75		1396 ml		P N10				
20	Smeurei	Apa potabila	PEHD D63		559ml		P N 10				
21	Lamaitei	Apa potabila	PEHD D63		840ml		P N 10				
22	Castanilor	Apa potabila	PEHD D50 / 63		1973ml		P N10				
23	Trandafirilor	Apa potabila	PEHD D50		428ml		P N 10				
24	Daliei	Apa potabila	PEHD D50		412ml		P N 10				
25	Gutuiilor	Apa potabila	PEHD D63		358ml		P N10				
26	Craitelor	Apa potabila	PEHD D50 / 63		221ml		P N 10				
27	Crinilor	Apa potabila	PEHD D50 / 63		698ml		P N				

28	Narciselor	Apa potabila	PEHD D63		524ml		PN 10				
29	Valeas Stejarului	Apa potabila	PEHD D50 / 63		661ml		PN 10				
30	Ciresului	Apa potabila	PEHD D63		429ml		PN 10				
31	Cicoarei	Apa potabila	PEHD D50/ 63		261ml		PN 10				
32	FN	Apa potabila	PEHD D50		290ml		PN 10				
33	Apeductului	Apa potabila	PEHD D50		411ml		PN 10				
34	Micsunelelor	Apa potabila	PEHD D75/90/125/160		5949 ml		PN 10				
35	Violetelor	Apa potabila	PEHD D63		111ml		PN 10				
36	Musetelului	Apa potabila	PEHD D63		446m		PN 10				
37	Zambilelor	Apa potabila	PEHD D63		755ml		PN 10				
38	Pacii	Apa potabila	PEHD D63		914ml		PN 10				
39	DC143	Apa potabila	PEHD D75 / 90 / 160		1551m		PN 10				

40	Pinului	Apa potabila	PEHD D63 / 75		1483ml		PN 10				
41	Cetinei	Apa potabila	PEHD D63		211ml		PN 10				
42	Avicolei	Apa potabila	PEHD D63		2040m		PN 10				
43	Salcamilor	Apa potabila	PEHD D50		628ml		PN 10				
44	Fagului	Apa potabila	PEHD D63		642ml		PN 10				
45	FN	Apa potabila	PEHD D63		212ml		PN 10				
46	FN	Apa potabila	PEHD D63		611ml		PN 10				
47	Teilor	Apa potabila	PEHD D63 / 75		1200ml		PN 10				
48	Macului	Apa potabila	PEHD D63		996ml		PN 10				
49	FN	Apa potabila	PEHD D63		308ml		PN10				

50	Aleea Frasinului	Apa potabila	PEHD D63		123ml		PN 10				
51	Int. Ulmului	Apa potabila	PEHD D50		432ml		PN 10				
52	Sunatoarei	Apa potabila	PEHD D50		274ml		PN 10				
53	Ulmului	Apa potabila	PEHD D75 / 90		2254ml		PN 10				
54	Garofitei	Apa potabila	PEHD D50 / 63		1099ml		PN10				
55	Liliacului	Apa potabila	PEHD D75		2486ml		PN 10				
56	Roua Diminetii	Apa potabila	PEHD D63		387ml		PN 10				
57	Scolii	Apa potabila	PEHD D50 / 63		1298ml		P 10				
58	Crizantemelor	Apa potabila	PEHD D50 / 63 / 75		2441m		PN 10				
59	Bujorului	Apa potabila	PEHD D75 /90		1188ml		PN10				

60	Margaretelor	Apa potabila	PEHD D50		745ml		PN 0				
61	Viilor	Apa potabila	PEHD D75		267ml		PN 10				
62	Freziei	Apa potabila	PEHD D50		211ml		PN 10				
63	Magnoliei	Apa potabila	PEHD D50		1178ml		PN 10				
64	Libertatii	Apa potabila	PEHD D50		1647ml		PN 10				
65	01-12-1918	Apa potabila	PEHD D90		2886ml		PN 10				
66	SOS Dragomiresti / Republicii	Apa potabila	PEHD D50 / 75 / 90		8133ml		PN 10				
	Magurele										
1	DUZILOR	Apa potabila	PEHD D90/110	-	1620ml		PN 10	-	4 SUBTERAN	Dn80	
2	STRANDULUI	apa potabila	PEHD D90		800ml		PN 10		3 SUBTERAN	DN80	
3	OITUZ	apa potabila	PEHD D90		380ml		PN 10		2 SUBTERAN	DN 80	

4	REVOLUTIEI	apa potabila	PEHD D110		800ml		PN 10		2 SUBTERAN	DN 80	
5	TRANDAFIRILOR	apa potabila	PEHD D90		120ml		PN 10		1 SUBTERAN	DN 80	
6	TINERETULUI	apa potabila	PEHD D90		90ml		P N 10		1 SUBTERAN	DN 80	
7	LILIACULUI	apa potabila	PEHD D110/160		360ml		PN 10		2 SUBTERAN	DN 80	
8	ARGES	apa potabila	PEHD D90/110		1240ml		PN 10		4 SUBTERAN	DN 80	
9	VIITORULUI	apa potabila	PEHD D90		220ml		PN 10				
10	ROMANITEI	apa potabila	PEHD D90		130ml		PN 10		1 SUBTERAN	DN 80	
11	RAULUI	apa potabila	PEHD D110		920ml		PN 10		2 SUBTERAN	DN 80	
12	CALUGARENI	apa potabila	PEHD D160/180		1330ml		PN10		2 SUBTERAN	DN 80	
13	MILCOV	apa potabila	AZBOCIM EN T 235		900ml		PN 10				
14	UNIRII	Apa potabila	PEHD D160		600ml		PN10		1 SUBTERAN	DN80	

15	INTRARE ANEFLIU	apa potabila	PEHD D110		115ml		PN 10				
16	MARASESTI	apa potabila	AZBOCIM EN T 125		100ml		PN 10				
17	ROVINE	apa potabila	AZBOCIM EN T 125		125ml		PN 10				
18	GORASLAU	apa potabila	PEHD D110		550ml		PN 10				
19	MIRASLAU	apa potabila	PEHD D110		160ml		PN 10				
20	SIGURANTEI	apa potabila	PEHD D110		300ml		PN 10		1 SUBTERAN	DN 80	
21	INTRAREA SULFINEI	apa potabila	PEHD D110		160ml		PN 10		1 SUBTERAN	DN 80	
22	PRECIZIEI	apa potabila	PEHD D63/110		370ml		PN 10		1 SUBTERAN	DN 80	
23	MAGNOLIEI	apa potabila	PEHD D110		270ml		PN 10				
24	BUJORILOR	apa potabila	PEHD D110		160ml		PN 10				

25	PANSELELOR	apa potabila	PEHD D110		130ml		PN 10				
26	ALBASTRELELOR	apa potabila	PEHD D110		340ml		PN 10		1 SUBTERAN	DN 80	
27	MACESULUI	apa potabila	PEHD D110		360ml		PN10				
28	FIZICIENILOR	apa potabila	AZBOCIMEN T/OL 125/230		540ml		PN 10				
29	CRIZANTEMELOR	apa potabila	PEHD D110		370ml		P N 10				
30	ALEEA ATOMISTILOR	apa potabila	AZBOCIM EN T 160		140ml		PN 10				
31	SELIMBAR	apa potabila	PEHD D110		260ml		PN 10				
32	ATOMISTILOR	apa potabila	PEHD D110/180		4320ml		PN 10		6 SUBTERAN I	DN 80	
33	REACTOR	apa potabila	azbociment 110/160/400		820ml		PN 10				
34	CODRULUI	Apa potabila	PEHD D110		850ml		PN 10				
35	Privighetorilor	apa potabila	PEHD D110		400ml		PN10				

36	CIOCARLIEI	apa potabila	PEHD D110		200ml		PN 10				
37	MIERLEI	apa potabila	PEHD D110/63		170ml		PN 10				
38	ALUNIS	apa potabila	PEHD D75/125/160		4520ml		PN10		2 SUBTERAN I	DN 80	
39	FLORILOR	apa potabila	AZBOCIMEN T/PEID 110/400		1350ml		PN 10				
40	IOAN SLAVICI	apa potabila	PEHD D110		440ml		PN 10				
41	MIHAI EMINESCU	apa potabila	PEHD D110/63		520ml		PN 10				
42	GEORGE CALINESCU	apa potabila	PEHD D110		420ml		PN 10				
43	INTRAREA ATOMISTILOR	apa potabila	OL 160		800ml		PN 10				
44	MARASESTI	apa potabila	PEHD D180		480ml		PN 10		4 SUBTERAN I	DN 80	
45	FLORILOR	apa bruta	OL 250		400ml		PN 10				
46	IOAN SLAVICI	Apa bruta	OL 250		330m		PN 10				

	Vidra										
1	Calea Bucuresti	Apa potabila	PEHD D110		3743 ml		Pn 6		Subteran 3	DN 80	
2	Nuferilor	Apa potabila	PEHD D90		420ml		Pn 6		Subteran 1	DN 80	
3	Campului	Apa potabila	PEHD D110		820ml		Pn 6		Subteran 3	DN 80	
4	Combustibilului	Apa potabila	PEHD D125		1330ml		Pn 6		Subteran 3	DN 80	
5	Prelungirea Garii	Apa potabila	PEHD D125		1160mş		Pn 6				
6	Garii	Apa potabila	PEHD D180		1060ml		Pn 6		Subteran 3	DN 80	
7	Prf Radu	Apa potabila	PEHD D110		220ml		Pn 6		Subteran 1	DN 80	
8	Scolii	Apa potabila	PEHD D110		215m		Pn 6		Subteran 1	DN 80	
9	Morii	Apa potabila	PEHD D110		260ml		Pn 6		Subteran 1	DN 80	
10	notarului	Apa potabila	PEHD D110		260ml		Pn 6				
11	Intr garii	Apa potabila	PEHD D110		150ml		Pn 6		Subteran 1	DN 80	
12	ulicioara	Apa potabila	PEHD D90		140ml		Pn 6		Subteran 1	DN 80	
13	paralela	Apa potabila	PEHD D110		333ml		Pn 6				
14	Prf Gheorghe Gheorghe	Apa potabila	PEHD D110		168ml		Pn 6		Subteran 1	DN 80	

15	CFR	Apa potabila	PEHD D110		310ml		Pn 6		Subteran 2	DN 80	
16	Institutul	Apa potabila	PEHD D110		190ml		Pn 6		Subteran 2		
17	Principala	Apa potabila	PEHD D110		820 ml		Pn 6		Subteran 1		
18	FN	Apa potabila	PEHD D110		1980 ml		Pn 6		Subteran 2	DN 80	
19	Principala Cretesti spre Sintesti	Apa potabila	PEHD D280		2700ml		Pn 6		Subteran 1	DN 80	
20	Principala stanga spre Sintesti	Apa potabila	PEHD D110		1720ml		Pn 6		Subteran 1	DN 80	
21	Monumentului	Apa potabila	PEHD D125		715 ml		Pn 6		Subteran 3	DN 80	
22	Parmac	Apa potabila	PEHD D110		200 ml		Pn 6		Subteran 1	DN 80	
23	Ciorap	Apa potabila	PEHD D110		150 ml		Pn 6				
24	Prelungirea Garii Sintesti	Apa potabila	PEHD D110		950 ml		Pn 6		Subteran 4	DN 80	
25	Principala Sintesti dreapta spre Jilava	Apa potabila	PEHD D180		1600ml		Pn 6				
26	Principala Sintesti stanga	Apa potabila	PEHD D110		1500ml		Pn 6				
27	Valea Luncii	Apa potabila	PEHD D90		508ml		Pn 6				
28	Sperantei	Apa potabila	PEHD D90		490ml		Pn 6				
9	Marului	Apa potabila	PEHD D90		462ml		Pn6				

30	Izvor	Apa potabila	PEHD D90		440ml		Pn 6				
31	Mancas	Apa potabila	PEHD D90		418ml		Pn 6				
32	Tones	Apa potabila	PEHD D90		400ml		Pn 6				
33	Electricienilor	Apa potabila	PEHD D90		531ml		Pn 6				
34	Zorilor	Apa potabila	PEHD D90		474ml		Pn 6				
35	Veterinarilor	Apa potabila	PEHD D90		378ml		Pn 6				
36	Scolii cretesti	Apa potabila	PEHD D90		320ml		Pn 6				
37	Gradinilor	Apa potabila	PEHD D90		459ml		Pn 6				
38	Bisericii	Apa potabila	PEHD D90		258ml		Pn 6				
39	Ciulinari	Apa potabila	PEHD D110		868m		Pn 6		Subteran 2	DN 80	
40	Acului	Apa potabila	PEHD D280		264ml		Pn 6				
41	Viilor	Apa potabila	PEHD D90		416ml		Pn 6				
42	Drumul mare	Apa potabila	PEHD D125		1623ml		Pn 6		Subteran 3	DN 80	
43	Preot marinescu	Apa potabila	PEHD D90		260ml		Pn 6				
44	FN	Apa bruta	PEHD D125/250		375ml						
	ZONA EST										

	Branesti										
1	I C Bratianu	Apa potabila	PEHD D110		4792ml		P N 10				
2	DJ 100	Apa potabila	PEHD D110		5227ml		P N 10				
3	Gradinii	Apa potabila	PEHD D110		495ml		PN 10				
4	Campului	Apa potabila	PEHD D110		506ml		P N 10				
5	Brazi	Apa potabila	PEHD D110		528ml		P N 10				
6	Milcov	Apa potabila	PEHD D110		521ml		P N 10				
7	Noua	Apa potabila	PEHD D110		1129ml		P N 10				
8	Catalin Haldan	Apa potabila	PEHD D110		132ml		PN 10				
9	Unirii	Apa potabila	PEHD D110		1369ml		PN 10				
10	Trifoiului	Apa potabila	PEHD D110		250ml		PN 10				
11	Zambilelor	Apa potabila	PEHD D110		240ml		PN10				

12	Crinului	Apa potabila	PEHD D110		304ml		PN 10				
13	Jiului	Apa potabila	PEHD D110		295ml		PN 10				
14	Negru Voda	Apa potabila	PEHD D110		1010ml		PN 10				
15	Ilie Pintilie	Apa potabila	PEHD D110		520ml		PN 10				
16	Aurel Vlaicu	Apa potabila	PEHD D110		210ml		PN 10				
17	Dimitrie Cantemir	Apa potabila	PEHD D110		287 ml		PN 10				
18	Intrarea Eroilor	Apa potabila	PEHD D110		141 ml		PN 10				
19	Marasesti	Apa potabila	PEHD D110		273 ml		PN 10				
20	Ion Luca Caragiale	Apa potabila	PEHD D110		1524lml		PN 10				
21	Oituz	Apa potabila	PEHD D110		992 ml		PN				

							10				
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

22	Crisana	Apa potabila	PEHD D110		95ml		PN 10				
23	Moara Vlasiei	Apa potabila	PEHD D110		1138ml		PN 10				
24	Rovine	Apa potabila	PEHD D110		209ml		PN 10				
25	9 mai	Apa potabila	PEHD D110		299ml		PN 10				
26	Iulia Hasdeu	Apa potabila	PEHD D110		215ml		PN 10				
27	Orhideelor	Apa potabila	PEHD D110		544ml		PN 10				
28	George Cosbuc	Apa potabila	PEHD D110		153ml		PN 10				
29	Infratirii	Apa potabila	PEHD D110		535ml		PN 10				
30	Viilor	Apa potabila	PEHD D110		343ml		PN 0				
31	Intrarea Luceafarului	Apa potabila	PEHD D110		154ml		PN 10				
32	Independentei	Apa potabila	PEHD D110		642ml		PN10				

33	Matei Basarab	Apa potabila	PEHD D110		222ml		PN 10				
34	Luceafarului	Apa potabila	PEHD D110		257ml		PN 10				
35	Mihai Viteazul	Apa potabila	PEHD D110		445ml		PN 10				
36	Oltului	Apa potabila	PEHD D110		750ml		PN 10				
37	Victoria	Apa potabila	PEHD D110		697ml		PN 10				
38	Mihai Eminescu	Apa potabila	PEHD D110		554ml		PN 10				
39	Tudor Vladimirescu	Apa potabila	PEHD D110		644ml		PN 10				
40	Pictor Nicoale Grigorescu	Apa potabila	PEHD D110		248ml		PN 10				
41	Intrarea Horia	Apa potabila	PEHD D110		192ml		PN 10				
42	Horia	Apa potabila	PEHD D110		574ml		PN 10				

43	Ilfov	Apa potabila	PEHD D110		1443ml		PN 10				
44	Intrarea Ilfov	Apa potabila	PEHD D110		165ml		PN 10				
45	Trandafirilor	Apa potabila	PEHD D110		321ml		PN 10				
46	Lalelelor	Apa potabila	PEHD D110		328ml		PN 10				
47	Garofitei	Apa potabila	PEHD D110		323ml		PN 10				
48	Nufarului	Apa potabila	PEHD D110		303ml		PN 10				
49	Violetelor	Apa potabila	PEHD D110		479ml		PN 10				
50	FN	Apa potabila	PEHD D110		14440ml		PN 10				
51	I C Bratianu	Apa potabila	PEHD D110		1086ml		PN 10				
52	Lotrului	Apa potabila	PEHD D110		800ml		PN 10				
53	Libertatii	Apa potabila	PEHD D110		816ml		PN10				

54	24 ianuarie	Apa potabila	PEHD D110		842ml		PN10				
55	1 decembrie	Apa potabila	PEHD D110		800ml		PN 10				
56	Doina	Apa potabila	PEHD D110		800ml		PN 10				
57	Intrarea Doina	Apa potabila	PEHD D110		285ml		PN 10				
58	Neajlov	Apa potabila	PEHD D110		743ml		PN 10				
59	Tineretului	Apa potabila	PEHD D110		318ml		PN 10				
60	Posada	Apa potabila	PEHD D110		559ml		PN 10				
61	Islaz	Apa potabila	PEHD D110		182ml		PN 10				
62	Tismana	Apa potabila	PEHD D110		451ml		PN 10				
63	Sudului	Apa potabila	PEHD D110		199ml		PN 10				

64	FN	Apa potabila	PEHD D110		900ml		PN 10				
65	Nicolae Balcescu	Apa potabila	PEHD D110		2613 ml		PN 10				
66	Agricultorilor	Apa potabila	PEHD D110		521ml		PN10				
67	Ion Creanga	Apa potabila	PEHD D110		1671 ml		P N 10				
68	Scriitorilor	Apa potabila	PEHD D110		363ml		P N 10				
69	Lucian Blaga	Apa potabila	PEHD D110		329ml		PN10				
70	Mihail Sadoveanu	Apa potabila	PEHD D110		435ml		PN 10				
71	Stadionului	Apa potabila	PEHD D110		220ml		PN 10				
72	Intrarea Ion Creanga	Apa potabila	PEHD D110		115ml		PN10				
73	Aviatorilor	Apa potabila	PEHD D110		787ml		PN 10				
74	Alex Branisteanu	Apa potabila	PEHD D110		395ml		PN10				

75	Orastiei	Apa potabila	PEHD D110		330ml		PN 10				
76	Calea Bucuresti	Apa potabila	PEHD D110		1340ml		PN 10				
77	Intrarea Calea Bucuresti	Apa potabila	PEHD D110		177ml		PN 10				
78	Cluj	Apa potabila	PEHD D110		170ml		PN 10				
79	Timisoara	Apa potabila	PEHD D110		217ml		PN 10				
80	Deva	Apa potabila	PEHD D110		214ml		PN 10				
81	Alba Iulia	Apa potabila	PEHD D110		249ml		PN 10				
82	Constanta	Apa potabila	PEHD D110		284ml		P N 10				
83	Intrarea Brasov	Apa potabila	PEHD D110		134ml		PN 10				
84	Intrarea Constanta	Apa potabila	PEHD D110		122ml		P N 10				
85	Arad	Apa potabila	PEHD D110		132ml		PN10				

86	FN	Apa potabila	PEHD D110		3053 ml		P N 10				
87	FN	Apa bruta	PEHD D110		795ml		PN 10				
	Pantelimon										
1	Siretului	Apa potabila	PEHD D110		1611 ml		P N 10				
2	Dumitru D.	Apa potabila	PEHD D110		654ml		P N 10				
3	Binelui	Apa potabila	PEHD D110		360m		P N 10				
4	Dunarii	Apa potabila	PEHD D110		1324 ml		P N 10				
5	Drumul Garii	Apa potabila	PEHD D110		2047 ml		P N 10				
6	Ariesului	Apa potabila	PEHD D110		429ml		P N10				
7	Nistrului	Apa potabila	PEHD D110		402ml		P N 10				
8	Lotrului	Apa potabila	PEHD D110		408ml		PN10				
9	FN	Apa potabila	PEHD D110		4655 ml		P N 10				

10	Tineretului	Apa potabila	PEHD D110		1637 ml		P N 10				
11	Flamingo	Apa potabila	PEHD D110		327ml		P N 10				
12	Bufnitei	Apa potabila	PEHD D110		320ml		P N 10				
13	Corbului	Apa potabila	PEHD D110		231ml		P N 10				
14	Zaganului	Apa potabila	PEHD D110		287ml		P N 10				
15	Condorului	Apa potabila	PEHD D110		231ml		P N 10				
16	Soimului	Apa potabila	PEHD D110		287ml		P N 10				
17	Acvilei	Apa potabila	PEHD D110		234ml		P N 10				
18	Vulturului	Apa potabila	PEHD D110		287ml		P N 10				
19	Cocorului	Apa potabila	PEHD D110		279m		P N 10				

20	Egretei	Apa potabila	PEHD D110		208ml		P N 10				
21	Cocostarcului	Apa potabila	PEHD D110		208ml		P N10				
22	Califarului	Apa potabila	PEHD D110		205ml		P N 10				
23	Pescarusului	Apa potabila	PEHD D110		210m		P N 10				
24	Albatrosului	Apa potabila	PEHD D110		425ml		P N10				
25	Galati	Apa potabila	PEHD D110		379ml		P N 10				
26	Sf. Gheorghe	Apa potabila	PEHD D110		2982ml		P N 10				
27	George Calinescu	Apa potabila	PEHD D110		664ml		P N10				
28	Nicolae Titulescu	Apa potabila	PEHD D110		226ml		P N 10				
29	Eugen Lovinescu	Apa potabila	PEHD D110		225ml		P N10				
30	Marin Preda	Apa potabila	PEHD D110		387ml		P N 10				

31	Aurora	Apa potabila	PEHD D110		467ml		P N 10				
32	Vlasiei	Apa potabila	PEHD D110		586ml		PN 10				
33	Iosif Sava	Apa potabila	PEHD D110		564ml		P N 10				
34	Corneliu Coposu	Apa potabila	PEHD D110		549ml		P N 10				
35	Constantin Brancoveanu	Apa potabila	PEHD D110		532ml		P N 10				
36	Fermei	Apa potabila	PEHD D110		187ml		P N 10				
37	Intr. Rasaritului	Apa potabila	PEHD D110		80ml		P N 10				
38	Intr. Lalelei	Apa potabila	PEHD D110		74ml		PN 10				
39	Apusului	Apa potabila	PEHD D110		293ml		P N 10				

40	Rasaritului	Apa potabila	PEHD D110		480ml		P N 10				
41	Intr. Bujorului	Apa potabila	PEHD D110		225ml		P N 10				
42	Bujorului	Apa potabila	PEHD D110		443ml		P N10				
43	Mircea Eliade	Apa potabila	PEHD D110		436ml		P N 10				
44	Armatei	Apa potabila	PEHD D110		491ml		P N 10				
45	Maramures	Apa potabila	PEHD D110		276ml		P N10				
46	Sf. Maria	Apa potabila	PEHD D110		602ml		P N 10				
47	Avicola	Apa potabila	PEHD D110		604ml		P N 10				
48	Magnoliei	Apa potabila	PEHD D110		605ml		P N10				
49	Orhideei	Apa potabila	PEHD D110		602ml		P N 10				
50	Gladiolei	Apa potabila	PEHD D110		370ml		P N10				

51	Intr. Maramures	Apa potabila	PEHD D110		135ml		P N 10				
52	Vantului	Apa potabila	PEHD D110		171ml		P N 10				
53	Tismana	Apa potabila	PEHD D110		203ml		PN 10				
54	Crivatului	Apa potabila	PEHD D110		220ml		P N 10				
55	Jiului	Apa potabila	PEHD D110		210ml		P N 10				
56	Bobalna	Apa potabila	PEHD D110		206ml		P N 10				
57	Oltului	Apa potabila	PEHD D110		197ml		P N 10				
58	Amurgului	Apa potabila	PEHD D110		193ml		P N 10				
59	Albinelor	Apa potabila	PEHD D110		159ml		PN 10				
60	Sulfinei	Apa potabila	PEHD D110		158m		P N 10				
61	Narciselor	Apa potabila	PEHD D110		152ml		PN10				

62	Panselelor	Apa potabila	PEHD D110		137ml		P N 10				
63	Garoafei	Apa potabila	PEHD D110		159ml		P N 10				
64	Libertatii	Apa potabila	PEHD D110		110ml		P N10				
65	Trandafirilor	Apa potabila	PEHD D110		389ml		P N 10				
66	Tamaioarelor	Apa potabila	PEHD D110		243ml		P N10				
67	Brandusei	Apa potabila	PEHD D110		598ml		P N 10				
68	Viilor	Apa potabila	PEHD D110		1712 ml		P N 10				
69	Intr. Viilor	Apa potabila	PEHD D110		143ml		P N 10				
70	Viilor 2	Apa potabila	PEHD D110		164ml		P N 10				
71	Viilor 1	Apa potabila	PEHD D110		324ml		P N				
72	Visinilor	Apa potabila	PEHD D110		338ml		P N 10				

73	Ciresilor	Apa potabila	PEHD D110		167ml		P N 10				
74	Caisilor	Apa potabila	PEHD D110		83ml		PN 10				
75	Ciucas	Apa potabila	PEHD D110		126ml		P N 10				
76	Crinului	Apa potabila	PEHD D110		431ml		P N 10				
77	Razorului	Apa potabila	PEHD D110		172ml		P N 10				
78	Florilor	Apa potabila	PEHD D110		98ml		P N 10				
79	Fanalui	Apa potabila	PEHD D110		149ml		P N 10				
80	Zambilelor	Apa potabila	PEHD D110		172ml		PN 10				
81	Trifoiului	Apa potabila	PEHD D110		211ml		P N 10				
82	Meiului	Apa potabila	PEHD D110		260ml		PN10				
83	Lucernei	Apa potabila	PEHD D110		233m		P N 10				

84	Teiului	Apa potabila	PEHD D110		214ml		P N 10				
85	Cetinei	Apa potabila	PEHD D110		204ml		P N 10				
86	Frunzei	Apa potabila	PEHD D110		194ml		P N 10				
87	Lamaitei	Apa potabila	PEHD D110		165ml		P N 10				
88	Nucului	Apa potabila	PEHD D110		151ml		P N 10				
89	Macului	Apa potabila	PEHD D110		139ml		P N 10				
90	Ghiocel	Apa potabila	PEHD D110		183ml		P N 10				
91	Ghindei	Apa potabila	PEHD D110		204ml		P N 10				
92	Oitelor	Apa potabila	PEHD D110		231m		P N 10				
93	Walter Maracineanu	Apa potabila	PEHD D110		970ml		P N 10				

94	George Cosbuc	Apa potabila	PEHD D110		289ml		P N 10				
95	Ion Creanga	Apa potabila	PEHD D110		174ml		P N10				
96	Anton Pann	Apa potabila	PEHD D110		202ml		P N10				
97	Intr. Ion Creanga	Apa potabila	PEHD D110		200ml		P N 10				
98	Castanului	Apa potabila	PEHD D110		335m		PN 10				
99	Piersicului	Apa potabila	PEHD D110		440ml		P N 10				
100	Corcodusului	Apa potabila	PEHD D110		215ml		P N 10				
101	Intr. Sf. Gheorghe	Apa potabila	PEHD D110		218ml		P N10				
102	Ion Tulbureanu	Apa potabila	PEHD D110		212ml		P N 10				
103	Mihai Eminescu	Apa potabila	PEHD D110		412ml		P				

104	Theodor Pallady	Apa potabila	PEHD D110		412ml		P N 10				
105	Toprasi	Apa potabila	PEHD D110		406ml		P N 10				
106	Costache Frimu	Apa potabila	PEHD D110		407ml		P N 10				
107	Srefan Gheorghiu	Apa potabila	PEHD D110		416ml		P N 10				
108	Plopului	Apa potabila	PEHD D110		109ml		P N 10				
109	Crizantemelor	Apa potabila	PEHD D110		93ml		P N 10				
110	Cicoarei	Apa potabila	PEHD D110		91ml		P N 10				
111	Salciei	Apa potabila	PEHD D110		77ml		P N 10				
112	Maghiranului	Apa potabila	PEHD D110		259ml		P N 10				
113	Intr. Mioritei	Apa potabila	PEHD D110		349ml		P N 10				

114	Cornului	Apa potabila	PEHD D110		85ml		P N 10				
115	Crpenului	Apa potabila	PEHD D110		71ml		P N 10				
116	Pinului	Apa potabila	PEHD D110		163ml		P N10				
117	Bradului	Apa potabila	PEHD D110		150ml		P N 10				
118	Mesteacanului	Apa potabila	PEHD D110		81ml		P N 10				
119	Stejarului	Apa potabila	PEHD D110		170m		P N10				
120	Alunului	Apa potabila	PEHD D110		169ml		P N 10				
121	Magurei	Apa potabila	PEHD D110		58ml		P N 10				
122	Naframei	Apa potabila	PEHD D110		68ml		P N10				
123	Intr. Prunilor	Apa potabila	PEHD D110		53ml		P N 10				
124	Duzilor	Apa potabila	PEHD D110		475ml		P N				

125	Avram Iancu	Apa potabila	PEHD D110		101ml		P N 10				
126	Intr. Eroilor	Apa potabila	PEHD D110		55ml		P N 10				
127	Sos. Cernica	Apa potabila	PEHD D110		1646ml		PN 10				
128	Sf. Calinic	Apa potabila	PEHD D110		544ml		P N10				
129	Sf. Pantelimon	Apa potabila	PEHD D110		118ml		P N 10				
130	Biruintei	Apa potabila	PEHD D110		3734ml		P N 10				
131	Intr. Biruintei	Apa potabila	PEHD D110		456ml		P N 10				
132	Campului	Apa potabila	PEHD D110		1078ml		P N 10				
133	Fagurilor	Apa potabila	PEHD D110		380ml		PN 10				
134	Fagetului	Apa potabila	PEHD D110		376ml		P N 10				

135	Intr. Campului	Apa potabila	PEHD D110		966ml		P N 10				
136	Intr. Rascoalei	Apa potabila	PEHD D110		1601ml		P N 10				
137	Primaverii	Apa potabila	PEHD D110		130ml		P N10				
138	Rascoalei	Apa potabila	PEHD D110		1770ml		P N 10				
139	Tractorului	Apa potabila	PEHD D110		1629ml		P N 10				
140	Roma	Apa potabila	PEHD D110		346ml		P N10				
141	Nicolae Grigorescu	Apa potabila	PEHD D110		424ml		P N 10				
142	Emil Cioran	Apa potabila	PEHD D110		161ml		P N 10				
143	Nicolae Balcescu	Apa potabila	PEHD D110		556ml		P N10				
144	Mioritei	Apa potabila	PEHD D110		1549ml		P N 10				
145	Pacii	Apa potabila	PEHD D110		300ml		P N10				

146	Horei	Apa potabila	PEHD D110		139ml		P N 10				
147	Alexandru Ioan Cuza	Apa potabila	PEHD D110		140ml		P N 10				
148	Eroilor	Apa potabila	PEHD D110		509ml		PN 10				
149	Ecaterin Teodoroui	Apa potabila	PEHD D110		518ml		P N 10				
150	Tepes Voda	Apa potabila	PEHD D110		254ml		P N 10				
151	Vasia Vasilescu	Apa potabila	PEHD D110		330ml		P N 10				
152	Tudor Vladimirecu	Apa potabila	PEHD D110		378ml		P N 10				
153	Macedoniei	Apa potabila	PEHD D110		67ml		P N 10				
154	Livezilor	Apa potabila	PEHD D110		1724ml		PN 10				
155	Livezilor 4	Apa potabila	PEHD D110		337ml		P N 10				
156	Livezilor 1	Apa potabila	PEHD D110		481ml		PN10				

157	Livezilor 2	Apa potabila	PEHD D110		482ml		P N 10				
158	Livezilor 3	Apa potabila	PEHD D110		478ml		P N 10				
159	Intr. Tufisului	Apa potabila	PEHD D110		258ml		P N 10				
160	Marginei	Apa potabila	PEHD D110		290ml		PN 10				
161	Popa Sapca	Apa potabila	PEHD D110		170ml		P N10				
162	Pavel T. Cacenco	Apa potabila	PEHD D110		168ml		P N 10				
163	Crisana	Apa potabila	PEHD D110		285ml		P N 10				
164	Harnicului	Apa potabila	PEHD D110		67ml		P N 10				
165	Prunilor	Apa potabila	PEHD D110		329ml		P N 10				
166	Rozmarin	Apa potabila	PEHD D110		111ml		P N10				

167	Portocalelor	Apa potabila	PEHD D110		120ml		P N 10				
168	Aurel Vlaicu	Apa potabila	PEHD D110		579ml		P N 10				
169	Flavia	Apa potabila	PEHD D110		261ml		PN 10				
170	Intr. Flavia	Apa potabila	PEHD D110		165ml		PN 10				
171	Toamnei	Apa potabila	PEHD D110		319ml		PN 10				
172	Intr. Toamnei	Apa potabila	PEHD D110		214ml		PN 10				
173	Closca	Apa potabila	PEHD D110		206ml		PN 10				
174	Scolii	Apa potabila	PEHD D110		158ml		PN 10				
175	Matei Basarab	Apa potabila	PEHD D110		776ml		PN 10				
176	Constantin Gherea	Apa potabila	PEHD D110		672 ml		P N 10				
177	Padurii	Apa potabila	PEHD D110		1229 ml		Pn10				

178	Baile Herculane	Apa potabila	PEHD D110		723ml		P N 10				
179	Sinaia	Apa potabila	PEHD D110		637ml		P N 10				
180	Olimp	Apa potabila	PEHD D110		530ml		P N 10				
181	Vama Veche	Apa potabila	PEHD D110		979ml		P N 10				
182	Ion Ratiu	Apa potabila	PEHD D110		335ml		P N 10				
183	Neptun	Apa potabila	PEHD D110		836ml		P N 10				
184	Calea Bucurestilor	Apa potabila	PEHD D110		810ml		P N 10				
185	Sovata	Apa potabila	PEHD D110		231ml		P N 10				
186	FN	Apa bruta	PEHD D110		2845m		P N 10				
	Dobroesti										
1	Cuza Voda	apa potabila	PEHD D63/75/90		695ml		P N10		5 subterani	DN 80	

2	int. Cuza Voda	apa potabila	PEHD D90		157ml		P N 10				
3	Papurei	apa potabila	PEHD D63		130ml		P N 10				
4	Nicolae Balcescu	apa potabila	PEHD D110		1250 ml		PN 10		5 subterani	DN 80	
5	Drumul Dobroesti	apa potabila	PEHD D50/63		30ml		P N 10				
6	Progresului	apa potabila	PEHD D63		535ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
7	Sold Iancu Petre	apa potabila	PEHD D90		620ml		P N 10				
8	Marasti	apa potabila	PEHD D63		290ml		P N 10				
9	Int. Eroilor	apa potabila	PEHD D63		150ml		P N 10				
10	Tudor Vladimirescu	apa potabile	PEHD D90		410ml		PN 10				
11	Sold Dascalu Gheorghe	apa potabile	PEHD D63/90		690ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
12	Int Oituz	apa potabil	PEHD D63		150ml		PN10				

13	Int Dreptati	apa potabila	PEHD D63		335ml		P N 10				
14	Vasile Alecsandri	apa potabila	PEHD D90		110ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
15	Int Iasomieii	apa potabila	PEHD D63		160ml		P N 10				
16	1848	apa potabila	PEHD D63		270ml		P N 10				
17	Avram Iancu	apa potabila	PEHD D63/90/110		840ml		P N 10				
18	Sold Dumitru Gheorghe	apa potabila	PEHD D63/90		275ml		P N 10				
19	Victor Dumitrescu	apa potabila	PEHD D110		1250ml		P N 10		25 subterani	DN 80	
20	Crisan	apa potabila	PEHD D63		75ml		P N 10				
21	Closca	apa potabila	PEHD D63		65ml		P N 10				
22	Horia	apa potabila	PEHD D63		180ml		PN10				

23	Orizontului	apa potabila	PEHD D63		750ml		P N 10		9 subterani	DN 80	
24	Sold Giurca Constantin	apa potabila	PEHD D90		390ml		P N 10				
25	22.decembrie	apa potabila	PEHD D90		270ml		PN 10				
26	Sold. Condu Stelian	apa potabila	PEHD D90		440ml		P N 10				
27	Ana Ipatescu	apa potabile	PEHD D90/63		550ml		P N 10				
28	General Magheru	apa potabile	PEHD D90		410ml		P N 10				
29	Gh. Doja	apa potabila	PEHD D90		330ml		P N 10				
30	Dobrogeanu Gherea	apa potabila	PEHD D90		320ml		P N 10				
31	George Cosbuc	apa potabila	PEHD D90		325ml		PN 10				
32	Int Ana Ipatescu	apa potabila	PEHD D63		120ml		P N 10				
33	Copacul Cu	Apa potabila	PEHD D90		290m		PN10				

34	Craitelor	apa potabila	PEHD D90		200ml		P N 10				
35	Lalelelor	apa potabila	PEHD D90		235ml		P N 10				
36	Orhideelor	apa potabila	PEHD D90		265ml		P N 10				
37	Magnoliilor	apa potabila	PEHD D90		300ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
38	Narciselor	apa potabila	PEHD D90		225ml		P N 10				
39	Panselelor	apa potabila	PEHD D90		180ml		P N 10				
40	Trandafirilor	apa potabila	PEHD D110/90		185ml		P N 10				
41	Bujorului	apa potabile	PEHD D90		140ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
42	Crinilor	apa potabile	PEHD D90		270ml		P N 10				
43	Ghiocelor	apa potabile	PEHD D90		320ml		P N 10				

44	Nuferilor	apa potabile	PEHD D90		305ml		P N 10				
45	Balantei	apa potabile	PEHD D110		2150ml		P N 10				
46	Energiei	apa potabila	PEHD D63		300ml		P N10				
47	Aleea Lacului	apa potabila	PEHD D110		1150ml		P N 10		10 subterani	DN 80	
48	Aleea Gradini	apa potabila	PEHD D40/63/110		150ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
49	Aleea Gradini 1	apa potabila	PEHD D40/63		90ml		P N10				
50	Aleea Gradini 2	apa potabila	PEHD D40/63		200ml		P N 10				
51	Aleea Gradini 3	apa potabila	PEHD D40/63		120ml		P N 10				
52	Drumul Fermei	apa potabila	PEHD D110		1100ml		P N10		2 subterani	DN 80	
53	Baltii	apa potabila	PEHD D110		430ml		PN 10		5 subterani	DN 80	
54	Agricultorilor	Apa potabila	PEHD D110		560ml		PN10				

55	Canarului	apa potabila	PEHD D63		120ml		P N 10				
56	Randunici	apa potabila	PEHD D63		170ml		P N 10				
57	Int Zorilor	apa potabila	PEHD D63		250ml		P N 10				
58	Scoli	apa potabila	PEHD D63		190ml		P N 10				
59	Teiului	apa potabila	PEHD D90		200ml		P N 10				
60	Spicului	apa potabila	PEHD D63/90		400ml		P N 10		2 subterani	DN 80	
61	Drumul Garii	apa potabila	PEHD D160		1705ml		P N 10		19 subterani	DN 80	
62	Ghirlandei	apa potabila	PEHD D63		180ml		P N 10				
63	Tablan Dumitru	apa potabila	PEHD D63		65ml		P N 10				
64	Caporal Ene	apa potabila	PEHD D90		410ml		P N10		1 subteran	DN 80	

65	Sfredelului	apa potabila	PEHD D63		110ml		P N 10				
66	Lt Moga	apa potabila	PEHD D110/63		140ml		P N 10		2 subterani	DN 80	
67	Zorilor	apa potabila	PEHD D110		490ml		PN 10		1 subteran	DN 80	
68	Doinei	apa potabila	PEHD D63/75		1210 m		P N 10		2 subterani	DN 80	
69	Sold Gheorghe Nicolae	apa potabila	PEHD D63/75		300ml		P N 10				
70	Int. Doinei	apa potabila	PEHD D75		310ml		P N 10				
71	Melodiei	apa potabila	PEHD D90		400ml		P N 10		1 subterani	DN 80	
72	Meterezului	apa potabila	PEHD D110		575ml		P N 10				
73	Cintecului	apa potabila	PEHD D63		420ml		PN 10				
74	Campului	apa potabila	PEHD D63		400ml		P N 10				
75	Victoriei	Apa potabila	PEHD D50/63		420ml		PN10				

76	Drumul Dobroesti-Fundeni	apa potabila	PEHD D63/50		750ml		P N 10		2 subterani	DN 80	
77	Stufului	apa potabila	PEHD D63		365ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
78	Sos Fundeni	Apa potabila	PEHD D90		300ml		P N 10				
79	Plopului	apa potabila	PEHD D110		160ml		P N 10				
80	Nucului	apa potabila	PEHD D110		650ml		P N 10				
81	Int. Nucului	apa potabila	PEHD D110		205ml		P N 10				
82	Lamaitei	apa potabila	PEHD D110		177ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
83	Albastrelelor	apa potabila	PEHD D110		227ml		P N 10		3 subterani	DN 80	
84	Salciei	apa potabila	PEHD D110		117ml		P N 10				
85	Socului	apa potabila	PEHD D110		201ml		P N 10		1 subteran	DN 80	

86	Liliacului	apa potabila	PEHD D110		221ml		P N10		1 subteran	DN 80	
87	Macului	apa potabila	PEHD D110		239ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
88	Stejarului	apa potabila	PEHD D63/110/160		2385ml		PN 10		15 subterani	DN 80	
89	Salcamului	apa potabila	PEHD D110		278ml		P N 10				
90	Mesteacanului	apa potabila	PEHD D110		600m l		P N 10				
91	Trifoiului	apa potabila	PEHD D160		1100 ml		PN 10		10 subterani	DN 80	
92	Caisului	apa potabila	PEHD D110		2275 ml		P N 10		21 subterani	DN 80	
93	Prunului	apa potabila	PEHD D110		17ml		P N 10		1 subteran	DN 80	
94	Ciresului	apa potabila	PEHD D90/110		860ml		P N10		4 subterani	DN 80	
95	Int.Ciresului	apa potabila	PEHD D90		270ml		P N 10		2 subterani	DN 80	
96	Marului	apa	PEHD D90/110		440ml		PN10		3 subterani	DN 80	

97	Parului	apa potabila	PEHD D110		335ml		P N 10		3 subterani	DN 80	
98	Piersicului	apa potabila	PEHD D110		380ml		P N 10		2 subterani	DN 80	
99	Balantei	apa potabila	PEHD D160		2050ml		P N 10		23 subterani	DN 80	
100	Margaritarului	apa potabila	PEHD D110		514ml		P N 10				
101	Campului	Apa bruta	OL 1000		613ml		P N 10				
102	Victor Dumitrescu	Apa bruta	OL 1000		1129 ml		P N 10				
103	Stelian Condu	Apa bruta	OL 1000		288ml		P N 10				
104	Vasile Alecsandri	Apa bruta	OL 1000		103ml		P N 10				
105	Cuza Voda	Apa bruta	OL 1000		316ml		P N 10				
106	Melvis	Apa bruta	OL 1000		203ml		P N 10				

107	Nemo	Apa bruta	OL 1000		464ml		P N 10				
108	Pestilor	Apa bruta	OL 1000		171ml		P N 10				
109	Energiei	Apa bruta	OL 1000		232ml		P N10				
110	Aleea Gradinii	Apa bruta	OL 1000		247ml		P N 10				
	Glina										
1	Soseaua Libertatii	Apa potabila	PEHD D125/90		2234m		P N 10				
2	Strada Viilor	Apa potabila	PEHD D125/90		962m l		P N 10				
3	Intrarea Viilor	Apa potabila	PEHD D90		107ml		P N 10				
4	Strada Scolii	Apa potabila	PEHD D125/90		305ml		P N 10				
5	Strada Magurii	Apa potabila	PEHD D90		224ml		PN 10				
6	Intrarea Scolii	Apa potabila	PEHD D90		281m l		P N 10				
7	Strada Florilor	Apa potabila	PEHD D90		337ml		PN10				

8	Strada Marginei	Apa potabila	PEHD D90		809ml		P N 10				
9	Strada Ogorului	Apa potabila	PEHD D90		463ml		P N 10				
10	Strada Uzinei	Apa potabila	PEHD D90		389ml		P N 10				
11	Intrarea Uzinei	Apa potabila	PEHD D90		295ml		P N 10				
12	Strada Garii	Apa potabila	PEHD D90		213ml		P N 10				
13	Intrarea Garii	Apa potabila	PEHD D90		80ml		P N 10				
14	Strada Campului	Apa potabila	PEHD D90		318ml		P N 10				
15	Strada Cimitirului	Apa potabila	PEHD D90		264ml		P N 10				
16	Strada Independentei	Apa potabila	PEHD D125/90		971ml		P N 10				
17	Strada Caminului	Apa potabila	PEHD D90/75		811ml		P N 10				

18	Strada Troitei	Apa potabila	PEHD D63		217ml		P N 10				
19	Strada Crangului	Apa potabila	PEHD D90		303ml		P N 10				
20	Strada Lanului	Apa potabila	PEHD D90		159ml		P N10				
21	Strada Gradinilor	Apa potabila	PEHD D90		97ml		P N 10				
22	Strada Lunga	Apa potabila	PEHD D90		386ml		P N 10				
23	Intrarea Lunga	Apa potabila	PEHD D90		90ml		P N10				
24	Soseaua de Centura	Apa potabila	PEHD D225		60ml		P N10				
25	Strada Libertatii	Apa potabila	PEHD D225/110		5560 ml		P N 10				
26	Strada Abatorului	Apa potabila	PEHD D110		318ml		P N10				
27	Intrarea Ciresilor	Apa potabila	PEHD D110		182ml		P N 10				
28	Strada Vaii	Apa potabila	PEHD D110		2708ml		PN10				

29	Strada Ingusta	Apa potabila	PEHD D110		226ml		P N 10				
30	Strada Melodieii	Apa potabila	PEHD D110		172ml		P N 10				
31	Strada Fantanii	Apa potabila	PEHD D110		357ml		P N 10				
32	Intrarea Vaii	Apa potabila	PEHD D90		45ml		P N 10				
33	Strada Revolutiei	Apa potabila	PEHD D110/63		579ml		P N 10				
34	Strada Rozelor	Apa potabila	PEHD D110		178ml		P N 10				
35	Strada Visinilor	Apa potabila	PEHD D110		192ml		P N 10				
36	Strada Sperantei	Apa potabila	PEHD D110		191ml		P N 10				
37	Strada Ilfov	Apa potabila	PEHD D110		436ml		P N 10				
38	Strada Cotita	Apa potabila	PEHD D110		166ml		P N 10				

39	Strada Fermei	Apa potabila	PEHD D110		193ml		P N 10				
40	Intrarea Fermei	Apa potabila	PEHD D110		48ml		P N 10				
41	Strada Dealului	Apa potabila	PEHD D200/110		918ml		P N10				
42	Strada Morii	Apa potabila	PEHD D200/110		1326ml		P N 10				
43	Intrarea Morii	Apa potabila	PEHD D200		280ml		P N 10				
44	Strada Parcului	Apa potabila	PEHD D200/110		889ml		P N10				
45	Intrarea Parcului	Apa potabila	PEHD D110		359ml		P N 10				
46	Strada Lacului	Apa potabila	PEHD D200		246ml		P N 10				
47	Strada Helesteului	Apa potabila	PEHD D110		582ml		P N10				
48	Strada Mieilor	Apa potabila	PEHD D110/63		385ml		P N 10				
49	Strada Putului	Apa potabila	PEHD D110		165ml		P N				

50	Strada Apei	Apa potabila	PEHD D110		215ml		P N 10				
51	Strada Rasaritului	Apa potabila	PEHD D110		433ml		P N 10				
52	Libertatii	Apa potabila	PEHD D125		1938ml		PN 10				
53	Independentei	Apa potabila	PEHD D125		1131ml		P N 10				
54	Trandafirilor	Apa potabila	PEHD D125		694ml		P N 10				
55	Caminului	Apa potabila	PEHD D125		857ml		P N 10				
	Cernica										
1	Str. Decebal	Apa potabila	PEHD D110/160	-	4320 ml		P N 6	-	32 subterani	DN80	
2	Str. Traian	Apa potabila	PEHD D110		520ml		P N 6		10 subterani	DN80	
3	Str. I.L.Caragiale	Apa potabila	PEHD D110		316ml		P N 6		5 subterani	DN80	
4	Str. Intrarea Padurii	Apa potabila	PEHD D110		101ml		P N 10		2 subterani	DN80	

5	Str. Intrarea Lunii	Apa potabila	PEHD D110		80ml		P N 10		1 subteran	DN80	
6	Str. Intrarea Eroilor	Apa potabila	PEHD D110		215ml		P N 10		2 subterani	DN80	
7	Str. Int. Turcilor	Apa potabila	PEHD D110		80ml		P N10		2 subterani	DN80	
8	Str. G.Cosbuc	Apa potabila	PEHD D110		525ml		P N 10		4 subterani	DN80	
9	Str. L. Rebreanu	Apa potabila	PEHD D110		600ml		P N 10		8 subterani	DN80	
10	Str. Int. Muntii Rodnei	Apa potabila	PEHD D63		52ml		P N10		-	-	
11	Str. Int. M.Fagarasi	Apa potabila	PEHD D63		95ml		P N 10		-	-	
12	Str.Int.M.Ceahl au	Apa potabila	PEHD D63		88mşl		P N 10		-	-	
13	Str.Int.M.Paran g	Apa potabila	PEHD D63		78m		P N10		-	-	
14	Str.Int.M.Buceg i	Apa potabila	PEHD D63		80ml		P N 10		-	-	
15	Str. Int. M. Apuse	Apa potabila	PEHD D63		82ml		PN10		-	-	

16	Str.Int.Oituz	Apa potabila	PEHD D63		178ml		P N10		-	-	
17	Str. Int. Balea Lac	Apa potabila	PEHD D63		88ml		PN 10		-	-	
18	Str. Int. Aurel Vlaicu	Apa potabila	PEHD D63/110		250ml		P N 10		-	-	
19	Str.Int.Piatra Craiului	Apa potabila	PEHD D63		54ml		P N 10		-	-	
20	Str.Int.Petalelor	Apa potabila	PEHD D63		34ml		P N 10		-	-	
21	Str. Negru Voda	Apa potabila	PEHD D110		178ml		P N 10		1 subteran	Dn80	
22	Str. Cuza Voda	Apa potabila	PEHD D110		247ml		P N 10		2 subteran	Dn80	
23	Str. Letea	Apa potabila	PEHD D110		69ml		PN 10		1 subteran	Dn80	
24	Str.Int.Ursului	Apa potabila	PEHD D110		122ml		P N 10		1 subteran	Dn80	
25	Str. Int Decebal	Apa potabila	PEHD D63		39ml		PN10		-		

26	Str. Horea	Apa potabila	PEHD D110		131ml		P N 10		1 subteran	Dn80	
27	Str. Valea Bizantului	Apa potabila	PEHD D110		1005 ml		P N 10		8 subteran	Dn80	
28	Str. Int.Tonciu	Apa potabila	PEHD D110		103ml		P N 10		1 subteran	Dn80	
29	Str. Tudor Arghezi	Apa potabila	PEHD D110		181ml		P N 10				
30	Str. Zorilor	Apa potabila	PEHD D110		194ml		P N 10		1 subteran	Dn80	
31	Str. Veronica Micle	Apa potabila	PEHD D110		315ml		P N 10		3 subteran	Dn80	
32	Str. Revedere	Apa potabila	PEHD D110		530ml		P N10		6 subteran	Dn80	
33	Str.Int Codrului	Apa potabila	PEHD D110		507ml		P N 10		1 subteran	Dn80	
34	Str. Dorintei	Apa potabila	PEHD D110		436ml		P N 10		4 subteran	Dn80	
35	Str. Lacul Tei	Apa potabila	PEHD D110		434m		P N		4 subteran	Dn80	

36	Str.Luceafarului	Apa potabila	PEHD D110		401ml		P N 10		4 subetan	Dn80	
37	Str. Floare Albastra	Apa potabila	PEHD D110		325ml		P N 10		3 subteran	Dn80	
38	Str. G.Gegolea (Irisului)	Apa potabila	PEHD D110		331ml		PN 10		4 subteran	Dn80	
39	Str. Crisan	Apa potabila	PEHD D110		189ml		P N 10		1 subteran	Dn80	
40	Str. Oltenitei	Apa potabila	PEHD D110		238ml		P N 10		1 subteran	Dn80	
41	Str.Independentei	Apa potabila	PEHD D160		1500 ml		P N 10		14 SUBTERAN	Dn80	
42	Str Lacului	Apa potabila	PEHD D63		100ml		P N 10				
43	Str. Florilor	Apa potabila	PEHD D63		68ml		P N 10				
44	Str. Int. Lalelei	Apa potabila	PEHD D40		38ml		PN 10		-	-	
45	Str. Int. Garofitei	Apa potabila	PEHD D40		76ml		P N 10		-	-	
46	Str. Colentina	Apa potabila	PEHD D63		93ml		PN10		-	-	

47	Str. Dunari	Apa potabila	PEHD D63		280ml		P N 10		-	-	
48	Str. Aleea Venus	Apa potabila	PEHD D63		286ml		P N 10		-	-	
49	Str. Prutului	Apa potabila	PEHD D63		270ml		P N 10		-	-	
50	Str. Siretului	Apa potabila	PEHD D63		255ml		P N 10				
52	Str. FN 2	Apa potabila	PEHD D63		237ml		P N 10				
53	Str. Int. Patriei	Apa potabila	PEHD D40/63		66ml		P N 10		-	-	
54	Str. Aleea Ghiociei	Apa potabila	PEHD D63		100ml		P N 10		-	-	
55	Str. Aleea Merilor	Apa Potabila	PEHD D63		126ml		P N 10		-	-	
56	Str. Int. Prunilor	Apa Potabila	PEHD D63		212ml		P N 10		-	-	
57	Str. Aleea Salcamilor	Apa potabila	PEHD D63		212ml		P N 10		-	-	

58	Str. Aleea Teilor	Apa potabila	PEHD D63		205ml		P N 10		-	-	
59	Str. Aleea Branduselor	Apa potabila	PEHD D63		203ml		P N 10		-	-	
60	Str. Nucilor	Apa potabila	PEHD D63/110		805ml		P N 10		-	-	
61	Str. Rasaritului	Apa potabila	PEHD D90/110		684ml		P N 10		-	-	
62	Str. Pescarilor	Apa Potabila	PEHD D110		316ml		P N 10		1 subteran	Dn80	
63	Str. Crisului	Apa Potabila	PEHD D63		68ml		P N 10				
64	Str. Muresului	Apa Potabila	PEHD D63		98ml		P N 10				
65	Str. Bistritei	Apa Potabila	PEHD D63		82ml		P N 10				
66	Str. Tisei	Apa Potabila	PEHD D63		77ml		P N 10				
67	Str. Tineretului	Apa Potabila	PEHD D110		701ml		P N 10		4 subteran	Dn 80	
68	Str. Int. Oltului	Apa potabila	PEHD D40		60ml		PN10				

		Potabila					N 10				
69	Str. Unirii	Apa Potabila	PEHD D110		256ml		P N 10		2 subteran	Dn80	
70	Str. Int. Unirii	Apa Potabila	PEHD D40		70ml		P N 10				
71	Str. Biserici	Apa Potabila	PEHD D110		231ml		P N 10		2 subteran	Dn80	
72	Str. Int Vioarelor	Apa Potabila	PEHD D40		60ml		P N 10				
73	DJ 301 A	Apa potabila	PEHD D160		3712m		P N 10		2 SUBTERAN	Dn80	
74	Str. Libertatii	Apa potabila	PEHD D40/90/110	-	761ml		P N 10	-	1 SUBTERAN	Dn80	
75	Str. Eroilor	Apa potabila	PEHD D32/40/90		919ml		P N 10		1 SUBTERAN	Dn80	
76	Str. Garii	Apa potabila	PEHD D40/90/140		977ml		P N 10		1 SUBTERAN	Dn80	
77	Str. Fantanei	Apa potabila	PEHD D40/50/63		529ml		P N 10		-	-	
78	Str.Tindei	Apa potabila	PEHD D32/40		468ml		P N 10		-	-	

79	Str. Inului	Apa potabila	PEHD D32		244ml		P N 10		-	-	
80	Str. Liliacului	Apa potabila	PEHD D32/50		627ml		P N 10		-	-	
81	Str. Rascoalei	Apa potabila	PEHD D40		229ml		P N10		-	-	
82	Str. Mieilor	Apa potabila	PEHD D50		400ml		P N 10		-	-	
83	Str. Gradinari	Apa potabila	PEHD D110		598ml		P N 10		2 SUBTERAN	Dn80	
84	Str. Graului	Apa potabila	PEHD D110		547ml		P N10		2 SUBTERAN	Dn80	
85	Str. Viilor	Apa potabila	PEHD D110		500ml		P N 10		2 SUBTERAN	Dn80	
86	Str. Lanului	Apa potabila	PEHD D180		350ml		P N 10		-	-	
87	Sos Postei	Apa potabila	PEHD D63/75/90/110		1884ml		P N10		-	-	
88	Str. Tufanele	Apa Potabila	PEHD D32		147ml		P N 10		-	-	
89	Str. Cicoarei	Apa Potabila	PEHD D32		166ml		P N10		-	-	

90	Str. Vaii	Apa potabila	PEHD D32/63		258ml		P N 10		-	-	
91	Str. Cimbrului	Apa potabila	PEHD D32/40/50		363ml		P N 10		-	-	
92	Str.Tulpinei	Apa potabila	PEHD D32		226ml		P N 10		-	-	
93	Str. Ciobanasului	Apa potabila	PEHD D32		69ml		P N 10		-	-	
94	Str Murgului	Apa potabila	PEHD D32		97ml		P N 10		-	-	
95	Str. Iazului	Apa Potabila	PEHD D32/50/63		777ml		P N 10		-	-	
96	FN	Apa bruta	PEHD D110		952ml		P N 10				
	ZONA NORD Mogosoia										
1	1 Iunie	Apa potabila	PEHD D63	-	315ml		PN10	-			
2	1 Mai	Apa potabila	PEHD D63	-	862ml		PN10	-			
3	8 Martie	Apa potabila	PEHD D110	-	667ml		PN10	-			
4	Agricultorilor	Apa potabila	PEHD D200	-	627ml		PN10	-			

5	ALUNULUI	Apa potabila	PEHD D110	-	613ml		PN10	-			
6	APUSULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	128ml		PN10				
7	ARIEI	Apa potabila	PEHD D63	-	1000 ml		PN10				
8	ARIESULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	220ml		PN10				
9	ARMENEASCA	Apa potabila	PEHD D110	-	350ml		PN10				
10	ASTRONOMULUI	Apa potabila	PEHD D160/200	-	981ml		PN10				
11	AUSTRULUI	Apa potabila	PEHD D90/110	-	465ml		PN10				
12	BALADEI	Apa potabila	PEHD D75	-	128ml		PN10				
13	BASCULEI	Apa potabila	PEHD D160	-	526ml		PN10				
14	BRAZILOR	Apa potabila	PEHD D63	-	592ml		PN10				
15	BUIACULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	700ml		PN10				
16	BUCURESTI-TARGOVISTE	Apa potabila	PEHD D75/110/125	-	5477m l		PN10		1SUBTERAN		
17	CAMPULUI	Apa potabila	PEHD D110	-	530ml		PN10				
18	CEFERISTILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	573ml		PN10				
19	CIRESILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	200ml		PN10				
20	CIUPERCUTEI	Apa potabila	PEHD	-	164ml		PN10				

		potabila	D110								
21	COCORILOR	Apa potabila	PEHD D63	-	518ml		PN10				
22	COLENTINA	Apa potabila	PEHD D110	-	800ml		PN10				
23	C-TIN BRANCOVEANU	Apa potabila	PEHD D110	-	490ml		PN10		2SUBTERANI		
24	CRANGULUI	Apa potabila	PEHD D110	-	837ml		PN10				
25	CRINULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	400ml		PN10				
26	CRIZANTEMELO R	Apa potabila	PEHD D63	-	248ml		PN10				
27	DALIILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	206ml		PN10				
28	DOINEI	Apa potabila	PEHD D63/110	-	642ml		PN10				
29	C-TIN TANASESCU	Apa potabila	PEHD D160	-	526ml		PN10				
30	DRUMUL MORII	Apa potabila	PEHD D110	-	700ml		PN10				
31	EUGEN BARBU	Apa potabila	PEHD D90/110/125	-	700ml		PN10				
32	FAGULUI	Apa potabila	PEHD 110	-	166ml		PN10				
33	FIERARULUI	Apa potabila	PEHD D110	-	339ml		PN10				
34	FORTULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	502ml		PN10				
35	FRUMOASEI	Apa potabila	PEHD D110	-	200ml		PN10				

36	FUIORULUI	Apa potabila	PEHD D90/160	-	640ml		PN10				
37	GARII	Apa potabila	PEHD D75	-	260ml		PN10		1SUBTERAN		
38	GHIOCEILOR	Apa potabila	PEHD D63	-	148ml		PN10				
39	HALAICULUI	Apa potabila	PEHD D75	-	380ml		PN10		1SUPRATERA N		
40	HELESTEULUI	Apa potabila	PEHD D75	-	383ml		PN10				
41	INT.AGRICULTO RILOR	Apa potabila	PEHD D200	-	158ml		PN10		1SUPRATERA N		
42	INT.DRAGONUL UI	Apa potabila	PEHD D63	-	106ml		PN10				
43	INT.MARTA BIBESCU	Apa potabila	PEHD D110	-	155ml		PN10		1SUPRATERA N		
44	NT.MUZELOR	Apa potabila	PEHD D160	-	418ml		PN10				
45	INT.NOUA	Apa potabila	PEHD D63	-	617ml		PN10				
46	INT.PADURII	Apa potabila	PEHD D63	-	120ml		PN10				
47	INT.POIENI	Apa potabila	PEHD D63	-	58ml		PN10				
48	INT.RASARITUL UI	Apa potabila	PEHD 63	-	102ml		PN10				
49	INT.SCOLII	Apa potabila	PEHD D63	-	98ml		PN10				
50	INT.TIPOGRAFIL OR	Apa potabila	PEHD D63	-	38ml		PN10				
51	INT.TRANDAFIRI LOR	Apa potabila	PEHD D40	-	70ml		PN10				

52	INT.TURMELOR	Apa potabila	PEHD D63	-	112ml		PN10				
53	INT.VALEA PARCULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	237ml		PN10				
54	INT.VASELOR	Apa potabila	PEHD D110	-	72ml		PN10				
55	INT.ZAMFIREI	Apa potabila	PEHD D63	-	103ml		PN10				
56	ION BAIESU	Apa potabila	PEHD D63	-	333ml		PN10				
57	ISLAZ	Apa potabila	PEHD D63	-	840ml		PN10				
58	LABIRINTULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	255ml		PN10				
59	LACURILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	291ml		PN10				
60	LALELELOR	Apa potabila	PEHD D110	-	237ml		PN10				
61	LIVEZILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	1200 ml		PN10				
62	LUCEAFARULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	290ml		PN10				
63	MANTOPOL	Apa potabila	PEHD D63	-	249ml		PN10				
64	MARIN PREDA	Apa potabila	PEHD D63	-	150ml		PN10				
65	MARINARILOR	Apa potabila	PEHD D63	-	290ml		PN10				
66	MARTA BIBESCU	Apa potabila	PEHD D125	-	2025 ml		PN10		2SUPRATERA NE		
67	MIHAI EMINESCU	Apa potabila	PEHD D63	-	200ml		PN10				

68	MONUMENTUL EROILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	761ml		PN10				
69	MOTOCULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	1000 ml		PN10				
70	MURELOR	Apa potabila	PEHD D63	-	55ml		PN10				
71	MUZELOR	Apa potabila	PEHD D160	-	480ml		PN10				
72	NARCISELOR	Apa potabila	PEHD D63	-	451ml		PN10				
73	NICHITA STANESCU	Apa potabila	PEHD D63/125	-	936ml		PN10				
74	NUFERILOR	Apa potabila	PEHD D63	-	283ml		PN10		1SUPRATERA N		
75	OSLO	Apa potabila	PEHD D63	-	220ml		PN10				
76	PAUNULUI	Apa potabila	PEHD D110	-	587ml		PN10				
77	PICTOR LUCHIAN	Apa potabila	PEHD D110	-	306ml		PN10				
78	PLANTELOR	Apa potabila	PEHD D200	-	368ml		PN10				
79	PLUGARULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	137ml		PN10				
80	POIENI	Apa potabila	PEHD D63	-	1400 ml		PN10				
81	POLIGONULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	460ml		PN10				
82	PREL.ARIEI	Apa potabila	PEHD D63	-	200ml		PN10				
83	PREL.COLENTIN A	Apa potabila	PEHD D75	-	900ml		PN10				

84	PRIMAVERII	Apa potabila	PEHD D63	-	150ml		PN10				
85	PUTUL CU BRAD	Apa potabila	PEHD D110	-	663ml		PN10		1SUPRATERA N		
86	ROZELOR	Apa potabila	PEHD D110	-	156m		PN10		1SUPRATERA N		
87	SALCAMULUI	Apa potabila	PEHD D110	-	88ml		PN10				
88	SOARELUI	Apa potabila	PEHD D63	-	265ml		PN10				
89	STADIONULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	300ml		PN10				
90	STEJARULUI	Apa potabila	PEHD D110	-	138ml		PN10				
91	STUPINEI	Apa potabila	PEHD D63	-	142ml		PN10		1SUPRATERA N		
92	TEIULUI	Apa potabila	PEHD D110	-	114ml		PN10				
93	TIPOGRAFILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	177ml		PN10				
94	TOAMNEI	Apa potabila	PEHD D63	-	520ml		PN10				
95	TUBEROZELOR	Apa potabila	PEHD D110	-	130ml		PN10		1SUBTERAN		
96	TUDOR ARGHEZI	Apa potabila	PEHD D63	-	101ml		PN10				
97	TUFANULUI	Apa potabila	PEHD D63	-	60ml		PN10				
98	TURMELOR	Apa potabila	PEHD D63	-	301m		PN10				
99	ULMULUI	Apa potabila	PEHD D75	-	227ml		PN10				

10	VALEA MERILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	300ml		PN10				
10 1	VALEA PARCULUI	Apa potabila	PEHD D125	-	1175 ml		PN10				
10 2	VANATORILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	1127 ml		PN10				
10 3	VIILOR	Apa potabila	PEHD D110	-	1054 ml		PN10				
10 4	VIOLETELOR	Apa potabila	PEHD D40	-	122ml		PN10				
10 5	ZAMFIREI	Apa potabila	PEHD D63/110	-	555ml		PN10				
10 6	ZORELELOR	Apa potabila	PEHD D63	-	88ml		PN10				
10 7	FERMEI	Apa potabila	PEHD D110		680ml		PN10				
10 8	FN	Apa potabila	PEHD D90/110		657ml		PN10				
10 9	Fermei	Apa bruta	PEHD D110		880ml		PN10				
11 0	Agricultori	Apa bruta	PEHD D110		550ml		PN10				
11 1	FN	Apa bruta	PEHD D110		800ml		PN10				
	Balotesti										
1	Str. Sos. Unirii	Apa potabila	PEHD D315,250, 200,160,110,90	-	8413 ml		PN6/ PN10	-	8 subteran 1 supratean		
2	Str. Garoafelor	Apa potabila	PEHD D110		210ml		PN6/ PN10				
3	Str. Gladiolelor	Apa potabila	PEHD D90		191ml		PN6/P N10				

4	Str. Trandafirilor	Apa potabila	PEHD D90		170ml		PN6/PN10				
5	Str. Lalelelor	Apa potabila	PEHD D90		150ml		PN6/PN10				
6	Str. Crizantemelor	Apa potabila	PEHD D90		121ml		PN6/PN10				
7	Str. 1 Decembrie 1918	Apa potabila	PEHD D110		685ml		PN6/PN10		2 suprateran		
8	Str. Petalelor	Apa potabila	PEHD D110		608ml		PN6/PN10		4 subteran		
9	Str. Intrarea Petalelor	Apa potabila	PEHD D90		248ml		PN6/PN10				
10	Str. Crinilor	Apa potabila	PEHD D110		281ml		PN6/P N10				
11	Str. Daliei	Apa potabila	PEHD D110		133ml		PN6/P N10				
12	Str. Fabricii	Apa potabila	PEHD D110		422ml		PN6/P N10				
13	Str. Gen. Stefan Bardan	Apa potabila	PEHD D90, 63		790ml		PN6/P N10				
14	Str. Stupinei	Apa potabila	PEHD D75		268ml		PN6/P N10				
15	Strada cu Brazi	Apa potabila	PEHD D110		263ml		PN6/P N10				
16	Str. Frumoasa	Apa potabila	PEHD D63		236ml		PN6/P N10				
17	Str. Putul lui Andrei	Apa potabila	PEHD D63		235ml		PN6/P N10				
18	Str. Fantanei	Apa potabila	PEHD D75, 63		402ml		PN6/P N10				
19	Str. Gradinilor	Apa potabila	PEHD		235ml		PN6/PN10				

20	Str. Trifoistei	Apa potabila	PEHD D110		228ml		PN6/P N10				
21	Str. Pescarilor	Apa potabila	PEHD D90		205ml		PN6/P N10				
22	Str. Biserica Sf. Nicolae	Apa potabila	PEHD D110		309ml		PN6/P N10				
23	Str. Intr. Puntii	Apa potabila	PEHD D90		381ml		PN6/P N10				
24	Str. IC Bratianu	Apa potabila	PEHD D110		4310 ml		PN6/P N10		4 supateran		
25	Str. Martha Bibescu	Apa potabila	PEHD D90		485ml		PN6/P N10				
26	Str. Castanilor	Apa potabila	PEHD D90		556ml		PN6/P N10				
27	Str. Broscari	Apa potabila	PEHD D90		1523 ml		PN6/P N10		1 Subteran		
28	Str. Bradului	Apa potabila	PEHD D63		95ml		PN6/P N10				
29	Str. Stejarului	Apa potabila	PEHD D63		93ml		PN6/P N10				
30	Str. Ion Lahovari	Apa potabila	PEHD D160, 125, 90		5170 ml		PN6/P N10		9 Supateran		
31	Str. Scolii	Apa potabila	PEHD D63		208ml		PN6/P N10				
32	Str. Gheorghe Pascu	Apa potabila	PEHD D63		131ml		PN6/P N10				
33	Str. Voicu Nicolae	Apa potabila	PEHD D63		386ml		PN6/P N10				
34	Str. Bunea Dumitru	Apa potabila	PEHD D90		279ml		PN6/P N10				

34	Str. Dumbravei	Apa potabila	PEHD D90		113ml		PN6/P N10				
36	Str. Dealul Bisericii	Apa potabila	PEHD D90		169ml		PN6/P N10				
37	Str. Lacului	Apa potabila	PEHD D63		258ml		PN6/P N10		1 Suprateran		
38	Str. Blocuri Solar	Apa potabila	PEHD D90		115ml		PN6/P N10				
39	Str. Privighetorilor	Apa potabila	PEHD D110		1438 ml		PN6/P N10		5 Suprateran 1 Subteran		
40	Str. Tarina Veche	Apa potabila	PEHD D90		350ml		PN6/P N10				
41	Str. Apusului	Apa potabila	PEHD D90		380ml		PN6/P N10				
42	Str. Cameliei	Apa potabila	PEHD D110		623ml		PN6/P N10				
43	Str. Ion Creanga	Apa potabila	PEHD D63		100ml		PN6/P N10				
44	Str. Iris	Apa potabila	PEHD D90		470ml		PN6/P N10				
45	Str. Florilor	Apa potabila	PEHD D90		470ml		PN6/P N10				
46	Str. Malinului	Apa potabila	PEHD D90		87ml		PN6/P N10				
47	Str. Lacul Vlasia	Apa potabila	PEHD D90		1828 m		PN6/P N10				
48	Str. Liliacului	Apa potabila	PEHD D90		700ml		PN6/P N10				
49	Str. Stadionului	Apa potabila	PEHD D63, 110		319ml		PN6/P N10				
50	Str. Prel. Fabricii	Apa potabila	PEHD D110		4235 ml		PN6/P N10				

51	Str. Antenei	Apa potabila	PEHD D90		950ml		PN6/P N10				
52	Str. Magnoliei	Apa potabila	PEHD D90		140ml		PN6/P N10				
53	Str. Padurea Vlasiei	Apa potabila	PEHD D63		200ml		PN6/P N10				
54	Str. Iasomieii	Apa potabila	PEHD D75		480ml		PN6/P N10				
55	Str. Poiana Soarelui	Apa potabila	PEHD D75		470ml		PN6/P N10				
56	Calea Bucuresti	Apa potabila	PEHD D125		3180ml		PN6/P N10		4 Subteran		
57	Str. Fermei	Apa potabila	PEHD D110		1098ml		PN6/P N10		1 Suprateran		
58	Str. Aleea Padurii	Apa potabila	PEHD D110		717ml		PN6/P N10				
59	Str. Padurii	Apa potabila	PEHD D110		662ml		PN6/P N10				
60	Str. Linistei	Apa potabila	PEHD D110		440ml		PN6/P N10				
61	Str. Salcamilor	Apa potabila	PEHD D110		180ml		PN6/P N10				
62	Str. Prunilor	Apa potabila	PEHD D90		180ml		PN6/P N10				
63	Str. Campului	Apa potabila	PEHD D110		823ml		PN6/P N10				
64	Str. Merilor	Apa potabila	PEHD D110		380ml		PN6/P N10				
65	Str. Biserica Sf. Troita	Apa potabila	PEHD D110		248ml		PN6/P N10				
66	Str. Morarilor	Apa potabila	PEHD D110		468ml		PN6/P N10				

67	Str. Intr. Tec	Apa potabila	PEHD D63, 90		299ml		PN6/P N10				
68	Str. Crangului	Apa potabila	PEHD D63		498ml		PN6/P N10				
69	Unirii	Apa bruta	PEHD D63/110		66ml		PN6/P N10				
70	FN	Apa bruta	PEHD D63/110		2356 ml		PN6/PN10				
	Tunari										
1	Str. 1 Decembrie	Apa potabila	PEHD D110/125/160/200		3602ml		PN10		6Subterani		
2	A. I. Cuza	Apa potabila	PEHD D110		456ml		PN10				
3	Vasile Alecsandri	Apa potabila	PEHD D110		960ml		PN10		3Subterani		
4	Codrului	Apa potabila	PEHD D110		510ml		PN10		1Subteran		
5	Paris	Apa potabila	PEHD D110		608ml		PN10				
6	Oituz	Apa potabila	PEHD D90		540ml		PN10				
7	Crangului	Apa potabila	PEHD D110		770ml		PN10		2 Subterani		
8	Primaverii	Apa potabila	PEHD D110		594ml		PN10		5 Subterani		
9	Intrarea Petre Isp.	Apa potabila	PEHD D110		146ml		PN10				
10	George Cosbuc	Apa potabila	PEHD D110		274ml		PN10				
11	Petre Ispirescu	Apa potabila	PEHD		342ml		PN10				

12	Intr. Bisericii	Apa potabila	PEHD D110		211ml		PN10				
13	Calea Bucuresti	Apa potabila	PEHD D125		1369 ml		PN10		2 Subterani		
14	Traian	Apa potabila	PEHD D125		438ml		PN10		1 Subteran		
15	FN	Apa bruta	PEHD D110/160		215ml		PN10				
	Ciolpani										
1	Str. Bisericii	Apa potabila	PEHD D110, 125	-	621ml		PN10	-	Subteran 3		
2	Calea Bucuresti	Apa potabila	PEHD D63, 110, 125		2182 ml		PN10		Suprateran 3		
3	Campului	Apa potabila	PEHD D75, 90, 110		830ml		PN10		Subterani 3		
4	Complex Olimpic	Apa potabila	PEHD D63, 160		335ml		PN10		Subteran 1		
5	Covrigarului	Apa potabila	PEHD D110		485ml		PN10				
6	Drumul Piscului	Apa potabila	PEHD D63, 160		645ml		PN10		Subteran 2		
7	Fermei	Apa potabila	PEHD D90		968ml		PN10				
8	Hanului	Apa potabila	PEHD D110		397ml		PN10		Subteran 1		
9	Ialomiței	Apa potabila	PEHD D110		615ml		PN10				
10	Intrarea Fermei	Apa potabila	PEHD D63		295ml		PN10				

11	Lacului	Apa potabila	PEHD D63		370ml		PN10		Suprateran 1		
12	Mănăstirii	Apa potabila	PEHD D63, 75, 125, 160		1988 ml		PN10		Suprateran 1		
13	Monumentului	Apa potabila	PEHD D125		341ml		PN10				
14	Moș Stanciu	Apa potabila	PEHD D63		602ml		PN10				
15	Olarilor	Apa potabila	PEHD D75, 90		1466 ml		PN10		Subterani 2		
16	Rozelor	Apa potabila	PEHD D75, 90		305m		PN10		Suprateran 1		
17	Scolii	Apa potabila	PEHD D63, 75, 110		1294 ml		PN10		Suprateran 2		
18	Sfanta Maria	Apa potabila	PEHD D63		463ml		PN10		Subteran 2		
19	Stadionului	Apa potabila	Pehd D160		797ml		PN10				
20	Tiganesti	Apa potabila	Pehd D63, 110		1504 ml		PN10		Supraterani 2		
21	Stadionului	Apa bruta	Pehd D63, 90		1100 ml		PN10				
	Moara Vlasiei										
1	Sos. Unirii	Apa potabila	PEHD D63/75/110/125/140/160	-	2560 ml		PN10	-	2 SUPRATERANI/ 1 SUBTERAN		
2	Str. Cimitirului	Apa potabila	PEHD D75		200ml		PN10				
3	Str Libertatii	Apa potabila	PEHD D90/110		675ml		PN10				

4	Str. Prunilor	Apa potabila	PEHD D110		160ml		PN10				
5	Str. Merilor	Apa potabila	PEHD D63		155ml		PN10				
6	Str. Drumul Mare	Apa potabila	PEHD D90		670ml		PN10				
7	Str. Latea	Apa potabila	PEHD D110		600ml		PN10				
8	Str. Caprioarei	Apa potabila	PEHD D63		250ml		PN10				
9	Str. Academiei	Apa potabila	PEHD D63/75		430ml		PN10				
10	Sos. Eroilor	Apa potabila	PEHD D200/180/160/125/110/90/75		4500 ml		PN10				
11	Str. Morii	Apa potabila	PEHD D63		390ml		PN10				
12	Str. Garii	Apa potabila	PEHD D63		395ml		PN10				
13	Str. Tineretului	Apa potabila	PEHD D63		560ml		PN10				
14	Str. Calea Bucuresti	Apa potabila	PEHD D110/63		383ml		PN10				
15	Str. Larisa	Apa potabila	PEHD D63		75m		PN10				
16	Str. Sfatului	Apa potabila	PEHD D125		590ml		PN10				
17	Str. Filip Grigore Lupu	Apa potabila	PEHD D125/110/90		730ml		PN10				

18	Str. Lujerului	Apa potabila	PEHD D75		205ml		PN10				
19	Str. Canela	Apa potabila	PEHD D63		380ml		PN10				
20	FN	Apa bruta	PEHD D63/75/90/160		500ml		PN10				
	Gradistea										
1	DJ101	Apa potabila	PEHD D110/90/75/63/50	-	9600 ml		PN10	-	7 SUBTERAN		
2	Frunzei	Apa potabila	PEHD D50		500ml		PN10				
3	Ghiocel	Apa potabila	PEHD D63/50		1440 ml		PN10				
4	Amurgului	Apa potabila	PEHD D50		500ml		PN10				
5	Cartier Nou	Apa potabila	PEHD D50		560ml		PN10				
6	Micsunele	Apa potabila	PEHD D63/50		926ml		PN10				
7	Campului	Apa potabila	PEHD D50		900ml		PN10				
8	Sperantei	Apa potabila	PEHD D63/50		1200 ml		PN10				
9	Liliacului	Apa potabila	PEHD D50		320ml		PN10				
10	Aleea Garii	Apa potabila	PEHD D50		60ml		PN10				
11	Alunis	Apa potabila	PEHD D50		280ml		PN10				

12	ADP	Apa potabila	PEHD D50		280ml		PN10				
13	Nuferilor	Apa potabila	PEHD D50		1780 ml		PN10				
14	Lalele	Apa potabila	PEHD D50		600ml		PN10				
15	Fierariei	Apa potabila	PEHD D50		1000 ml		PN10				
16	Ciresului	Apa potabila	PEHD D50		450ml		PN10				
17	Intrarea Biserici Maxineni	Apa potabila	PEHD D50		280ml		PN10				
18	Zambilelor	Apa potabila	PEHD D50		1440 ml		PN10				
19	Victoriei	Apa potabila	PEHD D63/50		1740 ml		PN10				
20	Rozmarin	Apa potabila	PEHD D50		1700 ml		PN10				
21	Caisului	Apa potabila	PEHD D50		210ml		PN10				
22	Salcamului	Apa potabila	PEHD D50		500ml		PN10				
23	Viilor	Apa potabila	PEHD D50		1600 ml		PN10				
24	Rozelor	Apa potabila	PEHD D50		500ml		PN10				
25	Scolii	Apa potabila	PEHD D50		800ml		PN10				
26	Lacul Caldarusani	Apa potabila	PEHD D50		930ml		PN10				
27	Primariei	Apa potabila	PEHD D50		1240 ml		PN10				

28	Dispensarului	Apa potabila	PEHD D50		220ml		PN10				
29	Intrarea Primariei	Apa potabila	PEHD D180		80ml		PN10				
30	Orhideelor	Apa potabila	PEHD D50		270ml		PN10				
31	Tineretului	Apa potabila	PEHD D50		230ml		PN10				
32	Marului	Apa potabila	PEHD D50	-	400ml		PN10	-			
33	Trandafirului	Apa potabila	PEHD D50		480ml		PN10				
34	Primaverii	Apa potabila	PEHD D50		340ml		PN10				
35	Garoafelor	Apa potabila	PEHD D50		1000 ml		PN10				
36	Iasomieii	Apa potabila	PEHD D50		290ml		PN10				
37	Mare	Apa potabila	PEHD D50		900ml		PN10				
38	Crinului	Apa potabila	PEHD D50		165m		PN10				
39	Magnoliei	Apa potabila	PEHD D50		170ml		PN10				
40	Biserici	Apa potabila	PEHD D50		660ml		PN10				
41	Rozelor	Apa potabila	PEHD D50		700ml		PN10				
42	Cimitirului	Apa potabila	PEHD D50		260ml		PN10				
43	Eroilor	Apa potabila	PEHD D63/50		990ml		PN10				

44	Intrarea Labirintului	Apa potabila	PEHD D50		240ml			PN10				
45	Soimului	Apa potabila	PEHD D50		740ml			PN10				
46	Parfumului	Apa potabila	PEHD D50		800ml			PN10				
47	Romanitei	Apa potabila	PEHD D50		740m			PN10				
48	Int. Zefirului	Apa potabila	PEHD D50		130ml			PN10				
49	Parului	Apa potabila	PEHD D50		440ml			PN10				
50	Crizantemelor	Apa potabila	PEHD D50		710ml			PN10				
51	Burdufului	Apa potabila	PEHD D50		290ml			PN10				
52	Gloriei	Apa potabila	PEHD D50		100m			PN10				
53	Libertatii/ DJ101	Apa potabila	PEHD D63		3581 ml			PN10				
54	FN	Apa bruta	PEHD D110		170ml			PN10				
	Peris							PN10				
1	Piersicariei	Apa potabila	PEHD D40/50/63	-	1519 ml			PN10	-			
2	Bumbacului	Apa potabila	PEHD D50	-	190ml			PN10	-			
3	Intrarea Spicului	Apa potabila	PEHD D63		158ml			PN10				
4	Macului	Apa potabila	PEHD D63		335m			PN10				
5	Reinvierii	Apa	PEHD		811ml			PN10				

		potabila	D32/40								
6	Anton Pann	Apa potabila	PEHD D63		405ml		PN10				
7	Mihail Sebastian	Apa potabila	PEHD D63		312ml		PN10				
8	Brazii Mici	Apa potabila	PEHD D110		81ml		PN10				
9	Lebedei	Apa potabila	PEHD D40		654ml		PN10				
10	Duzilor	Apa potabila	PEHD D63		189ml		PN10				
11	Plantelor	Apa potabila	PEHD D63		351ml		PN10				
12	Constantin Ion	Apa potabila	PEHD D50		263ml		PN10				
13	Bisericii	Apa potabila	PEHD D110		328ml		PN10				
14	Sf. Stefan	Apa potabila	PEHD D32/40/63/ 75/90		2503 ml		PN10				
15	Primaverii	Apa potabila	PEHD D32/63/12 5		1087 ml		PN10				
16	Orhideelor	Apa potabila	PEHD D125		1172 ml		PN10				
17	Alecu Russo	Apa potabila	PEHD D63		395ml		PN10				
18	Zaharia Stancu	Apa potabila	PEHD D63		184ml		PN10				
19	Crinului	Apa potabila	PEHD D63		167ml		PN10				
20	Potcoavei	Apa potabila	PEHD 50/63		639ml		PN10				

21	Intrarea Ingerasilor	Apa potabila	PEHD D63		114ml		PN10				
22	Ingerasilor	Apa potabila	PEHD D63/125		648ml		PN10				
23	Zorilor	Apa potabila	PEHD D40		712ml		PN10				
24	Olarului	Apa potabila	PEHD D50		113ml		PN10				
25	Prelungirea Sondei	Apa potabila	PEHD D63		460ml		PN10				
26	Petre Ispirescu	Apa potabila	PEHD D125		367ml		PN10				
27	Tei	Apa potabila	PEHD D63		182ml		PN10				
28	Vasile Alecsandri	Apa potabila	PEHD D32		657ml		PN10				
29	Ion Agarbiceanu	Apa potabila	PEHD D125		665ml		PN10				
30	Constantinescu Dumitru	Apa potabila	PEHD D63		161ml		PN10				
31	Morii	Apa potabila	PEHD D25/63		1632 ml		PN10				
32	Iris	Apa potabila	PEHD D40/63		728ml		PN10				
33	Stufului	Apa potabila	PEHD D63		374ml		PN10				
34	Grigore Alexandrescu	Apa potabila	PEHD D63 / 110		1677 ml		PN10				
35	Viorelelor	Apa potabila	PEHD D50		275ml		PN10				
36	Viilor	Apa potabila	PEHD D50		445ml		PN10				

37	Principala	Apa potabila	PEHD D32/40/50/63/90/110/125/160/200		6006 m		PN10					
38	Stejarului	Apa potabila	PEHD D75/90/110		1319 ml		PN10					
39	Sondei	Apa potabila	PEHD D40/110		1245 ml		PN10					
40	Lastarului	Apa potabila	PEHD D40		191ml		PN10					
41	Aleea Toma Caragiu	Apa potabila	PEHD D50/110		88 ml		PN10					
42	Carpenului	Apa potabila	PEHD D40/50/110		1041 ml		PN10					
43	Bujorului	Apa potabila	PEHD D110		162ml		PN10					
44	Intrarea Liviu Rebreanu	Apa potabila	PEHD D40		272ml		PN10					
45	Scolii	Apa potabila	PEHD D50		134ml		PN10					
46	Mihai Eminescu	Apa potabila	PEHD D63		331ml		PN10					
47	Salciei	Apa potabila	PEHD D50		101ml		PN10					
48	Alexandru Odobescu	Apa potabila	PEHD D40		315ml		PN10					
49	Prof Ion Dorobantu	Apa potabila	PEHD D50/125		1156 MI		PN10					

50	Sportului	Apa potabila	PEHD D63		604ml		PN10				
51	Lupilor	Apa potabila	PEHD D50/63		432ml		PN10				
52	Intrarea Lupilor	Apa potabila	PEHD D63		75ml		PN10				
53	Cocorilor	Apa potabila	PEHD D63		223ml		PN10				
54	Intrarea Lacului	Apa potabila	PEHD D40		66ml		PN10				
55	Petrolistului	Apa potabila	PEHD D63		341ml		PN10				
56	Polona	Apa potabila	PEHD D63		652ml		PN10				
57	Intrarea Novaci	Apa potabila	PEHD D63		476ml		PN10				
58	Pelicanului	Apa potabila	PEHD D63		681ml		PN10				
59	Intrarea Rosie	Apa potabila	PEHD D40		181ml		PN10				
60	Sperantei	Apa potabila	PEHD D110		166ml		PN10				
61	Garii	Apa potabila	PEHD D40		214ml		PN10				
62	DJ 101 A	Apa potabila	PEHD 63/110		1988 ml		PN10				
63	George Cosbuc	Apa potabila	PEHD D50/63/16 0/200/250		2573 ml		PN10				
64	DJ 179	Apa potabila	PEHD D200/250		2714 ml		PN10				
65	FN	Apa potabila	PEHD D 200		1052ml		PN10				

66	Calugarului	Apa potabila	PEHD D63	-	905ml		PN10	-			
67	Sf Nicolae	Apa potabila	PEHD D63	-	189ml		PN10	-			
68	Iuliu Maniu	Apa potabila	PEHD D63		301ml		PN10				
69	Biserica Sf Stefan	Apa potabila	PEHD D50/63		564ml		PN10				
70	Randunelelor 11	Apa potabila	PEHD D63		76ml		PN10				
71	Randunelelor	Apa potabila	PEHD D63		512ml		PN10				
72	Intrarea Racului	Apa potabila	PEHD D40		115ml		PN10				
73	Intrarea George Bacovia	Apa potabila	PEHD D50		259ml		PN10				
74	Intrarea Salciei	Apa potabila	PEHD D40		271ml		PN10				
75	Valea Rosie	Apa potabila	PEHD D63		320ml		PN10				
76	Pescariei	Apa potabila	PEHD D63		302ml		PN10				
77	Mierlei	Apa potabila	PEHD D63		510ml		PN10				
78	DC 178	Apa potabila	PEHD D90		904ml		PN10				
79	Scrovistea	Apa potabila	PEHD D40/63		974ml		PN10				
80	Intrarea Radu Brancoveanu	Apa potabila	PEHD D32		136ml		PN10				
81	Constantin	Apa	PEHD		425ml		PN10				

	Brancoveanu	potabila	D32/63								
82	Aleea Garii	Apa potabila	PEHD D63		213ml		PN10				
83	DJ 179	Apa potabila	PEHD D32/40/63/110/125/200		2235 ml		PN10				
84	Crangului	Apa potabila	PEHD D63	-	190ml		PN10	-			
85	Prof Ionita Ion	Apa potabila	PEHD D63	-	910ml		PN10	-			
86	Gradenei	Apa potabila	PEHD D50		125ml		PN10				
87	Gheorghe Petre	Apa potabila	PEHD D40/63/11 0		2551 ml		PN10				
88	DJ 179	Apa potabila	PEHD D110		3035 ml		PN10				
89	Ion Luca Caragiale	Apa potabila	PEHD D63		660ml		PN10				
90	Fermei	Apa potabila	PEHD D63		418ml		PN10				
91	Fagului	Apa potabila	PEHD D63		594ml		PN10				
92	Avram Iancu	Apa potabila	PEHD D63		586ml		PN10				
93	Marin Preda	Apa potabila	PEHD D63		584ml		PN10				
94	Vadului	Apa potabila	PEHD D50		161ml		PN10				
95	Visinilor	Apa potabila	PEHD D63		215ml		PN10				
96	Veronica Micle	Apa potabila	PEHD D50		139ml		PN10				

97	DJ 101 A	Apa potabila	PEHD D63		520ml		PN10				
98	Padurii	Apa potabila	PEHD D32/63		316ml		PN10				
99	Caminului	Apa potabila	PEHD D63		586ml		PN10				
100	Ioan Slavici	Apa potabila	PEHD D50/63		420ml		PN10				
101	Nufarului	Apa potabila	PEHD D50		165ml		PN10				
	Snagov										
1	Str. Tismana	Apa potabila	PEHD D63		287ml		PN10				
2	Str. MLarasesti	Apa potabila	PEHD D50/90		407ml		PN10				
3	Str. Oituz	Apa potabila	PEHD D110		337ml		PN10				
4	Str. Rovine	Apa potabila	PEHD D110		154ml		PN10				
5	Str. Razoare	Apa potabila	PEHD – 110		155ml		PN10				
6	Str. Calugareni	Apa potabila	PEHD D110		1101 ml		PN10				
7	Str. Sarmisegetusa	Apa potabila	PEHD D110		706ml		PN10				
8	Intr. Sarmisegetusa	Apa potabila	PEHD D110		145ml		PN10				
9	Str. Goraslau	Apa potabila	PEHD D110		628ml		PN10				
10	Str.Miraslau	Apa	PEHD		279ml		PN10		2 Supraterani		
		potabila	D110								

11	Str. Marasti	Apa potabila	PEHD D110		289ml		PN10				
12	Str. Islaz	Apa potabila	PEHD D110		142ml		PN10		2 Supraterani		
13	Str. Alba-Iulia	Apa potabila	PEHD D50/90/11 0		768ml		PN10				
14	Str. Bobalna	Apa potabila	PEHD D110		461ml		PN10				
15	Intr. Bobalna	Apa potabila	PEHD D110		138ml		PN10				
16	Aleea Bobalna	Apa potabila	PEHD D110		125ml		PN10				
17	Str. Posada	Apa potabila	PEHD D90/110		513ml		PN10				
18	Str. Codrii Cosminului	Apa potabila	PEHD D110		629ml		PN10				
19	Str. Vaslui	Apa potabila	PEHD D110		1077 ml		PN10				
20	Str. Grivita	Apa potabila	PEHD D110		230ml		PN10				
21	Str. Plevnei	Apa potabila	PEHD D110		519ml		PN10				
22	Str. Razboieni	Apa potabila	PEHD D50/63		1138 ml		PN10				
23	Sos. Ghermanesti	Apa potabila	PEHD D110		2996 ml		PN10				
24	Sos. Ghermanesti	Apa bruta	PEHD D110		814ml		PN10				
25	Marasesti	Apa bruta	PEHD D110		96ml		PN10				
26	Oituz	Apa bruta	PEHD D110		34ml		PN10				

27	Str. Zorelelor	Apa potabila	PEHD- D110	-	2338 ml		PN10	-			
28	Intr. Zorelelor	Apa potabila	PEHD D110	-	224ml		PN10	-			
29	Str. Plopilor	Apa potabila	PEHD D110		511ml		PN10				
30	Intr. Lacramioarelor	Apa potabila	PEHD D63		168ml		PN10				
31	Intr. Lotusului	Apa potabila	PEHD D32		163ml		PN10				
32	Str. Tuberozelor	Apa potabila	PEHD D63		252ml		PN10				
33	Str. Nufarului	Apa potabila	PEHD D110		1467 ml		PN10				
34	Intr. Socului	Apa potabila	PEHD D110		177ml		PN10				
35	Str. Florilor	Apa potabila	PEHD D110		2824 ml		PN10				
36	Str. Trandafirilor	Apa potabila	PEHD D110		280ml		PN10				
37	Str. Ghiocilor	Apa potabila	PEHD D110		164ml		PN10				
38	Str. Zambilelor	Apa potabila	PEHD D63/110		419ml		PN10				
39	Str. Lalelelor	Apa potabila	PEHD D110		306ml		PN10				
40	Str. Garofitelor	Apa potabila	PEHD D110		132ml		PN10				
41	Aleea Petuniilor	Apa potabila	PEHD D110		244ml		PN10				
42	Intr. Randunica	Apa potabila	PEHD D110		146ml		PN10				

43	Str. Merilor	Apa potabila	PEHD D110		164ml		PN10				
44	Str. Narciselor	Apa potabila	PEHD D90/110		1026 ml		PN10				
45	Intr. Fagului	Apa potabila	PEHD D110		317ml		PN10				
46	Str. Salcamului	Apa potabila	PEHD D110		338ml		PN10				
47	Intr. Panselutelor	Apa potabila	PEHD D110		559ml		PN10				
48	Intr. Branduselor	Apa potabila	PEHD - 110		338ml		PN10				
49	Str. Panselutelor	Apa potabila	PEHD - 110		692ml		PN10				
50	Str. Tudor Vladimirescu	Apa potabila	PEHD D110		238ml		PN10				
51	Str. Albastrelor	Apa potabila	PEHD D110		190ml		PN10				
52	Str. Liliacului	Apa potabila	PEHD D110		587ml		PN10				
53	Str. Garoafelor	Apa potabila	PEHD D110		255ml		PN10				
54	Str. Viorelelor	Apa potabila	PEHD D110		160ml		PN10				
55	Str. Crinului	Apa potabila	PEHD - 110		269ml		PN10				
56	Intr. Crinului	Apa potabila	PEHD - 110		351ml		PN10				
57	Str. Crizantemelor	Apa potabila	PEHD - 110		836ml		PN10				
58	Str. Salciei	Apa potabila	PEHD - 110		189ml		PN10				

59	Str. Stejarului	Apa potabila	PEHD - 110		222ml		PN10				
60	Str. Alunului	Apa potabila	PEHD - 110		184ml		PN10				
61	Str. Bradului	Apa potabila	PEHD - 110		560ml		PN10				
62	Str. Castanului	Apa potabila	PEHD - 110		152ml		PN10				
63	Str. Nucului	Apa potabila	PEHD - 110		556ml		PN10				
64	Str. Mesteacanului	Apa potabila	PEHD - 110		122ml		PN10				
65	Str. Gladiolelor	Apa potabila	PEHD - 110		558ml		PN10				
67	Sos. Snagov	Apa potabila	PEHD - 110		5498 ml		PN10				
68	Int. Crinului	Apa bruta	PEHD - 63		120ml		PN10				
69	Str. Crinului	Apa bruta	PEHD - 63		290ml		PN10				
70	Crizantemelor	Apa bruta	PEHD - 63		643ml		PN10				
71	Sos. Snagov	Apa bruta	PEHD - 63		435ml		PN10				
72	Str. Drumul Renasterii	Apa potabila	PEHD- 90	-	723ml		PN10	-			
73	Str. Renasterii	Apa potabila	PEHD – 63	-	248ml		PN10	-			
74	Sos. Vladiceasca	Apa potabila	PEHD – 110		3262 ml		PN10				
75	Str. Avram Iancu	Apa potabila	PEHD- 90	-	239ml		PN10	-			
76	Str. Stefan cel Mare	Apa potabila	PEHD – 63	-	53ml		PN10	-			
77	Str. Mihai Viteazul	Apa potabila	PEHD – 63		215ml		PN10				

78	Str. Iancu de Hunedoara	Apa potabila	PEHD - 90		445ml		PN10				
79	Str. Serban Cantacuzino	Apa potabila	PEHD – 63/90		498ml		PN10				
80	Sos. Ciofliceni	Apa potabila	PEHD - 110		4736 ml		PN10				

*1) material/diametru exterior/grosime material

*2) debitul nominal

*3) lungime tronson

*4) pierdere de presiune de proiect

*5) presiune nominală

*6) pierdere procentuală de apa de proiect

*7) subteran, suprateran, pentru stropit spații verzi

Anexa nr. 22 – Principalele date aferente branșamentelor

Tabelul nr. 11

Nr. crt	Adresă branșament (Total bransamente din aria de operare)	Poziție cămin	Lungime conductă branșament	Debit nominal	Diametru nominal conductă	Material conductă	Diametr u nominal contor	Dimensiuni cămin L / l / h
	33716 bransamente	La limita de proprietate	Intre 7m- 11m		DN 25, DN 32, DN 63	PEHD	DN15 pana la DN63	550/550/0.9 800/800/0.9

**Anexa nr. 23 – Planul reprezentând rețeaua de distribuție a apei
– PLANȘE ATAȘATE**

Anexa nr. 24 – Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deserveșc sistemul de canalizare

– operatorul va tine evidențe și actualiza aceste evidențe cu următoarele informații:

În situațiile și documentele cu privire la caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deserveșc sistemul de canalizare vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A.de fiecare unitate administrativă teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat, se vor detalia:

- amplasarea fiecărei stații,
- tensiunea la intrarea în stație,
- tensiunea la ieșirea din stație,
- tipul transformatoarelor,
- puterea fiecărui transformator,
- tipul și puterea de rupere a întrerupătoarelor,
- schema monofilara,
- schema de măsură, automatizare și protecție,
- anul punerii în funcțiune,
- ultima reparație capitală,
- ultima verificare profilactică, utilajele alimentate din stație, sursa de rezervă

Anexa nr. 25 – Datele privind rețelele electrice de forta și de iluminat

– operatorul va tine evidențe și actualiza aceste evidențe cu următoarele informații:

În situațiile și documentele cu privire la caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservește sistemul de canalizare vor fi transmise Apă-Canal Ilfov S.A. de fiecare unitate administrativă teritorială în momentul încheierii procesului – verbal de predare – primire a patrimoniului public concesionat, se vor detalia: toate rețelele de forta și de iluminat, inclusiv cele de joasă tensiune, aferente:

- amplasarea fiecărui obiectiv,
- schemele monofilare defalcate pe obiective, tipul conductoarelor,
- secțiunea, lungimea, tipul circuitului, instalațiile de legare la pământ,
- numărul contactoarelor, întrerupătoarelor, celulelor, punctelor de iluminat, puterea deservită de fiecare circuit.

Anexa nr. 26 – Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor uzate:

Tabelul nr. 12

Principalele date aferente utilizatorilor serviciului de canalizare

Nr. crt	Denumire utilizator	Categorie utilizator	Adresa	Număr locatari	Debit nominal de apă	Unitatea comercială	Barem	Diametru racord
							Normativ 29/N/1993/ al MPAT	DN.110/160/200 / 250
	U.A.T. Bragadiru	236 Agenti economici						
		5814 Case/vile/cond 12 Institutii publice						
	11946 - Florys Style Srl	Agent economic	Bragadiru, Alexandriei, nr. 235					Dn.160
	client : 37254 - Chirea Mirela	case	Granitului, nr. 5, bl. vila 2					Dn.160
	client : 10975 - Primaria Bragadiru pentru Gradinita Grivitei nr.41	Institutie publica	Grivitei, nr. 41					Dn.160
	U.A.T. Domnesti	22 Agenti economici 1908 Case/vile/cond 16 Institutii publice						

	81256 - Creative Credits Solution S.r.l.	agent economic	Alexandru Ioan Cuza, nr. 55					Dn.110
	88319 - Mircea Alexandra	case	Garii, nr. 12					Dn.110
	87276 - Directia Generala de Asist.Sociala si Protectia Copilului	Institutie publica	Curtea Domneasca , nr. 2 a.					Dn.160
	U.A.T. Clinceni	6 Agenti economici 1260 Case/vile/cond 4 Institutii publice						
	83807 - Mxv Democonstruct S.R.L.	Agent economic	Clinceni str.Int.Drumul Mare, nr. 7					Dn.160
	90599 - Nacu Stefan-Emil	case	Crizantemelor, nr. 6 a					Dn.160
	80401 - Parohia Caltuna	Institutie publica	Sabarului, nr. 158					Dn.110
	U.A.T. Cornetu	45 Agenti economici 1522 Case/vile/cond 10 Institutii publice						
	client : 77418 - Andreea Trans Com srl	agent economic	Str.Alexandriei, nr. 194,					Dn.110
	client : 90023 - Boicu Anisoara	persoana fizica	Scolii, nr. 36					Dn.110
	client : 42372 Primaria Cornetu- Scoala Gimnaziala nr. 1	Institutie publica	Cornetu,str. livezi, nr. 11,					Dn.110

	U.A.T. Jilava	45 Agenti economici 1522 Case/vile/cond 10 Institutii publice						
	Client : 75703 - Adco Food	agent economic	Stadionului, nr. 4,					Dn.160
	Client : 37932 - Visan Ioana	Persoana fizica	Jilava, Odai, nr. 127,					Dn.160
	Client :75275 - Parohia Mierlari-Biserica Mierlari	Institutie publica	Jilava, Mierlari, nr. 89,					Dn.160
	U.A.T. Magurele	76 Agenti economici 1185 Case/vile/cond 50 Institutii publice						
	74633 - Kline Innovation Srl -	Agent economic	Magurele, Sarbilor, nr. 72					Dn.160
	31709 - Directia Generala De Jandarmi A Municipiului Bucuresti -	Institutie publica	Magurele, Soseaua de Centura, nr. 24					DN.160
	U.A.T. Ciorogarlarla	12 Agenti economici 780 Case/vile/cond 8 Institutii publice						
	79495 - Agromec Ciorogirla S.A.	Agent economic	Scolii, nr. 13					Dn.110
	25286 - Calitoi Valentin -	case	Ciorogarlarla, 1 Martie, nr. 120A					DN.160
	29677 -	Institutie publica	Sos.Bucuresti,					Dn.110

	Inspectoratul de Politie Judeteană Ilfov		nr. 121					
	U.A.T. Dragomiresti Vale	20 Agenti economici 1694 Case/vile/cond 8 Institutii publice						
	76211 - Flowers Impex	Agent economic	Garofitei, nr. 66A					Dn.160
	90429 - Gheorghe Nicolae -	Case	Salcamilor, nr. 26					Dn.160
	70156 - Comuna Dragomiresti- Vale - Dispensar Uman	Institutii publice	Ghiocilor, nr. 38					Dn.160
Centru Est	U.A.T. Branesti	35 Agenti economici 2569 Case/vile/cond 24 Institutii publice						
	45832 - Makita Eu SRL	Agent economic	I.C.Bratianu, nr. 164					Dn.160
	61410 - Nita Constantin Cristian	case	Calea Bucuresti, nr. 22					Dn.160
	26867 - Scoala Generală nr.1	Institutii publice	Petre Ionel, nr. 147					Dn.160
	U.A.T. Cernica	38 Agenti economici 983 Case/vile/cond 10 Institutii publice						
	81609 - Brans	Agent economic M & A Consulting Srl	Cernica, Oxigenului, nr. 1					Dn.160

	77449 - Primaria Cernica	Institutie publica	Cernica, Eroilor, nr. 13,					Dn160
	U.A.T. Dobroesti	77 Agenti economici 3384 Case/vile/cond 19 Institutii publice						
	38971 - Cristal Music Srl	Agent economic	Cuza Voda, nr. 42					Dn.200
	26669 - Mihale Toma	case	Dobroesti, Vasile Alecsandri nr. 2					Dn160
	79792 - Primaria Comunei Dobroesti Ecosal	Institutie publica	Dobroesti-Fundeni nr. 5A,					Dn.160
	U.A.T. Glina	21 Agenti economici 1672 Case/vile/cond 17 Institutii publice						
	50184 - Creative Prim Srl	agent economic	Independentei, nr. 60					Dn.160
	80935 - Popa Ecaterina	Case	Intrarea Vaii, nr. 5,					Dn.160
	51398 - Primaria Glina-Clinica Veterinara	Institutii publice	Parcului, nr. 33					Dn.160
	U.A.T. Pantelimon	158 Agenti economici 8219 Case/vile/cond 17 Institutii publice						
	08646 - FINE DRAPROD SRL	Agent economic	Pantelimon, Sfantul Gheorghe, nr.20, Ferma					Dn 160

			6,Hala 3					
	88038 - Mihai Alexandru	Case	Pantelimon, Condorului, nr. 11					Dn.160
	Client: 11840 – Biserica Crestina Baptista Speranta	Institutie publica	Pantelimon, Revolutiei, nr. 6					Dn.160
Centru Nord	U.A.T. Balotesti	37 Agenti economici 1726 Case/vile/cond 11 Institutii publice						
	32889 - Vatra Neamului	agent economic	Calea Bucuresti, nr. 21,					Dn 160
	90296 - Iacovoiu Ana	Case	Balotesti, Crangului, nr. 16,					Dn.160
	53677 - Comuna Balotesti-Gradinita Cu Program Prelungit Nr.1	Institutie publica	Soseaua unirii, nr. 158,					Dn.160
	U.A.T. Moara Vlasiei	15 Agenti economici 568 Case/vile/cond 13 Institutii publice						
	42057 - Brutaria Din Rai Srl	Agent economic	Soseaua eroilor, nr. 138					Dn.160
	41975 - Petre Maria	case	Moara Vlasiei, canela, nr. 26					Dn.160

	77011 - Parohia Caciulati	Instititii publice	Soseaua Unirii, nr. 89					Dn.160
	U.A.T. Mogosoia	70 Agenti economici 2093 Case/vile/cond 11 Institutii publice						
	30518 - Group Allio Romania Srl	Agent Economic	Garii, nr. 19,					Dn.160
	24130 - Bratulescu Emilia	Persoana fizica	Fagului, nr. 7					Dn.160
	30710 - Primaria Mogosoia- Parc Intrarea Principala -	Institutie publica	Valea Parcului, nr. 1A					Dn.160
	U.A.T. Peris	6 Agenti economici 280 Case/vile/cond 8 Institutii publice						
	64041 - Latino srl	Agent Economic	Principala, nr. 137					Dn.160
	83103 - Stan Florin	Persoana fizica	Principala, nr. 627					Dn.160
	91194 - Gradinita Nr.3 Peris	Institutie publica	Peris, Grigore Alexandrescu, nr. 53A,					Dn.160
	U.A.T. Tunari	58 Agenti economici 639 Case/vile/cond 11 Institutii publice						
	76381 - Land&House	Agent economic	Tunari, Stefan cel Mare, nr.					Dn.160

	Estate Srl		42C					
	34804 - Craciun Iuliana Denisa	Persoana fizica	1 Decembrie, nr. 86A					Dn.160
	66279 - Comuna Tunari Pentru Gradinita Nr 1	Institutie publica	Intrarea 1 decembrie, nr. 2					Dn.160

Anexa nr. 27 – Principalele date caracteristice racordurilor

Tabelul nr. 13

Principalele date caracteristice racordurilor

Nr. crt.	Adresă racord	Poziție cămin	Lungime conductă racord	Debit nominal	Diametru nominal conductă	Material conductă	Dimensiuni cămin L/I/h
	24874 racorduri	-La limita de proprietate	7-11m		DN 110,160,200	PVC	Dn 550/550/0.9

Anexa nr. 28 – Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate și ale gurilor de scurgere

Tabelul nr. 14

Caracteristicile rețelei de transport a apelor uzate

Nr. Crt.	Denumire tronson	Material	Lungi me	Secțiune	Panta	Poziția căminelor			Poziția gurilor de scurgere
						Rupere pantă	spălare	intersecție	
ZONA VEST									
Bragadiru									
1	Aleea Codrului	PVC	132ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
2	Aleea Crinului	PVC	187ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
3	Aleea Ficusului	PVC	136ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
4	Aleea Orhideelor	PVC	110ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
5	Alexandriei	PVC / PEHD	9635ml	Circulara DN 250/315/400/500	3‰		-		-
6	Arges	PVC	307ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
7	Artarului	PVC	315ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
8	Bradului	PVC	368ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

9	Bujorului	PVC	125ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
10	Celofibreii	PVC	1232ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
11	Cetatea Deva	PVC	223ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
12	Ciocarliei	PVC / PEHD	588ml	Circulara DN 250/110	3‰		-		-
13	Climeni	PVC	2265ml	Circulara DN 250/500	3‰		-		-
14	Cristalului	PVC / PEHD	1399ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
15	Crisul Repede	PVC	1959ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
16	Curcubeului	PVC / PEHD	1605ml	Circulara DN 250/110	3‰		-		-
17	Dantelei	PVC	952ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
18	Dealului	PVC	400ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
19	Diamantului	PVC	1452 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
20	Dorului	PVC	408ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
21	Drum SE	PVC	338ml	Circulara DN 250/500	3‰		-		-
22	Drum spre SE	PVC	221ml	Circulara DN 500	3‰		-		-

23	Drumul de Sonde	PVC	496ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
24	Dumbravei	PVC	747ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
25	Epigonilor	PVC	87ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
26	Ficusului	PVC	177ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
27	Florilor	PVC/PEHD	1205ml	Circulara DN 250/110	3‰		-		-
28	FN	PVC	334ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
29	Garofitei	PVC	417ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
30	Ghidiceni	PVC	906ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
31	Grivitei	PVC	809ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
32	Iederei	PVC	860ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
33	Inclinata	PVC	486ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
34	Intrarea Marasesti	PVC	294ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
35	Intrarea Panselelor	PVC	103ml	Circulara DN 110	3‰		-		-
37	Intrarea Salcamilor	PVC	97ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
38	Intrarea	PVC	168ml	Circulara	3‰		-		-

37	Intrarea Salcamilor	PVC	97ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
38	Intrarea Unirii	PVC	168ml	Circulara DN 250	3‰				
39	Intrarea Viorelelor	PVC	139ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
40	Izvorului	PVC	317ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
41	Jadului	PVC / PEHD	1096ml	Circulara DN 250/110	3‰		-		-
42	Lacului	PVC	237ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
43	Lalelelor	PVC	425ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
44	Laurului	PVC	460ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
45	Leordeni	PVC	448ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
46	Libertatii	PVC	1534ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
47	Luceafarului	PVC	601ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
48	Marasesti	PVC	43ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
49	Marasti	PVC	370ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
50	Margelelor	PVC	883ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
51	Monumentu lui	PVC	437ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

52	Narciselor	PVC	Circulara DN 250	Circulara DN 250	3‰		-		-
53	Odei	PVC	214ml	Circulara DN 250	3‰	-		-	
54	Orhideelor	PVC	386ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
55	Paunilor	PVC	243ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
56	Plopului	PVC	374ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
57	Povernei	PVC / PEHD	1707ml	Circulara DN 250/110	3‰		-		-
58	Raul Doamnei	PEHD	2661ml	Circulara DN 110	3‰		-		-
59	Raul Vedei	PVC	639ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
60	Rozelor	PVC	94ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
61	Safirului	PVC	1756ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
62	Salciei	PVC	1047ml	Circulara DN 250/315	3‰		-		-
63	Sarmis	PVC	208ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
64	Smardan	PVC	875ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
65	Sperantei	PVC	1052ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
66	Targului	PVC	242ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

67	Teiului	PVC	324ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
68	Topaz	PVC	727ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
69	Trandafirilor	PVC	271ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
70	Tuberozelor	PVC	308ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
71	Unirii	PVC / PEHD	2349ml	Circulara DN 250/110	3‰		-		-
72	Verii	PVC	570ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
73	Vrabiei	PVC	221ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
74	Sos Prelungirea Ghencea	PVC	530ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
75	Alunului	PVC	1218ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
76	Verii	PVC	320ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
77	Strada Prelungirea Ghencea	PVC	966ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
78	Toamnei	PVC	1613ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
79	Iernii	PVC	770ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
80	Ciresar	PVC	398ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

81	FN	PVC/ PEHD	3439ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
	Cornetu				3‰		-		-
1	Aeroportului	PVC	915ml	Circulara	3‰		-		-
2	Amurgului	PVC	39ml	Circulara DN250	3‰		-		-
3	Barajului	PVC/ PEHD	191ml	Circulara DN250/9 0	3‰		-		-
4	Bradului	PVC	59ml	Circulara DN250	3‰		-		-
5	Bujorului	PVC	1105ml	Circulara DN250	3‰		-		-
6	Constructorilor	PVC/ PEHD	593ml	Circulara DN250/9 0	3‰		-		-
7	Cornilor	PVC/ PEHD	1216 ml	Circulara DN250/9 0	3‰		-		-
8	Crinului	PVC	1308ml	Circulara DN250	3‰		-		-
9	Crizantemelor	PVC/ PEHD	1035ml	Circulara DN250/9 0	3‰		-		-
10	Daliilor	PVC/ PEHD	895ml	Circulara DN250/9 0	3‰		-		-
11	Flacara	PVC/ PEHD	731ml	Circulara DN250/9	3‰		-		-

				0					
12	Galbenelelo r	PVC	205ml	Circulara DN250	3‰		-		-
13	Garoafei	PVC	1367ml	Circulara DN250	3‰		-		-
14	Gladiolelor	PVC/	1126 ml	Circulara	3‰		-		-
15	Intrarea Saturn	PVC	115ml	Circulara DN250	3‰		-		-
16	Islazului	PVC	322ml	Circulara DN250	3‰		-		-
17	Intrarea Zavoiului	PVC	15ml	Circulara DN250	3‰		-		-
18	Lalelelor	PVC	634ml	Circulara DN250	3‰		-		-
19	Levantica	PVC	152ml	Circulara DN250	3‰		-		-
20	Livezi	PVC	840ml	Circulara DN250	3‰		-		-
21	Lt Stanciu	PVC	500ml	Circulara DN250	3‰		-		-
22	Lujerului	PVC	90ml	Circulara DN250	3‰		-		-
23	Macesului	PVC	232ml	Circulara DN250	3‰		-		-
24	Panselelor	PVC	882ml	Circulara DN250	3‰		-		-
25	Pinului	PVC	250ml	Circulara DN250	3‰		-		-
26	Podisor	PVC	570ml	Circulara DN250	3‰		-		-

27	Rasaritului	PVC	1815ml	Circulara DN250	3‰		-		-
28	Salcamilor	PVC	767ml	Circulara DN250	3‰		-		-
29	Salciei	PVC	55ml	Circulara DN250	3‰		-		-
30	Scolii	PVC/P EHD	1217ml	Circulara DN250/90	3‰		-		-
31	Sos Alexandriei	PVC/ PEHD	7268ml	Circulara DN250/90	3‰		-		-
32	Stejarului	PVC	80ml	Circulara DN250	3‰		-		-
33	Taberei	PVC	1062ml	Circulara DN250	3‰		-		-
34	Trandafirilor	PVC/ PEHD	1935ml	Circulara DN250/90	3‰		-		-
35	Zavoiului	PVC/ PEHD	1949ml	Circulara DN250/90	3‰		-		-
	Ciorogarla				3‰		-		-
1	DJ 602	PVC	852ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
2	Calea Bucuresti	PVC/ PEHD	3860ml	Circulara DN 90/250	3‰		-		-
3	Fierarii	PVC	798ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

4	Viitorului	PVC	58ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
5	Narciselor	PVC	75ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
6	Salcamlor	PVC	115ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
7	Pamfil Seicaru	PVC	434ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
8	Cartonari	PVC	408ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
9	Gheorghe Doja	PVC	710ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
10	George Cosbuc	PVC	338ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
11	Ana Ipatescu	PVC/ PEHD	1781ml	Circulara DN 90/250	3‰				
12	Linia Mica	PVC	187ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
13	Gradinari	PVC	928ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
14	Lacului	PVC	644ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
15	Magnoliei	PVC	53ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
16	Horia	PVC	667ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
17	Gorunului	PVC	209ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
18	Mare	PVC/ PEHD	1311ml	Circulara DN 90/250	3‰		-		-

19	Legumelor	PVC	266ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
20	Baii	PVC/ PEHD	444ml	Circulara DN 90/250	3‰		-		-
21	Tudor Vladimirescu	PVC	414ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
22	Fermei	PVC	188ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
23	Niculescu Dorobantu	PVC	440ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
24	DJ 602	PVC/ PEHD	2529ml	Circulara DN 90/250	3‰		-		-
25	1 Martie	PVC	1307ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
26	Dealului	PVC	935ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
27	DJ 401A	PVC	1566ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
28	FN	PVC	2900ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
1	Strada ARGESUL UI	PVC	2580ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	carosabil	-
2	STRADA ARGESUL UI	PEID	3440ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	-	-
3	STRADA TRANSILV ANIEI	PVC	632ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosabil	-
4	STRADA TRANSILV	PEID	241ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	-	-

	ANIEI								
5	STRADA PRIMAVER II	PVC	267ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
6	STRADA	PVC	4634 ml	Circulara	3‰	-	-	Carosab	-
7	STRADA Alexandru ioan Cuza	PEID	1037ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	-	-
8	STRADA GHIOCEIL OR	PVC	398ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
9	STRADA GHIOCEIL OR	PEID	422ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	-	-
10	STRADA DUCULES CU	PVC	780ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
11	STRADA GARII	PVC	370ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
12	STRADA GARII	PEID	368ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	-	-
13	STRADA Drumu Targului	PVC	1643ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
14	Strada Privighetoril or	PVC	119ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
15	Strada Ciutaci	PVC	3103ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
16	Strada Ciutaci	PEID	362ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	-	-
17	Strada Valea Prahovei	PVC	957ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
18	Strada Crăiței	PVC	402ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab	

19	Strada Ciocarliei	PVC	811ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
20	Strada Occidentulu i	PVC	499ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
21	Strada Cartierul Nou	PVC	915ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
22	Strada Branduselor	PVC	250ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
23	Strada Pescarusilo r	PVC	254ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
24	Strada Baboi	PVC	1439ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
25	Strada Baboi	PEID	1477ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	-	-
26	Strada Toamnei	PVC	808ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
27	Strada Tudor Vladimiresc u	PVC	4099ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
28	Strada Tudor Vladimiresc u	PEID	1053ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	-	-
29	Strada Foisorului	PVC	1104ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
30	Strada Fortului	PVC	1102ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
31	Strada MIMOZEI	PVC	553ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
32	Strada Radului	PVC	347ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
33	Strada Crengutei	PVC	482ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-

34	Strada Luceafarului	PVC	953ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
35	Strada Bubica	PVC	636ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
36	Strada Ulita Morii	PVC	547ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
37	Strada Fagetului	PVC	129ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
38	Strada Floare de Colt	PVC	238ml	Circulara DN 250	3‰	-	-	Carosab il	-
	Jilava				3‰				
1	Odai	PEHD	1690ml	Circulara DN 90/110/1 25/140/1 60	3‰	-	-	carosabi l	-
2	Mierlari	PEHD	1309ml	Circulara DN 110/200	3‰		-		-
3	Morii	PEHD	951ml	Circulara DN 90/110/1 25	3‰		-		-
4	Salcamilor	PEHD	295ml	Circulara DN	3‰		-		-
5	Nicolae Simionescu	PEHD	335ml	Circulara DN 90/110	3‰		-		-
6	Tineretului	PEHD	776ml	Circulara DN 90/110/1	3‰		-		-

				25/140					
7	Giurgiului	PEHD/ PVC	1286ml	Circulara DN 160/200/ 225/250	3‰		-		-
8	Ungureni	PEHD	1486ml	Circulara DN 90/140/1 60/225	3‰		-		-
9	Pantei	PEHD	215ml	Circulara DN 110	3‰		-		-
10	Garii	PEHD/ PVC	2531ml	Circulara DN 90/110/1 25/140/1 60/200/2 50	3‰		-		-
11	Stadionului	PEHD/ PVC	685ml	Circulara DN 90/250	3‰		-		-
12	FN	PVC	1131ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
	Clinceni				3‰		-		-
1	Arcului	PVC	510ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
2	Berzei T1	PVC	390ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
3	Berzei T2	PVC	300ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

4	Carierei	PVC	856ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
5	Ciocarliei	PVC	3110ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
6	Ciorogarlei	PVC	2248ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
7	Ciresica	PVC	798ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
8	Ciurari	PVC	1313ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
9	Cocorului	PVC	251ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
10	Crizantemel or T1	PVC	380ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
11	Crizantemel or T2	PVC	159ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
12	Cuibul cu Dor	PVC	351ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
13	Drumul Mare	PVC	2419ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
14	Garoafei	PVC	1021ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
15	Hotarului	PVC	596ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
16	Int.Ciorogarl ei	PVC	327ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
17	Int. Hotarului	PVC	96ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
18	Int. Primaverii	PVC	443ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
19	Int. Privighetorii	PVC	449ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

20	Int. Solariilor	PVC	1240ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
21	Int. Viilor	PVC	367ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
22	Mierlei T1	PVC	943ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
23	Mierlei T2	PVC	779ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
24	Moara cu Noroc	PVC	617ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
25	Monumentu I Eroilor T1	PVC	755ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
26	Monumentu I Eroilor T2	PVC	443ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
27	Monumentu I Eroilor T3	PVC	275ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
28	Ortansei	PVC	2131ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
29	Primaverii	PVC	434ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
30	Principala	PVC	817ml I	Circulara DN 250	3‰		-		-
31	Privighetorii	PVC	706ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
32	Putul Olteni	PVC	1555ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
33	Randunicii	PVC	562ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
34	Rasaritului	PVC	243ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
35	Rozelor	PVC	638ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

36	Sabarului	PVC	534ml I	Circulara DN 250	3‰		-		-
37	Solariilor	PVC	1114 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
38	Toamnei	PVC	611ml I	Circulara DN 250	3‰		-		-
39	Viilor	PVC	712ml I	Circulara DN 250	3‰		-		-
40	Trandafirilor	PVC	417ml I	Circulara DN 200	3‰		-		-
41	Ortansei 2	PVC	307ml I	Circulara DN 250	3‰		-		-
42	Int. Ciurari	PVC	252ml I	Circulara DN 500	3‰		-		-
43	Rozelor 2	PVC	89ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
44	Dispensarul ui	PVC	439ml I	Circulara DN 20	3‰		-		-
45	Sos. Clinceni	PVC	730ml I	Circulara DN 250	3‰		-		-
46	Principala T1	PVC	1980 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
47	Sabarului T1	PVC	1637 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
48	Casa Noua	PVC	617ml I	Circulara DN 200	3‰		-		-
	Dragomiresti				3‰		-		-
1	Zorelelor	PVC	419ml I	Circulara DN250	3‰		-		-
2	Rozelor	PVC	116ml I	Circulara DN250	3‰		-		-

3	Albastrelelor	PVC	2203 ml	Circulara DN250/90	3‰		-		-
4	Ficusului	PVC	2535 ml	Circulara DN250/80	3‰		-		-
5	Nuferilor	PVC	166ml	Circulara DN250	3‰		-		-
6	Rozmarinului	PVC	1142 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
7	Ghiocelor / DC143	PVC	3220 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
8	Duzilor	PVC	163ml	Circulara DN250	3‰		-		-
9	FN	PVC	246ml	Circulara DN250	3‰		-		-
10	FN	PVC	609ml	Circulara DN250	3‰		-		-
11	Perilor	PVC	776ml	Circulara DN250	3‰		-		-
12	Nucilor	PVC	1003 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
13	Visinilor	PVC	194 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
14	Sanzienelor	PVC	1095 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
15	Begoniilor	PVC	719ml	Circulara DN250	3‰		-		-
16	Lalelelor	PVC	751ml	Circulara DN250	3‰		-		-
17	Lamaitei	PVC	646ml	Circulara DN250	3‰		-		-

18	Castanilor	PVC	883ml	Circulara DN250	3‰		-		-
19	Trandafirilor	PVC	398ml	Circulara DN250	3‰		-		-
20	Daliei	PVC	376ml	Circulara DN250	3‰		-		-
21	Crinilor	PVC	559ml	Circulara DN250	3‰		-		-
22	Narciselor	PVC	420ml	Circulara DN250	3‰		-		-
23	Valeas Stejarului	PVC	460ml	Circulara DN250	3‰		-		-
24	Cicoarei	PVC	232ml	Circulara DN250	3‰		-		-
25	Apeductului	PVC	436ml	Circulara DN250	3‰		-		-
26	Micsunelelor	PVC	4711 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
27	Violetelor	PEID	85ml	Circulara DN110	3‰		-		-
28	Musetelului	PEID	272ml l	Circulara DN110	3‰		-		-
29	Zambilelor	PEID	303ml	Circulara DN110	3‰		-		-
30	Pacii	PVC	878ml	Circulara DN250	3‰		-		-
31	DC143	PVC/ PEID	878ml	Circulara DN90/25 0	3‰		-		-
32	Pinului	PEID	2218 ml	Circulara DN110/1 60	3‰		-		-

33	Cetinei	PEID	100ml	Circulara DN110	3‰		-		-
34	Avicolei	PVC/ PEID	2055 ml	Circulara DN110/2 50	3‰		-		-
35	Salcamilor	PEID	544ml	Circulara DN110	3‰		-		-
36	Fagului	PEID	318ml	Circulara DN110	3‰		-		-
37	Salciei	PEID	593ml	Circulara DN110	3‰		-		-
38	Teilor	PEID	1140 ml	Circulara DN110/1 60	3‰		-		-
39	Macului	PEID	422ml	Circulara DN110	3‰		-		-
40	FN	PEID	331ml	Circulara DN110	3‰		-		-
41	Aleea Frasinului	PEID	108ml	Circulara DN110	3‰		-		-
42	Aleea Gorunului	PEID	190ml	Circulara DN110	3‰		-		-
43	Int. Ulmului	PEID	250ml	Circulara DN110	3‰		-		-
44	Sunatoarei	PEID	81ml	Circulara DN110	3‰		-		-
45	Ulmului	PEID / PVC	933ml	Circulara DN110/2 50	3‰		-		-
46	Garofitei	PVC	966ml	Circulara DN250	3‰		-		-

47	Liliacului	PEID	848ml	Circulara DN110	3‰		-		-
48	Roua Diminetii	PVC	238ml	Circulara DN250	3‰		-		-
49	Scolii	PVC	614ml	Circulara DN250	3‰		-		-
50	Crizantemel or	PEID / PVC	1311 ml	Circulara DN140/250	3‰		-		-
51	Bujorului	PVC	466ml	Circulara DN250	3‰		-		-
52	Margaretelor	PVC	383ml	Circulara DN250	3‰		-		-
53	Freziei	PVC	146ml	Circulara DN250	3‰		-		-
54	Magnoliei	PVC	515ml	Circulara DN250	3‰		-		-
55	Libertatii	PVC	791ml	Circulara DN250	3‰		-		-
56	Carpenului	PVC	1255 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
57	SOS Dragomiresti / Republicii	PEID / PVC	6216 ml	Circulara DN110/250	3‰		-		-
	Magurele				3‰		-		-
1	Strada UNIRII	PVC	4031 ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabil	-
2	Strada INTRAREA NEFLIU	PVC	680ml	Circulara DN250	3‰		-		-

3	Strada DEAL	PVC	1020 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
4	Strada CHIRCA	PVC	1920 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
5	Strada VAIL	PVC	350ml	Circulara DN250	3‰		-		-
6	Strada SARBILOR	PVC	650ml	Circulara DN250	3‰		-		-
7	Strada BUCURES TI	PVC	1900 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
8	Strada FULGER	PVC	900ml	Circulara DN250	3‰		-		-
9	Strada GALAXIEI	PVC	200ml	Circulara DN250	3‰		-		-
10	Strada URANUS	PVC	450ml	Circulara DN250	3‰		-		-
11	Strada DRUM NOU	PVC	680ml	Circulara DN250	3‰		-		-
12	Strada CIOROGAR LA	PVC	580ml	Circulara DN250	3‰		-		-
13	Strada OLIMP	PVC	415ml	Circulara DN250	3‰		-		-
14	Strada EFORIE	PVC	325ml	Circulara DN250	3‰		-		-
15	Strada VENUS	PVC	330ml	Circulara DN250	3‰		-		-
16	Strada JUPITER	PVC	280m l	Circulara DN250	3‰		-		-
17	Strada BULGARUL UI	PVC	750ml	Circulara DN250	3‰		-		-
18	Strada SABARULU I	PVC	970ml	Circulara DN250	3‰		-		-

19	Strada RAULUI	PVC	1020 ml	Circulara DN250	3‰		-		-
20	Strada CALUGAR ENI	PVC	800ml	Circulara DN250	3‰		-		-
21	Strada MILCOV	PVC	900ml	Circulara DN250	3‰		-		-
22	Strada GORASLA U	PVC	270ml	Circulara DN250	3‰		-		-
23	Strada MIRASLAU	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
24	Strada Sigurantei	PVC	300ml	Circulara DN250	3‰		-		-
25	Strada INTRAREA SULFINEI	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
26	Strada PRECIZIEI	PVC	130ml	Circulara DN250	3‰		-		-
27	Strada BUJORILO R	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
28	Strada PANSELEL OR	PVC	130ml	Circulara DN250	3‰		-		-
29	Strada ALBASTRE LELOR	PVC	440ml	Circulara DN250	3‰		-		-
30	Strada MACESUL UI	PVC	460ml	Circulara DN250	3‰		-		-
31	Strada FIZICIENIL OR	PVC	640ml	Circulara DN250	3‰		-		-
32	Strada CRIZANTE MELOR	PVC	470ml	Circulara DN250	3‰		-		-

33	Strada Alea Atomistilor	PVC	140ml	Circulara DN250	3‰		-		-
34	Strada SELIMBAR	PVC	360ml	Circulara DN250	3‰		-		-
35	Strada ATOMISTIILOR	PVC	2460 m	Circulara DN250	3‰		-		-
36	Strada REACTORULUI	PVC	920ml	Circulara DN250	3‰		-		-
37	Strada CODRULUI	PVC	850ml	Circulara DN250	3‰		-		-
38	Strada PRIVIGHETORULUI	PVC	400ml	Circulara DN250	3‰		-		-
39	Strada CIOCARLIEI	PVC	200ml	Circulara DN250	3‰		-		-
40	Strada MIERLEI	PVC	170ml	Circulara DN250	3‰		-		-
41	Strada ALUNIS	PVC	2800m	Circulara DN250	3‰		-		-
42	Strada FLORILOR	PVC	70m	Circulara DN250	3‰		-		-
43	Strada INTRAREA ATOMISTILOR	PVC	200ml	Circulara DN250	3‰		-		-
44	Strada SABARULUI	PEID	1400m	Circulara DN250	3‰		-		-
45	Strada SARBILOR	PEID	680ml	Circulara DN250	3‰		-		-
46	Strada VAIL	PEID	40m	Circulara DN250	3‰		-		-

47	Strada UNIRII	PEID	150ml	Circulara DN250	3‰		-		-
48	Strada INTRAREA NEFLIULUI	PEID	400ml	Circulara DN250	3‰		-		-
49	Strada BUCURESTI	PEID	6m	Circulara DN250	3‰		-		-
50	Strada BUCURESTI	PEID	3ml	Circulara DN250	3‰		-		-
51	Strada BUCURESTI	PEID	4ml	Circulara DN250	3‰		-		-
52	Strada DRUM NOU	PEID	3ml	Circulara DN250	3‰		-		-
53	Strada DEAL	PEID	6ml	Circulara DN250	3‰		-		-
54	Strada UNIRII	PEID	10ml	Circulara DN250	3‰		-		-
55	Strada MILCOV	PEID	205ml	Circulara DN250	3‰		-		-
56	Strada RAULUI	PEID	155ml	Circulara DN250	3‰		-		-
	ZONA EST				3‰		-		-
	Pantelimon				3‰		-		-
1	Drumul Garii	PVC	1299 ml	Circulara DN 250	3‰		-	carosabi l	-
2	Trandafirilor	PVC	129ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
3	Lamaitei	PVC	183ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

4	Macului	PVC	148ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
5	Ghiocel	PVC	190ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
6	Ghindei	PVC	204ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
7	Oitelor	PVC	235ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
8	Viilor	PVC	1335 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
9	Caisilor	PVC	637ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
10	Florilor	PVC	98m	Circulara DN 250	3‰		-		-
11	Fanului	PVC	143ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
12	Trifoiului	PVC	397ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
13	Crinului	PVC	226ml	Circulara DN 250	3‰		-		
14	Ciucas	PVC	248ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
15	Nucului	PVC	168ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
16	Walter Maracinean u	PVC	1059 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
17	Tismana	PVC	194ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
18	Crivatului	PVC	218ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

19	Jiului	PVC	209ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
20	Bobalna	PVC	203ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
21	Oltului	PVC	207ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
22	Amurgului	PVC	182ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
23	Albinelor	PVC	170ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
24	Pelinului	PVC	170ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
25	Sulfinei	PVC	164ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
26	Narciselor	PVC	137ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
27	Panseleleor	PVC	139ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
28	Garoafei	PVC	130ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
29	Intr. Walter Maracineanu	PVC	105ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
30	Intr. Ion Creanga	PVC	236ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
31	George Calinescu	PVC	610ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
32	Nicolae Titulescu	PVC	196ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

33	Eugen Lovinescu	PVC	278ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
34	Mrin Preda	PVC	365ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
35	Aurora	PVC	436ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
36	Vlasiei	PVC	570ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
37	Corneliu Coposu	PVC	532ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
38	Sf. Gheorghe	PVC	1577ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
39	Rasaritului	PVC	353ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
40	Constantin Brancoveanu	PVC	425ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
41	Fermei	PVC	1432ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
42	Apusului	PVC	248ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
43	Bujorului	PVC	299ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
44	Mircea Eliade	PVC	441ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
45	Roma	PVC	233ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
46	Nicolae Grigorescu	PVC	331ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
47	Tractorului		1413 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

		PVC							
48	Armatei	PVC	497ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
49	Rascoalei	PVC/ PEHD	3330 ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
50	Campului	PVC	1120 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
51	Intr. Campului	PVC	963ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
52	Intr. Rascoalei	PVC	1516 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
53	Piersicului	PVC	359ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
54	Theodor Pallady	PVC	414ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
55	Mihai Eminescu	PVC	401m	Circulara DN 250	3‰		-		-
56	Nicolae Balcescu	PVC	556ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
57	Toporsi	PVC	412ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
58	Costache Frimu	PVC	430ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
59	Stefan Gheorghiu	PVC	400ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
60	Mioritei	PVC	1079 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
61	Popa Sapca	PVC	314m l	Circulara DN 250	3‰		-		-

62	Intr. Tufisului	PVC	280ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
63	Livezilor	PVC	862ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
64	Livezilor 4	PVC	368ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
65	Livezilor 1	PVC	329ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
66	Livezilor 2	PVC	533ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
67	Livezilor 3	PVC	372ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
68	Intr. Sf. Gheorghe	PVC	190ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
69	Meiului	PVC	227ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
70	Lucernei	PVC	218ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
71	Teiului	PVC	214ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
72	Cetinei	PVC	194ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
73	Frunzei	PVC	179ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
74	Liliacului	PVC	167ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
75	Portocalelor	PVC	103ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
76	Rozmarin	PVC	94ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

77	Aurel Vlaicu	PVC	357ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
78	Intr. Flavia	PVC	175ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
79	Macedoniei	PVC	68mş	Circulara DN 250	3‰		-		-
80	Flaviei	PVC	316ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
81	Toamnei	PVC	189ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
82	Scolii	PVC	154ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
83	Tepes Voda	PVC	147ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
84	Ecaterin Teodoroiu	PVC	459ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
85	Vasia Vasilescu	PVC	113ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
86	Eroilor	PVC	446ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
87	Duzilor	PVC	464ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
88	Constantin Gherea	PVC	680ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
89	Mihai Viteazu	PVC	470ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
90	Dimitrie Cantemir	PVC	272ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
91	Sf. Pantelimon	PVC	440ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

92	Grigor Ghica	PVC	212ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
93	Aleea Miahi Viteazu	PVC	291ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
94	Miahi Vitezau	PVC	336ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
95	Cernica	PVC	2500m	Circulara DN 250	3‰		-		-
96	Biruintei	PVC/ PEHD	5655m	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
97	Padurii	PVC/ PEHD	705ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
98	Sinaia	PVC/ PEHD	968ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
99	Baile Herculane	PVC	761ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
100	Calea Bucuresti	PVC	859ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
101	Calimanesti	PVC	451ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
102	Sf. Calinic	PVC	595ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
103	Marginei	PVC	393ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
104	Pavel T.	PVC	172ml	Circulara DN 250	3‰				
105	Crisana	PVC	207ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

106	Horei	PVC	271ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
107	Alexandru Ioan Cuza	PVC	149ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
108	Pacii	PVC	166ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
109	Tudor Vladimirecu	PVC	354ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
110	Carpenului	PVC	72ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
111	Intr. Naframeni	PVC	215ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
112	Intr. Mioritei	PVC	253ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
113	Alunisului	PVC	163ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
114	Maghiranul ui	PVC	204ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
115	Salciei	PVC	86ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
116	Cicoarei	PVC	109ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
117	Crizantemel or	PVC	101ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
118	Plopului	PVC	127ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
119	Prunilor	PVC	146m	Circulara DN 250	3‰		-		-
120	Tineretului	PVC	1142 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

121	Acvilei	PVC	232ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
122	Soimului	PVC	275ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
123	Condorului	PVC	229ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
124	Zaganului	PVC	279ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
125	Corbului	PVC	227ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
126	Cocorului	PVC	234ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
127	Vulturului	PVC	284ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
128	FN	PVC/ PEHD	1111 3ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
129	Ulmilor	PEHD	285ml	Circulara DN 110	3‰		-		-
130	Mihail Sadoveanu	PEHD	296ml	Circulara DN 110	3‰		-		-
131	Olimp	PEHD	328ml	Circulara DN 110	3‰		-		-
	Dobroesti				3‰				
1	Cuza Voda	PVC /PEHD	695ml	Circulara DN 160/250	3‰		-	carosabi l	-
2	int. Cuza Voda	PVC	157ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

3	Papurei	PVC	130ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
4	Nicolae Balcescu	PVC	1340 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
5	Drumul Dobroesti	PVC	100ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
6	Progresului	PVC	753ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
7	Sold Iancu Petre	PVC	620ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
8	Marasti	PVC	290ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
9	Int. Eroilor	PVC	150ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
10	Tudor Vladimiresc u	PVC	410ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
11	Sold Dascalu Gheorghe	PVC/ PEHD	788ml	Circulara DN 250/63	3‰		-		-
12	Int Oituz	PVC 250	150ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
13	Int Dreptati	PVC/ PEHD	406ml	Circulara DN 250/63	3‰		-		-
14	Vasile Alecsandri	PVC/ PEHD	231ml	Circulara DN 250/63	3‰		-		-
15	Int Iasomieii	PVC	160ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
16	1848	PVC	270ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

17	Avram Iancu	PVC	895ml	Circulara DN 250/500	3‰		-		-
18	Sold Dumitru Gheorghe	PVC	275ml	Circulara DN 250/315	3‰		-		-
19	Victor Dumitrescu	PVC/ PEHD	1367 ml	Circulara DN 63/4000	3‰		-		-
20	Crisan	PVC	75ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
21	Closca	PVC	65ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
22	Horia	PVC	180ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
23	Orizontului	PVC/ PEHD	923ml	Circulara DN 63/250	3‰		-		-
24	Sold Giurca Constantin	PVC	390ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
25	22.decembr ie	PVC	270ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
26	Sold. Condu Stelian	PVC	440ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
27	Ana Ipatescu	PVC	550ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
28	General Magheru	PVC	410ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
29	Gh. Doja	Beton	330ml	Circulara DN 315	3‰		-		-

30	Dobrogean u Gherea	PVC	320ml	Circulara DN 315	3‰		-		-
31	George Cosbuc	PVC	350ml	Circulara DN 315	3‰		-		-
32	Int Ana Ipatescu	PVC 200	120ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
33	Copacul Cu Flori	PVC/ PEHD	608ml	Circulara DN 63/250	3‰		-		-
34	Craitelor	PVC	200ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
35	Lalelelor	PVC	235ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
36	Orhideelor	PVC	265ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
37	Magnoliilor	PVC	300ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
38	Narciselor	PVC/ PEHD	630ml	Circulara DN 63/250	3‰		-		-
39	Panselelor	PVC	180ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
40	Serei	PVC	250ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
41	Trandafirilor	PVC	185ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
42	Bujorului	PVC	140ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
43	Crinilor	PVC	270ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

44	Ghioceilor	PVC	320ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
45	Nuferilor	PVC	305ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
46	Balantei	PVC	2150ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
47	Energiei	PVC	300ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
48	Morii	PVC	210ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
49	Aleea Lacului	PVC/ PEHD	1581ml	Circulara DN 63/250	3‰		-		-
50	Aleea Gradini	PVC	150ml	Circulara DN 250/315	3‰		-		-
51	Aleea Gradini 1	PVC	90ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
52	Aleea Gradini 2	PVC	200ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
53	Aleea Gradini 3	PVC	120ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
54	Drumul Fermei	PVC	1100ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
55	Baltii	PVC	430ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
56	Agricultorilor	PVC	580ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
57	Canarului	PVC	80ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

58	Randunici	PVC	170ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
59	Int Zorilor	PVC	250ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
60	Scolii	PVC/ PEHD	359ml	Circulara DN 63/250	3‰		-		-
61	Teiului	PVC	200ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
62	Spicului	PVC/ PEHD	694ml	Circulara DN 63/250	3‰		-		-
63	Ghirlandei	PVC	180ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
64	Tablan Dumitru	PVC	65ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
65	Caporal Ene	PVC	410ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
66	Sfredelului	PVC/ PEHD	193ml	Circulara DN 63/250	3‰		-		-
67	Lt Moga	PVC	80ml	Circulara DN 315	3‰		-		-
68	Zorilor	PVC	490ml	Circulara DN 250/315	3‰		-		-
69	Doinei	PVC	1275 ml	Circulară DN 250/315/ 400/800	3‰				
70	Sold Gheorghe Nicolae	PVC 250	300ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

71	Int. Doinei	PVC	310ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
72	Melodiei	PVC	400ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
73	Meterezelui	PVC	600ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
74	Cintecului	PVC	420ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
75	Cimpului	PVC	400ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
76	Victoriei	PVC	420ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
77	Drumul Dobroesti- Fundeni	PVC	250ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
78	Stufului	PVC	365ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
79	Plopului	PVC	160ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
80	Nucului	PVC	650ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
81	Int. Nucului	PVC	205ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
82	Lamaitei	PVC	214ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
83	Albastrelelo r	PVC	215ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
84	Salciei	PVC	97ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
85	Socului	PVC	168ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

86	Liliacului	PVC	188ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
87	Macului	PVC	206ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
88	Stejarului	PVC	2400ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
89	Salcamului	PVC	110ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
90	Mesteacanu lui	PVC	600ml I	Circulara DN 250	3‰		-		-
91	Trifoiului	PVC	1400 ml	Circulara 250/315/ 500	3‰		-		-
92	Caisului	PVC/ PEHD	2404 ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
93	Prunului	PVC	175ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
94	Ciresului	PVC	860ml	Circulara DN 250/315	3‰		-		-
95	Int.Ciresului	PVC	270ml	Circulara DN 315	3‰		-		-
96	Marului	PVC	440ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
97	Parului	PVC	33ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
98	Piersicului	PVC	380ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
		PVC/	2659	Circulara DN 63/90/25	3‰		-		-

99	Balantei	PEHD	ml	0					
100	Margaritarul ui	PVC 250	494ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
	Branesti				3‰				
1	ICBratianu	PVC	4321 Mș	Circulara DN 250	3‰	-	-	carosabi	-
2	DJ100	PVC/ PEHD	4980 Mș	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
3	Gradinii	PVC	485ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
4	Campului	PVC	500ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
5	Brazi	PVC	525ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
6	Milcov	PVC	530ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
7	Noua	PVC	960ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
8	Catalin Haidan	PVC	130ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
9	Unirii	PVC	1260 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
10	Trifoiului	PVC	200ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
11	Zambilelor	PVC	234ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
12	Crinului	PVC	298ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

13	Jiului	PVC	264ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
14	NegruVoda	PVC	999ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
15	IliePintilie	PVC	500ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
16	Aurel Vlaicu	PVC	205ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
17	Dimitrie Cantemir	PVC	265ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
18	Intrarea Eroilor	PVC	130ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
19	Marasesti	PVC	263ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
20	Ion Luca Caragiale	PVC	1346ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
21	Oituz	PVC/ PEHD	950ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
22	Crisana	PVC	88ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
23	Moara Vlasiei	PVC	1120ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
24	Rovine	PVC	200ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
25	9mai	PVC	230ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
26	Iulia Hasdeu	PVC	200ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
27	Orhideelor	PVC	560ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

28	George Cosbuc	PVC	120ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
29	Infratirii	PVC/ PEHD	530ml	Circulara DN 100/250	3‰		-		-
30	Viilor	PVC	340ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
31	Intrarea Luceafarului	PVC	100ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
32	Independen tei	PVC	630ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
33	Matei Basarab	PVC	221ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
34	Luceafarului	PVC	230ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
35	Mihai Viteazul	PVC	400ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
36	Oltului	PVC	700ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
37	Victoria	PVC	652ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
38	Mihai Eminescu	PVC	520ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
39	Tudor Vladimiresc u	PVC	600ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
40	Pictor Nicoale Grigorescu	PVC	230ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
41	Intrarea Horia	PVC	162ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

42	Horia	PVC	529ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
43	Ilfov	PVC	1326 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
44	Intrarea Ilfov	PVC	150ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
45	Trandafirilor	PVC	300ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
46	Lalelelor	PVC	321ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
47	Garofitei	PVC	316ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
48	Nufarului	PVC	300ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
49	Violetelor	PVC	460ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
50	FN	PVC/ PEHD	13500m	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
51	ICBratianu	PVC	1180 ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
52	Lotrului	PVC	860ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
53	Libertatii	PVC	900ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
54	24ianuarie	PVC	932ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
55	1 decembrie	PVC	896ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
56	Doina	PVC	847ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

57	Intrarea Doina	PVC	325ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
58	Neajlov	PVC	762ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
59	Tineretului	PVC	365ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
60	Posada	PVC	601ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
61	Islaz	PVC	203ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
62	Tismana	PVC	498ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
63	Sudului	PVC	230ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
64	FN	PVC	486ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
65	Nicolae Balcescu	PVC	2650ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
66	Agricultorilor	PVC	500ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
67	Ion Creanga	PVC/PEHD	1705ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
68	Scriitorilor	PVC	354ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
69	Lucian Blaga	PVC	360ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
70	Mihail Sadoveanu	PVC/PEHD	420ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
71	Stadionului	PVC	200ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

72	Intrarealon Creanga	PVC	125m	Circulara DN 250	3‰		-		-
73	Aviatorilor	PVC	820m	Circulara DN 250	3‰		-		-
74	Alex Branisteanu	PVC/ PEHD	420m	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
75	Orastiei	PVC	260ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
76	Calea Bucuresti	PVC	1460ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
77	Intrarea Calea Bucuresti	PVC	200ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
78	Cluj	PVC	100ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
79	Timisoara	PVC	202ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
80	Deva	PVC	198ml	Circulara	3‰		-		-
81	Albalulia	PVC	215ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
82	Constanta	PVC	265ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
83	Intrarea Brasov	PVC/ PEHD	115ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
84	Intrarea Constanta	PVC	162ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
85	Arad	PVC	145ml	Circulara DN 250	3‰		-		-

86	FN	PVC/ PEHD	2130 ml	Circulara DN 110/250	3‰		-		-
	Glina				3‰				
1	Soseaua Libertatii	PVC	2234ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
2	StradaViilor	PVC	962ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
3	Intrarea Viilor	PVC	107ml	Circulara DN 200	3‰		-		
4	Strada Scolii	PVC	305ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
5	Strada Magurii	PVC	224ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
6	Intrarea Scolii	PVC	281ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
7	Strada	PVC	337ml	Circulara	3‰		-		-
8	Strada Marginei	PVC	809ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
9	Strada Ogorului	PVC	463ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
10	Strada Uzinei	PVC	389ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
11	Intrarea Uzinei	PVC	295ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-

12	StradaGarii	PVC	213ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
13	Strada Campului	PVC	318ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
14	Strada Cimitirului	PVC	264ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
15	Strada Independen tei	PVC	971ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
16	Strada Caminului	PVC	811ml l	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
17	Strada Troitei	PVC	217ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
18	Strada Crangului	PVC	303ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
19	Strada Lanului	PVC	159ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
20	Strada Lunga	PVC	386ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
21	Intrarea Lunga	PVC	90ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
22	Strada Libertatii	PVC	5560ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
23	Strada Abatorului	PVC	318ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
24	Intrarea Ciresilor	PVC	182ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
25	Strada Vaii	PVC	2708ml	Circulara DN	3‰		-		-

				250/200					
26	Strada Ingusta	PVC	226ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
27	Strada Melodiei	PVC	172ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
28	Strada Fantanii	PVC	357ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
29	IntrareaVaii	PVC	45mş	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
30	Strada Revolutiei	PVC	579ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
31	Strada Rozelor	PVC	178ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
32	Strada Visinilor	PVC	192ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
33	Strada Sperantei	PVC	191ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
34	Stradallfov	PVC	436ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
35	Strada Cotita	PVC	166ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
36	Strada Fermei	PVC	193ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
37	Intrarea Fermei	PVC	48ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
38	Strada Dealului	PVC	918ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-

39	Strada Morii	PVC	1326 ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
40	Intrarea Morii	PVC	280ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
41	Strada Parcului	PVC	889ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
42	Intrarea Parcului	PVC	359ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
43	Strada Lacului	PVC	246ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
44	Strada Helesteului	PVC	582ml	Circulara DN 250/200	3‰		-		-
45	Strada Mieilor	PVC	385ml	Circulara DN 200	3‰		-		-
46	Strada Putului	PVC	165ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
47	Strada Apei	PVC	215m	Circulara	3‰		-		-
48	Strada Rasaritului	PVC	433ml	Circulara DN 250	3‰		-		-
	Cernica				3‰				
1	Str Decebal	PVC	3340m	Circulara DN250	3‰	-	-	carosabi I	-
2	Str. Traian	PVC	520ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
3	Str.I.L. Caragiale	PVC	316ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-

4	Str.Intrarea Padurii	PVC	101ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
5	StrIntrarea Lunii	PVC	80ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
6	StrIntrarea Eroilor	PVC	115ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
7	Str Int Turcilor	PVC	80ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
8	Str G Cosbuc	PVC	445ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
9	Str. L Rebreanu	PVC	600ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
10	Str Int Muntii Rodnei	PVC	52ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I carosabi I	-
11	Str. Int M Fagarasi	PVC	95ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
12	Str. Int. M Ceahlau	PVC	88ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
13	Str. Int. M Parang	PVC	78ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
14	StrIntM Bucegi	PVC	80m	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
15	Str. Int M Apuseni	PVC	82ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
16	Str. Int Oituz	PVC	78ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
17	Str. Int BaleaLac	PVC	88ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
18	StrIntAurel Vlaicu	PVC	170ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-

19	Str Int Piatra Craiului	PVC	54ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
20	Str. Int Petalelor	PVC	34ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
21	Str. Negru Voda	PVC	78ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
22	Str. Cuza Voda	PVC	247ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
23	Str Letea	PVC	69ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
24	Str. Int Ursului	PVC	122ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
25	Str Int Decebal	PVC	39ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
26	Str Horea	PVC	131ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
27	Str V. Bizantului	PVC	1192ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
28	Str Int Tonciu	PVC	103ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
29	Str Tudor Argghezi	PVC	81ml	Circulara	3‰		-	Carosab	-
30	Str Zorilor	PVC	94ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
31	Str Veronica Micle	PVC	630ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
32	Str Revedere	PVC	530ml	Circulara DN250	3‰		-	Caroasa bil	-
33	Str Int Codrului	PVC	507ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-

34	Str Dorintei	PVC	872ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
35	StrLacul Tei	PVC	874ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
36	Str Luceafarului	PVC	802ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
37	StrFloarea Albastra	PVC	654ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
38	Str G Gegolea (Irisului)	PVC	662ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
39	Str Crisan	PVC	89ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
40	Str Oltenitei	PVC	138ml	Circulara DN250	3‰		-	Carosab il	-
41	DJ301	PEID	103ml	Circulara DN250	3‰		-	Circular a	-
42	DC55	PEID	85ml	Circulara DN250	3‰		-	Circular a	-
43	FN	PEID	9256ml	Circulara DN250	3‰		-	Circular a	-
44	Str Independen tei	PVC	200ml	Circulara DN250	3‰	-	-	carosabi l	-
45	Str Lacramioar elor	PVC	115ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi l	-
46	Str Lacului	PVC	100ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi l	-
47	Str Florilor	PVC	68ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi l	-
48	Str Int Lalelei	PVC	38ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi l	-

49	Str Int Garofitei	PVC	76ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
50	Str Int Patriei	PVC	66ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
51	Str Aleea Ghiociei	PVC	100ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I carosabi I	-
52	Str Aleea Merilor	PVC	126ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
53	Str Aleea Teilor	PVC	205ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
54	Str Aleea Branduselor	PVC	203ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
55	DJ301A	PVC	2888ml	Circulara DN250	3‰	-	-	carosabi I	-
56	Str. Libertatii	PVC	661ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
57	Str. Eroilor	PVC	819ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
58	Str. Garii	PVC	877ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
59	Str Fantanei	PVC	429ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
60	Str Tindei	PVC	468ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
61	Str Inului	PVC	244ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
62	Str Liliacului	PVC	527ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
63	Str Rascoalei	PVC	229ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
64	Str Mieilor	PVC	400ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I carosabi I	-

65	Sos Postei	PVC	1484 ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
66	Str Tufanele	PVC	147ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
67	Str Cicoarei	PVC	166ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
68	Str Vaii	PVC	158ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
69	Str Cimbrului	PVC	363ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
70	Str Tulpinei	PVC	226ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
71	Str Murgului	PVC	97ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
72	Str Iazului	PVC	677ml	Circulara DN250	3‰		-	carosabi I	-
	ZONA NORD				3‰				
	Mogosoia				3‰				
1	1 IUNIE	PVC	400ml	Circulara DN250	3‰	-	-		-
2	1MAI	PVC	890ml	Circulara DN250	3‰		-		-
3	8 MARTIE	PVC	670ml	Circulara DN250	3‰		-		-
4	AGRICULTORILOR	PVC	320ml	Circulara DN250	3‰		-		-
5	ALUNULUI	PVC	650ml	Circulara DN250	3‰		-		-
6	ARIEI	PVC	1000ml	Circulara DN250	3‰		-		-

7	BASCULEI	PVC	600ml	Circulara DN250	3‰		-		-
8	BRAZILOR	PVC	630ml	Circulara DN250	3‰		-		-
9	BUIACULUI	PVC	120ml	Circulara DN250	3‰		-		-
10	BUC.- TARGOVIS TE	PVC/ BETO N	4400ml	Circulara DN250/3 15/1000	3‰		-		-
11	CAMPULUI	PVC	500ml	Circulara DN250	3‰		-		-
12	CEFERISTI LOR	PVC	1140ml	Circulara DN250	3‰		-		-
13	CIRESILOR	PVC	260ml	Circulara DN250	3‰		-		-
14	CIUPERCU TEI	PVC	200ml	Circulara DN250	3‰		-		-
15	COLENTIN A	PVC	850ml	Circulara DN250	3‰		-		-
16	C-TIN BRANCOV EANU	PVC	500ml	Circulara DN250	3‰		-		-
17	CRANGUL UI	PVC	900ml	Circulara DN250	3‰		-		-
18	CRIZANTE MELOR	PVC	260ml	Circulara DN250	3‰		-		-
19	DALIILOR	PVC	230ml	Circulara DN250	3‰		-		-
20	C-TIN TANASESC U	BETO N	560ml	Circulara DN315/1 000	3‰		-		-

21	DRUMUL MORII	PVC	550ml	Circulara DN250	3‰		-		-
22	FAGULUI	PVC	200ml	Circulara DN250	3‰		-		-
23	FIERARUL UI	PVC	360ml	Circulara DN250	3‰		-		-
24	FORTULUI	PVC	530ml	Circulara DN250	3‰		-		-
25	FRUMOASEI	PVC	180ml	Circulara DN250	3‰		-		-
26	GARII	PVC	210ml	Circulara DN250	3‰		-		-
27	GHIUCEILOR	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
28	HALAICUL	PVC	330ml	Circulara	3‰		-		-
29	HELESTEULUI	PVC	400ml	Circulara DN250	3‰		-		-
30	INT.AGRICULTORILOR	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
31	INT.DRAGONULUI	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
32	INT.MUZELOR	PVC	490ml	Circulara DN250	3‰		-		-
33	INT.NOUA	PVC	660ml	Circulara DN250	3‰		-		-
34	INT.POIENI	PVC	95ml	Circulara DN250	3‰		-		-
35	INT.RASARITULUI	PVC	130ml	Circulara DN250	3‰		-		-
36	INT.SCOLII	PVC	120ml	Circulara DN250	3‰		-		-

37	INT.TIPOG RAFILOR	PVC	60ml	Circulara DN250	3‰		-		-
38	INT.TURME LOR	PVC	130ml	Circulara DN250	3‰		-		-
39	INT.VALEA PARCULUI	PVC	260ml	Circulara DN250	3‰		-		-
40	INT.ZAMFI REI	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
41	ISLAZ	PVC	900ml	Circulara DN250	3‰		-		-
42	LABIRINTU LUI	PVC	290ml	Circulara DN250	3‰		-		-
43	LACURILO R	PVC	330ml	Circulara DN250	3‰		-		-
44	LALELELO R	PVC	250ml	Circulara DN250	3‰		-		-
45	MARIN PREDĂ	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
46	MIHAI EMINESCU	PVC	150ml	Circulara DN250	3‰		-		-
47	MONUMEN TUL EROILOR	PVC	830ml	Circulara DN250	3‰		-		-
48	MURELOR	PVC	55ml	Circulara DN250	3‰		-		-
49	MUZELOR	PVC	460ml	Circulara DN250	3‰		-		-
50	NARCISEL OR	PVC	492ml	Circulara DN250	3‰		-		-
51	PAUNULUI	PVC	605ml	Circulara DN250	3‰		-		-

52	PLANTELO R	PVC	385ml	Circulara DN250	3‰		-		-
53	PLUGARUL UI	PVC	155ml	Circulara DN250	3‰		-		-
54	POIENI	PVC	1400ml	Circulara DN250	3‰		-		-
55	POLIGONU LUI	PVC	492ml	Circulara DN250	3‰		-		-
56	PREL.ARIE I	PVC	220ml	Circulara DN250	3‰		-		-
57	PREL.COL ENTINA	PVC/ BETO N	830ml	Circulara DN250/1 000	3‰		-		-
58	PRIMAVER II	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
59	PUTULCU BRAD	PVC	700ml	Circulara DN250	3‰		-		-
60	ROZELOR	PVC	175ml	Circulara DN250	3‰		-		-
61	SALCAMUL UI	PVC	100ml	Circulara DN250	3‰		-		-
62	SOARELUI	PVC	254ml	Circulara DN250	3‰		-		-
63	STADIONU LUI	PVC	287ml	Circulara DN250	3‰		-		-
64	STEJARUL UI	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
65	STUPINEI	PVC	155ml	Circulara DN250	3‰		-		-
66	TEIULUI	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-

67	TIPOGRAFI LOR	PVC	200ml	Circulara DN250	3‰		-		-
68	TOAMNEI	PVC	500ml	Circulara DN250	3‰		-		-
69	TUBEROZE LOR	PVC	115ml	Circulara DN250	3‰		-		-
70	TUDOR ARGHEZI	PVC	120ml	Circulara DN250	3‰		-		-
71	TUFANULU I	PVC	90ml	Circulara DN250	3‰		-		-
72	TURMELO R	PVC	336ml	Circulara DN250	3‰		-		-
73	ULMULUI	PVC	290ml	Circulara DN250	3‰		-		-
74	VALEA PARCULUI	PVC	1300ml	Circulara DN250	3‰		-		-
75	VIILOR	PVC	1300ml	Circulara DN250	3‰		-		-
76	VIOLETEL OR	PVC	150ml	Circulara DN250	3‰		-		-
77	ZAMFIREI	PVC	600ml	Circulara DN250	3‰		-		-
78	ZORELELO R	PVC	130ml	Circulara DN250	3‰		-		-
	Balotesti				3‰				
1	Sos. Unirii	PVC	6400ml	Circulara DN PVC200, 250,400	3‰		-		-
2	Garoafelor	PVC	218ml	Circulara DN 400	3‰		-		-

3	Gladiolelor	PVC	192ml	Circulara DN 160	3‰		-		-
4	Trandafirulu i	PVC	170ml	Circulara DN 160	3‰		-		-
5	Lalelelor	PVC	150ml	Circulara DN250	3‰		-		-
6	Crizantemel or	PVC	121ml	Circulara DN250	3‰		-		-
7	1 Decembrie	PVC3	685ml	Circulara DN 315/400	3‰		-		-
8	Petalelor	PVC	380ml	Circulara DN250	3‰		-		-
9	Intr. Petalelor	PVC	248ml	Circulara DN200	3‰		-		-
10	Crinilor	PVC	281ml	Circulara	3‰		-		-
11	Daliei	PVC	133ml	Circulara DN250	3‰		-		-
12	Fabricii	PVC	422ml	Circulara DN315	3‰		-		-
13	Gen.Stefan Bardan	PVC	939ml	Circulara DN250	3‰		-		-
14	Stupinei	PVC	268ml	Circulara DN250	3‰		-		-
15	Str.Cu Brazi	PVC	263ml	Circulara DN200	3‰		-		-
16	Str.Frumoa sa	PVC	263ml	Circulara DN200	3‰		-		-
17	StrPutullui Andrei	PVC	235ml	Circulara DN200	3‰		-		-

18	Fantanei	PVC	402ml	Circulara DN200	3‰		-		-
19	Gradinilor	PVC	753ml	Circulara DN200	3‰		-		-
20	Trifoistei	PVC	288ml	Circulara DN200	3‰		-		-
21	Pescarilor	PVC	205ml	Circulara DN160	3‰		-		-
22	Biserica Sf.Nicolae	PVC	309ml	Circulara DN200	3‰		-		-
23	Intr. Puntii	PVC	381ml	Circulara DN200	3‰		-		-
24	IC Bratianu	PVC	3572ml	Circulara DN250	3‰		-		-
25	Martha Bibescu	PVC	485ml	Circulara DN250	3‰		-		-
26	Str.Castanil	PVC	556ml	Circulara	3‰		-		-
27	Str.Broscari	PVC	1723ml	Circulara DN 250/315	3‰		-		-
28	Bradului	PVC	95ml	Circulara DN200	3‰		-		-
29	Stejarului	PVC	93ml	Circulara DN200	3‰		-		-
30	Ion Lahovari	PVC	6947ml	Circulara DN250	3‰		-		-
31	Str. Scolii	PVC	208ml	Circulara DN200	3‰				
32	Str.Gh. Pascu	PVC	131ml	Circulara DN200	3‰		-		-

33	Str.Voicu Nicolae	PVC	386ml	Circulara DN200	3‰		-		-
34	Str.Bunea Dumitru	PVC	279ml	Circulara DN200	3‰		-		-
35	Str. Dumbravei	PVC	113ml	Circulara DN200	3‰		-		-
36	Str. Erou Maria Moldoveanu	PVC	183ml	Circulara DN200	3‰		-		-
37	Dealul Bisericii	PVC	110ml	Circulara DN200	3‰		-		-
38	Privighetorilor	PVC	1095ml	Circulara DN315	3‰		-		-
39	Tarina Veche	PVC	340ml	Circulara DN315	3‰		-		-
40	Apusului	PVC	380ml	Circulara DN200	3‰		-		-
41	Cameliei	PVC	700ml	Circulara	3‰		-		-
42	Lacul Vlasia	PVC	1828ml	Circulara DN250	3‰		-		-
43	Liliacului	PVC	700ml	Circulara DN250	3‰		-		-
44	Stadionului	PVC	250ml	Circulara DN315	3‰		-		-
45	Prel. Fabricii	PVC	5025m	Circulara DN315	3‰		-		-
46	Antenei	PVC	950ml	Circulara DN250	3‰		-		-
47	Magnoliei	PVC	140ml	Circulara DN250	3‰		-		-

48	Padurea Vlasiei	PVC	200ml	Circulara DN250	3‰		-		-
49	Calea Bucuresti	PVC40 0	5010ml	Circulara DN400	3‰		-		-
50	Str. Fermei	PVC	1271ml	Circulara DN250	3‰		-		-
51	Salcamilor	PVC	180ml	Circulara DN250	3‰		-		-
52	Aleea Padurii	PVC	800ml	Circulara DN250	3‰		-		-
53	Prunilor	PVC	180ml	Circulara DN250	3‰		-		-
54	Campului	PVC	184ml	Circulara DN250	3‰		-		-
55	Merilor	PVC	380ml	Circulara DN250	3‰		-		-
56	Morarilor	PVC	1027m	Circulara DN400	3‰		-		-
57	Crangului	PVC	360ml	Circulara	3‰		-		-
	Tunari				3‰				
1	Str.1 Dec	PVC	4078ml	Circulara DN250	3‰		-		-
2	Al I Cuza	PVC	444ml	Circulara DN250	3‰		-		-
3	Vasile Alecsandri	PVC	82ml	Circulara DN250	3‰		-		-
4	Oituz	PVC	621ml	Circulara DN250	3‰		-		-
5	Crangului	PVC	861ml	Circulara DN250	3‰		-		-

6	Intrarea PetreIsp.	PVC	141ml	Circulara DN250	3‰		-		-
7	George Cosbuc	PVC	258ml	Circulara DN250	3‰		-		-
8	Petre Ispirescu	PVC	330ml	Circulara DN250	3‰		-		-
9	Calea Bucuresti	PVC	1659ml	Circulara DN250	3‰		-		-
10	Traian	PVC	438ml	Circulara DN250	3‰		-		-
11	Castanului	PVC	512ml	Circulara DN250	3‰		-		-
12	Str.1 Dec	PEHD	87ml	Circulara DN90	3‰		-		-
13	Calea Bucuresti	PEHD	630ml	Circulara DN90	3‰		-		-
	Moara Vlasiei				3‰				
1	Sos. Unirii	PVC	2560ml	Circulara DN250	3‰	-	-	carosabil	-
2	Str. Cimitirului	PVC	200ml	Circulara DN250	3‰		-		-
3	Str. Libertatii	PVC	675ml	Circulara DN250	3‰		-		-
4	Str. Prunilor	PVC	160ml	Circulara DN250	3‰		-		-
5	Str. Merilor	PVC	155ml	Circulara DN250	3‰		-		-
6	Str.Drumul Mare	PVC	670ml	Circulara DN250	3‰		-		-
7	Str. Latea	PVC	600ml	Circulara DN250	3‰		-		-

8	Str. Caprioarei	PVC	150ml	Circulara DN250	3‰		-		-
9	Str. Academiei	PVC	430ml	Circulara DN250	3‰		-		-
10	Sos. Eroilor	PVC	2980ml	Circulara DN250	3‰		-		-
11	Str. Morii	PVC	390ml	Circulara DN250	3‰		-		-
12	Str. Garii	PVC	295ml	Circulara DN250	3‰		-		-
13	Str. Tineretului	PVC	660ml	Circulara DN250	3‰		-		-
14	Str.Calea Bucuresti	PVC	383ml	Circulara DN250	3‰		-		-
15	Str. Larisa	PVC	70ml	Circulara DN250	3‰		-		-
16	Str. Firidelor	PVC	70ml	Circulara DN250	3‰		-		-
17	Str. Castanilor	PVC	210ml	Circulara DN250	3‰		-		-
18	Str. Sfatului	PVC	590ml	Circulara DN315	3‰		-		-
19	Str.Filip Grigore Lupu	PVC	730ml	Circulara DN315	3‰		-		-
20	Str. Lujerului	PVC	205ml	Circulara DN315	3‰		-		-
21	Str. Canela	PVC	330ml	Circulara DN315	3‰		-		-
22	Str. Nordului	PVC	90ml	Circulara DN315	3‰		-		-

23	Str. Statia de epurare	PVC	340ml	Circulara DN315	3‰		-		-
24	Sos. Unirii	PEHD	2500ml	Circulara DN110	3‰		-		-
	Peris				3‰		-		-
1	Orhideelor	PVC	658ml	Circulara DN250	3‰	-	-	-	-
2	Iris	PVC	669ml	Circulara DN250	3‰		-		-
3	Grigore Alexandrescu	PVC	329ml	Circulara DN250	3‰		-		-
4	Str. Principala	PVC	6956ml	Circulara DN250	3‰		-		-
5	Str. Sondei	PVC	1846ml	Circulara	3‰		-		-
6	Principala	PEHD -90	598ml	Circulara DN90	3‰		-		-
7	Grigore Alexandrescu	PEHD -90	52ml	Circulara DN90	3‰		-		-
	Snagov			C	3‰		-		-
1	Str. Tismana	PEHD -	439ml	Circulara DN 63/125	3‰	-	-	carosabil	-
2	Str. Marasesti	PVC- 250	327ml	Circulara DN250	3‰		-		-
3	Str. Oituz	PVC/ Beton	761ml	Circulara DN 250/300	3‰		-		-

4	Str. Rovine	PVC/ Beton	151ml	Circulara DN 250/300	3‰		-		-
5	Str. Razoare	Beton	231ml	Circulara DN300	3‰		-		-
6	Str. Calugareni	PVC/ Beton	860ml	Circulara DN 250/300	3‰		-		-
7	Str. Sarmisegetusa	PVC	679ml	Circulara DN250	3‰		-		-
8	Intr. Sarmisegetusa	PVC	105ml	Circulara DN250	3‰		-		-
9	Str. Goraslau	PVC/ Beton	784ml	Circulara DN250	3‰		-		-
10	Str.Miraslau	PVC/ Beton	430ml	Circulara DN 250/300	3‰		-		-
11	Str. Marasti	PVC/ Beton	154ml	Circulara DN 250/300	3‰		-		-
12	Str. Islaz	PVC/ Beton	179ml	Circulara DN 250/300	3‰		-		-
13	Str.Alba- Iulia	PVC/ Beton	1023ml	Circulara DN 250/315	3‰		-		-
14	Str. Bobalna	PVC	252ml	Circulara DN250	3‰		-		-
15	Intr. Bobalna	PVC	144ml	Circulara DN250	3‰		-		-
16	Aleea Bobalna	PVC	129ml	Circulara DN250	3‰		-		-

17	Str. Posada	PVC/ PEHD	552ml	Circulara DN 125/250	3‰		-		-
18	Str. Codrii Cosminului	PEHD	681ml	Circulara DN125	3‰		-		-
19	Str. Vaslui	PVC/ PEHD	1635ml	Circulara DN 90/250	3‰		-		-
20	Str. Grivita	PVC	211ml	Circulara DN250	3‰		-		-
21	Str. Plevnei	PVC	506ml	Circulara DN250	3‰		-		-
22	Sos. Ghermanesti	PVC/	2133ml	Circulara DN125/2 50/315	3‰		-		-
23	Str. Zorelelor	PVC	2028ml	Circulara DN250	3‰	-	-	carosabi I	-
24	Intr. Zorelelor	PVC	180ml	Circulara DN250	3‰		-		-
25	Str. Plopilor	PVC/ PEHD	502ml	Circulara DN 63/250	3‰		-		-
26	Intr. Lacramioar elor	PVC	168ml	Circulara DN250	3‰		-		-
27	Intr. Lotusului	PVC	122ml	Circulara DN250	3‰		-		-
28	Str. Tuberozelor	PVC	233ml	Circulara DN250	3‰		-		-
29	Str. Nufarului	PVC/ PEHD	1342ml	Circulara DN 125/250	3‰		-		-

30	Intr. Socului	PVC/ PEHD	352ml	Circulara DN 125/250	3‰		-		-
31	Str. Florilor	PVC/ PEHD	2744ml	Circulara DN 90/250	3‰		-		-
32	Str. Garofitelor	PVC	132ml	Circulara DN250	3‰		-		-
33	Aleea Petuniilor	PVC	87ml	Circulara DN250	3‰		-		-
34	Intr.	PVC	151m	Circulara	3‰		-		-
35	Str. Merilor	PVC	26ml	Circulara DN250	3‰		-		-
36	Str. Narciselor	PVC	385ml	Circulara DN250	3‰		-		-
37	Intr. Fagului	PVC	53ml	Circulara DN250	3‰		-		-
38	Str. Salcamului	PEHD	344ml	Circulara DN90	3‰		-		-
39	Intr. Panselutelor	PVC	377ml	Circulara DN250	3‰		-		-
40	Intr. Branduselor	PVC- 250	347ml	Circulara DN250	3‰		-		-
41	Str. Panselutelor	PVC	653ml	Circulara DN250	3‰		-		-
42	Str. Tudor Vladimirescu	PVC	121ml	Circulara DN250	3‰		-		-
43	Intr. Teiului	PVC	70ml	Circulara DN250	3‰		-		-
44	Str. Liliacului	PVC	429ml	Circulara DN250	3‰		-		-

45	Str. Garoafelor	PVC	176ml	Circulara DN250	3‰		-		-
46	Str. Viorelelor	PVC	204ml	Circulara DN250	3‰		-		-
47	Str. Crinului	PVC	263ml	Circulara DN250	3‰		-		-
48	Intr. Crinului	PVC	207ml	Circulara	3‰		-		-
49	Str. Crizantemelor	PVC	835ml	Circulara DN250	3‰		-		-
50	Str. Mesteacanului	PEHD	123ml	Circulara DN50	3‰		-		-
51	Str. Gladiolelor	PEHD	505ml	Circulara DN50	3‰		-		-
52	Str. Garii	PEHD	375ml	Circulara DN63	3‰		-		-
53	Sos. Snagov	PVC/P EHD	9351ml	Circulara DN250/3 15/400	3‰		-		-
54	Refulare catre statie epurare	OL	4697ml	Circulara DN160	3‰		-		-

Anexa nr. 29 – Planul reprezentând sistemul de canalizare

–PLANȘE ATAȘATE

Anexa nr. 30 – Profilurile longitudinale ale rețelei de canalizare, pe tronsoane

–PLANȘE ATAȘATE

Anexa nr. 31 – Instalațiile electrice aferente stației de epurare cu schemele monofilare, bransamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pamant, instalații de automatizări, măsură și control

–PLANȘE ATAȘATE

Anexa nr. 32 – Componenta părții mecanice a stației de epurare a apei uzate

Componentele stației de epurare treapta mecanică

Nr. crt	Grătare		Site		Deznisipator		Debit separator grăsimi	Decantor	
	Tip *1	debit	Tip *2	debit	tip	debit		Tip *3	debit
U.A.T. Bragadiru									
SEAU Bragadiru	Gratar plan cu curatire mecanica	400 m3/h	Instalatie compacta de pretratare mecanica 2*162 m3/h					-	-
	Gratar plan cu curatire manuala	400 m3/h							
U.A.T. Domnesti									
SEAU Domnesti	Gratar plan cu curatire mecanica	370 m3/h	Instalatie compacta de pretratare mecanica 2*126 m3/h					-	-
	Gratar plan cu curatire manuala	370 m3/h							
U.A.T. Clinceni									
SEAU Clinceni	Gratar plan cu	12 m3/h	-	-	Vertical	20	20 m3/h	-	-

	curatire manuala					m3/h			
U.A.T. Jilava									
SEAU Steaua Sudului	Gratar plan cu curatire manuala	10 m3/h	-	-	Vertical	20 m3/h	20 m3/h	-	-
SEAU Stadionului			Sita concava, cu colectarea retinerilor cu sistem de transport cu snec	100 mc/h	-	-	-	-	-
U.A.T. Dragomiresti									
SEAU Dragomiresti	Gratar plan cu curatire manuala Gratar plan cu curatire mecanica	150 m3/h 150 m3/h	Instalatie compacta de pretratare mecanica 100 m3/h					-	-
U.A.T. Magurele									
SEAU Magurele	Gratar plan cu curatire	370 m3/h	-	-	-	-	-	Vertical	75 m3/h

	manuala								
SEAU Varteju			Sita concava, cu colectarea retinerilor cu sistem de transport cu snec	80 m3/h	-	-	-	-	-
U.A.T. Branesti									
SEAU Branesti	Gratar plan cu curatire mecanica Gratar plan cu curatire manuala	370 m3/h 370 m3/h	Instalatie compacta de pretratare mecanica 2*126 m3/h					-	-
U.A.T. Cernica									
SEAU Balaceanca			gratar sita cu melc de raclare	30 mc/h	--		-	Vertical	2*11 mc/h
U.A.T. Balotesti									
SEAU Balotesti	Gratar plan cu curatire	65 m3/h	-	-	--		-	Vertical	2*45 mc/h

	manuala								
SEAU Saftica	Gratar plan cu curatire manuala	40 m3/h	-	-	--		-	-	-
U.A.T. Tunari									
SEAU Tunari	Gratar plan cu curatire manuala	150 m3/h	gratar sita cu melc de raclare	150 mc/h	Vertical	20 m3/h	20 m3/h	-	-
U.A.T. Moara Vlasiei									
SEAU Moara Vlasiei	Gratar plan cu curatire automata	40 m3/h	-	-	Vertical	40 m3/h	-	-	-
U.A.T. Peris									
SEAU Peris	-	-	Instalatie de pretratare mecanica 18 m3/h				-	-	-
U.A.T. Snagov									
SEAU Snagov	-	-	Instalatie compacta de pretratare mecanica 216 m3/h				-	-	-

*1) gratar plan cu curatare manuală, gratar curb cu curatare mecanică, gratar plan de tip lant cu zale, gratar sita plan, gratar sita rotativ, gratar sita rotativ cu cutit raclor de tip grebla, gratar sita cu melc de raclare, alte tipuri

2) sita vibratoare, sita cu tambur, sita plana curatata mecanic, alte tipuri

*3) orizontal, vertical, radial, cu etaj, alt tip

Componentele statiei de epurare treapta biologica

Nr. crt	Epurare naturală		Filtrare		Aerare	Decantare		dezinfectare		Fermentare nămol		Deshidratare	
	Debit iaz	Debit iriga t	Tip *1	debit	debit	tip	debit	Metodă *2	concentra ție	Anaerobă volum	Aerobă volum	Tip *3	volum
U.A.T. Bragadiru													
SEAU Bragadiru	-	-	-	-	3*25.4 m3/minut	Este o secventa a reactorului biologic		Radiatii ultraviolete		-	-	Presa cu banda	12 m3/h
U.A.T. Domnesti													
SEAU Domnesti	-	-	-	-	2*28.5m3/minut	Este o secventa a reactorului biologic		Radiatii ultraviolete		-	-	Presa cu banda	5,7 m3/h
U.A.T. Clinceni													

SEAU Clinceni	-	-	-	-	1*1.87 m3/minut	Lamelar	10 m3/ h	Radiatii ultraviole te		-	-	Filtru cu saci	3 m3/cic lu
U.A.T. Jilava													
SEAU Steaua Sudului	-	-	-	-	1*1.98 m3/minut	Lamelar	10 m3/ h	Radiatii ultraviole te		-	-	-	-
SEAU Stadionului	-	-	-	-	4*15.05 m3/minut	Orizonta l	2*7 2 m3/ h	-	-	-	-	Filtru cu saci	15 m3/cic lu
U.A.T. Dragomire sti													
SEAU Dragomire sti	-	-	-	-	2*1.87 m3/minut	Lamelar	2*1 0 m3/ h	Radiatii ultraviole te		-	-	Filtru cu saci	10 m3/h
U.A.T. Magurele													
SEAU Magurele	-	-	-	-	8.89 m3/minut	Orizonta l	150 m3/ h	Hipoclori t	1 l/h	-	-	Paturi de uscare	4*180 m3
SEAU Varteju	-	-	-	-	3*11.05 m3/minut	Orizonta l	2*1 0 m3/ h	-	-	-	-	Filtru cu saci	10 m3/cic lu
U.A.T. Branesti													
SEAU Branesti	-	-	-	-	2*19.94 m3/minut	Este o secventa a		Radiatii ultraviole		-	-	Presa cu banda	5,7 m3/h

						reactorului biologic		te					
U.A.T. Cernica													
SEAU Balaceanca					-	LAMELAR	15 m3/h	Ultraviolete				Deshidratare cu saci	6 m3/ciclu
U.A.T. Balotesti													
SEAU Balotesti	-	-	-	-	2*19.6 m3/minut	-	-	-		-	-	-	-
SEAU Saftica	-	-	-	-	2*8.89 m3/minut	Lamelar	15 m3/h	-	-	-	-	Filtru presa	1 m3/ciclu
U.A.T. Tunari													
SEAU Tunari	-	-	-	-	4*7.86 m3/minut	Lamelar	2*15 m3/h	Radiatii ultraviolete		-	-	Filtru cu saci	5 m3/ciclu
U.A.T. Moara Vlasiei													
SEAU Moara Vlasiei	-	-	-	-	2*5.83 m3/minut	Vertical	40 m3/h	Radiatii ultraviolete		-	-	Filtru cu saci	6 m3/ciclu
U.A.T. Peris													
SEAU Peris	-	-	-	-	3*2.6 m3/minut	Vertical	32 m3/h	Hipoclorit	0.003 l/h	-	-	Filtru cu saci	6 - 9 m3/ciclu
U.A.T. Snagov													

SEAU Snagov	-	-	-	-	3*23.17 m3/minut	Este o secventa a reactorului biologic	Radiatii ultraviole te		-	-	Presa cu banda	6 m3/h
----------------	---	---	---	---	---------------------	---	------------------------------	--	---	---	-------------------	-----------

*1) mica sau mare încărcare, cu discuri, alte tipuri

*2) clorura de var, clor gazos, radiatii, alte metode

*3) iazuri, platforme, filtre vacuum, filtre presa, filtre sita, aparate centrifuge, aparate electroosmotice și prin procedee tehnice

Anexa nr. 34 – Componenta stației de pompare a apelor uzate

Tabelul nr. 17

Componentele stației de pompare apa uzata

Nr. crt	Tip	Debit nominal	Înălțime pompare	Putere	Randament	Turație	Data ultimei RK
U.A.T. BRAGADIRU							
Bragadiru SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	121 mc/h	30 m	10,5 kw	95 %	2940	-
Bragadiru SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	121 mc/h	30 m	10,5 kw	95 %	2940	-
Bragadiru SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	60 mc /h	26.2 m	2,4 kw	95 %	2940	-
Bragadiru SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	104 mc/h	41 m	7,4 kw	95 %	3000	-
Bragadiru SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	210 mc/h	13 m	4,7 kw	95%	1500	-
Bragadiru SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	150 mc/h	54 m	15 kw	95 %	2940	-
Bragadiru SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	26.2 m	2,4 kw	95 %	2940	-
Bragadiru SPAU 7	Centrifuga	150mc/h	54 m	15 kw	95 %	2940	-
P1	Submersibila						
Bragadiru SPAU 7 P2	Centrifuga Submersibila	P2 – 150mc/h	54 m	15 kw	95%	2940	-
SPAU 8 – P1	Centrifuga Submersibila	178 mc/h	16 m	5,5 kw	95 %	1500	-

SPAU 9 – P1	Centrifuga Submersibila	45mc/h	18,6 m	2,5 kw	95 %	2940	-
Bragadiru SPAU EXISTENT P1	Centrifuga Submersibila	30mc/h	25m	1,7kw	95 %	2940	-
Bragadiru SPAU EXISTENT P2	Centrifuga Submersibila	30mc/h	25m	1,7kw	95%	2940	-
Bragadiru SPAU 10 – P1	Centrifuga Submersibila	178 mc/h	16 m	5,5 kw	95 %	1500	-
Bragadiru SPAU Anotimpului	Centrifuga Submersibila	145 mc/h	17 m	5,5 kw	95 %	1500	
Bragadiru SPAU Verii	Centrifuga Submersibila	145 mc/h	17 m	5,5 kw	95 %	1500	
Bragadiru SPAU Prelungirea Ghencea P1	Centrifuga Submersibila	307 mc/h	44m	7,5 kw	95%	1500	
Bragadiru SPAU Prelungirea Ghencea P2	Centrifuga Submersibila	307 mc/h	44m	7,5 kw	95%	1500	
Bragadiru SPAU Toamnei P1	Centrifuga Submersibila	178 mc/h	16 m	5,5 kw	95 %	1500	-
Bragadiru SPAU Toamnei P2	Centrifuga Submersibila	178 mc/h	16 m	5,5 kw	95 %	1500	-
Bragadiru SPAU Toamnei P3	Centrifuga Submersibila	145 mc/h	17 m	5,5 kw	95 %	1500	-
Bragadiru SPAU Smardan P1	Centrifuga Submersibila	178mc/h	16 m	5,5 kw	95 %	1500	-
Bragadiru SPAU Smardan P2	Centrifuga Submersibila	178mc/h	16 m	5,5 kw	95 %	1500	-

Bragadiru SPAU 11 P1	Centrifuga Submersibila	60mc/h	22 m	2,2 kw	95 %	2940	
U.A.T. CORNETU							
Cornetu SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	18 m	1.7 kW	92 %	2695	
Cornetu SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	18 m	1.7 kW	92 %	2695	
Cornetu SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	21 m	2.2 kW	87 %	2900	
Cornetu SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	21 m	2.2 kW	87 %	2900	
Cornetu SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.8 kW	93 %	2695	
Cornetu SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	93 %	2695	
Cornetu SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	93 %	2695	
Cornetu SPAU 6 P2	Centrifuga	40 mc/h	14 m	1.5 kW	93 %	2695	
	Submersibila						
Cornetu SPAU 7 P1	Centrifuga Submersibila	75 mc/h	25 m	2.4 kW	90 %	2695	
Cornetu SPAU 7 P2	Centrifuga Submersibila	75 mc/h	25 m	2.4 kW	90 %	2695	

Cornetu SPAU 8 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 8 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 9 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 9 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 10 P1	Centrifuga Submersibila	100 mc/h	41 m	7.4 kW	80 %	2900	
Cornetu SPAU 11 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 11 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	14 m	1.5 kW	95 %	2695	
Cornetu SPAU 12 P1	Centrifuga Submersibila	75 mc/h	25 m	2.4 kW	90 %	2695	
Cornetu SPAU 12 P2	Centrifuga Submersibila	75 mc/h	25 m	2.4 kW	90 %	2695	
Cornetu SPAU 13 P1	Centrifuga Submersibila	437 mc/h	29 m	13.5 kW	85 %	2900	
Cornetu SPAU 14 P1	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	18 m	1.7 kW	92 %	2695	
Cornetu SPAU 14 P2	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	18 m	1.7 kW	92 %	2695	
U.A.T. CIOROGARLA							
Ciorogarla SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	65,7 mc/h	9,23 m	4,7 kw	82%	1445	
Ciorogarla SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	65,7 mc/h	9,23 m	4,7 kw	82%	1445	
Ciorogarla SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	91,9 mc/h	9,91 m	4,7 kw	85%	1445	

Ciorogarla SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	91,9 mc/h	9,91 m	4,7 kw	85%	1445	
Ciorogarla SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	40,4 mc/h	8,15 m	3,1 kw	88%	1450	
Ciorogarla SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	40,4 mc/h	8,15 m	3,1 kw	88%	1450	
Ciorogarla SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	29,4 mc/h	11,6 m	2,4 kw	93%	2840	
Ciorogarla SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	29,4 mc/h	11,6 m	2,4 kw	93%	2840	
Ciorogarla SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	6,2 mc/h	6,4 m	1,5 kw	90%	1370	
Ciorogarla SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	7,88 mc/h	7.84 m	1,7 kw	95%	1370	
Ciorogarla SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	7.21 mc/h	5 m	1,1 kw	80%	2860	
Ciorogarla SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	7.21 mc/h	5 m	1,1 kw	80%	2860	
U.A.T. DOMNESTI							
Domnesti SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	5.02 mc/h	12 m	1,5 kW	80%	2695	
Domnesti SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	5.02 mc/h	12 m	1,5 kW	80%	2695	
Domnesti SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	5.02 mc/h	12 m	1,5 kW	80%	2695	
Domnesti SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	5.02 mc/h	12 m	1,5 kW	80%	2695	
Domnesti SPAU 3 P1	Centrifuga	18 mc/h	17 m	2,4 kw	90%	2840	
	Submersibila						
Domnesti SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	17 m	2,4 kw	90%	2840	

Domnesti SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	17 m	2,4 kw	90%	2840	
Domnesti SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	17 m	2,4 kw	90%	2840	
Domnesti SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	155 mc/h	54 m	15 kw	92%	2900	
Domnesti SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	155 mc/h	54 m	15 kw	92%	2900	
Domnesti SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	18 mc /h	17 m	2,4 kw	89%	2840	
Domnesti SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	17 m	2,4 kw	89%	2840	
Domnesti SPAU 7 P1	Centrifuga Submersibila	8 mc/h	20 m	1,7 kw	93%	2700	
Domnesti SPAU 7 P2	Centrifuga Submersibila	8 mc/h	20 m	1,7 kw	93%	2700	
Domnesti SPAU 8 P1	Centrifuga Submersibila	340 mc/h	37 m	22 kw	95%	2900	
Domnesti SPAU 8 P2	Centrifuga Submersibila	340 mc/h	37 m	22 kw	95%	2900	
Domnesti SPAU 9 P1	Centrifuga Submersibila	8.13 mc/h	20 m	1,7 kw	93%	2700	
Domnesti SPAU 9 P2	Centrifuga Submersibila	8.13 mc/h	20 m	1,7 kw	93%	2700	
Domnesti SPAU 10 P1	Centrifuga Submersibila	180 mc/h	48 m	4 kw	85%	2632	
Domnesti SPAU 10 P2	Centrifuga Submersibila	180 mc/h	48 m	4 kw	85%	2632	
Domnesti SPAU 11 P1	Centrifuga Submersibila	8.13 mc/h	20 m	1,7 kw	90%	2700	
Domnesti SPAU 11 P2	Centrifuga Submersibila	8.13 mc/h	20 m	1,7 kw	90%	2700	

Domnesti SPAU 12 P1	Centrifuga Submersibila	8.13 mc/h	20 m	1,7 kw	90%	2700	
Domnesti SPAU 12 P2	Centrifuga Submersibila	8.13 mc/h	20 m	1,7 kw	90%	2700	
Domnesti SPAU 13 P1	Centrifuga Submersibila	8.13 mc/h	20 m	1,7 kw	90%	2700	
Domnesti SPAU 13 P2	Centrifuga Submersibila	8.13 mc/h	20 m	1,7 kw	90%	2700	
U.A.T. CLINCENI							
Clinceni SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	15 mc/h	21 m	1,2 kW	85 %	2860	
Clinceni SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	15 mc/h	21 m	1,2 kw	85 %	2860	
Clinceni SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	21 m	2,1 kw	85 %	2860	
Clinceni SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	21 m	2,1 kw	85 %	2860	
Clinceni SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	21 m	2,1 kw	85 %	2860	
Clinceni SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	21 m	2,1 kw	85 %	2860	
Clinceni SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	21 m	2,1 kw	85 %	2860	
Clinceni SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	21 m	2,1 kw	85 %	2860	
Clinceni SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	15 mc/h	21 m	1,2 kw	85 %	2860	
Clinceni SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	15 mc/h	21 m	1,2 kw	85 %	2860	
Clinceni SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	21,5 mc/h	28 m	2,7 kw	85 %	2860	

Clineni SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	21,5 mc/h	28 m	2,7 kw	85 %	2860	
Clineni SPAU 7 P1	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	35 m	3,7 kw	90 %	2940	
Clineni SPAU 7 P2	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	35 m	3,7 kw	90 %	2940	
Clineni SPAU 10 P1	Centrifuga Submersibila	85 mc/h	40 m	7 kw	90 %	2860	
Clineni SPAU 10 P2	Centrifuga Submersibila	85 mc/h	40 m	7 kw	90 %	2860	
Clineni SPAU 13 P1	Centrifuga Submersibila	85 mc/h	40 m	7 kw	90 %	2860	
Clineni SPAU 13 P2	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	35 m	3,7 kw	90 %	2940	
Clineni SPAU 14 P1	Centrifuga Submersibila	22 mc/h	27 m	2,7 kw	85 %	2860	
Clineni SPAU 14 P2	Centrifuga Submersibila	22 mc/h	27 m	2,7 kw	85 %	2860	
Clineni SPAU 15 P1	Centrifuga Submersibila	22 mc/h	27 m	2,7 kw	85 %	2860	
Clineni SPAU 16 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	50 m	10 kw	85 %	2860	
Clineni SPAU 16 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	50 m	10 kw	85 %	2860	
Clineni SPAU CIPITA	Centrifuga Submersibila	25 mc/h	30 m	5,5 kw	80 %	2940	
U.A.T. JILAVA							
Jilava SPAU Magnoliei P1	Centrifuga Submersibila	19 mc/h	27,5 m	1,2 kw	65%	2785	
Jilava SPAU Magnoliei P1	Centrifuga Submersibila	19 mc/h	27,5 m	1,2 kw	65%	2785	

Jilava SPAU Vacuum P1	Centrifuga Submersibila	120 mc/h	20 m	17,6 kw	85%	1440	
Jilava SPAU Vacuum P2	Centrifuga Submersibila	120 mc/h	20 m	17,6 kw	85%	1440	
Jilava Vacuum P1	Centrifuga Orizontala	630 m3/h	-	15 kw	90%	1000	
Jilava Vacuum P2	Centrifuga Orizontala	630 m3/h	-	15 kw	90%	1000	
Jilava Vacuum P3	Centrifuga Orizontala	630 m3/h	-	15 kw	90%	1000	
Jilava Vacuum P4	Centrifuga Orizontala	630 m3/h	-	15 kw	90%	1000	
Jilava Vacuum P5	Centrifuga Orizontala	630 m3/h	-	15 kw	90%	1000	
Jilava Vacuum P6	Centrifuga Orizontala	630 m3/h	-	15 kw	90%	1000	
U.A.T. DRAGOMIRESTI							
Dragomiresti SPAU 1 Micsunelelor P1	Centrifuga Submersibila	60m3/h	15,6m	2,5kw	70%	2848	
Dragomiresti SPAU 1 Micsunelelor P2	Centrifuga Submersibila	60m3/h	15,6m	2,5kw	70%	2848	
Dragomiresti SPAU 2 Micsunelelor P1	Centrifuga Submersibila	60m3/h	15,6m	2,5kw	70%	2848	
Dragomiresti SPAU 2 Micsunelelor P2	Centrifuga Submersibila	60m3/h	15,6m	2,5kw	70%	2848	
Dragomiresti SPAU 3 Micsunelelor P1	Centrifuga Submersibila	60m3/h	15,6m	2,5kw	70%	2848	
Dragomiresti SPAU 3 Micsunelelor P2	Centrifuga Submersibila	60m3/h	15,6m	2,5kw	70%	2848	
Dragomiresti SPAU Ghiocilor P1	Centrifuga Submersibila	60m3/h	15,6m	2,5kw	70%	2848	

Dragomiresti SPAU Ghiocelilor P2	Centrifuga Submersibila	60m3/h	15,6m	2,5kw	70%	2848	
Dragomiresti SPAU Albastrelelor P1	Centrifuga Submersibila	6 mc/h	15 m	3 kw	68%	2830	
Dragomiresti SPAU Albastrelelor P2	Centrifuga Submersibila	6 mc/h	15 m	3 kw	68%	2830	
Dragomiresti SPAU Ficusului P1	Centrifuga Submersibila	62 mc/h	26 m	2,4kw	80%	2780	
Dragomiresti SPAU Ficusului P2	Centrifuga Submersibila	62 mc/h	26 m	2,4kw	80%	2780	
Dragomiresti SPAU Freziei P1	Centrifuga Submersibila	30m3/h	15,6m	2,5kw	80%	2848	
Dragomiresti SPAU Freziei P2	Centrifuga Submersibila	30m3/h	15,6m	2,5kw	80%	2848	
Dragomiresti SPAU Carpenului P1	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	15.6 m	2,5 kw	80%	2848	
Dragomiresti SPAU Carpenului P1	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	15.6 m	2,5 kw	80%	2848	
Dragomiresti SPAU Scolii P1	Centrifuga Submersibila	66 mc/h	13.5 m	2.2 kw	77%	4420	
Dragomiresti SPAU Scolii P1	Centrifuga Submersibila	66 mc/h	13.5 m	2.2 kw	77%	4420	
Dragomiresti Vacuum CRIZANTEMELOR P1	Centrifuga Orizontala	250 mc/h	-	7,5 kw	80%	1500	
Dragomiresti Vacuum CRIZANTEMELOR P2	Centrifuga Orizontala	250 mc/h	-	7,5 kw	80%	1500	
Dragomiresti Vacuum CRIZANTEMELOR P3	Centrifuga Orizontala	250 mc/h	-	7,5 kw	80%	1500	
Dragomiresti Vacuum CRIZANTEMELOR P4	Centrifuga Orizontala	250 mc/h	-	7,5 kw	80%	1500	

Dragomiresti Vacuum CRIZANTEMELOR P5	Centrifuga Orizontala	160 mc/h	-	4 kw	80%	1500	
Dragomiresti SPAU Vacuum CRIZANTEMELOR P1	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	11	4 kw	80%	1385	
Dragomiresti SPAU Vacuum CRIZANTEMELOR P2	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	11	4 kw	80%	1385	
Dragomiresti Vacuum TEILOR P1	Centrifuga Orizontala	160 mc/h	-	4 kw	80%	1500	
Dragomiresti Vacuum TEILOR P2	Centrifuga Orizontala	160 mc/h	-	4 kw	80%	1500	
Dragomiresti Vacuum TEILOR P3	Centrifuga Orizontala	250 mc/h	-	7,5 kw	80%	1500	
Dragomiresti Vacuum TEILOR P4	Centrifuga Orizontala	250 mc/h	-	7,5 kw	80%	1500	
Dragomiresti SPAU Vacuum TEILOR P1	Centrifuga Submersibila	75.6 mc/h	14.4 m	6 kw	80%	1468	
Dragomiresti SPAU Vacuum TEILOR P2	Centrifuga Submersibila	75.6 mc/h	14.4 m	6 kw	80%	1468	
Dragomiresti Vacuum ULMULUI P1	Centrifuga Orizontala	160 mc/h	-	4 kw	80%	1500	
Dragomiresti Vacuum ULMULUI P2	Centrifuga Orizontala	160 mc/h	-	4 kw	80%	1500	
Dragomiresti SPAU Vacuum ULMULUI P1	Centrifuga Submersibila	155 mc/h	18 m	6 kw	80%	1468	

Dragomiresti SPAU Vacuum ULMULUI P2	Centrifuga Submersibila	155 mc/h	18 m	6 kw	80%	1468	
U.A.T. MAGURELE							
Varteju SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	28.2 mc/h	7.8 m	1.8 kW	33%	2830	
Varteju SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	28.2 mc/h	7.8 m	1.8 kW	33%	2830	
Varteju SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	28.2 mc/h	7.8 m	1.8 kW	33%	2830	
Varteju SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	28.2 mc/h	7.8 m	1.8 kW	33%	2830	
Varteju SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	28.2 mc/h	7.8 m	1.8 kW	33%	2830	
Varteju SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	28.2 mc/h	7.8 m	1.8 kW	33%	2830	
Varteju SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	3.8 m	1.5 kW	32%	2950	
Varteju SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	3.8 m	1.5 kW	32%	2950	
Varteju SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	6.8 m	3.0 kw	31%	2830	
Varteju SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	6.8 m	3.0 kW	31%	2830	
Varteju SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	38 mc/h	7 m	2.2 kW	36%	2830	
Varteju SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	38 mc/h	7 m	2.2 kW	36%	2830	
Varteju SPAU 7 P1	Centrifuga Submersibila	52.1 mc/h	2.5 m	2.2 kW	36%	2830	
Varteju SPAU 7 P2	Centrifuga Submersibila	52.1 mc/h	2.5 m	2.2 kW	36%	2830	

Varteju SPAU 8 P1	Centrifuga Submersibila	42.3 mc/h	5.5 m	2.2 kW	36%	2830	
Varteju SPAU 8 P2	Centrifuga Submersibila	42.3 mc/h	5.5 m	2.2 kW	36%	2830	
Varteju SPAU 9 P1	Centrifuga Submersibila	44.4 mc/h	6 m	3 kW	31%	2830	
Varteju SPAU 9 P2	Centrifuga Submersibila	44.4 mc/h	6 m	3 kW	31%	2830	
Varteju SPAU 10 P1	Centrifuga Submersibila	28.2 mc/h	7.8 m	1.8 kW	33%	2830	
Varteju SPAU 10 P2	Centrifuga Submersibila	28.2 mc/h	7.8 m	1.8 kW	33%	2830	
Varteju SPAU 11 P1	Centrifuga Submersibila	153 mc/h	7 m	11 kW	33.2%	2852	
Varteju SPAU 11 P2	Centrifuga Submersibila	153 mc/h	7 m	11 Kw	33.2%	2852	
Magurele SPAU ATOMISTILOR- MARASESTI P1	Centrifuga Submersibila	85 mc/h	28.9 m	6 kW	90%	2940	
Magurele SPAU ATOMISTILOR- MARASESTI P2	Centrifuga Submersibila	190 mc/H	16 m	3.8 kW	90%	1400	
Magurele SPAU ATOMISTILOR P1	Centrifuga Submersibila	91.3 mc/h	10.3 m	4.5 kW	35%	1405	
Magurele SPAU ATOMISTILOR P2	Centrifuga Submersibila	91.3 mc/h	10.3 m	4.5 kW	35%	1405	
Magurele SPAU MILCOV P1	Centrifuga Submersibila	153 mc/h	7 m	11 kW	33.2%	2852	
Magurele SPAU MILCOV P2	Centrifuga Submersibila	153 mc/h	7 m	11 kW	33.2%	2852	
Magurele SPAU	Centrifuga	153 mc/h	7 m	11 kW	33.2%	2852	

RAULUI P1	Submersibila						
Magurele SPAU RAULUI P2	Centrifuga Submersibila	153 mc/h	7 m	11 kW	33.2%	2852	
Magurele SPAU RAULUI P3	Centrifuga Submersibila	153 mc/h	7 m	11 kW	33.2%	2852	
U.A.T. PANTELIMON							
Pantelimon SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	202mc/h	48m	24 kw	70%	2971	
Pantelimon SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	202mc/h	48m	24 kW	70%	2971	
Pantelimon SPAU 1 P3	Centrifuga Submersibila	191mc/h	37m	17 kw	70%	2969	
Pantelimon SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	11.5mc/h	9.5m	1.60 kw	70%	2800	
Pantelimon SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	11.5mc/h	9.5m	1.60 kw	70%	2800	
Pantelimon SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	180mc/h	34m	13 kw	70%	2964	
Pantelimon SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	180mc/h	34m	13 kw	70%	2964	
Pantelimon SPAU Metalu P1	Centrifuga Submersibila	191mc/h	37m	17 kw	70%	2971	
Pantelimon SPAU Metalu P2	Centrifuga Submersibila	191mc/h	37m	17 kw	70%	2971	
Pantelimon SPAU Metalu P3	Centrifuga Submersibila	191mc/h	37m	17 kw	70%	2971	
Pantelimon SPAU Metalu P4	Centrifuga Submersibila	191mc/h	37m	17 kw	70%	2971	
Pantelimon SPAU Walter Maracineanu	Centrifuga Submersibila	70mc/h	24m	3 kw	70%	2895	
Pantelimon SPAU Anton Pann P1	Centrifuga Submersibila	82mc/h	17.4m	2.50 kw	95%	2848	

Pantelimon SPAU Anton Pann P2	Centrifuga Submersibila	82mc/h	17.4m	2.50 kw	95%	2848	
Pantelimon SPAU Int. Constantin Dobrogeanu Gherea P1	Centrifuga Submersibila	16mc/h	18m	1.90 kw	70%	2840	
Pantelimon SPAU Int. Constantin Dobrogeanu Gherea P2	Centrifuga Submersibila	16mc/h	18m	1.90 kw	70%	2840	
Pantelimon SPAU Int. Toamnei P1	Centrifuga Submersibila	82mc/h	17.4m	2.50 kw	95%	2848	
Pantelimon SPAU Int. Toamnei P2	Centrifuga Submersibila	82mc/h	17.4m	2.50 kw	95%	2848	
Pantelimon SPAU Matei Basarab P1	Centrifuga Submersibila	82mc/h	17.4m	2.50 kw	95%	2848	
Pantelimon SPAU Matei Basarab P2	Centrifuga Submersibila	82mc/h	17.4m	2.50 kw	95%	2848	
Pantelimon SPAU Dumitru N. Dumitru P1	Centrifuga Submersibila	70mc/h	24m	3 kw	70%	2895	
Pantelimon SPAU Ddumitru N. Dumitru P2	Centrifuga Submersibila	70mc/h	24m	3kw	70%	2895	
Pantelimon SPAU Sos. Cernica P1	Centrifuga Submersibila	70mc/h	24m	3 kw	70%	2895	
Pantelimon SPAU Sos. Cernica P2	Centrifuga Submersibila	70mc/h	24m	3 kw	70%	2895	
Pantelimon SPAU Biruintei Gradinita P1	Centrifuga Submersibila	80mc/h	17m	2.40 kw	70%	2845	
Pantelimon SPAU Biruintei Gradinita P2	Centrifuga Submersibila	80mc/h	17m	2.40 kw	70%	2845	

Pantelimon SPAU Binelui P1	Centrifuga Submersibila	16mc/h	18m	1.90 kw	70%	2840	
Pantelimon SPAU Binelui P2	Centrifuga Submersibila	16mc/h	18m	1.90 kw	70%	2840	
Pantelimon SPAU Ariesului	Centrifuga Submersibila	80mc/h	17m	2.4 kw	70%	2845	
U.A.T. DOBROESTI							
Dobroesti SPAU 1 Avram Iancu, pompa 1	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	15,6 m	2,5 kw	75%	2848	
Dobroesti SPAU 1 Dobroesti Avram Iancu, pompa 2	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	15,6 m	2,5 kw	75%	2848	
Dobroesti SPAU 2 Copacul cu Flori , pompa 1	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	24,2 m	3,9 kw	80%	2879	
Dobroesti SPAU 2 Copacul cu Flori , pompa 2	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	24,2 m	3,9 kw	80%	2879	
Dobroesti SPAU 3 Nicolae Balcescu , pompa 1	Centrifuga Submersibila	95 mc/h	10,8 m	3,45 kw	85%	1393	
Dobroesti SPAU 3 Nicolae Balcescu , pompa 2	Centrifuga Submersibila	95 mc/h	10,8 m	3,45 kw	85%	1393	
Dobroesti SPAU 4 Iancu Petre, pompa 1	Centrifuga Submersibila	70 mc/h	13,1 m	2,2 kw	73%	1462	
Dobroesti SPAU 4 Iancu Petre, pompa 2	Centrifuga Submersibila	70 mc/h	13,1 m	2,2 kw	73%	1462	
Dobroesti SPAU 5 Dascalu Gheorghe, pompa 1	Centrifuga Submersibila	45 mc/h	21,4 m	3 kw	70%	2910	

Dobroesti SPAU 5 Dascalu Gheorghe, pompa 2	Centrifuga Submersibila	45 mc/h	21,4 m	3 kw	70%	2910	
Dobroesti SPAU 6 Scolii, pompa 1	Centrifuga Submersibila	45 mc/h	21,4 m	3 kw	71%	2910	
Dobroesti SPAU 6 Scolii, pompa 2	Centrifuga Submersibila	45 mc/h	21,4 m	3 kw	71%	2910	
Dobroesti SPAU 1 NOU Trandafirilor, pompa 1	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	24,2 m	3,9 kw	73%	2879	
Dobroesti SPAU 1 NOU Trandafirilor, pompa 2	Centrifuga Submersibila	50 mc/h	24,2 m	3,9 kw	73%	2879	
Dobroesti SPAU 2 NOU Caisului, pompa 1	Centrifuga Submersibila	85 mc/h	28,9 m	6 kw	75%	2940	
Dobroesti SPAU 2 NOU Caisului, pompa 2	Centrifuga Submersibila	85 mc/h	28,9 m	6 kw	75%	2940	
Dobroesti CP 1 Horia	Centrifuga Submersibila	19,5 mc/h	26,5 m	1,5 kw	70%	2850	
Dobroesti CP 2 Spicului	Centrifuga Submersibila	19,5 mc/h	26,5 m	1,5 kw	70%	2850	
Dobroesti CP 3 Aleea Lacului	Centrifuga Submersibila	19,5 mc/h	26,5 m	1,5 kw	70%	2850	
Dobroesti CP 4 Mesteacanului	Centrifuga Submersibila	19,5 mc/h	26,5 m	1,5 kw	70%	2850	
Dobroesti CP 5 Panselelor	Centrifuga Submersibila	19,5 mc/h	34 m	3,9 kw	70%	2910	
Dobroesti CP 6 Balantei	Centrifuga Submersibila	19,5 mc/h	26,5 m	1,5 kw	70%	2850	
Dobroesti CP 7	Centrifuga	19,5 mc/h	26,5 m	1,5 kw	70%	2850	

Stufului	Submersibila						
Dobroesti CP 8 Avram Iancu	Centrifuga Submersibila	19,5 mc/h	26,5 m	1,5 kw	70%	2850	
Dobroesti CP 9 Victoriei, pompa 1	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	8,6 m	1,1 kw	70%	2850	
Dobroesti CP 9 Victoriei, pompa 2	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	8,6 m	1,1 kw	70%	2850	
Dobroesti CP 10 Ciresului, pompa 1	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	8,6 m	1,1 kw	70%	2850	
Dobroesti CP 10 Ciresului, pompa 2	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	8,6 m	1,1 kw	70%	2850	
U.A.T. Branesti							
Branesti SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	295 mc/h	36.5 m	17kw	95 %	1455	
Branesti SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	295 mc/h	36.5 m	17kw	95 %	1455	
Branesti SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	252 mc/h	28 m	13kw	95 %	1436	
Branesti SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	252 mc/h	28 m	13kw	95 %	1436	
Branesti SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	10.6m	1.5kw	95 %	1452	
Branesti SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	10.6m	1.5kw	95 %	1452	
Branesti SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1462	
Branesti SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1462	
Branesti SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1462	
Branesti SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1462	

Branesti SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	90 mc/h	27.5m	6kw	95 %	2940	
Branesti SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	90 mc/h	27.5m	6kw	95 %	2940	
Branesti SPAU 7 P1	Centrifuga Submersibila	198 mc/h	26.1m	7.5kw	95 %	1462	
Branesti SPAU 7 P2	Centrifuga Submersibila	198 mc/h	26.1m	7.5kw	95 %	1462	
Branesti SPAU 8 P1	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	10.6m	1.5kw	95 %	2909	
Branesti SPAU 8 P2	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	10.6m	1.5kw	95 %	2909	
Branesti SPAU 9 P1	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1460	
Branesti SPAU 9 P2	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1460	
Branesti SPAU 9 P3	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1460	
Islaz SPAU 8 P1	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1460	
Islaz SPAU 8 P2	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1460	
Islaz SPAU9 P1	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1460	
Islaz SPAU9 P2	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1460	
Islaz SPAU9 P3	Centrifuga Submersibila	123 mc/h	13.4m	2.2kw	95 %	1460	
Pasarea SPAU 10 P1	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 10 P2	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	

Pasarea SPAU11 P1	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU11 P2	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 12 P1	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 12 P2	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 13 P1	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 13 P2	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 14 P1	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 14 P2	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 15 P1	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 15 P2	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 16 P1	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 16 P2	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 17 P2	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
Pasarea SPAU 17 P2	Centrifuga Submersibila	72 mc/h	25 m	2.4kw	95 %	2840	
U.A.T. GLINA							
SPAU GLINA INT APA NOVA P1	Centrifuga Submersibila	216.30mc/h	13 m	16kW	90 %	1450	
SPAU GLINA INT	Centrifuga	216.30mc/h	13 m	16kw	90 %	1450	

APA NOVA P2	Submersibila						
SPAU CATELU P1	Centrifuga Submersibila	166.96 mc/h	8.14 m	7.50kw	90 %	1450	
SPAU CATELU P2	Centrifuga Submersibila	166.96 mc/h	8.14 m	7.50kw	90 %	1450	
SPAU MANOLACHE P1	Centrifuga Submersibila	74.30mc/h	5.95 m	2.60kw	90 %	1360	
SPAU MANOLACHE P2	Centrifuga Submersibila	74.30 mc/h	5.95 m	2.60kw	90 %	1360	
SPAU INDEPENDENTEI	Centrifuga Submersibila	6 mc/h	17m	1.4 kw	70%	1450	
SPAU SCOLII	Centrifuga Submersibila	6 mc/h	14.5m	2.2kw	70 %	2800	
SPAU INTR.SCOLII	Centrifuga Submersibila	6 mc/h	17m	1.4 kw	70 %	1450	
SPAU 12.MAGUREI	Centrifuga Submersibila	6 mc/h	14.5m	2.2kw	70 %	2800	
SPAU LIBERTATII 232 P1	Centrifuga Submersibila	18,36 mc/h	37 m	3.1 kw	80 %	2900	
SPAU LIBERTATII P2	Centrifuga Submersibila	18,36 mc/h	37m	3.1 kw	80 %	2900	
SPAU INT ALBINEI P1	Centrifuga Submersibila	18.36 mc/h	37m	3.7kw	90%	2900	
U.A.T. CERNICA							
CERNICA SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	82 mc/h	17,4 m	2,5 kW	95 %	2848	
CERNICA SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	21 m	2,1 kw	85 %	2860	
CERNICA SPAU 1 P3	Centrifuga Submersibila	70 mc/h	24 m	3,1 kw	80 %	2895	
CERNICA SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	217 mc/h	46 m	15,4 kw	90 %	2940	

CERNICA SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	217 mc/h	46 m	15,4 kw	90 %	2940	
CERNICA SPAU 2 P3	Centrifuga Submersibila	217 mc/h	46 m	15,4 kw	90 %	2940	
CERNICA SPAU 3	Centrifuga Submersibila	18,5 mc/h	24 m	2,1 kw	80 %	2860	
CERNICA SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	21,5 mc/h	28 m	2,7 kw	80 %	2860	
CERNICA SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	21,5 mc/h	28 m	2,7 kw	80 %	2860	
CERNICA SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	21,5 mc/h	28 m	2,7 kw	80 %	2860	
CERNICA SPAU 7 P1	Centrifuga Submersibila	21,5 mc/h	28 m	2,7 kw	80 %	2860	
CERNICA SPAU 8 P1	Centrifuga Submersibila	18,5 mc/h	24 m	2,1 kw	80 %	2860	
CERNICA SPAU 9 P1	Centrifuga Submersibila	18,5 mc/h	24 m	2,1 kw	80 %	2860	
CERNICA SPAU 10 P1	Centrifuga Submersibila	70 mc/h	24 m	3,1 kw	80 %	2895	
CERNICA SPAU 10 P2	Centrifuga Submersibila	70 mc/h	24 m	3,1 kw	80 %	2895	
CERNICA SPAU 10 P3	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	21 m	2,1 kw	85 %	2860	
CERNICA SPAU 1 nou P1	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 1 nou P2	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 2 nou P1	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	10 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 2 nou P2	Centrifuga Submersibila	17 mc/h	14,5 m	2,5 kw	70 %	2800	

CERNICA SPAU 3 nou P1	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	10 m	1,5 kw	90 %	2800	
CERNICA SPAU 3 nou P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	10 m	1,5 kw	90 %	2800	
CERNICA SPAU 4 nou P1	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	80 %	2800	
CERNICA SPAU 4 nou P2	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	80 %	2800	
CERNICA SPAU 5 nou P1	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 5 nou P2	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 6 nou P1	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 6 nou P2	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 7 nou P1	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 7 nou P2	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 8 nou P1	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 8 nou P2	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 9 nou P1	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
CERNICA SPAU 9 nou P2	Centrifuga Submersibila	11,5 mc/h	9,5 m	1,5 kw	70 %	2800	
Posta – Balaceanca SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	17 mc/h	22 m	2,2 kw	70 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	16,3 m	2,2 kw	98 %	2700	

Posta – Balaceanca SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	16,3 m	2,2 kw	98 %	2700	
Posta – Balaceanca SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 3 P3	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 7 P1	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 7 P2	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 8 P1	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 8 P2	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 9 P1	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
Posta – Balaceanca SPAU 9 P2	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	

Posta – Balaceanca SPAU 9 P3	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	13 m	1,3 kw	65 %	2900	
U.A.T. MOGOSOAIA							
Mogosoia SPAU BASCULEI P1	Centrifuga Submersibila	70 mc/h	70 m	2,7 kW	95 %	2895	
Mogosoia SPAU BASCULEI P2	Centrifuga Submersibila	70 mc/h	70 m	2,7 kW	95 %	2895	
Mogosoia SPAU CEFERISTILOR P1	Centrifuga Submersibila	210 mc/h	45 m	15 kw	90 %	2940	
Mogosoia SPAU CEFERISTILOR P2	Centrifuga Submersibila	210 mc/h	45 m	15 kw	90 %	2940	
Mogosoia SPAU ZAMFIREI P1	Centrifuga Submersibila	19 mc/h	22 m	2.4 kw	85 %	2860	
Mogosoia SPAU ZAMFIREI P2	Centrifuga Submersibila	19 mc/h	22 m	2.4 kw	85 %	2860	
U.A.T. BALOTESTI							
Balotesti SPAU Politie P1	Centrifuga Submersibila	154 mc/h	14 m	4,7 kw	95 %	1450	
Balotesti SPAU Politie P2	Centrifuga Submersibila	154 mc/h	14 m	4,7 kw	95 %	1450	
Balotesti SPAU Biserica P1	Centrifuga Submersibila	80 mc/h	21 m	5,9 kw	95 %	1455	
Balotesti SPAU Biserica P1	Centrifuga Submersibila	80 mc/h	21 m	5,9 kw	95 %	1455	
Balotesti SPAU General Bardan P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	17 m	1,7 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU General Bardan P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	17 m	1,7 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU ADP P1	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	22 m	4,5 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU ADP	Centrifuga	54 mc/h	22 m	4,5 kw	80 %	2800	

P2	Submersibila						
Balotesti SPAU ADP P3	Centrifuga Submersibila	80 mc/h	22 m	1,7 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU BROSCARI P1	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	17 m	1,1kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU BROSCARI P2	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	17 m	1,1 kw	-	2800	
Balotesti SPAU Martha Bibescu P1	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	17 m	1,1 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU Martha Bibescu P2	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	17 m	1,1 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU LILIACULUI P1	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	20 m	2,4 kw	95 %	2780	
Balotesti SPAU LILIACULUI P2	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	20 m	2,4 kw	95 %	2780	
Balotesti SPAU I.C. BRATIANU P1	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	20 m	4,5 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU I.C. BRATIANU P2	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	20 m	4,5 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU PRIVIGHETORILOR P1	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	20 m	4,5 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU PRIVIGHETORILOR P2	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	20 m	4,5 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU PRIVIGHETORILOR P3	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	17 m	1,7 kw	80 %	2860	
Balotesti SPAU PRIVIGHETORILOR NOU P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	17 m	1,7 kw	80 %	2860	
Balotesti SPAU	Centrifuga	40 mc/h	22 m	1,7 kw	80 %	2800	

PRIVIGHETORILOR NOU P2	Submersibila						
Balotesti SPAU PRIVIGHETORILOR NOU P3	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU ZORI DE ZI P1	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	20 m	2,4 kw	95 %	2780	
Balotesti SPAU ZORI DE ZI P2	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	20 m	2,4 kw	95 %	2780	
Balotesti SPAU ZORI DE ZI NOU P1	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	20 m	4,5 kw	95%	2860	
Balotesti SPAU ZORI DE ZI NOU P2	Centrifuga Submersibila	60 mc/h	20 m	4,5 kw	95%	2860	
Balotesti SPAU CAMELIEI P1	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	20 m	2,4 kw	95%	2895	
Balotesti SPAU CAMELIEI P2	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	20 m	2,4 kw	95%	2895	
Balotesti SPAU ION LAHOVARI P1	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	47m	5,5 kw	80 %	2950	
Balotesti SPAU ION LAHOVARI P2	Centrifuga Submersibila	18 mc/h	47m	5,5 kw	80 %	2950	
Saftica SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 3 P2	Centrifuga	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	

	Submersibila						
Saftica SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 7 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU 7 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Balotesti SPAU INTRAREA PUNTII P1	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	22 m	4,5 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU INTRAREA PUNTII P2	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	22 m	4,5 kw	80 %	2800	
Balotesti SPAU INTRAREA PUNTII P3	Centrifuga Submersibila	54 mc/h	22 m	4,5 kw	80 %	2800	
Saftica SPAU Incinta Epurare P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
Saftica SPAU Incinta Epurare P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	22 m	1,7 kw	90 %	2800	
U.A.T. Tunari							
Tunari SPAU 1 P1	Centrifuga	28 mc/h	27 m	2,4	75 %	2800	

	Submersibila			kW			
Tunari SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	28 mc/h	27 m	2,4 kW	75 %	2800	
Tunari SPAU 2 P1	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	18 m	1,9 kW	75 %	2860	
Tunari SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	18 m	1,9 kW	75 %	2860	
Tunari SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	18 m	1,9 kW	75 %	2860	
Tunari SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	18 m	1,9 kW	75 %	2860	
Tunari SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	18 m	1,9 kW	75 %	2860	
Tunari SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	30 mc/h	18 m	1,9 kW	75 %	2860	
Tunari SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	102 mc/h	17 m	4,7 kW	75 %	2860	
Tunari SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	102 mc/h	17 m	4,7 kW	75 %	2860	
Tunari SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	150 Mc/h	17 m	7 kW	75 %	2895	
Tunari SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	150 Mc/h	17 m	7 kW	75 %	2895	
U.A.T. Moara Vlasiei							
Moara Vlasiei SPAU 1 P1	Centrifuga Submersibila	144 mc/h	51 m	15 kW	90 %	2947	
Moara Vlasiei SPAU 1 P2	Centrifuga Submersibila	144 mc/h	51 m	15 kw	90 %	2947	
Moara Vlasiei SPAU	Centrifuga	198 mc/h	26,4 m	7,5 kw	90 %	1462	

Moara Vlasiei SPAU 2 P2	Centrifuga Submersibila	198 mc/h	26,4 m	7,5 kw	90 %	1462	
Moara Vlasiei SPAU 3 P1	Centrifuga Submersibila	198 mc/h	26,4 m	7,5 kw	90 %	1462	
Moara Vlasiei SPAU 3 P2	Centrifuga Submersibila	198 mc/h	26,4 m	7,5 kw	90 %	1462	
Moara Vlasiei SPAU 4 P1	Centrifuga Submersibila	144 mc/h	51 m	15 kW	90 %	2947	
Moara Vlasiei SPAU 4 P2	Centrifuga Submersibila	144 mc/h	51 m	15 kW	90 %	2947	
Moara Vlasiei SPAU 5 P1	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	20 m	1,7 kw	85 %	2695	
Moara Vlasiei SPAU 5 P2	Centrifuga Submersibila	40 mc/h	20 m	1,7 kw	85 %	2695	
Moara Vlasiei SPAU 6 P1	Centrifuga Submersibila	42 mc/h	16.7m	1,5 kW	95 %	2848	
Moara Vlasiei SPAU 6 P2	Centrifuga Submersibila	40mc/h	20 m	1,7 kw	85 %	2695	
Moara Vlasiei SPAU 6 P3	Centrifuga Submersibila	40mc/h	20 m	1,7 kw	85 %	2695	
U.A.T. PERIS							
Peris SPAU 1 P1	CENTRUFUGA VERTICALA	54mc/h	29 m	7.5 kw	95%	2842	
Peris SPAU 1 P2	CENTRIFUGA VERTICALA	54mc/h	29 m	7.5 kw	95 %	2842	
Peris SPAU 2 P1	CENTRIFUGA VERTICALA	25mc/h	25,7m	6.5 kw	95%	2842	
Peris SPAU 2, P2	CENTRIFUGA VERTICALA	25mc/h	25,7m	6.5kw	95%	2842	
U.A.T. Snagov							
Snagov SPAU Plopilor	Centrifuga sumbersibila	36 mc/h	17,4 m	2,2 kW	80%	2850	

Snagov SPAU Socului	Centrifuga Submersibila	35mc/h	34 m	7,5 kw	80 %	2900	
Snagov SPAU Viorelelor	Centrifuga Submersibila	35mc/h	34 m	7,5 kw	80 %	2900	
Snagov SPAU Molidului P1	Centrifuga Submersibila	199 mc/h	21 m	5,5 kw	95 %	1455	
Snagov SPAU Molidului P2	Centrifuga Submersibila	35mc/h	34 m	7,5 kw	80 %	2900	
Ghermanesti SPAU Vaslui 1 P1	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	17,4 m	2,2 kW	80 %	2850	
Ghermanesti SPAU Vaslui 1 P2	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	17,4 m	2,2 kW	80 %	2850	
Ghermanesti SPAU Vaslui 2 P1	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	17,4 m	2,2 kW	80 %	2850	
Ghermanesti SPAU Vaslui 2 P1	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	17,4 m	2,2 kW	80 %	2850	
Ghermanesti SPAU Grivita P1	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	17,4 m	2,2 kW	80 %	2850	
Ghermanesti SPAU Grivita P2	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	17,4 m	2,2 kW	80 %	2850	
Ghermanesti SPAU Plevnei P1	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	17,4 m	2,2 kW	80 %	2850	
Ghermanesti SPAU Plevnei P2	Centrifuga Submersibila	36 mc/h	17,4 m	2,2 kW	80 %	2850	
Ghermanesti SPAU Posada P1	Centrifuga Submersibila	199 mc/h	21 m	5,5 kw	95 %	1455	
Ghermanesti SPAU Posada P2	Centrifuga Submersibila	35mc/h	34 m	7,5 kw	80 %	2900	

