

SC DAROCONSTRUCT SRL	
INTRARE	Nr. 5946
IESIRE	
Ziua. 23	Luna. 11 Anul. 2023

CATRE:
 Mircea Dedu – Lider de Echipa
 Ciprian Petranici – Adjunct Lider de Echipa

DE LA:
 APAVITAL SA

COMPANIA:
 Eptisa Romania SRL

DATA:
 23-11-2023

FAX:
 0232 218 679

NUMAR TOTAL PAGINI:
 1+2

TELEFON:
 0232 218 617

NR. IESIRE:
 2567

REF: REZOLUTII CTE APAVITAL 15.11.2023

REFERITOR LA ADRESA DVS.:
 nr. 26336/13-11-2023
 nr. 26337/13-11-2023

Stimati Domni,

eptisa	
Intrare	Data 23.11.2023
Iesire	
Proiect	PR 221A Potometer
Cod. Doc.	ATSL Nr. 27301

Avand in vedere propunerile de modificare a unor SPAU-uri, inaintate prin adresele dv. nr. 26336/13-11-2023 (pentru contract lucrari CL2.1, „Extinderea sistemului de apa si canalizare in zona Metropolitana a Municipiului Iasi-Zona Sud-Lot1”) si nr. 26337/13-11-2023 (pentru contract lucrari CL6, „Extinderea sistemului de apa si canalizare in zona Metropolitana a Municipiului Iasi - Axa 4 Braiesti-Sinesti-Popesti), va transmitem atasat rezolutiile Consiliului Tehnico-Economic al APAVITAL SA, emise pe 15-11-2023, pe acest subiect.

Cu stima,

Ciprian Savastru
 Manager Proiect



CĂTRE	EPTISA
DATA IESIRE	23/11/23
NR. ÎNREGISTRARE	2567
REFERITOR	CL2.1/CL6
S.C. APAVITAL S.A. IAȘI	
Unitatea de Implementare a Proiectului POIM	



CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC
Nr. 5846 EPTISA /15.11.2023
F-025.4

Către: Serviciul Investiții Dezvoltare
Biroul UIP

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în ședința CTE din data de 15.11.2023 s-a analizat solicitarea EPTISA Romania, înregistrată cu nr. 5846 EPTISA /13.11.2023, privind modificarea furnizorului și a caracteristicilor tehnice SPAU2 Sinești și SPAU1 Doroșcani în cadrul Contractului de Lucrări CL6 - "Extinderea sistemului de apă și canalizare în zona Metropolitană a Municipiului Iași - Axa 4 Brăiești - Sinești - Popești", dispunându-se următoarele:

Se aprobă schimbarea furnizorului și a caracteristicilor tehnice SPAU2 Sinești și SPAU1 Doroșcani în cadrul Contractului de Lucrări CL6 - "Extinderea sistemului de apă și canalizare în zona Metropolitană a Municipiului Iași - Axa 4 Brăiești - Sinești - Popești" respectiv:

- pentru SPAU nr. 2 SINEȘTI - configurarea cu 2 trepte de pompare (SPAU 1.1 și SPAU 1.2) cu electropompe submersibile centrifugale montate pe instalație de separare de solide,
- pentru SPAU nr. 1 Doroșcani - configurarea cu 2 trepte de pompare (SPAU 1.1 și SPAU 1.2) cu electropompe submersibile centrifugale KSB montate pe instalație de separare de solide, în locul echipamentelor oferite inițial și anume electropompe Netzch cu surub montate pe instalație de separare de solide

Serviciul Investiții Dezvoltare prin Biroul UIP va aduce la cunoștință EPTISA Romania măsurile dispuse prin prezenta rezoluție.

Președinte CTE,
Dr. ing. Mihail Doruș



CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC
Nr. 5847 EPTISA /15.11.2023
F-025.4

Către: Serviciul Investiții Dezvoltare
Biroul UIP

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în ședința CTE din data de 15.11.2023 s-a analizat solicitarea EPTISA Romania, înregistrată cu 5847 EPTISA/13.11.2023 privind modificarea furnizorului și a caracteristicilor tehnice SPAU2 și SPAU3 în cadrul Contractului de lucrări CL2.1 - *"Extinderea sistemului de apă și canalizare în zona Metropolitană a Municipiului Iași – Zona Sud – Lot 1"*, dispunându-se următoarele:

Se aprobă schimbarea furnizorului și a caracteristicilor tehnice SPAU2 și SPAU3 în cadrul Contractului de Lucrări CL2.1 - *"Extinderea sistemului de apă și canalizare în zona Metropolitană a Municipiului Iași – Zona Sud – Lot 1"* conform propunerilor făcute de proiectantul general al lucrării -- varianta de echipare cu electropompe submersibile centrifugale WILO montate în instalația de separare de solide.

Serviciul Investiții Dezvoltare prin Biroul UIP va aduce la cunoștință EPTISA Romania măsurile dispuse prin prezenta rezoluție

Președinte CTE,
Dr. Ing. Mihail Doruș

