

Utilajul, echipamentul tehnologic: POST DE TRANSFORMARE 800kVA

Nr. crt.		Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3	
	Parametrii tehnici și funcționali:			
	Post de transformare în anvelopă de beton			
	Putere nominală 800kVA			
	Durata de viață utilă: 30ani			
	Condiții normale de mediu:			
1.	- temperatura minima a aerului-35°C			
	- temperatura maxima a aerului+40°C			
	Tensiunea nominala a circuitelor de MT 24 kV; 12 kV; 7,2 kV			
	Tensiunea nominala a circuitelor de JT 400 V			
	Tensiunea nominala de tinere la unda deimpuls de trasnet			
	Tensiunea nominala de izolatie a circuitelor principale de JT 750 V			
	Specificații de performanță și condiții privind siguranța			
	În exploatare:			
2.	- conform Legii 10/1995 privind siguranța în construcții			
	- se va asigura asistența tehnică la montaj a utilajului			
	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante			
3.	- conform legislației în vigoare			
	Condiții de garanție și postgaranție			
4.	- garanție: 12 luni			
	Alte condiții cu caracter tehnic			
5.	- certificat de calitate			
	- instrucțiuni de montaj și întreținere în limba română			

Proiectant,  Ofertant,
.....
(semnătura autorizată)

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea și completarea coloanelor 0 și 1. În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

FIȘA TEHNICĂ Nr.2

Utilajul, echipamentul tehnologic: SURSĂ UPS 60kVA

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: - tensiune de alimentare: 400V - tensiune furnizată: 400V - putere activă sursă: 48kW - frecvența furnizată: 50Hz - acumulatori: 2x31 - încărcare automată a bateriei - autonomie minim 4min.		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - conform Legii 10/1995 privind siguranța în construcții		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante - conform legislației în vigoare		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - certificat de calitate - instrucțiuni de montaj și întreținere în limba română		

Proiectant,

Ofertant,

.....
(semnătura autorizată)

.....
(semnătura autorizată)



PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1. În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

FIȘA TEHNICĂ Nr.3

Utilajul, echipamentul tehnologic: SURSĂ UPS 30kVA

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: - tensiune de alimentare: 400V - tensiune furnizată: 400V - putere activă sursă: 24kW - frecvența furnizată: 50Hz - acumulatori: 2x31 - încărcare automată a bateriei - autonomie minim 4min.		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - conform Legii 10/1995 privind siguranța în construcții		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante - conform legislației în vigoare		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - certificat de calitate - instrucțiuni de montaj și întreținere în limba română		

Proiectant,

Ofertant,



.....
(semnătura autorizată)

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1. În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

FIȘA TEHNICĂ Nr.4

Utilajul, echipamentul tehnologic: GRUP ELECTROGEN 550KVA

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: - puterea electrică 550 KVA;tensiunea 400/230 V - frecvența nominală: 50 Hz - pornire automată - AAR inclus; - montaj fix; capotat insonorizat - putere maximă 400V - 440kW - curent maxim – 717A - tip combustibil - motorină		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - conform Legii 10/1995 privind siguranța în construcții - funcționare neîntrerupă 24 ore - se va asigura asistența tehnică la montaj a utilajului		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante - conform legislației în vigoare		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - certificat de calitate - instrucțiuni de montaj și întreținere în limba română		

Proiectant


 (semnătură autorizată)

Societatea Comercială
DELTA DUMAR
 S.R.L.
 * PROIECT *

Ofertant,

 (semnătura autorizată)

PRECIZARE:
 Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1. În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.