

Anexa nr.1 la H.C.L. Ploscos, nr.64 /14.11.2024, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarile de investitii aferente **Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020**

Studiul de Fezabilitate revizuit privind lucrarile de investitii din cadrul **Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020**

Anexa 2 la H.C.L. Ploscos, nr. 64/ 14.11.2024, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarile de investitii aferente **Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020**

1. INDICATORI TEHNICI PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA – PLOSCOS

a) Indicatori tehnici aferenti investiilor ce deservesc exclusiv comuna Ploscos

Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Cantitate
1	2	3	4
Localitatea Ploscos			
1.	Conducta de alimentare cu apa - reabilitare	m	1.536,32
2.	Conducta de alimentare cu apa - extindere	m	1.824,50

b) Indicatori tehnici comuni aferenti investiilor ce deservesc aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A.

Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Cantitate
1	2	3	4
Indicatori tehnici aductiune pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Turda			
Conducte de aductiune			
1.	Conducta de aductiune - extindere (procent investitie 10%)	m	92.256,50
2.	Conducta de aductiune – reabilitare (procent investitie 1%)	m	9.684,63
3.	Statie de pompare apa potabila proiectata (procent investitie 10%)	buc	10
Indicatori tehnici aductiune pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii (Procentul din investitiile comune ce revine comunei Ploscos este de 1%)			
Conducte de aductiune			
1.	Conducta de aductiune - reabilitare	m	16.881,18
Indicatori tehnici pentru investitiile ce deservesc Sistemul zonal de alimentare cu apa Turda (Procentul din investitiile comune ce revine comunei Ploscos este de 1%)			
Sistem zonal de alimentare cu apa Turda			
1.	Reabilitare sursa subterana: foraje de adancime medie	buc.	13

Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Cantitate
1	2	3	4
	reabilitare		
3.	Statie de tratare noua	buc.	2
4.	Statie de clorinare noua	buc.	3
5.	Reabilitare statie de pompare apa potabila	buc.	1
6.	Rezervoare de inmagazinare noi	buc.	1
7.	Rezervoare de inmagazinare reabilite	buc.	2
8.	Dezvoltare si Extindere Sistem SCADA II	ans.	1
Indicatori tehnici pentru investitiile ce deservece Sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii			
(Procentul din investitiile comune ce revine comunei Ploscos este de 1%)			
Sistem zonal de alimentare cu apa Campia Turzii			
1.	Reabilitare sursa subterana: reabilitare dren	buc.	2
2.	Statie de clorinare noua	buc.	3
3.	Statie de tratare noua	buc.	2
4.	Rezervoare de inmagazinare noi	buc.	4
5.	Rezervoare de inmagazinare reabilite	buc.	1

2. INDICATORI ECONOMICI - PLOSCOS

Nr. Crt	Denumire proiect	Valoare investitie Mii Euro (fara TVA)	
		Preturi constante	Preturi curente
1	Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020	2,096.97	2,303.09