

Nr soluție de acces: 364841 / 27.04.2026

SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Nr cerere aviz tehnic 211102183 Data 26.02.2026
 Nume solicitant COMUNA BARCANESTI Amplasament: Localitatea BARCANESTI
 Str BARCANESTI, Strada , Nr , BI , Sc , Apt
 Cod GIS Soluție Alimentare Workspace BSTR 167996
 Tip soluție: ☒ Extindere / Redimensionarea obiectivului ☐ Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.
 Alte informatii cu privire la soluție Lpublic= 297 m; Lprivat= 1161 m (domeniul privat com. Barcanesti)

**LEGENDA**

Punct cuplare

- MP / OL CND gaze MP OL existenta Ø ____
- RP / OL CND gaze RP OL existenta Ø ____
- JP / OL CND gaze JP OL existenta Ø ____
- MP / PE CND gaze MP PE existenta Dn ____
- RP / PE CND gaze RP PE existenta Dn 90 mm
- JP / PE CND gaze JP PE existenta Dn ____
- CDp Ext. CND gaze propusa PE Dn ____ la notifi.:

Emitent,

Specialist/analist tehnic distributie,
 Nume VASILE IULIANA GEORGIANA
 Legitimatie PGD nr. 210240148
 Semnatura
 Data 27.04.2026

FD - 764 - 1015

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
 Bd. Mărășești nr. 4-6, Corp B
 Sector 4, București 040254
 Call center: 021 9376
 distrigazsud-retele.ro

Nr. Reg. Com. J2008002728407
 CUI: RO 23308833
 Capital social: 1.764.314.980 lei

**Soluție propusă**

- CDp Extindere CND gaze propusa PE Dn90mm; L= 1458 m;
- PC Punct de cuplare
- CT Cap terminal
- Vana propusa: ____
- BRp Bransament gaze propus PE Dn mm; L= m;
 Firida Cod SAP: - ;
 Cod producator: - ;
- PR propus RP-JP: - mc/h;
 PM propus: - ; ΔP= - mbar;
- SRM propus: ____
- SR propus: ____
- Element cuplare bransament pe conducta:

- ☐ teu bransament PE
- ☐ teu bransament OL
- ☐ sa bransare
- Interval presiuni element cuplare:
- ☐ 0.035 - 5bar
- ☐ 0.2 - 5bar
- ☐ 0.3 - 6 bar