



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 2761
Data: 23.01.2024

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere necesitatea modernizării și dezvoltării regionale, precum și protecția și îmbunătățirea calității mediului;

Ținând cont că la nivelul comunei Ghiroda, în prezent, zona puz medicină, nu dispune de rețea de apă și branșamente, fiind necesară astfel o rețea pentru viitori consumatori ai zonei.

Consider că investiția mai sus menționată este oportună pentru dezvoltarea comunei din punct de vedere socio-economic.

a). INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	2.644.591,73 LEI
Total valoare din DG cu TVA	3.135.772,15 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	1.584.690,80 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	1.885.782,05 LEI

b). INDICATORI TEHNICI :

Proiectul trateaza extinderea rețelei de apă și de branșamente în puz medicină, rețeaua de apă proiectată din tuburi PE-HD, PE80, PN10 cu De 250 mm, De 160 mm și De 125 mm, în lungime de 2.668 m care va fi amplasată pe domeniul public.

Pe rețeaua de apă s-au prevăzut 13 cămine de vane și 30 hidranți de incendiu supraterani retezabili cu Dn 100 mm și Dn 80 mm.

Branșamentele de apă vor fi realizate din PE-HD, PN10, PE 80, De 40 mm, De 63 mm, De 90 mm și De 160 mm în lungime totală de L=160 m. Au fost prevăzute 16 branșamente de apă și cămine de apometru complet echipate.

C). Durata de realizare a investiției : 6 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici **din S.F. nr. P78/2023 pentru obiectivul de investiții** „Extindere rețea apă și branșamente apă în zona PUZ Ghiroda Sud-Medicină, localitatea Ghiroda, județul Timiș”.

PRIMAR
STĂNUȘOIU IONUȚ