



RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Potrivit aceluiași act normativ, la art.129 alin.(4) lit"d" se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Ținând cont că la nivelul comunei Ghiroda, în prezent, zona puz medicină, nu dispune de rețea de apă și branșamente, fiind necesară astfel o rețea pentru viitori consumatori ai zonei.

Consider că investiția mai sus menționată este oportună pentru dezvoltarea comunei din punct de vedere socio-economic.

Având în vedere necesitatea modernizării și dezvoltării regionale, precum și dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice, dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și îmbunătățirea serviciilor sociale, protecția și îmbunătățirea calității mediului, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a). INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	2.644.591,73 LEI
Total valoare din DG cu TVA	3.135.772,15 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	1.584.690,80 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	1.885.782,05 LEI

b). INDICATORI TEHNICI :

Proiectul trateaza extinderea rețelei de apă și de branșamente în puz medicină, rețeaua de apă proiectată din tuburi PE-HD, PE80, PN10 cu De 250 mm, De 160 mm și De 125 mm, în lungime de 2.668 m care va fi amplasată pe domeniul public.

Pe rețeaua de apă s-au prevăzut 13 cămine de vane și 30 hidranți de incendiu supraterani retezabili cu Dn 100 mm și Dn 80 mm.

Branșamentele de apă vor fi realizate din PE-HD, PN10, PE 80, De 40 mm, De 63 mm, De 90 mm și De 160 mm în lungime totală de L=160 m. Au fost prevăzute 16 branșamente de apă și cămine de apometru complet echipate.

C). Durata de realizare a investiției : 6 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbateră proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici **din S.F. nr. P78/2023 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea apă și branșamente apă în zona PUZ Ghiroda Sud-Medicină, localitatea Ghiroda, județul Timiș”**.

Compartimentul Achizitii Publice și Dezvoltare Locală

Emanoel Segneanu