



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 3252/26.01.2024

Referat de aprobare

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, stabilește în sarcina autorităților publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Potrivit aceluiași dispoziții legale, la art. 129 alin. (4), lit. “d” se stipulează că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Având în vedere necesitatea realizării obiectivului de investiții “Extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona PUZ tineri comuna Ghiroda”, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fără TVA	2.715.202,31 LEI
Total valoare din DG cu TVA	3.218.400,25 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	2.253.825,20 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	2.682.051,99 LEI

b) INDICATORI TEHNICI :

Rețeaua de distribuție se va realiza din conducte de apă, astfel:

- conductă din PE-HD, PN10, PE80, De 160x14,6 mm în lungime de L = 624 m;
- conductă din PE-HD, PN10, PE80, De 125x11,4 mm în lungime de L = 1.952 m;
- conductă din PE-HD, PN10, PE80, De 110x10 mm în lungime de L = 12 m – legătura de la conducta de apă cu De 160 mm la hidrantul suprateran cu Dn 100 mm;
- conductă din PE-HD, PN10, PE80, De 90x8,2 mm în lungime de L = 34 m – legătura de la conducta de apă cu De 125 mm la hidrantul suprateran cu Dn 80 mm.

Branșamentele de apă - 175 bucăți ;

cămine de vane – 4 buc;

hidranți de incendiu supraterani retezabili – 17 buc ;

c). Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Având în vedere cele mai sus expuse propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 17/2023 pentru obiectivul de investiții “Extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona PUZ tineri comuna Ghiroda”.

Primar

Stănușoiu Ionuț