



REFERAT DE APROBARE

Comuna Ghiroda derulează obiectivul de investiție Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, jud. Timiș - Lot 3 (str. Făgăraș, str. Câmpului, str. Jiul, str. Bega și str. Moldovei)", cu finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. În urma demarării lucrărilor și a realizării sondajelor, s-a constatat că, pe strada Jiul, rețeaua de distribuție gaze naturale existentă, se află amplasată sub partea carosabilă la o adâncime mică față de cota existentă a drumului, ceea ce conduce la imposibilitatea executării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de execuție și a caietului de sarcini, fiind necesară relocarea și rețezirea (adâncirea) acesteia la o cotă la care să nu fie afectată de lucrările de modernizare a străzii.

Ținând cont de P.T. nr. P277/08/2023 pentru obiectivul de investiții "Modificarea instalațiilor de racordare gaze naturale presiune redusă, cu subtraversare de drum pentru imobilele de pe str. Jiul, nr.1,3,5,9,13,15, loc. Ghiroda, jud. Timis" elaborat de S.C., "VIMATO" S.R.L., propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a). INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	42.574,48 LEI
Total valoare din DG cu TVA	50.663,63 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	30.574,48 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	36.383,63 LEI

c) INDICATORI TEHNICI :

Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilelor se vor executa următoarele lucrări de gaze naturale :

- racordurile nou proiectate pentru imobilele cu nr.1,3,5,9,13,15, vor fi din teava de polietilena PE-HD cu diametrul de D=32.0x3.0mm. (pozată subteran) și din teava de oțel OL Ø1'' (pozată supraterran)
- lungimile racordurilor noi proiectate sunt: nr.1, L=15.0+2.0ml
nr.3, L=16.0+2.0ml
nr.5, L=17.0+2.0ml
nr.9, L=31.0+2.0ml
nr.13, L=16.0+2.0ml
nr.15, L=14.0+2.0ml

C). Durata de realizare a investiției : 12 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbateră proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. P277/08/2023 pentru obiectivul de investiții “Modificarea instalațiilor de racordare gaze naturale presiune redusă, cu subtraversare de drum pentru imobilele de pe str. Jiul, nr.1,3,5,9,13,15, loc. Ghiroda, jud. Timis”.

PRIMAR
IONUȚ STĂNUȘOIU