



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI

Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206

Nr.8002/09.12.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului : **"Creșterea eficienței energetice Liceul Teoretic Carol I, str. Călărași, nr. 530, Fetești, jud. Ialomița"** la terminare acestuia

Având în vedere :

1. Recepționarea lucrărilor obiectivului : " Creșterea eficienței energetice Liceul Teoretic Carol I, str. Călărași, nr. 530, Fetești, jud. Ialomița"
2. prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
3. Art. 129, alin.(2), lit. "b", și alin. (4) lit."d" din OUG nr. 57/ 2019 Codul administrativ , prin care Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

Propun spre aprobare următoarele:

1. Indicatorii tehnico-economici rezultați în urma implementării proiectului menționat și a Devizului General actualizat la terminarea proiectului, conform Anexa 1.

Indicatorii economici:

- Valoarea totală a proiectului: 1.966.320,65 lei, din care C+M: 1.251.010,12 lei

Indicatorii tehnici rezultați :

- Eficientizarea energetică a corpului de clădire aparținând Liceului Teoretic Carol I, str. Călărași, nr. 530, prin anveloparea acesteia cu izolație din vată bazaltică, schimbarea închiderilor exterioare cu termopan cu trei straturi de geam;
- Schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu LED;
- Schimbarea centralei termice cu un sistem de centrale pe gaz și pe peleți și a radiatoarelor ;
- Dotarea cu instalații hidraulice de stingerea incendiilor și sistem de alarmare;
- Pentru persoanele cu dizabilități, a fost executate o rampă exterioare pentru accesul în clădire, o platformă ridicătoare la etajele superioare precum și un grup sanitar dedicate acestora.
- Prin aplicarea Pachetului Maximal de Măsurii specificat în Raportul de audit energetic, s-au obținut următoarele rezultate:
 - Reducerea consumului de energie primară cu aproximativ 51% (țintă CF), REALIZAT 65,05%;
 - Diminuarea consumului de energie termică cu aproximativ 63% (țintă CF), REALIZAT 92%;

- Producerea energiei din surse regenerabile a atins un nivel de 18,51% (țintă CF), REALIZAT 36,87%; din totalul consumului de energie primară al clădirii reabilitate.

Atașez la prezentul Devizul General actualizat la terminarea proiectului – Anexa 1 și anexa 2 cu Lista cheltuielilor efectuate.

Serv. SDIPIP,
Ing. Luminița Ilie

,