



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂBUZĂU-IALOMIȚA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PRAHOVA



Serviciu G.R.A.
Nr. 40/24.03.2021

Catre,
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
b-dul Republicii nr. 2-4, municipiul Ploiesti, judetul Prahova
e-mail: dan.dobre@cjph.ro

Spre stiinta: **INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.**
e-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU – IALOMITA
str. Bucegi nr. 20 bis, mun. Buzau, jud. Buzau
tel/fax: 0238/725446; 0238/725447; 0238/427237
e-mail: dispecer@daib.rowater.ro

Cu cererea dumneavoastra fn/16.03.2021, inregistrata la S.G.A. Prahova la nr. 2548/16.03.2021, solicitati obtinerea avizului de gospodarie a apelor pentru obiectivul: “S.F. - Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in judetul Prahova – comunele Cerasu, Batrani, Starchiojd, Posesti, Aricestii Zeletin, Carbunesti”, cu amplasamentul in comunele Cerasu, Batrani, Starchiojd, Posesti, Aricestii Zeletin, Carbunesti, judetul Prahova.

La cerere sunt anexate urmatoarele:

- Certificat de Urbanism nr. 27/25.02.2021 emis de Consiliul Judetean Prahova pentru obiectivul mentionat;
- Documentatie tehnica intocmita de proiectant INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A, alcatuita din memoriu tehnic si planuri de incadrare in zona.

Conform certificatului de urbanism atasat la documentatie, terenul in suprafata totala de 2244498 mp pe care se vor realiza lucrarile propuse, este situat in intravilanul si extravilanul comunelor Cerasu, Batrani, Starchiojd, Posesti, Aricestii Zeletin si Carbunesti si se desfasoara de-a lungul drumurilor judetene, comunale si locale de pe raza acestor localitati.

Pe raza acestor comune, reseaua de distributie gaze naturale propusa traverseaza o serie de cursuri de apa cadastrate: Drajna, Ogretineanca, Batraneanca, Stamnic, Zeletin, Lopatna, precum si o serie de cursuri de apa necadastrate afluenti ai cursurilor de apa cadastrate mentionate.

Fata de cele mentionate mai sus, va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile propuse in cadrul investitiei dumneavoastra se incadreaza la art. 48 pct.1 lit. e) fiind lucrari de traversarea a cursurilor de apa si conform art. 50 pct.1 acestea se pot executa numai in baza avizului de gospodarie a apelor. Avizul de gospodarie a apelor se emite in baza unei documentatii tehnice intocmita de proiectant acreditat M.M.A.P. cu respectarea Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii prevazut in O.M.A.P. nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodarie a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului – cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Pentru continuarea procedurii de reglementare din punct de vedere al gospodarii apelor este necesar sa inaintati o documentatia tehnica care sa cuprinda:

Adresa de corespondență

str Gh.Gr.Cantacuzino nr 308, c.p. 100466, Ploiești, jud. Prahova
Tel: +40 244 514 266 | +40 244 516 061 | +40 742 231 550
Fax: +40 244 512 030
Email: contact@sgaph.daib.rowater.ro

Cod fiscal:18286399
Cod IBAN:RO63TREZ521501701X013569

- Cerere tip pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor completata, semnata si stampilata de catre beneficiarul lucrarii si de catre proiectantul acreditat M.M.A.P. (conform Ordinului M.A.P. nr. 828/2019, anexa 1b);

- Documentatie tehnica intocmita de proiectant certificat M.M.A.P, alcatuita din memoriu tehnic, breviar de calcul si planuri (incadrare in zona, de situatie, sectiuni transversale si longitudinale in zonele traversarilor cursurilor de apa, cote, coordonate Stereo 70 ale traversarilor, etc.), certificatul de atestare al proiectantului valabil, format electronic.

In documentatia tehnica de fundamentare se vor identifica toate traversarile cursurilor de apa (cadastrate si necadastrate) si se va prezenta si detalia modul de traversare a acestora (subtraversare/supratraversare). Lucrarile de traversare ale cursurilor de apa se vor dimensiona la debitul cu probabilitatea de depasire de 1 %, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 846/2010 pentru aprobarea "Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung". Adresa de comunicare debite pe cursurile de apa cadastrate si necadastrate in sectiunile de traversare vor fi comunicate de o unitate abilitata din domeniul gospodarii apelor, respectiv A.B.A. Buzau - Ialomita sau I.N.H.G.A. Bucuresti.

- Decizia etapei de evaluare initiala emisa de catre A.P.M. Prahova pentru obiectivul mentionat;

- Scrisoare de informare publica a intentiilor privind activitatea propusa, adresata autoritatii publice locale si confirmarea de primire a acesteia de catre acea autoritate (inregistrare la Primariile comunelor Lapos, Jugureni, Calugareni, Fantanele, Vadu Sapat si Gura Vadului) si o informare cu privire la intentia sa referitoare la activitatea propusa, publicata intr-un ziar local saptamanal, timp de doua saptamani consecutive, conform prevederilor O.M.M.G.A nr.1044/27.10.2005 privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului in luarea deciziilor in domeniul gospodarii apelor.

Avand in vedere ca pe raza comunelor Batrani, Starchiojd si Posesti exista traversari ale cursurilor de apa Batraneanca, Stamnic si Zeletin, care sunt cursuri de apa cadastrate din bazinul hidrografic Siret, prezenta investitia se desfasoara pe doua bazine hidrografice (Ialomita si Siret), iar competenta de emitere a avizului de gospodarire a apelor revine A.B.A. Buzau-Ialomita.

In consecinta, pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor pentru obiectivul analizat, documentatia tehnica de fundamentare completata cu cele de mai sus se va inainta la A.B.A. Buzau-Ialomita, in doua exemplare si format electronic. (Adresa: str. Bucegi nr. 20 bis, municipiul Buzau, judetul Buzau).

Prezenta nu reprezinta act de reglementare din punct de vedere al gospodarii apelor.

Raspunderea pentru consecintele care pot sa apara ca urmare a nerespectarii prevederilor legislatiei in vigoare va revine in totalitate.

Cu respect

Director,

ing. Marius NICOLAI

Inginer Sef,

ing. Gheorghe CIUREA

Sef Serviciu G.R.A.,

ing. Alexandra SABADOS

Intocmit,

ing. Cristina Anton