



PRIMARIA COMUNEI COSTEIU
COSTEIU, STR. ROZELOR, NR. 178
COD POSTAL 307125
TEL. / FAX 0256/326500
e-mail: primaria.costeiu@yahoo.com



NR. 3321 din 28.04.2025

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea predării capacităților energetice aferente investiției
”Extinderea rețelei electrice de distribuție zona PUZ nou - 27 locuri consum, loc.
Coșteiu, jud. Timiș”**

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrat la sediul Primăriei Comunei Coșteiu cu nr. 2856/07.04.2025 privind obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei electrice de distribuție zona PUZ nou - 27 locuri consum, loc. Coșteiu, jud. Timiș”, am solicitat transferul cotei aferente investiției eficiente către operatorul de distribuție, conform contractului de finanțare nr. nr. 135/31.10.2023, încheiat între Rețele Electrice România SA (fost E-Distribuție Banat SA) , în calitate de operator și Comuna Coșteiu, în calitate de beneficiar.

În data de 16.04.2025, reprezentanții Rețelei Electrice România SA au întocmit Procesul verbal de recepție la punerea în funcțiune cu nr. 319864/16.04.2025 iar în data de 24.04.2025 am primit adresa de la Rețele Electrice România SA cu nr. 320543/23.04.2025, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Coșteiu cu nr. 3247/24.04.2025 privind recalcularea cotei de eficiență a investiției aferente lucrării nr. L.1205/2023, Studiu Fezabilitate, ediția 2023- ”Extinderea rețelei electrice de distribuție zona PUZ nou - 27 locuri consum, loc. Coșteiu, jud. Timiș”.

Valoarea Investiției din studiu de fezabilitate = 507.075,82 lei

Valoarea Investiției eficiente eficient = 100.460,81 lei

Diferența Isf-lef = 406.614,93 lei

Valoarea suportată de către Rețele Electrice România SA = 507.075,82 lei

Capacitățile energetice ce se vor preda:

-LEA 20 KV

-LES 20 KV

-PT 20/0,4 KV -400 KVA

Echipare anvelopa Post de Transformare 20/0.4kV-400kVA nou proiectat:

- 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 și CLP, conform DY803/2-LE ed.3.

- 1 buc. celula de transformator PREF 24 kV 630A 16kA cu IMS SF6 T conform DY 803/3 RO ED. 03. -

-1. buc. tablou servicii interne MT/JT DY3016. - 2buc. presetupa de post HRD 200.

- 1 buc. cadru suport tablou JT DS3055/1.

- 1 buc. tablou JT cu doua ieşiri tip DY3009/1
- 2 buc. întrerupătoare automate 4P 250/C/25 cu VDS DY3101
- rezistente în celulele MT – 2 buc. si termohigrostat în PT – 2 buc.;
- Transformator 20/0.4 kV 400kVA GST001.
- LES JT: ▪ Circuitul 1 şi Circuitul 2

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea predării capacităţilor energetice aferente investiţiei ”Extinderea reţelei electrice de distribuţie zona PUZ nou - 27 locuri consum, loc. Coşteiu, jud. Timiş”.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului Local Coşteiu adoptarea proiectului în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PRIMAR,
Ec. Petru Carebia

Avizat juridic,
Av. Rusu Ana-Maria