



ROMÂNIA

**Județul IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SCOBINȚI**

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.117/30.10.2025
privind aprobarea devizului -centralizator de lucrari -reparații perete exterior - Cămin Cultural
Scobinți latura Vestică, comuna Scobinți, județul Iași

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Oug nr.56/2025, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare.
- Devizului general – total valoare 79811,01 lei cu TVA inclus.

luând act de:

- a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Scobinti, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.16538/30.10.2025,
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 16424/30.10.2025,
- c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Scobinti

In temeiul : Art. 139, alin. (3) și art. nr. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

PRIMARUL COMUNEI SCOBINȚI PROPUNE,

Art. 1. Se aprobă realizarea lucrărilor de reparații -perete exterior Cămin Cultural Scobinți latura vestică, comuna Scobinși, județul Iași.

Art. 2. Se aprobă devizul general al lucrărilor în sumă de 79811,01 lei anexă la prezenta hotărâre; plata lucrărilor prevăzute la art.1 se va face din bugetul local al comunei Scobinți.

Art 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către compartimentul achiziții publice și serviciul contabilitate.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, Instituției Prefectului județului Iasi, primarului comunei Scobinți și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <https://primariascobinti.ro/>.

Inițiator,

Primar,

L.S.

Hrițcu Gheorghe



Contrasemnează pentru legalitate :

Secretar g e n e r a l

Rusu Cristina

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Cristina Rusu", written over the printed name "Rusu Cristina".



COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI

România

tel./fax:0232720310

Cod:707445

e-mail:primaria_scobinti@yahoo.com

<http://www.primariascobinti.ro>

Aprobat,

PRIMAR,

HRÎTCU GHEORGHE

Nr. 16424/ 30.10.2025

REFERAT

privind necesitatea intervenției imediate asupra peretelui vestic al Căminului Cultural Scobinți

1. Date generale:

Obiectiv: Căminul Cultural din localitatea Scobinți, jud. Iași

Beneficiar: Primăria Comunei Scobinți

Întocmit de: ing. Gigi Cernescu / Compartimentul Tehnic

Data: 20.10.2025

2. Situația existentă:

În urma constatărilor efectuate la fața locului, s-a observat că **peretele vestic al clădirii Căminului Cultural Scobinți se află într-o stare avansată de degradare.**

Degradările constau în:

- fisuri structurale vizibile pe întreaga suprafață a peretelui;
- desprinderi și exfolieri ale tencuielii exterioare;
- infiltrații și umiditate accentuată la partea inferioară;
- posibilă afectare a zidăriei de rezistență în anumite zone.

Aceste deficiențe pot conduce, în lipsa unei intervenții rapide, la **compromiterea stabilității locale a peretelui, precum și la afectarea integrității structurii clădirii.**

3. Necesitatea intervenției:

Având în vedere gradul de degradare al peretelui vestic și **apropierea sezonului rece**, se impune **intervenția imediată** pentru remedierea deficiențelor, în vederea prevenirii agravării situației. Ploile, ciclurile de îngheț-dezgheț și temperaturile scăzute pot accelera deteriorarea zidăriei, conducând la costuri de reparație mult mai ridicate și la posibile riscuri pentru siguranța utilizatorilor.

4. Propuneri de intervenție:

Se propune executarea de urgență a următoarelor lucrări:

- decopertarea zonelor degradate și curățarea suprafeței peretelui;
- verificarea stării zidăriei și consolidarea zonelor afectate;



COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI

România

tel./fax:0232720310

Cod:707445

e-mail:primaria_scobinti@yahoo.com

<http://www.primariascobinti.ro>

- refacerea tencuielii exterioare cu materiale compatibile;
- refacerea stratului de finisaj și protecție împotriva umezelii;
- verificarea și remedierea sistemului de colectare a apelor pluviale.

5. Concluzii:

Datorită stării avansate de degradare a peretelui vestic al Căminului Cultural Scobinți și a condițiilor meteorologice preconizate în perioada imediat următoare, **intervenția trebuie realizată cu celeritate**, pentru a preveni deteriorări suplimentare și pentru a asigura funcționalitatea și siguranța clădirii.

Întocmit:

ing. Gigi Cernescu