



ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: ndragalina@gmail.com



Nr. 1025/22.01.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotarare privind acordul pentru subtraversarea drumului DE 574 cu linie electrica subterana 20kV conexiune cu centrala electrica fotovoltaica Dragalina EE Industries si centrala electrica mixta Dragalina EE Industries pentru obiectivul “Construire centrala fotovoltaica (amplasare panouri fotovoltaice, echipamente si instalatii auxiliare, imprejmuire) “

Avand in vedere cererea domnului Atanasiu Alexandru Dragos, identificat cu CI, seria ZD, nr.275710, in calitate de imputernicit al EE DRAGALINA INDUSTRIES S.R.L, inregistrata la Primaria Dragalina sub nr. 917 / 21.01.2026 prin care se solicita acordul pentru subtraversarea drumului DE 574 cu linie electrica subterana 20kV conexiune cu centrala electrica fotovoltaica Dragalina EE Industries (investitie reglementata prin Certificatul de urbanism nr.47/19.06.2025) si centrala electrica mixta Dragalina EE Industries (investitie reglementata prin Certificatul de urbanism nr.44/19.06.2025) pentru obiectivul “Construire centrala fotovoltaica (amplasare panouri fotovoltaice, echipamente si instalatii auxiliare, imprejmuire) “ , identificate prin CF 38288 si CF 34079.

Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal, cu punct de intrare si iesire foraj in afara drumului de exploatare, la minim 3m de limita cadastrala a acestuia, pe proprietate privata.

Din punct de vedere juridic, terenurile pe care sunt amplasate **centrala electrica fotovoltaica Dragalina EE Industries si centrala electrica mixta Dragalina EE Industries**, conform CF 38288 si CF 34079, sunt in proprietatea privata a domnului Protopopescu Sergiu.

Pentru acest obiectiv, s-a emis Acordul prealabil nr. 17465 / 06.10.2025, prin care s-a acordat acordul cu privire la realizarea amplasarii si accesului in zona drumurilor locale (DE 574) a obiectivului “ Construire centrala fotovoltaica (amplasare panouri fotovoltaice, echipamente si instalatii auxiliare, imprejmuire) “, precum si eliberarea unei “Autorizatii acces in zona drumului de interes local” prin care s-a acordat “autorizatia de acces” in vederea accesului in zona drumurilor locale a obiectivului “Construire centrala fotovoltaica (amplasare panouri fotovoltaice, echipamente si instalatii auxiliare, imprejmuire)” .

S-a emis Certificat de urbanism nr.44/19.06.2025 si Autorizatie de Construire nr. 43/15.12.2026 pentru obiectivul “Construire centrala electrica mixta (amplasare panouri fotovoltaice, statie electrica transformare 110/20kV, sistem de stocare energie electrica, instalatii si echipamente auxiliare, imprejmuire” cu CF nr: 34079, 34076 si 34026.

S-a emis Certificat de Urbanism nr. 47/15.12.2025 si Autorizatie de Construire nr. 42/15.12.2026 pentru obiectivul “Construire centrala electrica fotovoltaica (amplasare panouri fotovoltaice, echipamente si instalatii auxiliare imprejmuire) cu CF nr.38285 si 38288. Scopul prezentei solicitări este legarea celor două obiective de investiții prin obținerea acordului de subtraversarea drumului și racordare cu LES 20kV.

Subtraversarea se va realiza prin percuție, tub protector oțel marca OL S355J2H, Ø406.4 x 8.0 mm, L= 12.0m, izolat cu manșoane termocontractile cu dublă secțiune Ø16" - Ø8 5/8" - 2 buc, cu puncte de intrare și ieșire foraj în afara drumului public, la 3m de limita cadastrală a acestuia, pe proprietate privată aflată în proprietatea domnului Protopopescu Sergiu, terenuri identificate cu CF 38288 și CF 34079. Tubul protector va fi amplasat la 1.5m adâncime față de suprafața de rulare a drumului.

Traversarea DE574, aflat în administrarea Comunei Dragalina se va realiza prin batere pneumatică (percuție), în zona, în următoarele condiții:

- gropile de poziție se vor realiza la 3m de marginea drumului;
- pozarea tubului protector se va realiza cu generatoarea superioară la adâncimea de 1.5m sub cotă cale de rulare, din zona subtraversării;
- depozitarea materialului rezultat din excavații se va realiza în afara zonei de protecție a drumului;
- se interzice orice intervenție asupra secțiunii drumului și în interiorul zonei de protecție.

Soluția de traversare a drumului prin baterea pneumatică a fost aleasă din următoarele motive:

- tehnologia de execuție este adecvată distanțelor mici de subtraversare, fiind economică și rapidă;
- se evită realizarea unui tunel neasigurat pe durata execuției lucrărilor, eliminând riscul de prăbușire al drumului.

Avand in vedere:

- Cererea nr. 917 / 21.01.2026 prin care se solicita acordul pentru subtraversarea drumului DE 574 cu linie electrica subterana 20kV conexiune cu centrala electrica fotovoltaica Dragalina EE Industries si centrala electrica mixta Dragalina EE Industries;
- Memoriu realizat de beneficiarul EE Dragalina Industries, faza Avize+Acorduri pentru „Construire centrală electrică fotovoltaică (amplasare panouri fotovoltaice, echipamente și instalații auxiliare, împrejmuire) „ și „Construire centrală electrică mixtă (amplasare panouri fotovoltaice, sație electrică transformare 110/20kv, sistem de stocare energie electrică, instalații și echipamente auxiliare, împrejmuire”;
- Prevederile Hotararii Consiliului Local Dragalina nr.30/2010, privind aprobarea P.U.G. si R.L.U. aferent, prelungit prin Hotararea Consiliului Local Dragalina nr.41/2020.
- Prevederile Hotararii Consiliului Local Dragalina nr.14/1999, privind inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public;
- Prevederile din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 92, alin (2) din Legea nr. 18 /1991, privind fondului funciar, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HGR nr.490/2011, privind completarea Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotararea Guvernului nr.525/1996;
- Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, revizuita, modificata, completata si aprobata prin Legea nr.82/1998;
- Prevederile Ordinului nr.1294/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea constructiilor si instalatiilor in zona drumurilor publice, cap.3 “Conditii de amplasare”;

Cu respectarea tuturor actelor normative in vigoare, propun Consiliul Local Dragalina si a initiatorului prezentului proiect, aprobarea acordului pentru subtraversarea drumului DE 574 cu linie electrica subterana 20kV conexiune cu centrala electrica fotovoltaica Dragalina EE Industries si centrala electrica mixta Dragalina EE Industries pentru obiectivul “Construire centrala fotovoltaica (amplasare panouri fotovoltaice, echipamente si instalatii auxiliare, imprejmuire) “

Consilier
Popa Alexandra Stefania