Anexa 3 la P.H. nr.16/18.03.2026

Componentele balanţei de apă, U.A.T. LENAUHEIM

<table>
<tr><td rowspan="8">(l)
Volum de apă intrat în sistem
SIV
259995 mc/an</td><td rowspan="3">(2)
Consum autorizat
220995,75 mc/an
85 % din SIV</td><td rowspan="2">(4)
Consum autorizat facturat
220995,75 mc/an
85 % din SIV</td><td>Consum măsurat facturat
220995,75 mc/an
85 % din SIV</td><td rowspan="2">Apă care aduce venituri
220995,75 mc/an
85 % din SIV</td></tr>
<tr><td>Consum nemăsurat facturat</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(5)
Consum autoizat nefacturat</td><td>Consum măsurat nefacturat</td><td rowspan="6">(8)
Apă care nu aduce venituri
(NRW)
38999,25mc/an
15% din SIV</td></tr>
<tr><td>Consum nemăsurat nefacturat</td></tr>
<tr><td rowspan="5">(3)
Pierderi de apă
38999,25mc/an
15% din SIV</td><td rowspan="2">(6)
Pierderi aparente</td><td>Consum neaut orizat</td></tr>
<tr><td>Erori de măsurare</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(7)
Pierderi reale
38999,25mc/an
15% din SIV</td><td>Pierderi pe conductele de aducţiune
şi/sau pe conductele de distribuţie
33799,35 mc/an
13% din SIV</td></tr>
<tr><td>Pierderi şi deversări la rezervoarele
de înmagazinare
5199,9mc/an
2% din SIV</td></tr>
<tr><td>Scurgeri pe branşamente până la punctul de contorizare al consumatorului</td></tr>
</table>

(1) Volumul de apă injectat în reţeaua de distribuţie (m^3/an);
(2) Volumul anual de apă utilizat de consumatorii autorizaţi: persoane fizice, instituţii publice, agenţi economici;
(3) Pierderi de apă= diferenţa (1) - (2);
(4) Volumele de apă autorizate facturate pe baza contorizării sau altor sisteme de estimare;
(5) Volumele de apă nefacturate: măsurate/nemăsurate, pentru: spălare rezervoare, spălare reţea, exerciţii pompieri, alte utilităţi urbane/rnrale;
(6) Volume de apă utilizate de consumatori neauto rizaţi , utilizare frauduloasă, erori tehnice la apometre şi aparatele de măsură; sunt denumite şi pierderi aparente;
(7) Pierderi reale = volume de apă pierdute prin avarii conducte, branşamente , aducţiuni , deversări preaplin rezervoare;
(8) Apa care nu aduce venit (NRW) rezultă suma (5) + (6) + (7).

(4) Indicatorul apă care nu aduce venit (NRW) poziţia 8, tabel 1.4 va trebui să se încadreze în:
a) 25 - 30% din volumul de apă intrat în sistem (poziţia 1, tabel 1.4) pentru sisteme reabilitate;
b) 10% din volumul de apă intrat în sistem, pentru sisteme noi.