



RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
Bd. Mircea Voda, nr. 30, SECTOR 3, BUCURESTI
 Telefon/fax: **0219291 / 0372875235**

Nr. **29597444** din **23/02/2026**

Catre

MUNICIPIUL HUNEDOARA, domiciliul/sediul in judetul **HUNEDOARA**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **HUNEDOARA**, **Bulevardul Libertati nr.17**, nr. **17**, bl. - , sc. - , et. - , ap. - .

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **29597444 / 06/02/2026**, pentru obiectivul **MODIFICARE PUZ, CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV CORVINUL 1921 HUNEDOARA, BULEVARDUL MIHAI VITEAZU NR. 6 A, MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDETUL HUNEDOARA** cu destinatia **COMPLEX SPORTIV** situat in judetul **HUNEDOARA**, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector **HUNEDOARA**, **Bulevardul Mihai Viteazu**, nr. **6A**, bl. - , et. - , ap. - , CF - **conform CU 280 / 05.11.2025**, nr. cad. - .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

Nr. 29597444 / 23/02/2026

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.*

La inceperea lucrarilor se va solicita delegat din partea FEM HUNEDOARA pentru predarea amplasamentului. Se va respecta Ordin ANRE 239 din 2019, completat cu Ordin 225 din 2020, cu modificari si completari ulterioare.

- Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant). Zona MT/JT **Deva** asigura asistenta tehnica suplimentara **DA.****
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT **Deva** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura - **predare amplasament****
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate

avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.

- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvoltă (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie **RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.** aviz tehnic de racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie DA ☒ NU ☐

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reseaua existenta DA ☒ NU ☐

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: - **conform ATR**, aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se stabileasca in cadrul Fisei de solutie sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.

Racordarea la reseaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

- depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
- stabilirea solutiei de racordare la reseaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
- incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate al ATR;
- incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de racordare la reseaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
- emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
- punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reseaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de utilizare

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- **Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 280 / 05/11/2025, respectiv pana la data de 05/11/2027.**
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexeaza 1 planuri de situatie vizate de Zona MT/JT **Deva**.
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.

Inginer Sef Zona Hunedoara

Calinoiu Andrei-Ionut

Verificat
ing. Calin CHIFOR



Intocmit
ing. Dorin GRUITA




Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la

Responsabil _____

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie ""Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)




Contur terenuri CF 71353, 65790, 74817, 75976

Contur cladire propusa

Contur teren joc

Cladiri existente



REȚEA ELECTRICE ROMÂNIA	
U.O. DEVA	
REV. :	DATA :
EMITENT :	OBSERVAȚII :

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: B - DEOSEBITĂ (Cl. H.G. 796-1997)
II (Cl. P100/1-2013)
CLASA DE IMPORTANȚĂ: CIVILĂ
TIPUL CLĂDIRII: RISC MIC DE INCENDIU (Cl. P118-2025)
GRADUL DE STABILITATE LA FOC: II (Cl. P118-2025)

ANEXA 7/2024
Nr. 2953/444/23.02.2026
Cu înțelegerea conținutului
Ing. CRUȚĂ DORIN
Pentru
Pentru

DENUMIRE INVESTIȚIE :

Modificare PUZ, Construire si dotare Complex Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara, b-dul Mihai Viteazu, nr. 6A, municipiul Hunedoara, Judetul Hunedoara

ADRESA: B-dul Mihai Viteazu, nr. 6A, Municipiul Hunedoara, Judetul Hunedoara

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE :

CNI
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.
Piața Națională Unită, nr. 9, bl.107, sector 5, București
E-mail: office@cni.ro

ANTREPRENOR GENERAL :

SCCERBASU
Asocierea CONSTRUCȚII ERBASU S.A., PAB ROMANIA SRL & NEWRPC 321 SRL
str. Nicolae G. Caranfil, Nr. 72, bl. XXII, parter, ap. 1, cam 12 și 41, sector 1, București
E-mail: secretaria@erbasu.ro

PROIECTANT ARHITECTURA :

ARCADIA AEN ARCHITECTURE & PM
Ion Brezoianu Nr. 23-25, Corp B, Etaj 2
Sector 1, București, ROMANIA
E-mail: office@arcadiaeng.com

PROIECTANT REZISTENȚA :

ARCADIA AEN ARCHITECTURE & PM
Ion Brezoianu Nr. 23-25, Corp B, Etaj 2
Sector 1, București, ROMANIA
E-mail: office@arcadiaeng.com

PROIECTANT INSTALAȚII :

SC MAESTRO PROJECT DESIGN SRL & SC DD EUROCOM SRL GROUP
Nicolae Filipescu Nr. 39-41, Etaj 3
Sector 2, București, ROMANIA

PROIECTANT SISTEMATIZARE VERTICALĂ :

SC URBAN TRAFIC SRL
Cădereș Bastiliei 56-58, Etaj 6, Cam 602
Sector 1, București, ROMANIA
E-mail: urbantrafic@yahoo.com

PROIECT NR. :	PROIECTANT :	FAZĂ :	DISCIPLINĂ :	OBIECT :
2503	AEN	DTAC	A	GEN

PROIECTANT SPECIALITATE :

SEF PROIECT :	ing. Florin NISTOR
SEF PROIECT ARHITECTURA :	arh. Valentin IACOB
COORDONATOR PROIECT :	arh. Laura STAN
PROIECTAT :	arh. Radu DRAGHICI
DESENAT :	arh. Radu DRAGHICI

COORDONATE CLADIRE

Nr.pct.	X [m]	Y [m]
P01	337822.309	475765.449
P02	337847.976	475762.070
P03	337863.736	475741.531
P04	337893.241	475631.415
P05	337889.862	475605.748
P06	337869.323	475589.988
P07	337796.879	475570.577
P08	337771.212	475573.956
P09	337765.452	475594.495
P10	337725.946	475704.610
P11	337729.325	475730.277
P12	337749.864	475746.037

POZITIONARE

PROIECTANT GENERAL :

CONSTRUCȚII ERBASU S.A.
str. Nicolae G. Caranfil, Nr. 72, bl. XXII, parter, ap. 1, cam 12 și 41, sector 1, București
E-mail: secretariat@erbasu.ro

BENEFICIAR :

CNI
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.
UAT HUNEDOARA (dupa realiz. investitiilor)
Bd. Libertatii, nr. 17, 331128
mun. Hunedoara, jud. Hunedoara
E-mail: primariuhunedoara.ro

PLAN DE SITUAȚIE

PROIECT NR. :	2503	DATA :	2025.12
DENUMIRILE PLANȘII:	2503_AEN_DTAC_A_GEN_00_002_00 PLAN DE SITUAȚIE		