

**Divizia Distribuție Gaze Naturale
Centru exploatare C-lung Moldovenesc**

str. Mihai Eminescu nr. 50A, jud. Suceava
Cod postal: 725100
campulung.moldovenesc@novapg.ro

**PRIMARIA MUNICIPIULUI
VATRA DORNEI**

Nr. 1179 din 29.09.2025

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată sub **nr. 3065 in 26.09.2025**, privind eliberarea avizului de amplasament în scopul obținerii autorizației de construire pentru realizarea obiectivului "**ELABORARE PUG-MUNICIPIUL VATRA DORNEI**", cu amplasamentul în localitatea Vatra Dornei, jud. Suceava, conform Certificatului de Urbanism **nr. 108 din 09.09.2022** emis de Primăria municipiului Vatra Dornei și a memoriului tehnic elaborat de proiectantul general TOPOPREST SRL., vă comunicăm următoarele:

Conform planului de situație prezentat, în proximitatea terenului studiat, operatorul sistemului de distribuție Nova Power & Gas SRL deține rețea de distribuție (conducte, instalații și echipamente aferente pentru vehicularea gazelor naturale). Detaliile privind rețeaua de distribuție existentă în zona de amplasament, care se află în operarea societății noastre, se regăsesc în planul anexat prezentului aviz.

Lucrările propuse nu afectează rețeaua de distribuție gaze naturale
În urma analizării documentației depuse, se emite:

AVIZ FAVORABIL

Cu mențiunile:

1. Avizul de amplasament va servi exclusiv pentru obținerea Autorizației de Construire, conform Certificatului de Urbanism **nr. 108 din 09.09.2022**, emis de municipiului Vatra Dornei.
2. În condițiile în care lucrările nu se vor efectua pe domeniul public, nu se impune predarea amplasamentului sau asistență tehnică din parte Operatorului Sistemului de Distribuție (OSD), în speță Nova Power & Gas SRL.
3. Se interzice executarea lucrărilor de săpătură la distanțe mai mici de 1,0 metru față de elementele sistemului de distribuție existent în zonă.
4. În conformitate cu prevederile Art. 190 lit. c) și d) din Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice și a gazelor naturale, pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților: să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, respectiv să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.
5. În situația în care s-au produs avarii la elementele sistemului de distribuție, se va anunța imediat dispeceratul Nova Power & Gas, la TELVERDE 0800.801.010 sau 0230.533.533. De



asemenea se vor opri, de îndată, lucrările în zonă și vor fi luate măsuri care să împiedice un eventual incendiu sau o explozie, până la sosirea echipelor de intervenție ale Nova Power & Gas.

6. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor de distribuție, a instalațiilor de racordare, a firului trasor, a foliei de avertizare, a răsuflătorilor, a tuburilor de protecție sau a oricăror elemente aparținând sistemului de distribuție a gazelor naturale existente, beneficiarul avizului și/sau persoanele care se fac vinovate de nerespectarea condițiilor impuse prin prezentul, va/vor suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a eventualelor pierderi de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor/instalațiilor afectate.
7. Soluțiile eventualelor relocări/protejări a conductelor de gaze naturale se vor stabili punctual, pentru fiecare caz în parte. Lucrările de proiectare și execuție a relocărilor/protejărilor conductelor vor fi realizate de operatori economici autorizați de ANRE, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
8. Costul eventualelor relocări/protejări ale conductei, necesare pentru realizarea investiției, va fi suportat exclusiv de către beneficiarul prezentului aviz.
9. Conductele de distribuție a gaze naturale existente pe domeniul public din zonă au fost trasate pe planurile de situație anexate cererii.
10. Dacă lucrările care fac obiectul prezentului aviz impun modificarea instalației de utilizare a gazelor, acestea se vor realiza numai de către operatori economici autorizați ANRE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
11. Nerespectarea condițiilor menționate prin prezentul aviz, atrage nulitatea acestuia și suportarea de către persoanele vinovate a tuturor consecințelor legale ce decurg din aceasta.
12. Prezentul aviz este valabil pentru amplasamentul obiectivului precizat prin Certificatul de Urbanism **nr. 108 din 09.09.2022** pe toată perioada implementării investiției, sub condiția începerii lucrărilor în termenul prevăzut de legislație, cu excepția cazului în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia.
13. Prezentul aviz de amplasament nu ține loc de Aviz Tehnic de Racordare (ATR) la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Racordarea la sistemul de distribuție este reglementată prin Ordinul ANRE nr. 7/2022 cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Exploatare
Lucian PITICARIU

Director Exploatare
Mihai PAULIUC

