ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr. 18493/02.10.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de Hotarare privind emiterea acordului de vecinatate și trecere în vederea realizării rețelelor electrice respectiv a cablului de medie tensiune aferente obiectivului "Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capcacitate de minimum 860kW pentru OUAI Dragalina IV"

Prin cererea ORGANIZATIEI UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII „DRAGALINA IV", reprezentata legal prin Președintele Văduva Gheorghe, înregistrata in cadrul comunei Dragalina sub nr.15028/25.08.2026 prin care se solicita acordul de vecinătate/trecere, in vederea completării dosarului tehnic-administrativ solicitat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Acordul oficial , se va elibera de Primăria comunei Dragalina, in calitate proprietar al terenurilor identificate prin numerele cadastrale 32886, 32889 si 32896 conform Extraselor de Cartea funciara aferente. Acest acord se solicita deoarece terenurile menționate mai sus, sunt in vecinătatea imobilului identificat prin nr. cadastral 32879, teren pe care urmează sa fie dezvoltata investiția.

Acordul de trecere subterana este solicitat in vederea realizării rețelelor electrice aferente obiectivului, respectiv a cablului de medie tensiune îngropat in tub de protecție necesar pentru interconectarea si punerea in funcțiune a obiectivului **„ Instalarea unei noi capacitați de producere a energiei din surse solare cu o capacitate de minimum 860kW pentru OUAI DRAGALINA IV"**, proiect finanțat prin fondul de Modernizare, Cod proiect: CFMSES001011481200658, in cadrul Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol si industria alimentara.

Circuitul electric subteran este compus din elemente omologate de înalta fiabilitate configurate astfel încât sa elimine riscurile de avarie:

- Tub riflat flexibil tip PEHD (Ø 125 mm): Tub gofrat cu pereți dubli, proiectat special pentru protecția mecanică a cablurilor de energie montate îngropat, având o clasă ridicată de rezistență la strivire și tasări dinamice ale solului.
- Cablu electric de Medie Tensiune (MT): Cablu de energie trifazat cu conductoare din aluminiu/cupru, ecranat individual, cu izolație performantă din polietilenă reticulată (XLPE) și manta exterioară din material incombustibil, rezistentă la acțiunea directă a umidității specifice mediului subteran.

Având în vedere că drumurile extravilane identificate cu numerele cadastrale 32886, 32889 și 32896 sunt amplasate în extravilan (în câmp agricol deschis) și deservesc în mod direct zonele de acces pentru activitățile de irigații și culturi ale OUAI, execuția șanțului de pozare respectă parametrii tehnici optimi prevăzuți de Normativul NTE 007/08/00:

- Profilul geometric al săpăturii: Pentru a asigura o protecție sporită împotriva utilajelor grele agricole folosite la arat adânc sau a traficului de utilaje pe aceste sectoare de drum, adâncimea totală a șanțului de la cota terenului natural va fi de minimum 100 - 110 cm (asigurând o acoperire a tubului de peste 90 cm). Lățimea minimă la baza șanțului este fixată la 40 – 50 cm .
- Gospodărirea pământului în câmp: Deoarece lucrările se desfășoară în extravilan, pământul rezultat din lucrările de excavație nu se va depozita în containere sau pe borduri artificiale, ci va fi stocat temporar în siguranță direct pe sol, în lateralul șanțului, pe o singură parte a acestuia, facilitând reîntoarcerea straturilor în ordinea lor tehnologică.

Caracteristicile tehnice ale lucrărilor pentru fiecare parcelă cadastrală sunt:

Parcela cu nr. cadastral 32886 : lățimea parcelei (drum) este de 4 metri. Șanțul pentru pozarea cablului electric va avea o lățime de 50 cm și o adâncime de 110 cm - Suprafață afectată 2mp.

Parcela cu nr. cadastral 32889: lățimea parcelei (drum) este de 4 metri. Șanțul pentru pozarea cablului electric va avea o lățime de 50 cm și o adâncime de 110 cm - Suprafață afectată 2mp

Parcela cu nr. cadastral 32896: lățimea parcelei (drum) este de 4 metri. Șanțul pentru pozarea cablului electric va avea o lățime de 50 cm și o adâncime de 110 cm - Suprafață afectată 2mp

Subtraversarea drumurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Dragalina identificate in CF 32886, 32889, 32896 se realizează cu cablu electric de medie tensiune, îngropat în tub de protecție, pe o suprafață totala de 6 mp.

Avand in vedere:

- Prevederile Legii nr. 169/2026 privind codul amenajarii teritoriului, urbanismului si amenajarii;
- Prevederile Legii nr. 18 /1991, privind fondului funciar, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, revizuita, modificata, completata si aprobata prin Legea nr.82/1998;
- Prevederile Ordinului nr.1294/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea constructiilor si instalatiilor in zona drumurilor publice, cap.3 “Conditii de amplasare”;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95 / 2026 privind aprobarea documentatiei de urbanism Elaborarea/actualizarea si/sau transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General (PUG) al Regulamentului local de urbanism (RLU) al comunei Dragalina, judetul Calarasi;
- Raportul de specialitate al domnului primar inregistrat sub nr. 18293/01.10.2026;
- Cererea de emitere a acordului de vecinătate/trecere întocmita de Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații "Dragalina IV", reprezentată legal prin președinte Văduva Gheorghe, înregistrată în cadrul primăriei Dragalina sub nr. 15028/25.08.2026;
- Comunicarea întocmită de Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații "Dragalina IV", reprezentată legal prin președinte Văduva Gheorghe transmisă în vederea completării documentației, înregistrată în cadrul primăriei Dragalina sub nr. 18291/01.10.2026

Cu respectarea tuturor actelor normative in vigoare, propun Consiliul Local Dragalina si initiatorului proiectului gasirea solutiei optime cu privire la emiterea acordului de vecinatate și trecere în vederea realizării rețelelor electrice respectiv a cablului de medie tensiune aferente obiectivului "Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capcacitate de minimum 860kW pentru OUAI Dragalina IV".

Consilier
Popa Alexandra Stefania