

RAPORT DE SPECIALITATE

privind achiziționarea de servicii pentru înreținere și achiziționarea de produse necesare funcționării
Serviciului Public de Alimentare cu Apa și Canalizare al Comunei Ezeriș

Subsemnata Calotă Adriana Norgia ,în calitate de consilier în cadrul compartimentul financiar contabil al Comunei Ezeriș , vă aduc la cunoștință următoarele :

Datorită funcționării îndelungate a sistemului de alimentare cu apă si canalizare al Comunei Ezeriș (2010- până în prezent) s-au constatat numeroase deficiențe /avarii .

În ceea ce privește funcționarea echipamentelor stației de epurare în parametrii optimi s-a efectuat evaluarea situației, fapt consemnat într-un , raport constatare a stației epurare apa comuna Ezeris, localitățile Ezeriș și Soceni întocmit de o firmă specializată în domenii –Servicii Stații tratare si epurare apă si s-au constatat următoarele :

NR.	DENUMIRE ECHIPAMENT <u>Soceni MBBR 150m3 /zi</u>	Constatare utilaje	Propuneri	Operațiuni și materiale
1	Treapta mecanica	Sita rupta	Necesita inlocuire	Plasa inox 0,5 mp
2	Cos retenție	Maner rupt	Necesita reparatie	Profil inox 1 ml 20*10
3	Decantor nisip	Colmatat cu nisip de nămol	Necesita vidanjare	Se ocupa beneficiarul
4	Separatie grăsimi	Cămin plin	Necesita vidanjare	Se ocupa beneficiarul
5	Bazin omogenizare	Colmatat cu șervețele umede, nămol inactiv	Necesita vidanjare	Se ocupa beneficiarul
6	Statie pompare	Funcțională	Necesita conexiuni electrice refăcute	Reglete, doza legătura, plutitor electric
7	Treapta biologica	Functional	Necesita curatire și pornita suflanta	Probe suflanta, dacă nu functioneaza necesita inlocuire momentan este blocată
8	Sistem dozare acid citric	Functional	Necesita acid citric	Livrare acid citric 100 kg
9	Sistem dozare clorura ferica	Functional	Necesita clorura ferica	Livrare clorura ferica 100 kg
10	Sistem aerare	Defect	Necesita deblocare	Încercam sa deblocam suflanta dacă nu se reuşeşte pornirea se va înlocui cu una de 4 kw
11	Sistem sterilizare uv	Lămpi și transformatoare defecte	Inlocuire lămpi 80 watt și transformatoare 2 buc	Inlocuire lampi si transformatoare
12	Debitmetru electromagnetic Emerson	Functional		
13	Tablou automatizare	Functional		Necesita parametrizare

14	Sistem îngroșare nămol	Functional		
15	Bazin înmagazinare nămol	Functional		

NR.	DENUMIRE ECHIPAMENT Ezeris MBBR 150 M3 /zi	Constatare utilaje	Propuneri	Operațiuni și materiale
1	Treapta mecanica	Functional	Necesita inlocuire	Plasa inox 0,5 mp
2	Cos retenție	Functional	Necesita reparatie	Profil inox 1 ml 20*10
3	Decantor nisip	Functional	Necesita vidanșare	Se ocupa beneficiarul
4	Separatie grăsimi	Cămin plin	Necesita vidanșare	Se ocupa beneficiarul
5	Bazin omogenizare	Colmatat cu, nămol inactiv	Necesita vidanșare	Se ocupa beneficiarul
6	Statie pompare	Funcțională cu o singura pompa montata ulterior care nu are automatizare	Necesita integrată in tabloul de automatizare pentru a funcționa in mod automat	Reglete, doza legătura ,plutitor electric
7	Treapta biologica	Functionala	Necesita Curatire și pornita suflanta	Probe suflanta, probe aeratori
8	Sistem dozare acid citric	Functional	Necesita acid citric	Livrare acid citric 100 kg
9	Sistem dozare clorura ferica	Functional	Necesita clorura ferica	Livrare clorura ferica 100 kg
10	Sistem aerare	Functional	Necesita deblocare	Încercam sa deblocam suflanta dacă nu se reuește pornirea se va înlocui cu una de 4 kw
11	Sistem sterilizare uv	Lămpi și transformatoare defecte	Inlocuire lămpi 80 watt și transformatoare 2 buc	Inlocuire lampi si transformatoare
12	Debitmetru electromagnetic Endres & Houser	Functional		
13	Tablou automatizare	Functional		Necesita parametrizare
14	Sistem îngroșare nămol	Functional		
15	Bazin înmagazinare nămol	Functional		

Având in vedere situația prezentată mai sus este necesară achiziționarea de servicii pentru înreținere și achiziționarea de produse pentru funcționarea corespunzătoare Serviciului Public de Alimentare cu Apa și Canalizare al Comunei Ezeriș.

Drept care considerăm necesar si oportun prezentul proiect de hotărâre , in forma conceputa mai sus , in vederea adoptării acestuia în ședința extraordinară din data de 21.09.2020 .

Intocmit , Consilier
CALOTĂ ADRIANA NORGIA