



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 186/12.11.2020

Proiect de hotărâre

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din SF nr. 7015/19 pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea electrică de interes public zona str. Ardeal – 17 imobile, CF 406308, Giarmata-Vii, Jud. Timiș "

Inițiator: <i>Primar,</i> STANUȘOIU IONUȚ	Aviz favorabil Secretarul general al comunei <i>Secretar general,</i> PRILIPCEANU SORIN	Avize necesare: - Avizele Comisiei I pentru economie, buget, finante, impozite si taxe, dezvoltare urbanistica, amen amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea domeniului public si privat; - Avizele Comisiei II pentru administratie locala, ordine publica, juridica, munca si protectia sociala, protectia copilului, protectia mediului; - Avizele Comisiei III pentru invatamant si stiinta, sanatate si familie, cultura, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;
---	---	---

Proiectul se va lua în discuție la ședința din



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din SF nr. 7015/19
pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea electrică de interes
public zona str. Ardeal – 17 imobile, CF 406308, Giarmata-Vii, Jud.
Timiș "

Consiliul Local al comunei Ghiroda

Având în vedere referatul de aprobare nr. 35630/06.11.2020 a Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice și Dezvoltare Locala nr. 35631/06.11.2020

Având în vedere avizele Comisiei I pentru economie, buget, finanțe, impozite și taxe, juridică, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public și privat; ale Comisiei II pentru administrație locală, ordine publică, juridică, muncă și protecția socială, protecția copilului, protecția mediului; ale Comisiei III pentru învățământ și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

În conformitate cu:

- prevederile art. 129 alin.4 lit.d, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din SF nr. 7015/19 pentru obiectivul de investiții **"Extindere rețea electrică de interes public zona str. Ardeal – 17 imobile, CF 406308, Giarmata-Vii, Jud. Timiș "**.

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	266.937,54 LEI
Total valoare din DG cu TVA	317.655,67 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	133.599,16 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	158.983,00 LEI

b) INDICATORI TEHNICI :

1. Racord 20kv din LEA 20 KV AV Dumbrăvița racord stâlpul existent de tip SE nr 9 care se va echipa cu un separator tripolar de exterior 20 kv, 400 A DY 495RO montat vertical cu plecare în cablu , suport pentru descărcătoare și terminale cabluri unipolare 20 kv, set descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare, 24 kv 10 kA, $R_p < 4$ ohmi

2. proiectare LES 20KV nou cu un cablu de AI cu izolație din polietilenă reticulată(XLPE) de grosime redusă, conform DC4385 RO ed.2, 3x185 mmp în șngime de 0,130 km, montat în tub din polietilenă conform DS4235 RO și DS4247 RO și realizarea de capete terminale interior conform DJ4456 RO, de la stâlpul 9 existent până la postul nou proiectat.

3. montare PT în anvelopă de beton (anvelopă dimensionată pentru trafo de 630 kVA), cu exploatare din interior, conform DG2061RO ed.2 , echipat cu:

- 1 buc. celulă modulară de linie de 24kV, 630 A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 și CLP, conform DY 803/416-LE loc ptr încă o celulă linie;
- 1 buc. celulă de transformator 24 Kv, 630 A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranțe fuzibile, conform DY 803/216-T și DY560 RO
- 1 buc. transformator 20/0,4 kV-250 Kva cu pierderi reduse, conform GST 001REV 3 ROMANIA;
- 1 buc. tablouri de distribuție j.t. conform DY3010RO echipate cu întrerupător 1x250A conform DY3101/8 RO

C). Durata de realizare a investiției : 18 luni.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul de Achiziții Publice și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda.

Art. 3. Hotărârea se comunică :

- Prefecturii Județului Timiș – Direcția Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ ;
- Compartimentului de Achiziții Publice Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Compartimentul Juridic;
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Cetățenilor prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ghiroda,
Nr. _____ din _____

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 35630
Data: 06.11.2019

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere necesitatea modernizării și dezvoltării regionale, precum și dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice, dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și îmbunătățirea serviciilor sociale, protecția și îmbunătățirea calității mediului; Având în vedere necesitatea extinderii de rețele electrice în localitatea Giarmata-Vii, comuna Ghiroda;

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	266.937,54 LEI
Total valoare din DG cu TVA	317.655,67 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	133.599,16 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	158.983,00 LEI

b) INDICATORI TEHNICI :

1. Racord 20kv din LEA 20 KV AV Dumbrăvița racord stâlpul existent de tip SE nr 9 care se va echipa cu un separator tripolar de exterior 20 kv, 400 A DY 495RO montat vertical cu plecare în cablu , suport pentru descărcătoare și terminale cabluri unipolare 20 kv, set descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare, 24 kv 10 kA, $R_p < 4$ ohmi

2. proiectare LES 20KV nou cu un cablu de AI cu izolație din polietilenă reticulată(XLPE) de grosime redusă, conform DC4385 RO ed.2, 3x185 mmp în șngime de 0,130 km, montat în tub din polietilenă conform DS4235 RO și

DS4247 RO și realizarea de capete terminale interior conform DJ4456 RO, de la stâlpul 9 existent până la postul nou proiectat.

3. montare PT în anvelopă de beton (anvelopă dimensionată pentru trafo de 630 kVA), cu exploatare din interior, conform DG2061RO ed.2 , echipat cu:

- 1 buc. celulă modulară de linie de 24kV, 630 A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 și CLP, conform DY 803/416-LE loc ptr încă o celulă linie;


- 1 buc. celulă de transformator 24 Kv, 630 A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranțe fuzibile, conform DY 803/216-T și DY560 RO

- 1 buc. transformator 20/0,4 kV-250 Kva cu pierderi reduse, conform GST 001REV 3 ROMANIA;

- 1 buc. tablouri de distribuție j.t. conform DY3010RO echipate cu întrerupător 1x250A conform DY3101/8 RO

C). Durata de realizare a investiției : 18 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre *pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din SF nr. 7015/19 pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea electrică de interes public zona str. Ardeal – 17 imobile, CF 406308, Giarmata-Vii, Jud. Timiș "*.





ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 65631
Data: 06.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Potrivit aceluiași act normativ, la art.129 alin.(4) lit"d" se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Având în vedere necesitatea extinderii de rețele electrice în localitatea Giarmata-Vii, comuna Ghiroda, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	266.937,54 LEI
Total valoare din DG cu TVA	317.655,67 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	133.599,16 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	158.983,00 LEI

b) INDICATORI TEHNICI :

1. Racord 20kv din LEA 20 KV AV Dumbrăvița racord stâlpul existent de tip SE nr 9 care se va echipa cu un separator tripolar de exterior 20 kv, 400 A DY 495RO montat vertical cu plecare în cablu , suport pentru descărcătoare și terminale cabluri unipolare 20 kv, set descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare, 24 kv 10 kA, $R_p < 4$ ohmi

2. proiectare LES 20KV nou cu un cablu de AI cu izolație din polietilenă reticulată(XLPE) de grosime redusă, conform DC4385 RO ed.2, 3x185 mmp în șngime de 0,130 km, montat în tub din polietilenă conform DS4235 RO și DS4247 RO și realizarea de capete terminale interior conform DJ4456 RO, de la stâlpul 9 existent până la postul nou proiectat.

3. montare PT în anvelopă de beton (anvelopă dimensionată pentru trafo de 630 kVA), cu exploatare din interior, conform DG2061RO ed.2 , echipat cu:

- 1 buc. celulă modulară de linie de 24kv, 630 A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 și CLP, conform DY 803/416-LE loc ptr încă o celulă linie;
- 1 buc. celulă de transformator 24 Kv, 630 A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranțe fuzibile, conform DY 803/216-T și DY560 RO
- 1 buc. transformator 20/0,4 kv-250 Kva cu pierderi reduse, conform GST 001REV 3 ROMANIA;
- 1 buc. tablouri de distribuție j.t. conform DY3010RO echipate cu întrerupător 1x250A conform DY3101/8 RO

C). Durata de realizare a investiției : 18 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre *pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din SF nr. 7015/19 pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea electrică de interes public zona str. Ardeal – 17 imobile, CF 406308, Giarmata-Vii, Jud. Timiș "*.

Compartimentul Achizitii Publice

Ungureanu Roxana Iuliana