



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 187/12.11.2020

Proiect de hotărâre

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din F.S. nr. 7128/2020 pentru lucrarea "Reglementare instalații electrice ce aparțin E-Distribuție Banat S.A. în raport cu modernizarea străzii-lot 8-localitatea Ghiroda, jud. Timiș "

Inițiator: <i>Primar, STANUȘOIU IONUȚ</i>	Aviz favorabil Secretarul general al comunei <i>Secretar general, PRILIPCEANU SORIN</i>	Avize necesare: - Avizele Comisiei I pentru economie, buget, finante, impozite si taxe, dezvoltare urbanistica, amen amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea domeniului public si privat; - Avizele Comisiei II pentru administratie locala, ordine publica, juridica, munca si protectia sociala, protectia copilului, protectia mediului; - Avizele Comisiei III pentru invatamant si stiinta, sanatate si familie, cultura, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;
---	---	---

Proiectul se va lua în discuție la ședința din



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din F.S. nr.
7128/2020 pentru lucrarea "Reglementare instalații electrice ce
aparțin E-Distribuție Banat S.A. în raport cu modernizarea străzi-lot 8-
localitatea Ghiroda, jud. Timiș "

Consiliul Local al comunei Ghiroda

Având în vedere referatul de aprobare nr. 35660/06.11.2020 a Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice și Dezvoltare Locala nr. 35661/06.11.2020;

Având în vedere avizele Comisiei I pentru economie, buget, finanțe, impozite și taxe, juridică, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public și privat; ale Comisiei II pentru administrație locală, ordine publică, juridică, muncă și protecția socială, protecția copilului, protecția mediului; ale Comisiei III pentru învățământ și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

În conformitate cu:

- prevederile art. 129 alin.4 lit.d, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din F.S. nr. 7128/2020 pentru lucrarea "Reglementare instalații electrice ce aparțin E-Distribuție Banat S.A. în raport cu modernizarea străzi-lot 8-localitatea Ghiroda, jud. Timiș ":

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	1.376.686,25 LEI
Total valoare din DG cu TVA	1.638.256,64 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	1.276.092,84 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	1.518.550,48 LEI

b) INDICATORI TEHNICI :

1. demontare LEA 0,4 KV (CCA 2597M)

2. Realizare LEA 0,4 kv in lungime totala de 3186m in locul LEA 0,4 KV demontata, LES 0,4 kv proiectat s-a prevazut a se proiecta cu cablu 0,4 kv tip A1 3x150+95n. Realizare injectie din PT 52121. Deoarece toate bransamentele existente din LEA 0,4 kvsunt in cablu subteran s-au montat firide de distributie inseriate in LES 0,4 kv proiectat in imediata apropiere a stalpilor 0,4 kv demontati astfel incat cablurile de bransament sa se depozeze de pe stalpi si sa se racordeze in firidele de distributie proiectate.

E2+4 – 27 BUC.

E2+6 – 5 BUC.

E3+4 – 14 BUC.

E3+6 – 1BUC.

3. Realizare bucla intre circuitele de 0,4 kv de pe strazile Rachitei și Bujorilor pozand LES 0,4 KV pe str. Aleea Crinilor

4. Refacere bransamente aeriene in subterane

5. Plantare stalpi SC 10005 – 2 buc. pentru reintregire circuit pe strazile Padurea Verde și Nufarul colt cu Lacului.

6. Montare in PT 52121 un tablou 0,4kv conf. DY3010 care va fi echipat cu un intrerupator 0,4 kv conf DY 3101, s-a prevazut placa de inchidere si cleme de perforare a izolatiei.

7. Realizare LES 20KV in lungime totala de 0,61 km pentru reglementare les 20 kv pe str. Padurea Verde și a LES 20 kv pe str. Rachitei, cablu A1 3x185mmp.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul de Achiziții Publice si Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda.

Art. 3. Hotărârea se comunică :

- Prefecturii Județului Timiș – Direcția Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ ;
- Compartimentului de Achiziții Publice Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Compartimentul Juridic;
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Cetățenilor prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ghiroda,
Nr. _____ din _____

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 35660
Data: 06.11.2019

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere necesitatea eliberării amplasamentului pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi în Comuna Ghiroda-LOT 8;

Ținând cont de elaborarea documentației de specialitate în faza fisă de soluție de către E-distribuție Banat, pentru realizarea condițiilor de coexistență în raport cu obiectivul –*Modernizare străzi lot 8, Comuna Ghiroda, Jud. Timiș*, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	1.376.686,25 LEI
Total valoare din DG cu TVA	1.638.256,64 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	1.276.092,84 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	1.518.550,48 LEI

b) INDICATORI TEHNICI :

1. demontare LEA 0,4 KV (CCA 2597M)

2. Realizare LEA 0,4 kv in lungime totala de 3186m in locul LEA 0,4 KV demontata, LES 0,4 kv proiectat s-a prevazut a se proiecta cu cablu 0,4 kv tip A1 3x150+95n. Realizare injectie din PT 52121. Deoarece toate bransamentele existente din LEA 0,4 kvsunt in cablu subteran s-au montat firide de distributie inseriate in LES 0,4 kv proiectat in imediata apropiere a stalpilor 0,4 kv demontati astfel incat cablurile de bransament sa se depozeze de pe stalpi si sa se racordeze in firidele de distributie proiectate.

E2+4 – 27 BUC.

E2+6 – 5 BUC.

E3+4 – 14 BUC.

E3+6 – 1BUC.

3. Realizare bucla intre circuitele de 0,4 kv de pe strazile Rachitei și Bujorilor pozand LES 0,4 KV pe str. Aleea Crinilor

4. Refacere bransamente aeriene in subterane

5. Plantare stalpi SC 10005 – 2 buc. pentru reintregire circuit pe strazile Padurea Verde și Nufarul colt cu Lacului.

6. Montare in PT 52121 un tablou 0,4kv conf. DY3010 care va fi echipat cu un intrerupator 0,4 kv conf DY 3101, s-a prevazut placa de inchidere si cleme de perforare a izolatiei.

7. Realizare LES 20KV in lungime totala de 0,61 km pentru reglementare les 20 kv pe str. Padurea Verde și a LES 20 kv pe str. Rachitei, cablu A1 3x185mmp.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre *pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din F.S. nr. 7128/2020 pentru lucrarea "Reglementare instalații electrice ce aparțin E-Distribuție Banat S.A. în raport cu modernizarea străzi-lot 8-localitatea Ghiroda, jud. Timiș".*

PRIMAR
STĂNUȘOIU IONUȚ





ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 35661
Data: 06.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Potrivit aceluiași act normativ, la art.129 alin.(4) lit"d" se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Având în vedere necesitatea eliberării amplasamentului pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi în Comuna Ghiroda-LOT 8;

Ținând cont de elaborarea documentației de specialitate în faza fisă de soluție de către E-distribuție Banat, pentru realizarea condițiilor de coexistență în raport cu obiectivul –*Modernizare străzi lot 8, Comuna Ghiroda, Jud. Timiș*, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	1.376.686,25 LEI
Total valoare din DG cu TVA	1.638.256,64 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	1.276.092,84 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	1.518.550,48 LEI

b) INDICATORI TEHNICI :

1. demontare LEA 0,4 KV (CCA 2597M)

2. Realizare LEA 0,4 kv in lungime totala de 3186m in locul LEA 0,4 KV demontata, LES 0,4 kv proiectat s-a prevazut a se proiecta cu cablu 0,4 kv tip A1 3x150+95n. Realizare injectie din PT 52121. Deoarece toate bransamentele existente din LEA 0,4 kvsunt in cablu subteran s-au montat firide de distributie inseriate in LES 0,4 kv proiectat in imediata apropiere a stalpilor 0,4 kv demontati astfel incat cablurile de bransament sa se depozeze de pe stalpi si sa se racordeze in firidele de distributie proiectate.

E2+4 – 27 BUC.

E2+6 – 5 BUC.

E3+4 – 14 BUC.

E3+6 – 1BUC.

3. Realizare bucla intre circuitele de 0,4 kv de pe strazile Rachitei și Bujorilor pozand LES 0,4 KV pe str. Aleea Crinilor

4. Refacere bransamente aeriene in subterane

5. Plantare stalpi SC 10005 – 2 buc. pentru reintregire circuit pe strazile Padurea Verde și Nufarul colt cu Lacului.

6. Montare in PT 52121 un tablou 0,4kv conf. DY3010 care va fi echipat cu un intrerupator 0,4 kv conf DY 3101, s-a prevazut placa de inchidere si cleme de perforare a izolatiei.

7. Realizare LES 20KV in lungime totala de 0,61 km pentru reglementare les 20 kv pe str. Padurea Verde și a LES 20 kv pe str. Rachitei, cablu A1 3x185mmp.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre *pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din F.S. nr. 7128/2020 pentru lucrarea "Reglementare instalații electrice ce aparțin E-Distribuție Banat S.A. în raport cu modernizarea străzi-lot 8-localitatea Ghiroda, jud. Timiș "*.

Compartimentul Achizitii Publice

Ungureanu Roxana Iuliana