

COMUNA STEJARU
CONSILIUL LOCAL

Proiect de hotarare nr.11/ 19.02.2024

privind participarea comunei Stejaru la „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” cu proiectul
“Suplimentare sursa apa, statie de tratare si cresterea capacitatii de inmagazinare a apei in Comuna Stejaru, Judetul Tulcea”

Consiliul local al comunei Stejaru, județul Tulcea, întrunit în ședință publică ,

Având în vedere :

- prevederile art.12 ,alin.(1) lit.f) din Ghidul de finanțare a „ Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” , aprobat prin Ordinul nr.475/ 2024 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor ;

- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și completările ulterioare ;

- art.7,alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.129 , alin.(1) și alin .(2) litera b) coroborat cu alin.(4) lit.d) ,art.139,alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României ,privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă R E :

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Stejaru, în calitate de solicitant la “Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” derulat de Administrația Fondului pentru Mediu pentru proiectul “Suplimentare sursa apa, statie de tartare si cresterea capacitatii de inmagazinare a apei in Comuna Stejaru, Judetul Tulcea” denumit în continuare PROIECT.

Art.2 .Se aprobă asigurarea și susținerea din surse proprii a cheltuielilor PROIECTULUI , care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.3. Se aprobă suportarea cheltuielilor neeligibile ale PROIECTULUI ce se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Suplimentare sursa apa, statie de tartare si cresterea capacitatii de inmagazinare a apei in Comuna Stejaru, Judetul Tulcea” , conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 5 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Suplimentare sursa apa, statie de tartare si cresterea capacitatii de inmagazinare a apei in Comuna Stejaru, Judetul Tulcea”, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.6. Se desemnează domnul Dumitru Enache , în calitate de Primar al comunei Stejaru și ordonator principal de credite , să reprezinte UAT Comuna Stejaru , județul Tulcea , în calitate de solicitant –responsabil de proiect , în relația cu Autoritatea .

Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Stejaru și se comunică la :

- Instituția Prefectului-Județul Tulcea ,
- Administrația Fondului Pentru Mediu ,
- Primarul Comunei Stejaru.

Primar,
Dumitru Enache

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Privind abrobarea S.F.-ului **“Suplimentare sursa apa, statie de tartare si cresterea capacitatii de inmagazinare a apei in Comuna Stejaru, Judetul Tulcea”**

I.Indicatori tehnici

Date tehnice ale lucrarii

1.Caracteristicile geofizice ale terenurilor de amplasament sunt:

Perimetrul cercetat este situat în zona cu adâncimi minime de îngheț de 80-90 cm în conformitate cu STAS 6054-77, iar potențialul seismic al regiunii se caracterizează printr-o valoare de vârf a accelerației terenului $a_g = 0.10$ și o perioadă de control a spectrului de răspuns $T_c = 0.7$ sec.

2.Caracteristicile principale ale construcțiilor:

Soluția tehnică pentru realizarea investiției prevede:

- 2 ramuri de dren realizat din PEID, Dn 250 mm cu o lungime totală de 665 m;
- Cameră captare dotată cu 2 pompe submersibile;
- 2 rezervoare cu o capacitate de 300 mc fiecare;
- Stație de tratare, $Q = 10$ l/s;
- conductă de aducțiune având Dn 110 mm din PEID, $L = 938$ m și Dn 125

mm, $L=34$ m;

- împrejmuire pentru respectarea zonei de protecție sanitară pentru gospodăria de apă.

II.INDICATORI ECONOMICI

Valoarea totala a investiției (inclusiv TVA) **9.485.749,08** lei.

Din care C+M (inclusiv TVA) **4.651.491,04** lei.

Valoarea totala a investiției eligibile (inclusiv TVA) **8.348.410,84** lei.

Valoarea totala a investiției neeligibile (inclusiv TVA) **1.137.338,24** lei.

Primar,
Dumitru Enache