

Proiect nr. 44 din 22.06.2026

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării investițiilor de bransament la SPAU 1 și SPAU 2 în
cadrul investiției „Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti
judetul Neamt”, precum și întaririle rețelelor electrice detinute de operatorul de
rețea, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordării

Analizând referatul de aprobare cu nr. 4012 din 22.06.2026 a Primarului comunei Bodești și raportul de specialitate cu nr. 4013 din 22.06.2026 al compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului;

Avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum cu nr. 1006160519 din 05.03.2026 și nr. 1006155459 din 27.02.2026 emise de DELGAZ GRID SA;

Având în vedere prevederile:

- Legeii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare
- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de:

- Anunțul cu nr. 4014 din 22.06.2026 privind aducerea la cunoștință publică a proiectului de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- prevederile art. 7 alin. (2) coraborat cu alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- necesitatea aprobării privind aprobarea realizării investițiilor de bransament la SPAU 1 și SPAU 2 în cadrul investiției „Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt”, precum și întaririle rețelelor electrice detinute de operatorul de rețea, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordării, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) litera a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Bodești,
hotărăște:

Art.1. Se aprobă realizarea investițiilor de bransament la SPAU 1 și SPAU 2 în cadrul investiției „Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt”, precum și întaririle rețelelor electrice detinute de operatorul de rețea, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordării.

Art.2. Se aproba Referatele de necesitate pentru investitiile de bransament la la SPAU 1 și SPAU 2 la SPAU 1 și SPAU 2 precum și întaririle rețelelor electrice detinute de operatorul de rețea, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordării, conform Anexelor nr. 1 și 2 , care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Cheltuielile de realizare și gestionare a investiției se vor asigura de către Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local.

Art.4. Se împuternicește Primarul Comunei Bodești, Județul Neamt, domnul Marinel Barna, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5. Secretarul general a comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor interesate.

Inițiator,
Primar,
Marinel BARNA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în ședința din data de _____ 2026, cu respectarea art. 139, alin. (3) litera a) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de _____ voturi pentru, __ abțineri și __ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție și _____ consilieri prezenți la ședință.

Referat de Necesitate
pentru realizarea instalatiei de racordare și lucrari ce trebuie efectuate pentru
întărirea rețelei electrice în vederea realizării bransamentului la SPAU 1- în cadrul
investiției „Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul
Neamt”

Contextul și Necesitatea Proiectului

Pentru realizarea investiției **Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt**, este necesar racordul la rețeaua electrică, astfel a fost înaintată spre DELGAZ GRID SA cererea cu nr . **1006145894** din data **17.02.2026**, având ca scop racordarea unui loc de consum, având ca scop dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a activității utilizatorului la locul de consum identificat cu nr. **EMO4401648** a fost emis **Aviz tehnic de racordare nr. 1006160519/05.03.2026**.

În urma analizării documentației anexate și conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, se impune sporirea puterii aprobate pentru locul de consum aparținând utilizatorului: COMUNA BODESTI, pentru

Descrierea Situației Actuale Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt,

Punctul de racordare: punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V la la clemele de legatura stp. nr. 48 de tip SE10 circ. nr. 2 zona aferenta PTA 1 Oslobeni 20kV/0,4kV (1/100kVA).

1. **Instalația de racordare existentă** în momentul emiterii avizului se menține.

Soluția Tehnică Propusă

Pentru a răspunde necesității de sporire a puterii aprobate și pentru a asigura o alimentare cu energie electrică adecvată cerințelor, se propune realizarea următoarelor lucrări conform ATR:

1.lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: Alimentarea propriu-zisa se va realiza astfel: - printr-un bransament trifazat in cablu cu polietilena reticulara, tip NA2XABY 3x25+16mmp, pozat subteran, pe o lungime de 100m, racordat direct din stalpul nr. 48(nou),circ. nr. 2 aferent PTA 1 Oslobeni. - se va monta la limita de proprietate in domeniul public, pe suport independent,un BMPT PAFS 20A ce va fi echipat cu intrerupator automat tetrapolar cu interblocaj intern pentru a nu permite actionarea unui singur pol ($I_r = 20A$, $I_k = 10 kA$). Blocul de masura si protectie trifazat se va lega la priza de pamant a utilizatorului, a carei valoare va fi de 4 ohmi. Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte, toate partile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot primi in mod accidental o tensiune periculoasa ca urmare a unui defect de izolatie, se vor conecta la instalatia de legare la pamant ca mijloc principal de protectie. Punerea in functiune a circuitului va fi conditionata de existenta buletinului de masuratori al prizei de pamant in dosarul de racordare si de verificarea continuitatii prizei de pamant de catre personalul DELGAZ GRID SA. Executia prizei de pamant ca parte integranta a instalatiei de racordare intra in atributiile beneficiarului. Instalatia de utilizare va fi prevazuta la randul ei, cu o priza de pamant cu rezistenta de dispersie avind maxim 4 ohmi si va fi realizata conform standardelor aplicabile în vigoare.

In cazul utilizatorilor clienți finali casnici, costurile pentru achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice, sau, dupa caz, a blocului de măsură și protecție, complet echipat, sunt suportate de către operatorul de rețea.

2. lucrari ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei - lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea consmului puterii aprobate exclusiv pentru

locul de consum în cauză: Pentru realizarea condițiilor de racordare a bransamentului trifazat nou sunt necesare lucrări de întărire de rețea: Lucrări la PTA 1 Oslobeni și anume: -Se va înlocui trafo distribuție 100kVA cu trafo 160kVA, 20/0.4kV + Sig. FEN 10A- 1 set ; -Se vor înlocui cordoanele de legătură dintre cadru cu siguranțe MT și bornele transformatorului cu conductor izolat de tip OAC2X 70/12mm²; -Se va înlocui coloana general trafo existentă cu conductoare AFYI 3x240+2x120mm² # 8mm; -Se va verifica/îmbunătăți priza de pământ la PTA având valoarea maximă de 1ohm; -Se vor refăce legăturile la priza de pământ a postului; -Se vor reface reinscripționările la post; Lucrări la LEA 0,4kV circ. Nr. 2 și anume: -Înlocuire stâlp existent de tip SE4 cu stâlp special de tip SE10 nr.51(căpăt de rețea) -Se va înlocui rețeaua existentă a circuitului nr. 2 PTA 1 Oslobeni, tronson stp.1-8 compusă din TYIR 50 OL-AL 3x70+16, tronson stp. Nr. 8-15 compusă din conductoare Al 4x50 mm², și porțiunea stp. Nr. 15-51 compusă din conductoare Al 2x50 mm² cu o rețea nouă compusă din conductoare torsadate cu izolație din polietilenă reticulată, tip NFA2X 50 OL-AL+3x95+25mm², pozată aerian, pe stâlpii existenți ai circuitului nr.2, în lungime de 690m. -îndreptare stp. Nr. 2,3,4,5; -Refăcere legături bransamente existente de pe tronsonul existent. -Echipare stâlp special nr. 51(căpăt de rețea) de tip SE10 cu p.p. 4ohm. -Reinscripționare stâlpi.

lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum / de consum și de producere.

Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare și explicitată în fișa de calcul anexată, este **10.795,91 lei, inclusiv TVA.**

Valoarea lucrărilor de întărire valorează de 134.646,12 lei, inclusiv TVA, și condiționează punerea în funcție a obiectivului.

Lucrările pentru realizarea instalațiilor de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

Concluzie

Se recomandă aprobarea și implementarea soluției tehnice propuse pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice la locul de consum **nr. EMO4401648**, pentru a se putea realiza bransamentul SPAU 1 și finalizarea obiectivului de investiție propus.

Consilier,
Elena IFTODE

Referat de Necesitate
pentru realizarea instalatiei de racordare și lucrari ce trebuie efectuate pentru
întărirea rețelei electrice în vederea realizării bransamentului la SPAU 2- în cadrul
investiției „Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul
Neamt”

Contextul și Necesitatea Proiectului

Pentru realizarea investiției **Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt**, este necesar racordul la rețeaua electrică, astfel a fost înaintată spre DELGAZ GRID SA cererea cu nr.**1006146057** din data **18.02.2026**, având ca scop racordarea unui loc de consum, având ca scop dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a activității utilizatorului la locul de consum identificat cu nr. **EM04400697** a fost emis **Aviz tehnic de racordare nr. 1006155459/27.02.2026**.

În urma analizării documentației anexate și conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, se impune sporirea puterii aprobate pentru locul de consum aparținând utilizatorului: COMUNA BODESTI.

Descrierea Situației Actuale Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt,

Punctul de racordare: punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V la clemele de legatura stp. nr. 18 de tip SE10 circ. nr.2 zona aferenta PTA 2 Bodesti 20kV/0,4kV (1/100kVA).

Soluția Tehnică Propusă

Pentru a răspunde necesității de sporire a puterii aprobate și pentru a asigura o alimentare cu energie electrică adecvată cerințelor, se propune realizarea următoarelor lucrări conform ATR:

1.lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare Alimentarea propriu-zisa se va realiza astfel: - printr-un bransament trifazat in cablu cu polietilena reticulara, tip NA2XABY 3x25+16mmp, pozat subteran, pe o lungime de 50m, racordat direct din stalpul nr. 18,circ. nr. 2 aferent PTA 2 Bodesti. - se va monta la limita de proprietate in domeniul public, pe suport independent,un BMPT PAFS 50A ce va fi echipat cu intrerupator automat tetrapolar cu interblocaj intern pentru a nu permite actionarea unui singur pol ($I_r = 50A$, $I_k = 10\text{ kA}$). Blocul de masura si protectie trifazat se va lega la priza de pamant a utilizatorului, a carei valoare va fi de 4 ohmi. Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte, toate partile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot primi in mod accidental o tensiune periculoasa ca urmare a unui defect de izolatie, se vor conecta la instalatia de legare la pamant ca mijloc principal de protectie. Punerea in functiune a circuitului va fi conditionata de existenta buletinului de masuratori al prizei de pamant in dosarul de racordare si de verificarea continuitatii prizei de pamant de catre personalul DELGAZ GRID SA. Executia prizei de pamant ca parte integranta a instalatiei de racordare intra in atributiile beneficiarului. Instalatia de utilizare va fi prevazuta la randul ei, cu o priza de pamant cu rezistenta de dispersie avind maxim 4 ohmi si va fi realizata conform standardelor aplicabile în vigoare.

2. lucrari ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice : Pentru realizarea conditiilor de racordare a bransamentului trifazat nou sunt necesare lucrari de intarire de retea: - Inlocuire stalp existent de tip SE4 cu stalp special de tip SE10 nr.18(capat de retea) -Se va inlocui retea existenta a circuitului nr. 2 PTA 2 Bodesti, tronson stp.1-16 compusa din Al 50mmp, tronson stp. Nr. 16-18 compusa din TYIR 50 OL-AL 3x70+16 cu o retea noua compusa din conductoare torsadate cu izolatie din polietilena reticulata, tip NFA2X 50 OL-

Al+3x95+25mmp, pozata aerian, pe stalpii existenti ai circuitului nr.2, in lungime de 650m. - Indreptare stp. Nr. 10,15; -Refacere legaturi bransamente existente de pe tronsonul existent. - Echipare stalp special nr. 18 de tip SE10 cu p.p. 4ohmi.

- lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum / de consum și de producere: -

- punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la/în/pe BMPT (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare) .

- măsurarea energiei electrice se realizează prin Măsurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat multitarif de energie electrică pentru energie activă și energie reactivă consumată și debitată, cu posibilitatea înregistrării puterii maxime, cu curbă de sarcină, interfață de comunicație la distanță și modul de comunicație în vederea integrării în sistemul de măsurare inteligentă SMI, cu 3 echipaje, clasă de precizie B sau mai mică, în montaj direct, $I_{max}= 100A$, $U_n=3x230/400V$ sau gamă extinsă și acoperitoare. Contorul va fi montat în BMPT, amplasat pe un suport metalic pe fundatie incastrat in beton, conform specificațiilor DELGAZ GRID SA.

Contorul și toate elementele componente a grupului de măsurare vor avea posibilitatea sigilării împotriva intervențiilor neautorizate(structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicatie, cerintele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare)

- punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la: la bornele de iesire din intrerupatorul automat tetrapolar spre consumator, bornele de iesire fiind ale distribuitorului

Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare și explicitată în fișa de calcul anexată, **este 10875,44 lei, inclusiv TVA.**

Valoarea lucrarilor de intarire valoare de 84.915,13 lei, inclusiv TVA, si conditioneaza punerea in functie a obiectivului.

Concluzie

Se recomandă aprobarea și implementarea soluției tehnice propuse pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice la locul de consum **nr. EMO 4400697**, pentru a se putea realiza bransamentul SPAU -2 și finalizarea obiectivului de investiție propus.

Consilier,
Elena IFTODE

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA

- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț -
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com

Nr. 4012 din 22.06.2026

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea realizării investițiilor de bransament la SPAU 1 și SPAU 2 în cadrul investiției „Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt”, precum și întaririle rețelelor electrice detinute de operatorul de rețea, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordării

Primarul comunei Bodești,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. 1 din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care *Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*, îmi exprim inițiativă de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

aprobarea realizării investițiilor de bransament la SPAU 1 și SPAU 2 în cadrul investiției „Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt”, precum și întaririle rețelelor electrice detinute de operatorul de rețea, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordării

Văzând necesitatea realizării investițiilor de bransament pentru Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt,

Proiectul de hotarare este motivat de temeiurilor juridice prevăzute de dispozițiile:

- a) art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- b) H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Ordinul ANRE NR. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;
- d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- e) art. 136 alin. 2) și alin. 8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În aplicarea proiectului de hotărâre , se au în vedere avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum cu nr. 1006160519 din 05.03.2026 și nr. 1006155459 din 27.02.2026 emise de DELGAZ GRID SA.

Având in vedere cele prezentate mai sus, pentru aceste considerente, reiterez solicitarea de a aproba Proiectul de hotărâre sus menționat în baza prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit .b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Marinel BARNA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA

- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț -
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com

Nr. 4013 din 22.06.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investițiilor de bransament la SPAU 1 și SPAU 2 în cadrul investiției „Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt”, precum și întaririle rețelelor electrice detinute de operatorul de rețea, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordării

Având în vedere obiectivele de investiția aflată in derulare Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt , Contract de finantare nr. 4.194/11.11.2024, M.D.L.P.A. – Programul național de investiții Anghel Saligny

In conformitate cu prevederile:

- art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
- H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare;
- Ordinul ANRE NR. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;
- art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin. (4) lit. d)) din OUG 57/2019 si art. 136 alin. 2) și alin.8) lit. a) privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Tinand cont de:

- avizele tehnice de racordare la rețeaua electrica,
- Referatul de necesitate întocmit în justificarea necesității realizarii proiectelor de investiție, pentru punerea în funcțiune a SPAU 1 și SPAU 2 este necesară realizarea bransamentelor la rețeaua de energie electrică conform avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum cu nr. 1006160519 din 05.03.2026 și nr. 1006155459 din 27.02.2026 emise de DELGAZ GRID SA.;

Analizând cele precizate mai sus, apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investițiilor de bransament la SPAU 1 și SPAU 2 în cadrul investiției „Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt”, precum și întaririle rețelelor electrice detinute de operatorul de rețea, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordării să fie aprobat.

Consilier,
Elena IFTODE

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA

- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț -
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com

Nr. 4014 din 22.06.2026

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de Hotărâre
privind aprobarea realizării investițiilor de bransament la SPAU 1 și SPAU 2 în
cadrul investiției „Înființare sistem de canalizare ape uzate în comuna Bodești județul
Neamț”, precum și întaririle rețelelor electrice deținute de operatorul de rețea, pentru
crearea condițiilor tehnice necesare racordării

Proiectul de hotărâre cu documentația de bază pot fi consultate:

- pe site-ul Primăriei comunei Bodești la adresa www.bodesti.ro, secțiunea *DEZBATERI PUBLICE - Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice*.
 - la sediul Primăriei comunei Bodești, sat Bodești, comuna Bodești, județul Neamț (panoul de afișaj);
 - la secretarul general al comunei Bodești;
- Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei Bodești.

Potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența publică în administrația publică, republicată, *„Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului, în condițiile alin.(1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice...”*

În conformitate cu prevederile art.7.alin. (4) din Legea nr.52/2003, **începând cu data afișării – 22.06.2026 și până la data de 7.07.2026 inclusiv se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.**

- Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
- prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei comunei Bodești, sat Bodești, comuna Bodești, județul Neamț;
 - prin email la adresa: primariabodesti@yahoo.com;
 - depuse la registratura Primăriei comunei Bodești, sat Bodești, comuna Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a defini definitivă o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Bodești.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este Apostoia Valentina-Antoneta, persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă, consilier în cadrul Compartimentului relații publice registratură, stare civilă și arhivă civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea: **"Recomandare la proiect de act normativ"**.

Primarul comunei Bodești,
Marinel BARNA